

Informácie o výsledkoch konzultácií k Desaťročnému plánu rozvoja prenosovej sústavy na obdobie rokov 2014 – 2023

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 29 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje túto informáciu o výsledkoch konzultácií vrátane informácie o požiadavkách existujúcich a potenciálnych užívateľov sústavy na realizáciu investícií do prenosovej sústavy k Desaťročnému plánu rozvoja prenosovej sústavy na obdobie rokov 2014 – 2023 (ďalej len „desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy“) vypracovanému prevádzkovateľom prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.:

Začiatok konzultácií: 21. 01. 2014 - 21 dní na pripomienkovanie

Spôsob doručenia pripomienok: elektronicky – jozef.zachar@urso.gov.sk

písomne - Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

Vyhodnotenie pripomienok:

Počet pripomienkujúcich subjektov:	14
Počet vznesených pripomienok:	3
Bez pripomienok:	11
Doručené po lehote:	0
Počet akceptovaných/neakceptovaných pripomienok:	2/1
Požiadavky na realizáciu investícií do sústavy:	0

O začiatku konzultácií boli úradom upovedomení najmä existujúci užívatelia prenosovej sústavy uvedení v tabuľke:

	Užívateľ sústavy	Doručené pripomienky	Výsledok konzultácie
1	Duslo, a.s.	Bez pripomienok	
2	E.ON Elektrárne s.r.o.	Bez pripomienok	
3	En-Invest, a.s.	Bez pripomienok.	
4	Slovalco, a.s.	Bez pripomienok	
5	FORTISCHEM a.s.	Bez pripomienok	
6	OFZ, a.s.	Žiadosť o prehodnotenie a vypustenie odstavenia a likvidácie 220 kV vedení V 281 a V 282 medzi ESt Sučanmi a ESt Širokou.	Pripomienka neakceptovaná. V súčasnosti predmetom plánu nie je odstavenie 220 kV vedení V281 a V282.

7	Slovenské elektrárne, a.s.	Bez pripomienok	
8	Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.	Obr. 5 - v ESt Považská Bystrica je vyznačený len T 201, teraz sú v prevádzke dva transformátory, doplniť informáciu o zámere z pohľadu plán rozvoja distribučnej sústavy; v ESt Varín a ESt Sučany je v prevádzke len jeden transformátor T401, čo je nepostačujúci stav pre prípad kritéria N-1, nie je zrejmé, či budú dobudované aj druhé transformátory.	Pripomienka akceptovaná. Plán bol doplnený o podrobnejšiu informáciu o zámere prevádzkovateľa sústavy a požiadavkách užívateľov sústavy.
9	U.S.Steel Košice, s.r.o.	Bez pripomienok	
10	Východoslovenská distribučná, a.s.	Bez pripomienok	
11	Západoslovenská distribučná, a.s.	Bez pripomienok	
12	Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.	Bez pripomienok	

Úradu boli doručené pripomienky k desaťročnému plánu rozvoja prenosovej sústavy aj od ďalších oslovených subjektov:

	Subjekt	Doručené pripomienky	Výsledok konzultácie
1	Ministerstvo hospodárstva SR	Časť 3.4 str. 23, časť 4.1 str. 25, 26, 27 a tabuľka č. 8 - uviesť vysvetlenie, vecné a časové súvislosti a nadväznosti, vyčlenenie a zvýraznenie projektov zaradených do zoznamu PCI.	Pripomienka akceptovaná. Plán bol doplnený o podrobnejšie informácie o zámeroch prevádzkovateľa sústavy.
2	Ministerstvo financií SR	Bez pripomienok	

Bratislava 13. 06. 2014