

Informácie o výsledkoch konzultácií k Desaťročnému plánu rozvoja prenosovej sústavy na obdobie rokov 2017 – 2026

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 29 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje túto informáciu o výsledkoch konzultácií vrátane informácie o požiadavkách existujúcich a potenciálnych užívateľov sústavy na realizáciu investícií do prenosovej sústavy k Desaťročnému plánu rozvoja prenosovej sústavy na obdobie rokov 2017 – 2026 (ďalej len „desaťročný plán“) vypracovanému prevádzkovateľom prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“):

Začiatok konzultácií: 14. 12. 2016 - 21 dní na pripomienkovanie

Spôsob doručenia pripomienok: elektronicky - jozef.zachar@urso.gov.sk

písomne - Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

Vyhodnotenie pripomienok:

Počet pripomienkujúcich subjektov:	2
Počet vznesených pripomienok:	2
Počet subjektov bez pripomienok:	13
Doručené po lehote:	0
Počet akceptovaných/neakceptovaných pripomienok:	2/0
Požiadavky na realizáciu investícií do sústavy:	0

O začiatku konzultácií boli úradom upovedomení najmä existujúci užívatelia prenosovej sústavy uvedení v tabuľke:

	Užívateľ sústavy	Doručené pripomienky	Výsledok konzultácie
1	Duslo, a.s.	Bez pripomienok.	
2	E.ON Elektrárne s.r.o.	Bez pripomienok.	
3	En-Invest, a.s.	Bez pripomienok.	
4	Slovalco, a.s.	V rozvodni Horná Ždaňa sa plánuje výmena 3 transformátorov T401, T402, T 403 za 2 nové transformátory T402,T403. Požiadavka na uvedenie hodnôt výkonov nových transformátorov tak, aby bol zabezpečený výkon pre Slovalco, a.s., minimálne s hodnotami 350 MVA.	Pripomienka akceptovaná. Slovalco, a.s. má uzatvorenú zmluvu o pripojení do prenosovej sústavy na dobu určitú do roku 2021. V súčasnosti je v investičnom pláne uvažované s dvoma transformátormi s výkonmi 350 MVA.
5	FORTISCHEM a.s.	Bez pripomienok.	
6	OFZ, a.s.	Bez pripomienok.	
7	Slovenské elektrárne, a.s.	Bez pripomienok.	
8	Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. (ďalej len „SSE-D, a.s.“)	Je nutné, aby aj naďalej prebiehali spoločné rokovania s prevádzkovateľom prenosovej sústavy z dôvodu celkovej investičnej a časovej náročnosti pri náhrade 220 kV energetických zariadení v dotknutej záujmovej oblasti.	Pripomienka akceptovaná. Prebiehajú rokovania a prebieha spracovanie štúdie, ktorých obsahom je daná problematika.
9	U.S.Steel Košice, s.r.o.	Bez pripomienok.	
10	Východoslovenská distribučná, a.s.	Bez pripomienok.	
11	Západoslovenská distribučná, a.s.	Bez pripomienok.	
12	Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.	Bez pripomienok.	
13	VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK	Bez pripomienok.	

Úradu neboli doručené pripomienky k desaťročnému plánu aj od ďalších oslovených subjektov:

	Subjekt	Doručené pripomienky	Výsledok konzultácie
1	Ministerstvo hospodárstva SR	Bez pripomienok.	
2	Ministerstvo financií SR	Bez pripomienok.	

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Bratislava, 17. 03. 2017