

Informácie o výsledkoch konzultácií k Desaťročnému plánu rozvoja prenosovej sústavy na obdobie rokov 2016 – 2025

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 29 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje túto informáciu o výsledkoch konzultácií vrátane informácie o požiadavkách existujúcich a potenciálnych užívateľov sústavy na realizáciu investícií do prenosovej sústavy k Desaťročnému plánu rozvoja prenosovej sústavy na obdobie rokov 2015 – 2026 (ďalej len „desaťročný plán“) vypracovanému prevádzkovateľom prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“):

Začiatok konzultácií: 11. 12. 2015 - 21 dní na pripomienkovanie

Spôsob doručenia pripomienok: elektronicky – jozef.zachar@urso.gov.sk

písomne - Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

Vyhodnotenie pripomienok:

Počet pripomienkujúcich subjektov:	2
Počet vznesených pripomienok:	3
Počet subjektov bez pripomienok:	13
Doručené po lehote:	0
Počet akceptovaných/neakceptovaných pripomienok:	2/1
Požiadavky na realizáciu investícií do sústavy:	0

O začiatku konzultácií boli úradom upovedomení najmä existujúci užívatelia prenosovej sústavy uvedení v tabuľke:

	Užívateľ sústavy	Doručené pripomienky	Výsledok konzultácie
1	Duslo, a.s.	Bez pripomienok.	
2	E.ON Elektrárne s.r.o.	Bez pripomienok.	
3	En-Invest, a.s.	Bez pripomienok.	
4	Slovalco, a.s.	Bez pripomienok.	
5	FORTISCHEM a.s.	Bez pripomienok.	
6	OFZ, a.s.	V desaťročnom pláne ponechať prevádzkovanie V281/V282 na napäťovej hladine 220 kV, alebo ako alternatívne riešenie prevádzkovanie liniek na napäťovej hladine 400 kV a vybudovanie transformovne 400/110 kV v oblasti Širokej.	Pripomienka neakceptovaná. V súčasnosti predmetom desaťročného plánu nie je konkrétne riešenie odstavenia a náhrady 220 kV vedení V281 a V282.
7	Slovenské elektrárne, a.s.	Bez pripomienok.	
8	Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s. (ďalej len „SSE-D, a.s.“)	Problematika napájania 110 kV časti (SSE-D, a.s.) nadradeného uzla Považská Bystrica (medzi transformáciou SEPS, a.s. a 110 kV rozvodňou SSE-D, a.s.) musí byť predmetom spoločnej dohody medzi oboma spoločnosťami.	Pripomienka akceptovaná. Prebiehajú rokovania a prebieha spracovanie štúdie, ktorých obsahom je daná problematika.
		Závery predloženého desaťročného plánu pre severnú časť územia SSE-D, a.s. od TS Bošáca po TS Sučany ponechať za otvorené; v súčasnosti prebieha spracovanie štúdie za účasti SEPS, a.s. a SSE-D, a.s. súvisiacej s rozvojom prenosovej sústavy.	Pripomienka akceptovaná. Prebiehajú rokovania a prebieha spracovanie štúdie, ktorých obsahom je daná problematika.

9	U.S.Steel Košice, s.r.o.	Bez pripomienok.	
10	Východoslovenská distribučná, a.s.	Bez pripomienok.	
11	Západoslovenská distribučná, a.s.	Bez pripomienok.	
12	Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.	Bez pripomienok.	
13	VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK	Bez pripomienok.	

Úradu neboli doručené pripomienky k desaťročnému plánu aj od ďalších oslovených subjektov:

	Subjekt	Doručené pripomienky	Výsledok konzultácie
1	Ministerstvo hospodárstva SR	Bez pripomienok.	
2	Ministerstvo financií SR	Bez pripomienok.	

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Bratislava 09. 02. 2016