

**Technické podmienky
prístupu a pripojenia do Podzemného
zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba
a pravidiel jeho prevádzkovania**

Účinnosť od:

**POZAGAS a.s.
Malé námestie 1
901 01 Malacky
Slovenská republika
IČO: 31 435 688**

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 1271/B

Obsah

ČASŤ 1 - ÚVODNÉ USTANOVENIA.....	2
Článok 1 - Všeobecné ustanovenia.....	2
Článok 2 - Definícia pojmov	2
ČASŤ 2 - TECHNICKÉ PODMIENKY PRÍSTUPU DO ZÁSOBNÍKA.....	4
Článok 3 - Kvalitatívne parametre, tlak a meranie Plyn.....	4
Článok 4 - Technicko-komunikačné kritériá	5
Článok 5 - Technické a prevádzkové obmedzenia pre Zásobník POZAGAS	6
ČASŤ 3 - TECHNICKÉ PODMIENKY TECHNICKEJ SÚČINNOSTI ZÁSOBNÍKA A SIETÍ.....	7
Článok 6 - Existujúce pripojenia a miesta prepojenia	7
Článok 7 - Podmienky vzájomnej prevádzkyschopnosti Zásobníka POZAGAS a sietí na Miestach prepojenia a pripojenia	7
ČASŤ 4 - TECHNICKÉ PODMIENKY NA PRERUŠENIE USKLADŇOVANIA PLYNU.....	8
Článok 8 - Princípy postupu pri plánovaní a vykonávaní rekonštrukcií a opráv Plynárenských zariadení.....	8
Článok 9 - Princípy postupu pri haváriách, poruchách a odstraňovaní ich následkov	9
Článok 10 - Dôvody na prerušenie alebo obmedzenie uskladňovania Plyn.....	10
z technického hľadiska	10
ČASŤ 5 - TECHNICKÉ PODMIENKY NA RIADENIE ZÁSOBNÍKA	10
Článok 11 - Úlohy dispečerského riadenia.....	10
Článok 12 - Princípy spolupráce medzi POZAGAS a Prevádzkovateľmi prepojených sietí.....	12
ČASŤ 6 - TECHNICKÉ PODMIENKY PRIPOJENIA A ODPOJENIA K/OD ZÁSOBNÍKU/A.....	12
Článok 13 - Pripojenie Plynárenských zariadení k Zásobníku POZAGAS.....	12
Článok 14 - Prepojenie Plynárenských zariadení so Zásobníkom POZAGAS	17
Článok 15 - Dôvody na odpojenie od Zásobníka POZAGAS	21
Článok 16 - Technický postup pri odpájaní Prepojených plynárenských zariadení od Zásobníka POZAGAS	22
ČASŤ 7 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	23
Článok 17 - Záverečné ustanovenia.....	23

ČASŤ 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

- (1.1) POZAGAS je vlastníkom a prevádzkovateľom Zásobníka POZAGAS.
- (1.2) POZAGAS zabezpečuje spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie Zásobníka POZAGAS s prihliadnutím na rozvoj zásobníka a rovnako transparentný a nediskriminačný prístup účastníkov trhu s plynom k službám poskytovaným POZAGAS v súlade s podmienkami uvedenými v Prevádzkovom poriadku.
- (1.3) POZAGAS vypracoval tento dokument Technické podmienky v súlade s povinnosťou uloženou mu príslušnými právnymi predpismi.
- (1.4) Ustanovenia týchto Technických podmienok upravujú základné technické podmienky prístupu do Zásobníka POZAGAS, technické podmienky riadenia a prevádzkovanie Zásobníka POZAGAS, pripojenie do Zásobníka POZAGAS, prepojenie sietí so Zásobníkom POZAGAS a vzájomnú prevádzkyschopnosť.
- (1.5) Ustanovenia týchto Technických podmienok sú záväzné pre POZAGAS a pre všetkých účastníkov trhu s Plynom.

Článok 2

Definícia pojmov

- (2.1) Pojmy použité v Technických podmienkach, žiadosti o pripojenie, žiadosti o prepojenie, Zmluve o pripojení, Zmluve o prepojení, v korešpondencii a počas komunikácie so Zákazníkom, Prevádzkovateľom nadväzujúcej siete, Prevádzkovateľom prepojenej siete, Prevádzkovateľom prepojeného zariadenia a žiadateľom, ktoré nie sú definované v Prevádzkovom poriadku, začínajúce veľkým písmenom majú nasledovný význam:
 - 1. **„Dispečing prevádzkovateľa zásobníka“** – zabezpečuje výkon nepretržitej dispečerskej služby POZAGAS, v rámci ktorej sú uplatňované požiadavky Zákazníka na vtláčanie, alebo ťažbu Plynu do, resp. zo Zásobníka POZAGAS, na dopravu Plynu do, resp. z Prepojeného zásobníka a požiadavky na činnosti s tým súvisiace. Dispečing prevádzkovateľa zásobníka využíva technické a komunikačné prostriedky na zabezpečenie dispečerskej služby v súlade Technickými podmienkami ako aj so Zmluvami o skladovaní plynu a Zmluvami o pripojení.
 - 2. **„Dispečing prevádzkovateľa prepojeného zariadenia“** – zabezpečuje výkon nepretržitej dispečerskej služby Prevádzkovateľa prepojeného zariadenia. Dispečing prevádzkovateľa prepojeného zariadenia využíva príslušné technické a komunikačné prostriedky predovšetkým na zabezpečenie riadenia Prepojeného plynárenského zariadenia a výmenu potrebných údajov.

3. „**Edig@s**“ - označuje riešenie elektronickej výmeny údajov, ktoré odporúča pracovná skupina EASSEE-gas/Edig@s na výmenu informácií medzi partnermi v plynárenskom sektore.
4. „**Miesto merania**“ – miesto, kde sa uskutočňuje meranie stanovených parametrov Plyn (najmä prietok, tlak, teplota, zloženie, rosné body) a to pre účely obchodného zúčtovania medzi POZAGAS, Zákazníkmi a/alebo príslušným Prevádzkovateľom prepojeného zariadenia, ktorí využívajú toto miesto merania.
5. „**Miesto pripojenia**“ – miesto, kde je k zariadeniu Zásobníka POZAGAS fyzicky pripojené zariadenie Prevádzkovateľa prepojeného zariadenia. Pre odstránenie pochybností výrazy „Miesto pripojenia“ a „Miesto prepojenia“ použité v týchto Technických podmienkach, majú identický význam.
6. „**MPa**“ – násobok základnej jednotky tlaku t.j. 1 000 000 Pa. Takto označený tlak znamená pretlak, t.j. absolútny tlak znížený o tlak barometrický.
7. „**MPa abs.**“ - násobok základnej jednotky tlaku t.j. 1 000 000 Pa. Takto označený tlak znamená tlak absolútny, t.j. pretlak zvýšený o tlak barometrický.
8. „**Sm³**“ – znamená množstvo plynu, ktoré pri teplote 15°C (288,15K), absolútnom tlaku 101,325 kPa a nulovej relatívnej vlhkosti $\phi=0$ zaberá objem jeden meter kubický;
9. „**Nadväzujúca sieť**“ – prepravná sieť v Slovenskej republike, distribučná sieť v Slovenskej republike a prepravný systém WAG v Rakúskej republike, ktorých rozhranie so Zásobníkom predstavuje príslušný Vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod.
10. „**OBA**“ – odchýlkový účet, tzv. operational balancing account, vedený medzi POZAGAS a príslušným Prevádzkovateľom prepojenej siete, na ktorom sa zaznamenávajú odchýlky množstva Plyn potvrdeného Zákazníkom, ktoré sa považuje za vtlačené alebo vyťažené do alebo zo Zásobníka od skutočne zameraného množstva Plyn.
11. „**Plynárenské zariadenie**“ - zariadenie určené na prepravu plynu, distribúciu plynu, uskladňovanie plynu vrátane zariadenia potrebného na poskytovanie podporných služieb, zariadenia potrebného na zabezpečenie prístupu a prevádzkovania siete vrátane hlavného uzáveru plynu a priameho plynovodu.
12. „**Prepojená sieť**“ – Prepojený zásobník, systém MAB a distribučná sieť, s ktorými je Zásobník POZAGAS fyzicky prepojený.
13. „**Prepojené plynárenské zariadenie**“ – Plynárenské zariadenie fyzicky prepojené so Zásobníkom POZAGAS.
14. „**Prevádzkovateľ nadväzujúcej siete**“ – prevádzkovateľ prevádzkujúci Nadväzujúcu sieť.
15. „**Prevádzkovateľ prepojenej siete**“ – prevádzkovateľ prevádzkujúci Prepojenú sieť.

16. **„Prevádzkovateľ prepojeného zariadenia“** – prevádzkovateľ Prepojeného plynárenského zariadenia.
17. **„Prevádzkovateľ prepojeného zásobníka“** – spoločnosť NAFTA a.s., so sídlom Votrubova 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 286 192, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 4837/B, oprávnená na uskladňovanie Plynú podľa príslušných právnych predpisov, ktorá vlastní a prevádzkuje podzemný zásobník zemného plynu bezprostredne fyzicky prepojený so Zásobníkom POZAGAS.
18. **„Prevádzkovateľ zásobníka“** alebo **„POZAGAS“** – spoločnosť POZAGAS a.s., so sídlom Malé námestie 1, 901 01 Malacky, Slovenská republika, IČO: 31 435 688, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 1271/B (alebo jej nástupnícka spoločnosť), ktorá prevádzkuje Zásobník POZAGAS a poskytuje Služby.
19. **„Prevádzkový poriadok“** – znamená platný dokument „Prevádzkový poriadok spoločnosti POZAGAS a.s., ktorým sa ustanovujú všeobecné obchodné podmienky pre prístup do zásobníka PZZP Láb 4. stavba a jeho využívanie“.
20. **„Zásobník POZAGAS“** – podzemný zásobník zemného plynu Láb – 4. stavba, ktorý prevádzkuje POZAGAS na základe povolenia na uskladňovanie plynu vydaného podľa Zákona o energetike ako aj na základe povolenia na osobitný zásah do zemskej kôry podľa Zákona o banskej činnosti a ďalších povolení vydaných v zmysle príslušných právnych predpisov.
21. **„Zmluva o prepojení“** – zmluva uzavretá medzi POZAGAS a Prevádzkovateľom prepojeného zariadenia, s ktorým je Zásobník POZAGAS fyzicky prepojený. Zmluva o prepojení sa uzatvára po pripojení Plynárenského zariadenia k Zásobníku POZAGAS.
22. **„Zmluva o pripojení“** – zmluva uzavretá medzi POZAGAS a Prevádzkovateľom prepojeného zariadenia na základe žiadosti o pripojenie k Zásobníku POZAGAS.

ČASŤ 2

TECHNICKÉ PODMIENKY PRÍSTUPU DO ZÁSOBNÍKA

Článok 3

Kvalitatívne parametre, tlak a meranie Plynú

- (3.1) Kvalitatívne parametre, tlakové úrovne a pravidlá merania Plynú na vstupe do, resp. výstupe zo Zásobníka POZAGAS v jednotlivých Miestach prepojenia, akceptované Prevádzkovateľom prepojeného zariadenia, sú predmetom príslušnej Zmluvy o prepojení. Kvalitatívne parametre plynu, ktoré budú dohodnuté v príslušnej Zmluve o prepojení, musia zodpovedať kvalitatívnym parametrom plynu uvedených v prílohe č. 1 Technických podmienok.

- (3.2) Meranie objemu vrátane merania teploty Plyn, kvality Plyn, meranie rosného bodu vody v Plyne a rosného bodu uhl'ovodíkov v Plyne a tlaku Plyn spĺňa metrologické predpisy platné v Slovenskej republike. Meradlá podliehajú kontrole a certifikácii štátnej metrológie – Slovenskému metrologickému úradu. Vzhľadom na špecifické podmienky jednotlivých Miest pripojenia, je spôsob merania množstva a kvality Plyn a vykonávania kontrol meradiel definovaný v príslušnej Zmluve o prepojení.
- (3.3) POZAGAS bude preberať na uskladnenie z Prepojeného plynárenského zariadenia Plyn, ktorého kvalitatívne parametre, zistené v Miestach merania, zodpovedajú hodnotám, dohodnutých v Zmluve o prepojení. Za dodržanie kvality plynu zodpovedá Prevádzkovateľ prepojeného zariadenia, ktorý realizoval dopravu Plyn do Zásobníka POZAGAS.
- (3.4) POZAGAS má právo odmietnuť Plyn prichádzajúci do Zásobníka POZAGAS z Prepojeného plynárenského zariadenia v prípade, ak tento Plyn nespĺňa kvalitatívne parametre resp. tlakové úrovne dohodnuté v Zmluve prepojení. V takomto prípade budú primerane použité pravidlá prerušenia alebo obmedzenia uskladňovania Plyn uvedené v Prevádzkovom poriadku.
- (3.5) Ak sa POZAGAS rozhodne prevziať Plyn, ktorého kvalitatívne parametre nie sú v súlade s ustanoveniami bodu (3.3), postupuje podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o prepojení.
- (3.6) POZAGAS bude odovzdávať do Prepojeného plynárenského zariadenia Plyn, ktorého kvalitatívne parametre, zistené v Meracích miestach, zodpovedajú hodnotám dohodnutých v Zmluve o prepojení.
- (3.7) Ak sa Prevádzkovateľ prepojeného zariadenia rozhodne prevziať zo Zásobníka POZAGAS Plyn, ktorého kvalitatívne parametre nie sú v súlade s bodom (3.6), postupuje podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o prepojení.
- (3.8) POZAGAS nesie zodpovednosť za kvalitatívne parametre Plyn do momentu fyzického prechodu Plyn zo zariadení Zásobníka POZAGAS do Prepojeného plynárenského zariadenia.

Článok 4 Technicko-komunikačné kritériá

- (4.1) Prevádzkovateľ prepojeného zariadenia musí mať zabezpečené nasledovné, funkčné technicko – komunikačné prostriedky, v nepretržitej prevádzke pre komunikáciu s Dispečingom prevádzkovateľa zásobníka, týkajúcu sa najmä riadenia fyzického toku Plyn:
- a) prístup na internet s aktívnou a bezpečnou e-mailovou schránkou (preferovaný systém písomnej komunikácie),
 - b) prístroje určené na telefonické spojenie prostredníctvom minimálne dvoch (2) nezávislých liniek, pričom jedna slúži ako hlavná a ostatné ako náhradné,

- (4.2) Komunikácia medzi Dispečingom prevádzkovateľa zásobníka a Dispečingom prevádzkovateľa prepojeného zariadenia sa realizuje prednostne prostredníctvom e-mailu alebo komunikačného protokolu Edig@s. V prípade poruchy internetového spojenia, Dispečing prevádzkovateľa zásobníka a Dispečing prevádzkovateľa prepojeného zariadenia použijú na komunikáciu telefonické spojenie, pričom ihneď po odstránení poruchy internetového spojenia, si telefonickú správu potvrdia písomne prostredníctvom e-mailu alebo komunikačného protokolu Edig@s.
- (4.3) POZAGAS si vyhradzuje právo zmeniť technicko-komunikačné prostriedky, ak si to vyžiada technický vývoj. Musí byť však zabezpečená primeraná bezpečnosť prenášaných dát.

Článok 5

Technické a prevádzkové obmedzenia pre Zásobník POZAGAS

- (5.1) Minimálne prevádzkové tlaky, maximálne prevádzkové tlaky a množstvá Plyn pre jednotlivé zariadenia určuje POZAGAS na základe príslušných technických možností stanovených oprávneným výrobcom zariadenia a príslušných predpisov a noriem platných v Slovenskej republike a geologicko - prevádzkových možností Zásobníka POZAGAS.
- (5.2) Tlak Plyn prichádzajúci z Prepojenej siete v Miestach pripojenia nesmie prekročiť nižšiu z hodnôt maximálneho prevádzkového tlaku zariadení prepojených sietí, určených v príslušnej Zmluve o pripojení.
- (5.3) V príslušných miestach Zásobníka POZAGAS sa stanovujú minimálne hodnoty tlaku tak, aby bola zabezpečená funkčnosť zariadení. Technické minimum zariadení Zásobníka POZAGAS v jednotlivých Miestach pripojenia sa určuje s ohľadom na minimálne hodnoty tlaku v príslušných miestach Zásobníka POZAGAS.
- (5.4) Ďalšie prípadné obmedzujúce podmienky dohodnú zmluvní partneri v Zmluve o pripojení. .
- (5.5) Technickými a prevádzkovými obmedzeniami pre Zásobník POZAGAS sú aj obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania plynu v dôsledku vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv a údržby, ako aj obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania plynu spôsobené krízovou situáciou alebo činnosťami vykonávanými v záujme predchádzania krízovej situácie, alebo spôsobené haváriou alebo poruchou na Plynárenských zariadeniach alebo odstraňovaním ich následkov.

ČASŤ 3

TECHNICKÉ PODMIENKY TECHNICKEJ SÚČINNOSTI ZÁSOBNÍKA A SIETÍ

Článok 6

Existujúce pripojenia a miesta prepojenia

(6.1) K Zásobníku POZAGAS sú pripojené:

- a) zásobník Prevádzkovateľa prepojeného zásobníka – pripojený Miestami pripojenia, ktoré sú geograficky umiestnené v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok,
- b) distribučná sieť SR – pripojená Miestom pripojenia, ktoré je geograficky umiestnené v katastrálnom území mesta Malacky,
- c) systém MAB – pripojený Miestom pripojenia, ktoré je geograficky umiestnené v katastrálnom území obce Vysoká pri Morave.

Článok 7

Podmienky vzájomnej prevádzkyschopnosti Zásobníka POZAGAS a sietí na Miestach prepojenia a pripojenia

- (7.1) Podmienkou vzájomnej prevádzkyschopnosti Prepojených sietí a ich zariadení je vzájomná súčinnosť pri dodržiavaní stanovených pravidiel pre manipuláciu so zariadeniami v Miestach pripojení Prepojených sietí.
- (7.2) Manipuláciu a všetky zásahy na Prepojených plynárenských zariadeniach vykonáva vždy príslušný Prevádzkovateľ prepojenej siete.
- (7.3) Koordináciu postupu pri nakladaní alebo manipulácii so zariadeniami, ktoré majú vplyv na prevádzku prepojených sietí, vykonáva Dispečing prevádzkovateľa zásobníka a Dispečing prevádzkovateľa prepojeného zariadenia postupmi stanovenými v Zmluve o prepojení.
- (7.4) Prevádzkovateľ prepojenej siete musí mať pre komunikáciu zabezpečenú nepretržitú dispečerskú službu a technicko-komunikačné prostriedky, uvedené v bode 4.1, na zabezpečenie komunikácie s POZAGAS.
- (7.5) V prípade, že príslušný Prevádzkovateľ prepojenej siete vykonáva rekonštrukciu na Plynárenských zariadeniach na Miestach prepojenia Prepojených sietí so Zásobníkom POZAGAS, postupuje v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (najmä Zákon č.251/2012 o energetike) a svojimi technickými podmienkami, pričom musí rešpektovať tieto Technické podmienky. Rozsah príslušnej dokumentácie na vykonanie rekonštrukcie, doba jej predkladania na schválenie druhej zmluvnej strane a postup vykonania rekonštrukčných prác je riešený v Zmluve o prepojení.

ČASŤ 4

TECHNICKÉ PODMIENKY NA PRERUŠENIE USKLADŇOVANIA PLYNU

Článok 8

Princípy postupu pri plánovaní a vykonávaní rekonštrukcií a opráv Plynárenských zariadení

- (8.1) Pri plánovaní rekonštrukcií a opráv na zariadeniach Zásobníka POZAGAS postupuje POZAGAS takým spôsobom, aby práce, ktoré by mali za následok obmedzenie alebo prerušenie uskladňovania, boli podľa možnosti vykonané v čase plánovaných Odstávok.
- (8.2) Ak POZAGAS plánuje vykonať rekonštrukciu alebo opravu v Mieste pripojenia, zašle dotknutému Prevádzkovateľovi prepojenej siete príslušnú časť projektovej dokumentácie a technologický postup na vykonanie rekonštrukcie alebo opravy v termíne dohodnutom v Zmluve o prepojení. V prípade ak v Zmluve o prepojení nie je dohodnutý termín, tak najneskôr tridsať (30) kalendárnych dní pred plánovaným začiatkom prác.
- (8.3) POZAGAS doplní do projektovej dokumentácie alebo technologického postupu rekonštrukcie alebo opravy opatrenia na elimináciu alebo zníženie rizika, ak o to požiada dotknutý Prevádzkovateľ prepojenej siete.
- (8.4) POZAGAS umožní vykonávanie technického dozoru dotknutého Prevádzkovateľa prepojenej siete na náklady tohto Prevádzkovateľa prepojenej siete v Mieste pripojenia počas prípravy a vykonávania rekonštrukcie alebo opravy, ak dotknutý Prevádzkovateľ prepojenej siete vyhodnotí práce ako rizikové pre svoje zariadenia a o možnosť vykonania technického dozoru požiada.
- (8.5) Ak rekonštrukciu alebo opravu v Mieste pripojenia nie je možné vykonať podľa pripravenej projektovej dokumentácie alebo technologického postupu a nie je možné ani rekonštrukciu alebo opravu prerušiť do ich úpravy, navrhne POZAGAS dotknutému Prevádzkovateľovi prepojenej siete náhradný postup, ktorého schválenie technický dozor dotknutého Prevádzkovateľa prepojenej siete alebo jeho poverený zástupca bezdôvodne neodmietne.
- (8.6) POZAGAS oznámi dotknutým Prevádzkovateľom prepojenej siete začiatok a ukončenie rekonštrukčných prác alebo opravy v Mieste pripojenia.
- (8.7) Ak je potrebné na zariadeniach Zásobníka POZAGAS vykonať rekonštrukčné práce, opravy alebo servisné práce (napr. čistenie plynovodu, vnútorná inšpekcia plynovodu) v období mimo Odstávok, ktoré môžu mať vplyv na kontinuitu vtláčania resp. ťažby Plyn do/zo Zásobníka, POZAGAS je povinný oboznámiť s týmito prácami dotknutých Zákazníkov a vyvinie maximálne úsilie, aby tento vplyv minimalizoval.

Článok 9

Princípy postupu pri haváriách, poruchách a odstraňovaní ich následkov

- (9.1) Pri zisťovaní príčin a odstraňovaní porúch postupuje POZAGAS v súlade so svojimi internými predpismi a právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Odstraňovanie porúch je prednostne realizované takým spôsobom, aby neboli obmedzené alebo prerušené služby poskytované zákazníkom.
- (9.2) V prípade, že odstránenie poruchy si vyžiada obmedzenie alebo prerušenie uskladňovania, postupuje POZAGAS v súlade s týmito Technickými podmienkami a Prevádzkovým poriadkom.
- (9.3) Pri haváriách a odstraňovaní ich následkov postupuje POZAGAS v súlade so svojím havarijným plánom a právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Ak si situácia vyžiada obmedzenie alebo prerušenie uskladňovania, postupuje POZAGAS v súlade s Technickými podmienkami a s Prevádzkovým poriadkom.
- (9.4) V prípade, že havarijnou situáciou môže byť ohrozené ktorékoľvek z Miest pripojenia, vykoná POZAGAS bezodkladne oddelenie zariadení Zásobníka POZAGAS od zariadení dotknutých Prevádzkovateľov pripojených sietí.
- (9.5) Ak je nutná manipulácia so zariadeniami v Miestach pripojenia, Dispečing prevádzkovateľa zásobníka vyzve Dispečing prevádzkovateľa prepojeného zariadenia na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti.
- (9.6) V prípade, že súčinnosť nie je možné poskytnúť a situácia si to vyžaduje, je POZAGAS oprávnený uzatvoriť svoje uzatváracie armatúry a následne túto skutočnosť oznámiť dotknutému Prevádzkovateľovi prepojenej siete.
- (9.7) V prípade vzniku poruchy alebo havarijnej situácie na zariadeniach Prevádzkovateľa prepojenej siete poskytne POZAGAS, v rozsahu svojich možností, nevyhnutnú súčinnosť dotknutému Prevádzkovateľovi prepojenej siete. Po nahlásení takejto udalosti zabezpečí Dispečing prevádzkovateľa zásobníka vykonanie potrebných krokov, spravidla oddelenie príslušnej časti zariadení dotknutého Prevádzkovateľa prepojenej siete od zariadení Zásobníka POZAGAS, presmerovanie tokov Plynů a úpravu prietoku alebo tlaku, pokiaľ to umožnia zariadenia Zásobníka POZAGAS.
- (9.8) Ak dotknutý Prevádzkovateľ prepojenej siete uzatvoril svoje uzatváracie armatúry v Mieste pripojenia alebo prepojenia bez súčinnosti POZAGAS, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Dispečingu prevádzkovateľa zásobníka.

Článok 10

Dôvody na prerušenie alebo obmedzenie uskladňovania Plynů z technického hľadiska

- (10.1) Ak z technických dôvodov na strane Prevádzkovateľov prepojených sietí prišlo k obmedzeniu alebo prerušeniu prevádzkovania týchto zariadení vo Vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodoch, POZAGAS má právo uskladňovanie prerušiť alebo obmedziť v nevyhnutnom rozsahu.
- (10.2) Ak nie sú splnené podmienky vzájomnej prevádzkyschopnosti zariadení vo Vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodoch, POZAGAS má právo prerušiť alebo obmedziť vtláčanie alebo ťažbu v danom bode v nevyhnutnom rozsahu.

ČASŤ 5

TECHNICKÉ PODMIENKY NA RIADENIE ZÁSOBNÍKA

Článok 11

Úlohy dispečerského riadenia

- (11.1) Dispečing prevádzkovateľa zásobníka plní predovšetkým tieto úlohy:
- a) zabezpečenie nepretržitého dohľadu nad prevádzkou Zásobníka POZAGAS,
 - b) riadenie tokov Plynů, vrátane navrhovania náhradného programu plnenia požiadaviek Zákazníkov v prípade potreby,
 - c) príjem Nominácií a Renominácií,
 - d) kontrolu súladu Nominácií a Renominácií s ustanoveniami Zmlúv o skladovaní plynů, Prevádzkového poriadku, týchto Technických podmienok a Zmlúv o prepojení,
 - e) komunikáciu s Dispečingom prevádzkovateľa prepojeného zariadenia a Zákazníkmi za účelom bezpečnej prevádzky Prepojenej a Nadväzujúcej siete a plnenie požiadaviek Zákazníkov,
 - f) operatívne riadenie všetkých situácií vrátane neštandardných situácií v rámci Zásobníka POZAGAS priamo alebo pomocou zmluvného partnera, a to v spolupráci s Dispečingami prevádzkovateľov prepojených zariadení (napr. čistenie plynovodu, vnútorná inšpekcia plynovodu),
 - g) hlásenie o poruchách na zariadeniach Zásobníka POZAGAS,
 - h) upozorňovanie zainteresovanej obsluhy pracovísk Prevádzkovateľa zásobníka na vyhlásené regulačné stupne odberov Plynů alebo elektrickej energie,

- i) úlohy vyplývajúce z interných bezpečnostných predpisov a pokynov Prevádzkovateľa zásobníka,
 - j) privolávanie pomoci a zainteresovaných zamestnancov ako je uvedené v havarijnom pláne Prevádzkovateľa zásobníka POZAGAS.
- (11.2) Účelom riadenia Zásobníka POZAGAS je zabezpečenie rozdelenia tokov Plyn pri zohľadnení geologicko-ložiskových charakteristík Zásobníka POZAGAS tak, aby bol Plyn uskladnený v požadovanom objeme v danom čase až do výšky súčtu všetkých požadovaných Pracovných objemov plynu, ktoré POZAGAS prideliť jednotlivým Zákazníkom podľa Prevádzkového poriadku a Zmlúv o skladovaní plynu.
- (11.3) Dispečerské riadenie Zásobníka POZAGAS sa vykonáva komunikáciou medzi Dispečingom prevádzkovateľa zásobníka a dispečingom poskytovateľa servisných činností na Zásobníku POZAGAS ako aj dispečingami jednotlivých plynárenských stredísk. Dispečing plynárenského strediska riadi prevádzku Zásobníka POZAGAS riadiacim systémom automaticky alebo manuálne.
- (11.4) Dispečing prevádzkovateľa zásobníka počas havarijných stavov a krízovej situácie v plynárenstve riadi toky Plyn v súlade s internými pokynmi tak, aby boli vytvorené podmienky pre zmáhanie havárie a aby uskladňovacie služby boli obmedzené v minimálnom rozsahu.
- (11.5) V prípade potreby, Dispečing prevádzkovateľa zásobníka požiada o súčinnosť Prevádzkovateľa prepojenej siete.
- (11.6) Počas havarijných stavov a krízovej situácie v plynárenstve budú v prevádzke ponechané len také zariadenia, ktoré je možné akýmkoľvek spôsobom odstaviť z prevádzky v prípade hrozby vzniku havarijnej situácie na daných zariadeniach.
- (11.7) V prípade vyhlásenia krízovej situácie v plynárenstve príslušným štátnym orgánom, postupuje POZAGAS v súlade s pokynmi slovenského plynárenského dispečingu a v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky v čase vyhlásenia a trvania krízovej situácie v plynárenstve.
- (11.8) Počas zmáhania havarijnej situácie na zariadeniach Prepojenej siete, ktoré bezprostredne súvisia s prevádzkou Zásobníka POZAGAS, bude Dispečing prevádzkovateľa zásobníka rešpektovať pokyny Dispečingu prevádzkovateľa prepojeného zariadenia a riadiť Zásobník POZAGAS tak, aby neprišlo k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky zariadení Zásobníka POZAGAS ani zariadení Prepojenej siete.

Článok 12

Princípy spolupráce medzi POZAGAS a Prevádzkovateľmi prepojených sietí

- (12.1) POZAGAS a Prevádzkovatelia prepojených sietí spolupracujú najmä v nasledovnom rozsahu:
- a) vzájomné odovzdávanie informácií o Nomináciách a Renomináciách a rozsahu ich potvrdení,
 - b) vzájomné odovzdávanie informácií pre potreby prevádzkovania Prepojených sietí,
 - c) fyzické riadenie tokov a využívanie OBA,
 - d) koordinovanie rekonštrukčných prác, opráv a údržby v Miestach pripojenia,
 - e) riadenie Prepojených sietí v prípade krízovej situácie v plynárenstve a havarijných stavov za účelom minimalizácie ohrozenia bezpečnosti prevádzky a osôb,
 - f) komunikácia v prípade obmedzenia alebo prerušenia zazmluvnených služieb.
- (12.2) Princípy spolupráce a vzájomné práva a povinnosti POZAGAS a príslušného Prevádzkovateľa prepojenej siete sú upravené v Zmluve o pripojení.

ČASŤ 6

TECHNICKÉ PODMIENKY PRIPOJENIA A ODPOJENIA K/OD ZÁSOBNÍKU/A

Článok 13

Pripojenie Plynárenských zariadení k Zásobníku POZAGAS

- (13.1) Pripojenie k Zásobníku POZAGAS je možné len v tom prípade, ak žiadateľ o pripojenie podá žiadosť o pripojenie, splní Technické podmienky a uzatvorí s Prevádzkovateľom zásobníka príslušnú Zmluvu o pripojení.
- (13.2) Žiadosť o pripojenie Plynárenských zariadení k Zásobníku POZAGAS musí obsahovať najmä:
- a) identifikačné údaje žiadateľa (meno a priezvisko/obchodné meno, adresa/sídlo, IČO, DIČ, kontaktné osoby, telefón, e-mail) a korešpondenčnú adresu,
 - b) definovanie Plynárenského zariadenia, ktoré má byť pripojené k Zásobníku POZAGAS na základe tejto žiadosti, jedným z uvedených druhov:
 - ba) prepravná sieť,
 - bb) distribučná sieť,
 - bc) zásobník,
 - bd) ťažobná sieť,
 - be) priamy plynovod,
 - bf) iné Plynárenské zariadenie.

- c) účel, na ktorý sa pripájané Plynárenské zariadenie bude využívať,
- d) technické údaje pripájaného Plynárenského zariadenia, a to najmä požadované hodnoty prietoku Plyn vyjadrené v Sm^3 za časovú jednotku, ktorý bude dopravovaný cez pripájané Plynárenské zariadenie do a zo Zásobníka POZAGAS,
- e) termín realizácie pripojenia Plynárenského zariadenia,
- f) termín začiatku využívania pripájaného Plynárenského zariadenia,
- g) termín ukončenia využívania pripájaného Plynárenského zariadenia,
- h) maximálny prevádzkový tlak PN pripájaného Plynárenského zariadenia,
- i) návrh spôsobu merania parametrov Plyn, ktorý bude pretekať z pripájaného Plynárenského zariadenia siete do/zo Zásobníka POZAGAS, a to:
 - ia) parametre budú merané s využitím Miest merania Prevádzkovateľa zásobníka alebo
 - ib) parametre budú merané na pripájanom Plynárenskom zariadení s uvedením Miesta merania a popisu technických parametrov meracích zariadení.

(13.3) K žiadosti o pripojenie žiadateľ o pripojenie priloží nasledovné dokumenty:

- a) originál alebo overenú kópiu živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra, nie staršieho ako tridsať (30) kalendárnych dní. Ak má právnická osoba sídlo mimo územia Slovenskej republiky, potom priloží ekvivalentný dokument živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra s uvedením osôb oprávnených konať v mene žiadateľa o pripojenie,
- b) v prípade, ak žiadateľ koná prostredníctvom tretej osoby, originál plnej moci pre každú osobu, ktorá je poverená žiadateľom o pripojenie komunikáciou s POZAGAS s uvedením mena, priezviska, funkcie, e-mailovej adresy a telefónneho čísla, cez ktoré bude prebiehať komunikácia s danou osobou,
- c) čestné vyhlásenie žiadateľa, že:
 - ca) žiadateľ o pripojenie nie je v likvidácii,
 - cb) na majetok žiadateľa o pripojenie nie je vyhlásený konkurz,
 - cc) na majetok žiadateľa o pripojenie nie je začaté konkurzné ani reštrukturalizačné konanie,
 - cd) na majetok žiadateľa o pripojenie nebol pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - ce) žiadateľ o pripojenie nemá evidované daňové nedoplatky.
- d) situačný náčrt v katastrálnej mape s farebným vyznačením polohy lokality požadovaného Miesta pripojenia, vrátane vyznačenia hraníc predmetného pozemku verejného priestranstva.

- (13.4) Pre každé požadované Miesto pripojenia, žiadateľ o pripojenie uvedie požadované údaje samostatne.
- (13.5) Žiadosť o pripojenie musí byť doručená v písomnej forme, nie však elektronickou formou.
- (13.6) POZAGAS je oprávnený požadovať od žiadateľa o pripojenie doplňujúce alebo dodatočné informácie, prípadne dokumenty za účelom riadneho a spoľahlivého posúdenia žiadosti o pripojenie.
- (13.7) Žiadosť o pripojenie i všetky dokumenty k nej priložené musia byť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
- (13.8) Žiadosť o pripojenie predstavuje záväzný návrh žiadateľa o pripojenie na uzatvorenie Zmluvy o pripojení.
- (13.9) Žiadosť o pripojenie, ktorú predkladá žiadateľ o pripojenie a všetky predkladané dokumenty musia byť náležite čitateľne vyplnené a podpísané oprávneným zástupcami žiadateľa o pripojenie.
- (13.10) Prevádzkovateľ zásobníka vyhodnocuje žiadosti o pripojenie v poradí, v ktorom mu boli doručené. Pri vyhodnocovaní žiadostí, doručených v rovnakom kalendárnom týždni, zoradí Prevádzkovateľ zásobníka žiadosti o pripojenie podľa nasledovných priorít:
- a) žiadosti, kde žiadateľ udáva ako účel využitia prístup do Zásobníka POZAGAS a dokladuje využitie Plynárenského zariadenia pre udržanie alebo zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti pripájaného Plynárenského zariadenia alebo jeho vyvažovanie,
 - b) žiadosti, kde žiadateľ udáva ako účel využitia prístup do Zásobníka POZAGAS a dokladuje plánované využitie Plynárenského zariadenia pre zabezpečenie bezpečnosti dodávok Plyn chráneným odberateľom,
 - c) žiadosti, kde žiadateľ udáva ako účel využitia prístup do Zásobník POZAGAS a dokladuje plánované využitie Plynárenského zariadenia pre zabezpečenie bezpečnosti dodávok Plynu iným odberateľom ako chráneným,
 - d) ostatné žiadosti.
- (13.11) V prípade, ak žiadosť o pripojenie nebude obsahovať všetky stanovené náležitosti a informácie poskytnuté v rámci žiadosti o pripojenie alebo poskytované informácie budú neúplné alebo nedostatočné na riadne posúdeniu žiadosti, POZAGAS vyzve žiadateľa na ich doplnenie. Na žiadosť o pripojenie nebude POZAGAS prihliadať do doby, pokiaľ nebudú doplnené príslušné údaje, resp. dodané chýbajúce listiny. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť v primeranej lehote určenej spoločnosťou POZAGAS, POZAGAS takúto žiadosť odmietne.
- (13.12) POZAGAS je oprávnený žiadosť o pripojenie odmietnuť, ak nespĺňa všetky náležitosti alebo podmienky v zmysle týchto Technických podmienok. Odmietnuté žiadosti o pripojenie nebude POZAGAS ďalej vyhodnocovať.

- (13.13) Prevádzkovateľ zásobníka posúdi predloženú žiadosť o pripojenie a zašle žiadateľovi svoje stanovisko do 90 (deväťdesiat) dní od doručenia úplnej žiadosti o pripojenie, ak ide o jedno pripojenie a do 120 (stodvadsať) dní od doručenia úplnej žiadosti o pripojenie, ak jeden žiadateľ predložil súčasne viacero žiadostí o pripojenie alebo ak žiadosť obsahuje viac ako jedno navrhované Miesto pripojenia.
- (13.14) V prípade, ak Prevádzkovateľ zásobníka odmietne žiadosť o pripojenie Plynárenského zariadenia, uvedie v stanovisku aj dôvody odmietnutia žiadosti o pripojenie.
- (13.15) Prevádzkovateľ zásobníka odmietne žiadosť o pripojenie Plynárenského zariadenia najmä, ak:
- a) žiadosť o pripojenie nie je v súlade s Technickými podmienkami,
 - b) Prevádzkovateľ zásobníka zistí, že skutočnosti alebo doklady predložené spolu so žiadosťou o pripojenie nie sú pravdivé alebo ak nebudú doplnené alebo opravené v lehote podľa bodu 15.11,
 - c) voľná kapacita zariadení Zásobníka POZAGAS, ku ktorým má byť žiadateľovo Plynárenské zariadenie pripojené, je v požadovanej lokalite nižšia ako kapacita, ktorá sa požaduje v žiadosti o pripojenie,
 - d) žiadateľ vo svojej žiadosti požiadal o využitie Meracích miest Prevádzkovateľa zásobníka, avšak Prevádzkovateľ zásobníka nemá Meracie miesta v požadovanej lokalite vybudované alebo Meracie miesta v požadovanej lokalite nemajú dostatočnú voľnú kapacitu pre meranie parametrov podľa údajov uvedených v žiadosti o pripojenie,
 - e) by splnenie požiadaviek uvedených v žiadosti o pripojenie mohlo spôsobiť ekonomicky neefektívne využívanie Zásobníka POZAGAS alebo by obmedzilo prevádzkyschopnosť alebo bezpečnosť Zásobníka POZAGAS.
- (13.16) Ak Prevádzkovateľ zásobníka súhlasí s pripojením Plynárenského zariadenia k Zásobníku POZAGAS, vydá súhlasné stanovisko, v ktorom uvedie hlavné podmienky pripájania k Zásobníku POZAGAS, najmä:
- a) určenie Miesta pripojenia alebo Miest pripojenia,
 - b) určenie Meracieho miesta alebo meracích miest,
 - c) určenie tlakovej úrovne zariadenia Zásobníka POZAGAS v Mieste (Miestach) pripojenia,
 - d) určenie kvalitatívnych parametrov Plyn, ktorý bude prúdiť medzi Zásobníkom POZAGAS a pripojeným Plynárenským zariadením.

- (13.17) Miesto pripojenia Plynárenského zariadenia POZAGAS určí na základe technických údajov uvedených v žiadosti o pripojenie, a to najmä maximálneho prevádzkového tlaku, maximálneho vŕtačného výkonu a maximálneho ťažobného výkonu, účelu pripájaného Plynárenského zariadenia a tak, aby bol POZAGAS schopný zabezpečiť bezpečnosť prevádzky a procesov vtláčania a ťažby Plyn pre všetkých Zákazníkov.
- (13.18) Miesto merania bude špecifikované v príslušnej Zmluve o pripojení tak, aby množstvo Plyn a požadované merané parametre Plyn boli reprezentatívne a jednoznačné za účelom splnenia obchodných podmienok a zvyklostí a tak, aby nemohlo prísť k dvojitému meraniu toho istého množstva, respektíve len jeho časti.
- (13.19) Prevádzkovateľ zásobníka priloží k súhlasnému stanovisku k žiadosti o pripojenie návrh Zmluvy o pripojení, ktorá má byť uzavretá so žiadateľom. Návrh tejto Zmluvy o pripojení obsahuje okrem iného i cenu za pripojenie, stanovenú s ohľadom na náklady, ktoré bude mať Prevádzkovateľ zásobníka v súvislosti s pripojením Plynárenského zariadenia Žiadateľa a podrobné podmienky, týkajúce sa pripájania k Zásobníku POZAGAS a je platný v lehote 60 (šesťdesiatich) kalendárnych dní od jeho doručenia žiadateľovi.
- (13.20) Návrh zmluvy o pripojení bude obsahovať tiež ustanovenia zaväzujúce žiadateľa o pripojenie:
- a) vybudovať pripájané Plynárenské zariadenie v súlade s projektovou dokumentáciou zabezpečenou žiadateľom a odsúhlasenou Prevádzkovateľom zásobníka pred začiatkom pripájania k Zásobníku POZAGAS,
 - b) predložiť Prevádzkovateľovi zásobníka spolu s projektovou dokumentáciou i doklady, preukazujúce právny vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, na ktorej má dôjsť k pripájaniu k Zásobníku POZAGAS (list vlastníctva alebo iný doklad, oprávňujúci Žiadateľa využiť predmetnú nehnuteľnosť na svoje účely),
 - c) umožniť zástupcom Prevádzkovateľa zásobníka dohľad nad realizáciou pripájania k Zásobníku POZAGAS,
 - d) rešpektovať všetky odôvodnené pripomienky, ktoré vynesie Prevádzkovateľ zásobníka počas pripájania k Zásobníku POZAGAS,
 - e) vyžiadať si súhlas Prevádzkovateľa zásobníka s každou zmenou projektovej dokumentácie alebo pripájaného zariadenia, a to pred vykonaním zmeny.
- (13.21) Ak o to Prevádzkovateľ zásobníka požiada, pri podpise Zmluvy o pripojení, žiadateľ zriadi v prospech Prevádzkovateľa zásobníka predkupné právo k Plynárenskému zariadeniu, ktoré bude mať žiadateľ pripojené k Zásobníku POZAGAS. Rozsah predkupného práva bude určený v Zmluve o pripojení.
- (13.22) Pripájané plynárenské zariadenie bude pripojené k zariadeniam Zásobníka POZAGAS v súlade so Zmluvou o pripojení a projektovou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou

organizáciou a odsúhlasenou medzi žiadateľom o pripojenie a POZAGAS. Projektovú dokumentáciu zabezpečí žiadateľ o pripojenie na vlastné náklady.

- (13.23) Obdobie, počas ktorého je žiadateľ o pripojenie povinný zrealizovať práce na vlastné náklady, určí POZAGAS tak, aby neobmedzilo plnenie alebo nespôsobil prerušenie existujúcich záväzkov POZAGAS. Podrobnosti stanovenia termínov a spôsobu realizácie prác budú uvedené v Zmluve o pripojení. POZAGAS má právo na úhradu externých nákladov vyvolaných na strane spoločnosti POZAGAS v súvislosti s pripojením Plynárenského zariadenia žiadateľa, úhrada týchto nákladov žiadateľom bude riešená v príslušnej Zmluve o pripojení.
- (13.24) Pripájané plynárenské zariadenia musia spĺňať podmienky príslušných noriem a predpisov na ich výrobu, inštaláciu a prevádzku.
- (13.25) Žiadateľ o pripojenie je povinný zabezpečiť všetky potrebné povolenia na realizáciu výstavby a prevádzku v Mieste pripojenia v súčinnosti s POZAGAS.
- (13.26) Po ukončení pripájania k Zásobníku POZAGAS a splnení všetkých podmienok Zmluvy o pripojení, musí byť pre uvedenie pripojeného Plynárenského zariadenia do prevádzky realizované prepojenie vybudovaného Plynárenského zariadenia a Zásobníka POZAGAS.
- (13.27) Ak v dôsledku neuzatvorenia Zmluvy o pripojení a/alebo nedodržania podmienok v nej uvedených z dôvodov na strane žiadateľa o pripojenie vznikne Prevádzkovateľovi zásobníka škoda, jej náhrada bude riešená podľa ustanovení príslušných právnych predpisov platných a účinných na území SR.

Článok 14

Prepojenie Plynárenských zariadení so Zásobníkom POZAGAS

- (14.1) Plynárenské zariadenie pripojené k Zásobníku POZAGAS, je možné prepojiť so Zásobníkom POZAGAS po podaní Žiadosti o prepojenie a následnom uzavretí Zmluvy o prepojení. Na základe Zmluvy o prepojení, sa prepojenie Zásobníka POZAGAS s pripojeným Plynárenským zariadením uvedie do prevádzky.
- (14.2) Žiadosť o prepojenie môže podať prevádzkovateľ Plynárenského zariadenia, ktoré je fyzicky pripojené k Zásobníku POZAGAS, a ktorý získal všetky potrebné povolenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi.
- (14.3) Žiadosť o prepojenie musí obsahovať:
 - a) identifikačné údaje žiadateľa (meno a priezvisko/obchodné meno, adresa/sídlo, IČO, DIČ, kontaktné osoby, telefón, e-mail) a korešpondenčnú adresu,
 - b) údaje o tom, pre aký účel budú slúžiť Plynárenské zariadenia, ktoré chce žiadateľ prepojiť so Zásobníkom POZAGAS (ak sa tento účel zmenil v porovnaní s tým, ako bol uvedený v príslušnej Zmluve o pripojení),

- c) základné údaje o technických charakteristikách prepájaného Plynárenského zariadenia, najmä:
 - ca) požadované hodnoty prietoku Plyn vyjadrené v Sm^3 za časovú jednotku, ktorý bude dopravovaný cez pripájané Plynárenské zariadenie do a zo Zásobníka POZAGAS,
 - cb) maximálny tlak, ktorému musí odolať zariadenie žiadateľa po jeho prepojení so Zásobníkom POZAGAS, t.j. údaj o tlakovej úrovni Plynárenských zariadení žiadateľa,
 - cc) minimálna a maximálna teplota, ktorá je pre prepájané Plynárenské zariadenie prípustná,
 - cd) minimálny a maximálny prevádzkový tlak,
 - ce) minimálna a maximálna prevádzková teplota,
 - cf) základné parametre meracích zariadení, ak žiadateľ o prepojenie bude prevádzkovať Meracie miesto.
- d) základné údaje o rozsahu a čase využitia Plynárenského zariadenia, ktoré má byť prepojené so Zásobníkom POZAGAS:
 - da) predpokladaný termín začiatku a ukončenia prevádzkovania prepojeného Plynárenského zariadenia,
 - db) predpokladané termíny (alebo časové obdobia) využívania prepájaného Plynárenského zariadenia,
 - dc) dobu trvania prepojenia zariadenia žiadateľa so Zásobníkom POZAGAS.

(14.4) K žiadosti o prepojenie žiadateľ o prepojenie priloží nasledovné dokumenty:

- a) originál alebo overenú kópiu živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tridsať (30) kalendárnych dní. Ak má právnická osoba sídlo mimo územia Slovenskej republiky potom priloží ekvivalentný dokument živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra s uvedením osôb oprávnených konať v mene žiadateľa o prepojenie,
- b) v prípade, ak žiadateľ koná prostredníctvom tretej osoby, originál plnej moci pre každú osobu, ktorá je poverená žiadateľom o prepojenie komunikáciou s POZAGAS s uvedením mena, priezviska, funkcie, e-mailovej adresy, čísla faxu a čísiel telefonických liniek, cez ktoré bude prebiehať komunikácia s danou osobou,
- c) doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah žiadateľa k Plynárenskému zariadeniu, ktoré má byť prepojené so Zásobníkom,
- d) originály alebo overené kópie všetkých povolení, oprávňujúcich žiadateľa alebo inú ním poverenú osobu na prevádzkovanie Prepojeného zariadenia, ktoré vyžadujú právne predpisy platné a účinné na území SR,
- e) čestné vyhlásenie žiadateľa, že:
 - ea) žiadateľ o pripojenie nie je v likvidácii,
 - eb) na majetok žiadateľa o pripojenie nie je vyhlásený konkurz,

- ec) na majetok žiadateľa o pripojenie nie je začaté konkurzné ani reštrukturalizačné konanie,
- ed) na majetok žiadateľa o pripojenie nebol pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
- ee) žiadateľ o pripojenie nemá evidované daňové nedoplatky.

- (14.5) Žiadosť o prepojenie musí byť doručená v písomnej forme, nie však elektronickou formou.
- (14.6) Žiadosť o prepojenie i všetky dokumenty k nej priložené musia byť v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.
- (14.7) Žiadosť o prepojenie predstavuje záväzný návrh žiadateľa o prepojenie na uzatvorenie Zmluvy o prepojení.
- (14.8) Žiadosť o prepojenie, ktorú predkladá žiadateľ o prepojenie a všetky predkladané dokumenty musia byť náležite čitateľne vyplnené a podpísané oprávneným zástupcami žiadateľa o prepojenie.
- (14.9) Na účely riadneho posúdenia žiadosti o prepojenie (napr. z obchodného alebo technického hľadiska) je Prevádzkovateľ zásobníka oprávnený požadovať doplňujúce alebo dodatočné informácie a dokumenty. Žiadateľ je takéto informácie alebo dokumenty povinný doručiť Prevádzkovateľovi zásobníka v lehote určenej Prevádzkovateľom zásobníka.
- (14.10) Stanovisko k žiadosti o prepojenie zašle Prevádzkovateľ zásobníka žiadateľovi o prepojenie do 30 (tridsať) kalendárnych dní, od doručenia všetkých potrebných informácií a dokumentov, potrebných pre riadne posúdenie žiadosti. V odôvodnených prípadoch má Prevádzkovateľ zásobníka právo túto lehotu predĺžiť, o čom bezodkladne informuje žiadateľa o prepojenie.
- (14.11) V prípade, ak Prevádzkovateľ Zásobníka odmietne žiadosť o prepojenie, zašle žiadateľovi o prepojenie odmietavé stanovisko, v ktorom uvedie aj dôvody odmietnutia žiadosti o prepojenie.
- (14.12) Prevádzkovateľ zásobníka je oprávnený odmietnuť žiadosť o prepojenie najmä, ak:
 - a) žiadosť o prepojenie nie je v súlade s Technickými podmienkami,
 - b) Prevádzkovateľ zásobníka zistí, že informácie a dokumenty predložené žiadateľom o prepojenie nie sú pravdivé alebo úplné,
 - c) predložené dokumenty nie sú čitateľné alebo správne vyplnené a žiadateľ o prepojenie tieto nedostatky ani v dodatočnej lehote neodstránil alebo neopravil,
 - d) Plynárenské zariadenie, ktoré má byť prepojené so Zásobníkom POZAGAS nebolo vybudované v súlade so Zmluvou o pripojení,
 - e) nie sú splnené podmienky pre prepojenie Plynárenského zariadenia, ktoré bolo pred podaním Žiadosti o prepojenie od Zásobníka odpojené,

- f) by splnenie požiadaviek uvedených v žiadosti o prepojenie neviedlo k ekonomicky efektívnemu využívaniu Zásobníka POZAGAS, obmedzilo by prevádzkyschopnosť alebo bezpečnosť Zásobníka POZAGAS.

(14.13) Ak Prevádzkovateľ zásobníka zašle žiadateľovi o prepojenie súhlasné stanovisko s jeho žiadosťou, žiadateľ a Prevádzkovateľ zásobníka začnú rokovania o Zmluve o prepojení.

(14.14) Zmluva o prepojení bude obsahovať najmä:

- a) popis prepojovacích bodov medzi Zásobníkom POZAGAS a príslušnou Prepojenou sieťou;
- b) údaje o prevádzkových parametroch v Miestach prepojenia, najmä:
 - ba) minimálny požadovaný tlak v miestach vstupu do Zásobníka POZAGAS,
 - bb) maximálny poskytovaný tlak v miestach výstupu zo Zásobníka POZAGAS,
 - bc) maximálny prevádzkový tlak,
 - bd) minimálnu a maximálnu prípustnú teplotu,
 - be) minimálny a/alebo maximálny prietok Plynú pre každé Miesto prepojenia,
 - bf) spôsob ochrany zariadení Prevádzkovateľa zásobníka a Prevádzkovateľa prepojenej siete v Mieste prepojenia, ak rozsah prevádzkových parametrov ich zariadení vzájomne nekorešponduje.
- c) princípy prevádzkovania zariadení v Miestach prepojenia, najmä:
 - ca) monitorovanie zariadení vrátane technických prostriedkov k tomu určených a spôsobu odovzdávania informácií o stave týchto zariadení medzi oboma stranami,
 - cb) pravidlá pre manipuláciu so zariadeniami,
 - cc) pravidlá, lehoty a postupy kontroly technického stavu zariadení,
 - cd) pravidlá pre plánovanie a realizáciu rekonštrukcií zariadení,
 - ce) podmienky poskytovania služieb vyrovnávania kvality a tlaku Plynú, ak je to technicky možné.
- d) pravidlá merania množstva Plynú a kvalitatívnych parametrov Plynú, najmä:
 - da) popis zariadení, ktoré budú použité pre meranie množstiev a kvalitatívnych parametrov Plynú,
 - db) požiadavky na zariadenia pre meranie množstva a kvalitatívnych parametrov Plynú,
 - dc) určenie meraných veličín a intervalov ich merania,
 - dd) určenie akceptovaných hodnôt kvalitatívnych parametrov Plynú,
 - de) spôsob vyhodnocovania nameraných údajov,
 - df) rozsah a spôsob odovzdávania informácií o nameraných údajoch a ich vyhodnotení medzi oboma stranami,
 - dg) pravidlá pre prevádzku a kontrolu meracích zariadení,
 - dh) postup pre prípad poruchy a poškodenia meracích zariadení,
 - di) spôsob vysporiadania Plynú, ktorého namerané množstevné a kvalitatívne parametre sú mimo dohodnutých intervalov.
- e) princípy spolupráce medzi spoločnosťou POZAGAS a Prevádzkovateľom prepojenej siete, najmä:
 - ea) pravidlá komunikácie,

- eb) vzájomná výmena informácií o Nomináciách/Renomináciách Zákazníkov, ich potvrdzovaní, odmietnutí, korekcií množstiev,
- ec) pravidiel pre riadenie tokov a alokáciu Plyn,
- ed) pravidiel pre vysporiadanie rozdielov medzi alokovanými a meranými množstvami Plyn,
- ee) pravidiel pre vyvažovanie zariadení,
- ef) pravidiel pre prípad obmedzení služieb poskytovaných v Mieste prepojenia.

- (14.15) Ak o to Prevádzkovateľ zásobníka požiadajú, žiadateľ zriadi v prospech Prevádzkovateľa zásobníka predkupné právo k Plynárenskému zariadeniu, ktoré bude prepojené so Zásobníkom POZAGAS. Rozsah predkupného práva bude určený v Zmluve o prepojení.
- (14.16) Žiadateľ o prepojenie musí mať najneskôr v deň podpisu Zmluvy o prepojení, v súlade s článkom 4 Technických podmienok, k dispozícii prostriedky zabezpečujúce možnosť nepretržitej komunikácie s Prevádzkovateľom zásobníka.
- (14.17) Ak Prevádzkovateľ zásobníka a žiadateľ o prepojenie neuzatvoria Zmluvu o prepojení v lehote do troch mesiacov od doručenia súhlasného stanoviska Prevádzkovateľa zásobníka v zmysle bodu 14.10, potom Prevádzkovateľ zásobníka má právo odmietnuť žiadosť o prepojenie, v ďalšom na túto Žiadosť neprihliadať a požadovať odpojenie zariadení žiadateľa od zariadení Zásobníka POZAGAS.
- (14.18) Ak v dôsledku neuzatvorenia Zmluvy o prepojení z dôvodov na strane žiadateľa o prepojenie vznikne Prevádzkovateľovi zásobníka škoda, jej náhrada bude riešená podľa ustanovení príslušných právnych predpisov platných a účinných na území SR.

Článok 15

Dôvody na odpojenie od Zásobníka POZAGAS

- (15.1) POZAGAS je oprávnený odpojiť Prepojené plynárenské zariadenie od Zásobníka POZAGAS na základe predchádzajúceho upozornenia najmä z týchto dôvodov:
- a) uplynula životnosť Prepojených plynárenských zariadení alebo zariadení Zásobníka POZAGAS stanovená v projektovej dokumentácii alebo posudku oprávnenej organizácie, ktorá životnosť stanovila,
 - b) Prevádzkovateľ prepojeného zariadenia nedodržiaval alebo nedodržiava Technické podmienky alebo bezpečnosť prevádzky ním prevádzkovaných Plynárenských zariadení,
 - c) technický stav alebo prevádzkovanie Prepojených plynárenských zariadení k Zásobníku POZAGAS znižuje úroveň bezpečnosti prevádzky Zásobníka POZAGAS alebo jeho technický, prevádzkový alebo ekonomický rozvoj,
 - d) nebola uzatvorená Zmluva o prepojení do dvoch (2) rokov od ukončenia pripájania k zásobníku POZAGAS v zmysle Technických podmienok,
 - e) Prevádzkovateľ prepojeného zariadenia nedodržiaval podmienky Zmluvy o pripojení alebo Zmluvy o prepojení.

- (15.2) Prevádzkovateľ prepojeného zariadenia je oprávnený svoje Plynárenské zariadenie odpojiť od Zásobníka POZAGAS len s predchádzajúcim súhlasom POZAGAS za nasledujúcich podmienok:
- a) nepríde k ohrozeniu prevádzkyschopnosti a bezpečnosti Zásobníka POZAGAS,
 - b) odpojenie nebude mať negatívny vplyv na práva a povinnosti POZAGAS a/alebo jej zmluvných partnerov,
 - c) odpojenie bude vykonané v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie spracovanej na tento účel,
 - d) Prevádzkovateľ prepojeného zariadenia oznámi svoj zámer minimálne 1 rok pred predpokladaným termínom odpojenia.

Článok 16

Technický postup pri odpájaní Prepojených plynárenských zariadení od Zásobníka POZAGAS

- (16.1) Prevádzkovateľ prepojeného zariadenia je povinný po obdržaní výzvy na odpojenie zo Zásobníka POZAGAS zo strany POZAGAS na vlastné náklady zabezpečiť:
- a) súhlasy dotknutých strán s odpojením Prepojeného plynárenského zariadenia od Zásobníka POZAGAS,
 - b) projektovú dokumentáciu alebo technologický postup za účelom efektívneho a bezpečného odpojenia Prepojených plynárenských zariadení od Zásobníka POZAGAS a doručiť ju Prevádzkovateľovi zásobníka k odsúhlaseniu minimálne 30 dní pred predpokladaným termínom realizácie.
- (16.2) POZAGAS stanoví termín, kedy je možné realizovať práce za účelom odpojenia Prepojeného plynárenského zariadenia, pričom takéto práce nemôžu obmedziť alebo prerušiť poskytovanie zazmluvnených služieb iných zmluvných partnerov.
- (16.3) Prevádzkovateľ prepojeného zariadenia je povinný zabezpečiť odpojenie Prepojeného plynárenského zariadenia od Zásobníka POZAGAS na vlastné náklady (pričom vlastné náklady Prevádzkovateľa prepojeného zariadenia zahŕňajú aj vyvolané náklady na strane POZAGAS) v termíne stanovenom Prevádzkovateľom zásobníka. Ak Prevádzkovateľ prepojeného zariadenia neodpojí toto zariadenie z dôvodov na jeho strane, v stanovenom termíne, potom je POZAGAS oprávnený zabezpečiť odpojenie Prepojeného plynárenského zariadenia na náklady Prevádzkovateľa prepojeného zariadenia, pričom týmto nie sú dotknuté nároky POZAGAS na náhradu škody.

ČASŤ 7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Záverečné ustanovenia

- (17.1) Zmeny alebo doplnenie Technických podmienok môže realizovať výlučne POZAGAS. Zmeny Technických podmienok uverejní POZAGAS na Webovom sídle tak, aby boli prístupné všetkým účastníkom trhu najneskôr jeden (1) mesiac pred nadobudnutím ich účinnosti.
- (17.2) V prípade, ak POZAGAS zverejní Technické podmienky v slovenskom aj v anglickom jazyku, rozhodujúca je slovenská verzia.
- (17.3) V prípade, ak Zmluvy o prepojení uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti Technických podmienok obsahujú ustanovenia odlišné od ustanovení týchto Technických podmienok, majú ustanovenia Zmluvy o prepojení prednosť pred ustanoveniami týchto Technických podmienok. Nároky, ktoré vznikli pre účinnosťou Technických podmienok zostávajú zachované.
- (17.4) V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie týchto Technických podmienok je v rozpore s Prevádzkovým poriadkom, potom ustanovenie Prevádzkového poriadku je rozhodujúce.
- (17.5) Dňom nadobudnutia účinnosti Technických podmienok strácajú účinnosť Technické podmienky prístupu a pripojenia do Podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavby a pravidiel jeho prevádzkovania, ktoré nadobudli účinnosť dňa 01.05.2019.
- (17.6) Tieto Technické podmienky nadobúdajú účinnosť 1.4.2025.

KVALITATÍVNE PARAMETRE PLYNU

1. Prevádzkovateľ zásobníka určí v súhlasnom stanovisku k Žiadosti o pripojenie, podanej po nadobudnutí účinnosti týchto Technických podmienok alebo navrhne do Zmluvy o prepojení kvalitatívne parametre plynu, ktoré zodpovedajú hodnotám uvedeným v nasledovnej tabuľke:

Parameter	Obsah v zmesi/ Povolená hodnota	Vzťažné podmienky
Metán	minimálne 92% mol.	objem plynu pri teplote 15°C, tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti $\varphi=0$
Etán	maximálne 7% mol.	
Propán	maximálne 1,5% mol.	
Butány spolu	maximálne 0,5% mol.	
Vyššie uhľovodíky	maximálne 0,05% mol.	
Dusík a oxid uhličitý spolu	maximálne 4% mol.	
Kyslík	maximálne 0,001% mol.	
Sírovodík a karbonylsulfid spolu	maximálne 1,5 mg/m ³	
Merkaptány	maximálne 2,0 mg /m ³	
Celková síra	maximálne 20 mg síry/m ³	
Spaľovacie teplo	10,40 – 11,73 kWh/m ³	objem plynu pri teplote 15°C, tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti $\varphi=0$; teplota spaľovania 25°C
Wobbeho index	13,22 – 14,66 kWh/m ³	
Kondenzácia uhľovodíkov	bez kondenzácie	pri teplote vyššej ako 0°C a tlaku 0,1 – 7,0 MPa
Rosný bod vody v plyne	$\leq (-)7^{\circ}\text{C}$	pri tlaku 4 MPa
Obsah kvapalných a pevných nečistôt	bez kvapalných a pevných nečistôt	
Odorizácia	neodorizovaný	
Maximálna teplota plynu vtláčaného do Zásobníka	+30°C	
Maximálna teplota plynu ťaženého zo Zásobníka	+50°C	