

Informácie o výsledkoch konzultácií k Desaťročnému plánu rozvoja prenosovej sústavy na obdobie rokov 2018 – 2027

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 29 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje túto informáciu o výsledkoch konzultácií vrátane informácie o požiadavkách existujúcich a potenciálnych užívateľov sústavy na realizáciu investícií do prenosovej sústavy k Desaťročnému plánu rozvoja prenosovej sústavy na obdobie rokov 2018 – 2027 (ďalej len „desaťročný plán“) vypracovanému prevádzkovateľom prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“):

Začiatok konzultácií: 27. 12. 2017 - 21 dní na pripomienkovanie

Spôsob doručenia pripomienok: elektronicky - jozef.zachar@urso.gov.sk

písomne - Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

Vyhodnotenie pripomienok:

Počet pripomienkujúcich subjektov:	4
Počet vznesených pripomienok:	4
Počet subjektov bez pripomienok:	11
Doručené po lehote:	0
Počet akceptovaných/neakceptovaných pripomienok:	2/2
Požiadavky na realizáciu investícií do sústavy:	0

O začiatku konzultácií boli úradom upovedomení najmä existujúci užívatelia prenosovej sústavy uvedení v tabuľke:

	Užívateľ sústavy	Doručené pripomienky	Výsledok konzultácie
1	Duslo, a.s.	Nedoručené.	
2	E.ON Elektrárne s.r.o.	- Desaťročný plán doplniť o plánovanú prevádzku paroplynovej elektrárne PPC Malženice.	Pripomienka neakceptovaná. Spôsob prevádzkovania bude zahrnutý v nasledujúcom desaťročnom pláne.
3	En-Invest, a.s.	Nedoručené.	
4	Slovalco, a.s.	Nedoručené.	
5	FORTISCHEM a.s.	Nedoručené.	
6	OFZ, a.s.	Nedoručené.	
7	Slovenské elektrárne, a.s.	Nedoručené.	

8	Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD, a.s.“)	<p>- V desaťročnom pláne je predpokladaný medziročný rast spotreby elektriny v SR do roku 2027 na úrovni 1,24%, čo za 10 – ročné obdobie predstavuje cca 13% nárast spotreby, hodnota značne prevyšuje odhady SSD, a.s.</p> <p>- V prípade postupného odstavovania 220 kV sústavy spoločnosť SSD, a.s. deklaruje záujem o odkúpenie časti 220 kV vedení V271 a V 273 za ekonomicky prijateľných podmienok.</p> <p>- Na obr. č. 18 – Predpokladaný stav prenosovej sústavy v roku 2027 je už naznačená len nová ESt Ladce 2 x Tr 400/110 kV. Spôsob vyvedenia výkonu do distribučnej sústavy naďalej zostáva otvorený a bude predmetom spoločných rokovaní SSD a.s. a SEPS, a.s.</p>	<p>- Pripomienka neakceptovaná. Rast spotreby elektriny je predpokladaná hodnota aktualizovaná podľa analýzy SEPS, a.s.</p> <p>- Pripomienka akceptovaná. Prebiehajú dvojstranné rokovania.</p> <p>- Pripomienka akceptovaná. Prebiehajú rokovania a prebieha spracovanie štúdie, ktorých obsahom je daná problematika.</p>
9	U.S.Steel Košice, s.r.o.	Nedoručené.	
10	Východoslovenská distribučná, a.s.	Bez pripomienok.	
11	Západoslovenská distribučná, a.s.	Nedoručené.	
12	Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.	Nedoručené.	
13	VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK	Nedoručené.	

Úradu neboli doručené pripomienky k desaťročnému plánu aj od ďalších oslovených subjektov:

	Subjekt	Doručené pripomienky	Výsledok konzultácie
1	Ministerstvo hospodárstva SR	Bez pripomienok.	
2	Ministerstvo financií SR	Nedoručené.	

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bratislava, 28. 05. 2018