

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0002/2005/04/PP

Bratislava 26.09.2005

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. ee) zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z.z.

schvaľuje

prevádzkový poriadok regulovaného subjektu **CHIRANA-PREMA Energetika, a.s., so sídlom Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 303 666**, ako prevádzkovateľa distribučnej siete v znení:

Prevádzkový poriadok distribučnej siete zemného plynu CHIRANA - PREMA Energetika, a.s., Stará Turá

1. Základné ustanovenia

Prevádzkový poriadok distribučnej siete zemného plynu CHIRANA-PREMA Energetika, a.s., (ďalej len „LDS“) bol vypracovaný v zmysle §12a, ods. 6 zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.658/2004 Z.z. V prevádzkovom poriadku sú zapracované pravidlá pre fungovanie trhu s plynom na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č.123/2005 Z.z. z 30. marca 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom,

Prevádzkový poriadok LDS sa vzťahuje na distribučné zariadenia zemného plynu prevádzkované spoločnosťou CHIRANA-PREMA Energetika, a.s. Stará Turá.

1.1 Použité skratky

ZP –	zemný plyn
Z.z. –	zbierka zákonov
RS –	regulačná stanica zemného plynu
OPZ –	odberné plynové zariadenie
DS –	distribučná sieť zemného plynu
LDS –	distribučná sieť zemného plynu CHIRANA-PREMA Energetika, a.s.


1.2 Distribučná sieť zemného plynu CHIRANA-PREMA Energetika a.s.

Prevádzkovateľom LDS vrátane RS 1 200 je CHIRANA-PREMA Energetika, a.s., Stará Turá. Distribučná sieť zemného plynu pozostáva z vysokotlakovej plynovej prípojky, regulačnej stanice RS 1200/1/1 a z vonkajších a vnútorných stredotlakových distribučných zariadení.

Parametre regulačnej stanice RS 1200 a distribučných zariadení

Označenie RS	RS 1 200 /1/1 (jednoradová jednostupňová)
Výrobca RS	Atypická zložená, regulátor Tartariny typ FL
Výkon RS	$Q_{\max} = 1\,200 \text{ Nm}^3 / \text{hod}$
Vstupný pretlak ZP	2,3 Mpa
Výstupný pretlak ZP	300 kPa
Rok uvedenia do prevádzky	2001
Odorizačné zariadenie	Gasodor G6
Predohrev ZP	
Distribučné zariadenie	nadzemné distribučné potrubie
Materiál distribučného potrubia	oceľové rúry
Uloženie	na stĺpoch a na stávajúcom potrubnom moste
Menovitý pretlak ZP	250 kPa
Priemer na výstupe z RS	DN 100
Celková dĺžka	cca 700 m (s priemerom DN 100)

1.3 Schéma LDS



1.4 Vymedzenie základných pojmov

Základné termíny a definície pre oblasť plynárenstva vychádzajú zo Zákona č. 656/2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“) a Nariadenia vlády č. 123/2005 o pravidlách pre fungovanie trhu s plynom. Pre účely prevádzkového poriadku LDS sa rozumie:

- a) **plynárenským dňom** časové obdobie 24 hodín, ktoré sa začína o 8,00 hodine stredoeurópskeho času,
- b) **distribučnou kapacitou** najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú jednotku,
- c) **užívateľom LDS** účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii plynu s prevádzkovateľom LDS,
- d) **vstupným bodom** miesto siete, do ktorého účastník trhu s plynom dodáva plyn určený na dopravu a z ktorého sa začína doprava plynu sieťou prevádzkovateľa siete a ktoré sa charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou,
- e) **výstupným bodom** miesto siete, v ktorom sa končí doprava zemného plynu sieťou prevádzkovateľa siete a v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom a ktoré sa charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou,
- f) **odchýlkou** rozdiel medzi množstvom plynu priradeným účastníkovi trhu s plynom na vstupnom bode do siete a množstvom plynu odobratým účastníkom trhu s plynom na výstupnom bode zo siete,
- g) **regulovaným subjektom** fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva regulovanú činnosť,
- h) **regulovanou činnosťou** vykonávanie činnosti v sieťových odvetviach, na ktoré sa vyžaduje povolenie,
- i) **činnosťou v plynárenstve** výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a poskytovanie podporných služieb,
- j) **vymedzeným územím** územie Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ prepravnej alebo distribučnej siete povinný zabezpečiť prepravu plynu a distribúciu plynu,
- k) **časťou vymedzeného územia** časť územia Slovenskej republiky, v ktorom je prevádzkovateľ LDS povinný zabezpečiť distribúciu plynu,
- l) **distribúciou plynu** doprava plynu distribučnou sieťou,
- m) **lokálnou distribučnou sieťou** plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia, t.j. pre účely tohto prevádzkového poriadku, plynárenské rozvodné zariadenie, ktoré prevádzkuje CHIRANA-PREMA Energetika, a.s.,
- n) **sieťou** prepravná sieť, distribučná sieť, zásobník, zariadenia na poskytovanie podporných služieb a zariadenie potrebné na zabezpečenie prístupu k sieti,
- o) **odberným miestom** miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom,
- p) **prevádzkovateľom distribučnej siete** podnik oprávnený na distribúciu plynu podľa zákona o energetike, t.j. pre LDS ZP, spoločnosť CHIRANA-PREMA Energetika, a.s.
- q) **dodávkou plynu** predaj plynu vrátane ďalšieho predaja,
- r) **dodávateľom plynu** podnik oprávnený na dodávku plynu podľa zákona o energetike,
- s) **odberateľom plynu** fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje plyn na účel ďalšieho predaja alebo na účel vlastnej spotreby,

- t) **oprávneným odberateľom plynu** fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa plynu,
- u) **koncovým odberateľom plynu** je odberateľ plynu v domácnosti alebo odberateľ plynu mimo domácnosti,
- v) **pro-rata metódou** metóda, použitím ktorej prevádzkovateľ LDS priraduje množstvá plynu jednotlivým užívateľom v rovnakom pomere, ako je pomer žiadanej distribučnej kapacity užívateľmi,
- w) **Úradom** Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
- x) **Ministerstvom** Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

2. Pravidlá pre fungovanie trhu s plynom

Prevádzkovateľ LDS zabezpečuje pre odberateľov, ktorí sú pripojení na uvedenú sieť, distribúciu plynu. Prevádzkový poriadok ustanovuje predovšetkým podmienky:

- a) prístupu do LDS,
- b) pripojenia do LDS,
- c) distribúcie plynu,
- d) platobné a fakturačné.

2.1 Prístup do LDS

Prístup do LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do lokálnej distribučnej siete. Prevádzkovateľ LDS je uzatvára zmluvu o prístupe do LDS s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia. Žiadosť o prístup do LDS obsahuje predovšetkým:

- a) identifikačné údaje žiadateľa,
- b) dátum začatia a skončenia distribúcie,
- c) vstupné body do LDS,
- d) výstupné body z LDS,
- e) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na výstupnom bode,
- f) ročné množstvo distribuovaného plynu do výstupného bodu,
- g) požadovaný tlak na príslušnom výstupe z LDS,
- h) pri veľkoodbere očakávaný denný diagram odberu plynu,
- i) doklady preukazujúce udelenie povolenia na dodávku plynu, (ak žiadateľ o prístup do LDS je dodávateľom plynu),
- j) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky.

Žiadateľ o prístup do LDS, ktorý je súčasne dodávateľom plynu, k žiadosti o prístup do LDS prikladá doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich predpokladaný predaj plynu koncovým odberateľom plynu v rozsahu požadovanej distribučnej kapacity a súčasne kópiu platného a účinného povolenia na dodávku plynu vydaného úradom.

Účastník trhu s plynom doručí žiadosť o prístup do LDS prevádzkovateľovi LDS na adresu:

CHIRANA-PREMA Energetika, a.s.
Nám. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá

- a) najneskôr 30 dní pred začatím distribúcie (ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii platnej v predchádzajúcom období,
- b) najneskôr 45 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii platnej v predchádzajúcom období, alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

Prevádzkovateľ LDS pridelí účastníkovi trhu s plynom distribučnú kapacitu po vyhodnotení údajov uvedených v žiadosti:

- a) do 10 dní od dátumu prijatia žiadosti, v prípade ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii platnej v predchádzajúcom období,
- b) do 20 dní od dátumu prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii, alebo ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

Distribučná kapacita sa prideluje pre každé odberné miesto samostatne. Pridelenie distribučnej kapacity predstavuje zo strany prevádzkovateľa LDS záväzné prijatie návrhu žiadateľa na uzatvorenie zmluvy o distribúcii plynu. Žiadateľ uzatvorí s prevádzkovateľom LDS zmluvu o distribúcii plynu do 20 dní pridelenia distribučnej kapacity. Ak do 20 dní od pridelenia distribučnej kapacity neuzatvorí účastník trhu s plynom zmluvu o distribúcii s prevádzkovateľom LDS, prevádzkovateľ LDS je oprávnený ponúknuť pridelenú distribučnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom, resp. odmietnuť distribúciu plynu (v prípade, ak sa strany nedohodnú inak).

2.2 Pravidlá na pridelenie distribučnej kapacity

Technická kapacita LDS, je limitovaná inštalovaným výkonom regulačnej stanice RS na vstupnom bode do LDS. Inštalovaný výkon RS je 1 200 Nm³/h. Pri pridelovaní distribučnej kapacity prevádzkovateľ LDS postupuje nasledovne:

- a) Prevádzkovateľ vyhodnocuje žiadosti o prístup do LDS. Ak je súčet požadovaných distribučných kapacít vyšší ako technická kapacita LDS, prevádzkovateľ LDS písomne alebo e-mailom vyzve účastníkov trhu s plynom na úpravu výšky požadovanej kapacity v žiadosti o prístup do LDS.

- b) Účastník trhu s plynom prehodnotí svoju žiadosť o prístup do LDS a do 5 kalendárnych dní od obdržania výzvy postúpi upravenú žiadosť prevádzkovateľovi LDS (poštou, elektronickou poštou alebo faxom).
- c) Ak technická kapacita LDS bude stále nedostačujúca, prideli prevádzkovateľ LDS kapacitu zostupne podľa priorít:
 - 1) pri predĺžovaní existujúcej zmluvy o distribúcii plynu bez zvýšenia dohodnutej distribučnej kapacity,
 - 2) pri dlhodobej zmluve o distribúcii plynu,
 - 3) pri ročnej zmluve o distribúcii plynu,
 - 4) pri krátkodobej zmluve o distribúcii plynu.

V prípade, že žiadatelia požadujú distribučné kapacity, ktoré majú rovnakú prioritu, a ktoré prevyšujú technickú kapacitu LDS, prevádzkovateľ LDS rozdelí kapacitu pravidlom pro-rata medzi žiadateľov, ktorí majú rovnakú prioritu.

Ak nie je k dispozícii dostatočná distribučná kapacita, žiadateľovi bude oznámený nedostatok požadovanej distribučnej kapacity a bude mu navrhnutá možnosť uzavrieť zmluvu o distribúcii plynu so zníženou distribučnou kapacitou.

2.3 Odmietnutie prístupu do LDS

Prevádzkovateľ LDS môže odmietnuť prístup do LDS v týchto prípadoch:

- a) nedostatok kapacity LDS,
- b) ak tento prístup zabraňuje plnenie povinnosti vo všeobecnom hospodárskom záujme,
- c) ak dodávka plynu je zo štátu, ktorý neuplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými účastníkmi trhu s plynom.

2.4 Pripojenie k LDS

Pripojenie k LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení, ktorá sa uzatvára s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky pripojenia. Vzor žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti je uvedený v prílohe 4.2 prevádzkového poriadku.

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa LDS, na ktorú je užívateľ pripojený. Vydávanie predchádzajúceho súhlasu je podmienené predovšetkým technickými možnosťami siete (voľná kapacita siete, voľná kapacita regulačnej stanice, dostatočná dimenzia existujúcich potrubných distribučných zariadení a podobne)

Podmienky pripojenia k LDS:

- a) Žiadať o pripojenie odberného plynového zariadenia môže iba vlastník nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti. Ak žiada o pripojenie osoba, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti, je

povinná predložiť predchádzajúci súhlas majiteľa alebo správcu dotknutej nehnuteľnosti s vybudovaním a pripojením OPZ.

- b) Odborné plynové zariadenie musí zodpovedať všetkým technickým a bezpečnostným požiadavkám, ktoré predpisujú platné normy, smernice a zákony. Pripojené zariadenie nesmie ovplyvňovať bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky LDS. Splnenie uvedených požiadaviek preukáže žiadateľ o pripojenie predložením platných správ o odbornej prehliadke a skúške pripojeného zariadenia. (resp. správa o prvej úradnej skúške vyhradených technických zariadení, kolaudačné rozhodnutie a podobne)
- c) Uzatvorenie zmluvy o pripojení k distribučnej sieti.

Postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení k LDS:

- 1) Prevádzkovateľ LDS vyhodnocuje žiadosť o pripojenie do 30 dní od dátumu prijatia žiadosti.
- 2) V prípade neúplnosti podkladov alebo potreby podrobnejšej technickej špecifikácie je prevádzkovateľ LDS siete oprávnený vyžiadať si doplnenie žiadosti. V prípade, ak odborné zariadenie nezodpovedá technickým požiadavkám, vyzve prevádzkovateľ LDS žiadateľa o pripojenie k náprave, pričom prestáva plynúť lehota pre vybavenie žiadosti. Po preukázaní splnenia technických požiadaviek začína plynúť lehota pre vybavenie žiadosti od začiatku. Pokiaľ žiadateľ do 30 kalendárnych dní po doručení výzvy nepreukáže splnenie technických požiadaviek, vybavenie žiadosti sa pozastaví.
- 3) V prípade kladného posúdenia žiadosti o pripojenie vypracuje prevádzkovateľ LDS v spolupráci so žiadateľom návrh zmluvy o pripojení. S prihliadnutím na lokálny charakter prevádzkovania LDS, bude každá zmluva o pripojení riešená individuálne s každým žiadateľom.
- 4) Súčasťou zmluvy budú aj ustanovenia o spôsobe financovania vybudovania prípadného predĺženia distribučnej siete, nákup meracieho prístroja a termín realizácie pripojenia. Termín pripojenia sa určuje s prihliadnutím na ostatných užívateľov LDS, predovšetkým ak pripojenie vyžaduje prerušenie distribúcie plynu pre ostatných užívateľov LDS, alebo ich niektoré odborné plynové zariadenia. Pri uzatváraní zmluvy budú rešpektované vnútropodnikové predpisy a smernice prevádzkovateľa LDS. Z týchto dôvodov bude spôsob stanovenia nákladov na pripojenie k LDS individuálny pre každý prípad pripojenia a bude predmetom dohody medzi prevádzkovateľom LDS a žiadateľom o pripojenie do LDS.

2.5 Podmienky distribúcie plynu

Distribúcia plynu sa uskutočňuje na základe zmluvy o distribúcii plynu. Prevádzkovateľ LDS je povinný uzatvoriť zmluvu o distribúcii plynu s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k LDS a technické podmienky distribúcie plynu. Zmluva o distribúcii plynu môže byť uzatvorená ako:

- Ročná zmluva o distribúcii, ktorá sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (k prvému dňu mesiaca). Na celé obdobie platnosti tejto zmluvy sa dohodne len jedna výška

distribučnej kapacity pre príslušný výstupný bod. Výstupným bodom distribučnej siete je odberné miesto koncového odberateľa plynu.

- Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na obdobie 1 mesiac až 11 mesiacov. (uzatvára sa k prvému dňu mesiaca)
- Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na obdobie celých násobkov roka. Pre príslušné odberné miesto sa dohodne iba jedna výška distribučnej kapacity na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

2.6 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu

Prevádzkovateľ LDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa LDS, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v prípade vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení. Prevádzkovateľ LDS písomne oznámi užívateľom LDS začiatok a koniec obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred. Bližšie podmienky budú dohodnuté s užívateľom v zmluve o distribúcii plynu.

Ak v dôsledku obmedzenia distribúcie plynu alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu uvedeného v tomto odseku vznikla škoda, má užívateľ právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak prevádzkovateľ LDS nesplnil oznamovaciu povinnosť.

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, prevádzkovateľ LDS bezodkladne obnoví distribúciu plynu.

Prevádzkovateľ LDS je oprávnený prerušiť alebo obmedziť distribúciu plynu okamžite po tom, ako sa dozvedel o príslušných skutočnostiach v prípade:

- a) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
- b) stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
- c) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
- d) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
- e) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- f) pri neoprávnenom odbere plynu,
- g) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- h) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu.

2.7 Meranie množstiev plynu v odberných miestach

Prevádzkovateľ LDS meria množstvo distribuovaného plynu vo výstupných bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým § 54 zákona o energetike a zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“).

Užívateľ LDS je povinný:

- a) umožniť prevádzkovateľovi LDS montáž určeného meradla na meracom mieste,
- b) umožniť prevádzkovateľovi LDS na jeho žiadosť prístup k určenému meradlu,
- c) prevádzkovať svoje odberné plynové zariadenie takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu určeného meradla.

Prevádzkovateľ LDS uskutočňuje odpočet nameraných údajov vo výstupných bodoch LDS:

- a) najmenej jeden raz za mesiac,
- b) v prípade skončenia distribúcie plynu do určitého výstupného bodu,
- c) v ostatných prípadoch stanovených v zmluve o distribúcii plynu.

V prípade pochybností užívateľa LDS o správnosti merania, alebo ak užívateľ zistí chybu na určenom meradle, požiada prevádzkovateľa LDS o preskúšanie meradla. Prevádzkovateľ LDS je povinný predložiť určené meradlo na preskúšanie do 15 dní od doručenia žiadosti užívateľa. Prevádzkovateľ LDS je taktiež oprávnený predložiť určené meradlo na preskúšanie na základe vlastného uváženia. Meranie distribúcie plynu počas preskúšavania uskutočňuje prevádzkovateľ LDS pomocou náhradného určeného meradla alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.

2.8 Platobné a fakturačné podmienky

Fakturácia sa uskutočňuje na základe skutočne distribuovaného množstva plynu. Fakturačné obdobie je mesačné. Súčasťou faktúry sú podklady k fakturácii, kde sú uvedené jednotlivé položky fakturovanej sumy.

Pre vykonávanie regulovaných činností používa prevádzkovateľ LDS ceny, ktoré sú schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetí. Rozhodnutie úradu tvorí prílohu zmluvy medzi prevádzkovateľom LDS a užívateľom LDS.

Faktúru vystavuje prevádzkovateľ LDS do 5 pracovných dní nasledujúceho mesiaca. Jedno potvrdené vyhotovenie faktúry doručí prevádzkovateľ LDS užívateľom LDS osobne alebo poštovou zásielkou. Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu doručenia.

Ak užívateľ LDS nedodrží zmluvne dohodnuté platobné podmienky, bude jeho odber považovaný za neoprávnený a prevádzkovateľ LDS má právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu. Platobné a fakturačné podmienky sa podrobne stanovujú v zmluve o distribúcii plynu.

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Trvanie a ukončenie zmluvy o distribúcii plynu

- a) Zmluva o distribúcii plynu nadobúda účinnosť dňom jej uzatvorenia.
- b) Užívateľ LDS, ktorý je súčasne dodávateľom plynu, je v prípade zmeny dodávateľa plynu oprávnený odstúpiť od zmluvy o distribúcii plynu v časti týkajúcej sa odberného miesta, v ktorom dochádza k zmene dodávateľa plynu. Odstúpenie od zmluvy nadobudne platnosť a účinnosť ku dňu, ku ktorému zanikne platnosť jeho zmluvy o dodávke plynu v časti týkajúcej sa odberného miesta, v ktorom dochádza k zmene dodávateľa.
- c) Užívateľ LDS, ktorý je dodávateľom plynu, je oprávnený ukončiť zmluvu o distribúcii plynu pre to odberné miesto, do ktorého počas doby platnosti zmluvy o distribúcii plynu prestal dodávať plyn.
- d) Užívateľ LDS predloží prevádzkovateľovi LDS oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr 30 dní pred zánikom zmluvy o distribúcii plynu. Odstúpenie od zmluvy o distribúcii plynu nadobudne účinnosť v deň určený užívateľom, avšak vždy výlučne k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na predloženie oznámenia o odstúpení.
- e) Prevádzkovateľ LDS má právo odstúpiť od zmluvy o distribúcii plynu s okamžitou platnosťou a účinnosťou v prípade, ak:
 - užívateľ LDS podstatne alebo opakovane porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o distribúcii plynu, alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - finančná situácia užívateľa LDS sa zhorší do rozsahu ohrozujúceho uspokojenie prípadných finančných nárokov prevádzkovateľa LDS zo zmluvy o distribúcii plynu,
 - úkony užívateľa LDS ohrozujú, alebo by mohli ohroziť bezpečnosť prevádzky LDS, životného prostredia, zdravia alebo životov ľudí,
 - užívateľ úmyselne poskytol prevádzkovateľovi LDS nepravdivé informácie alebo dokumenty pri predkladaní žiadosti o prístup, alebo kedykoľvek počas platnosti zmluvy o distribúcii plynu.

Prevádzkovateľ LDS má právo okamžite odpojiť odberné plynové zariadenie pripojené k LDS, najmä v prípade, ak:

- a) prevádzkovateľ LDS odstúpi od zmluvy o distribúcii plynu s užívateľom LDS,
- b) užívateľ LDS koná v rozpore so zákonom, pričom toto konanie má negatívny dopad na LDS, alebo na prevádzkovateľa LDS, predovšetkým v prípade neoprávneného odberu plynu.

Odstúpenie od zmluvy o distribúcii plynu zo strany prevádzkovateľa LDS je platné a účinné dňom, keď oznámenie o odstúpení odoslané prevádzkovateľom LDS je doručené užívateľovi LDS.

3.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Ak zmluvná strana nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť - „vyššej moci“, (t.j. okolností definovaných v § 374 Obchodného zákonníka), táto strana nenesie

zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o distribúcii plynu. Mimoriadne udalosti označované ako Vyššia moc musia nastať po uzavretí Zmluvy o distribúcii plynu, sú nepredvídateľné a príslušná strana im nemôže zabrániť.

Strana odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť je povinná informovať okamžite druhú stranu o okolnostiach Vyššej moci a preukázať ich primeraným spôsobom.

3.3 Mlčanlivosť

Informácie zdieľané medzi prevádzkovateľom LDS a užívateľom LDS, týkajúce sa Zmluvy o distribúcii plynu sú považované za dôverné a žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená na ich sprístupnenie tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany.

Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je, ak poskytnutie informácie ukladá všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak o poskytnutie dôvernej informácie požiada orgán štátnej správy, regulačný orgán alebo iný orgán štátnej moci podľa právnych predpisov, ktoré povinnosť poskytnutia informácií týmto orgánom stanovujú.

3.4 Zmeny prevádzkového poriadku

Prevádzkovateľ LDS, môže zmeniť alebo doplniť tento prevádzkový poriadok iba po predchádzajúcom schválení Úradom.

3.5 Účinnosť prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Úradu o jeho schválení.

4. Prílohy prevádzkového poriadku

4.1 Vzor žiadosti o prístup do LDS

4.2 Vzor žiadosti o pripojenie k LDS

4.1 Vzor žiadosti o prístup do LDS

CHIRANA - PREMA Energetika, a.s.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194

916 01 Stará Turá

Žiadosť o prístup do distribučnej siete zemného plynu v CHIRANA-PREMA Energetika, a.s.

1.) Identifikačné údaje žiadateľa: Obchodné meno:

Právna forma:

Označenie registra:

Adresa:

Zastúpený /meno/ :
/funkcia/:

IČO:

DIČ:

Adresa pre poštový styk:

E-mail kontaktnej osoby:

Kontaktná osoba:

2.) Žiadaný dátum začatia distribúcie:

3.) Dátum skončenia distribúcie:

4.) Vstupné body do distribučnej siete:

5.) Výstupné body z distribučnej siete:

6.) Požadovaná denná distribučná kapacita:

7.) Ročné množstvo distribuovaného plynu
do príslušného výstupného bodu :

8.) Požadovaný tlak na prísl. výstupe:

9.) Očakávaný denný diagram odberu plynu:
(platí pri veľkoodbere plynu)

10.) V prílohe odovzdá žiadateľ

- a) doklady preukazujúce uzavretie zmluvy na dodávku plynu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete
- b) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distr. siete

Dátum:.....

.....
podpis a pečiatka žiadateľa

4.2 Vzor žiadosti o pripojenie k LDS

CHIRANA - PREMA Energetika, a.s.		Nám. Dr. A. Schweitzera 194		916 01 Stará Turá	
Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti zemného plynu v CHIRANA-PREMA Energetika, a.s.					
1.) Identifikačné údaje žiadateľa: Obchodné meno:					
Právna forma:					
Označenie registra:					
Adresa:					
Zastúpený /meno/:					
/funkcia/:					
IČO:					
DIČ:					
Adresa pre poštový styk:					
E-mail kontaktnej osoby:					
Kontaktná osoba:					
2.) Názov pripojeného odberného zariadenia:					
3.) Parametre odberného plynového zariadenia:					
4.) Miesto pripojenia:					
5.) Žiadaný dátum pripojenia:					
6.) Denné množstvo odberu plynu:					
7.) Požadovaná denná distribučná kapacita					
8.) Ročné množstvo odberu plynu:					
9.) Požadovaný tlak na mieste pripojenia OZ:					
10.) Očakávaný denný diagram odberu plynu:					
(platí pre veľkoodber plynu)					
11.) Dodávateľom plynu bude: a) CHIRANA-PREMA Energetika, a.s.					
b) iný dodávateľ					
V prílohe odovzdá žiadateľ		a) správy o odbornej prehliadke a skúške OZ			
		b) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distr. siete			
		c) doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, respektívne doklad o predchádzajúci súhlas majiteľa alebo správcu nehnuteľnosti s vybudovaním a pripojením OPZ			
Dátum:.....				
			popis a pečiatka žiadateľa		

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 31.5.2005 doručený návrh „Prevádzkového poriadku lokálnej distribučnej siete“ (ďalej len „prevádzkový poriadok“). Návrh predložila úradu na schválenie v zmysle §13 ods.2 písm. c) zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosť **CHIRANA-PREMA Energetika, a.s.**, so sídlom **Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, IČO: 36 303 666**, (ďalej len „CHIRANA-PREMA Energetika, a.s.“).

Týmto dňom začalo podľa § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu prevádzkového poriadku.

Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku a dňa 12.9.2005 prerokoval svoje pripomienky s predkladateľom návrhu prevádzkového poriadku, ktoré boli následne do návrhu zapracované.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými predpismi, osobitne so:

- zákonom č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov,
- zákonom č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z.z.,
- nariadením vlády č.123/2005 Z.z. ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom,

dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Prevádzkový poriadok bude platný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Protí tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, P. O. Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Alojz Marek
riaditeľ odboru regulácie plynárenstva

Rozhodnutie sa doručí:

CHIRANA-PREMA Energetika, a.s., nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá