

ROZHODNUTIE

Číslo: 0002/2011/P-PP
Číslo spisu: 1213-2011-BA

Bratislava 28.03.2011

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci schválenia návrhu prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete Novácka Energetika, a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 44 203 454

r o z h o d o l

podľa § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že prevádzkovateľovi distribučnej siete Novácka Energetika, a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 44 203 454 **s c h v a ľ u j e** prevádzkový poriadok v tomto znení:

Prevádzkový poriadok
distribučnej siete zemného plynu
Novácka Energetika, a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Dôvody vypracovania prevádzkového poriadku

Spoločnosť Novácka Energetika, a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 44 203 454 (ďalej len „Novácka Energetika, a.s.“) je prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete (ďalej len „PLDS“) na vymedzenom území v zmysle zákonov č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“).

Prevádzkový poriadok lokálnej distribučnej siete prevádzkovej spoločnosťou Novácka Energetika, a.s. (ďalej len „prevádzkový poriadok“) rozpracováva ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z. (ďalej len „pravidlá trhu s plynom“) a ustanovenia § 18 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore

obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinnosť zapracovať pravidlá trhu s plynom do prevádzkového poriadku a predložiť tento prevádzkový poriadok na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) vyplýva z § 12a ods. 6 zákona o regulácii.

Prevádzkový poriadok je vypracovaný v záujme zabezpečenia transparentného a nediskriminačného prístupu voči účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na bezpečnosť dodávok plynu a na ekonomicky efektívne využívanie lokálnej distribučnej siete (ďalej len „LDS“). Prevádzkový poriadok určuje podmienky pripojenia k LDS, prístupu do LDS a distribúcie plynu, ako aj povinnosti PLDS a všetkých účastníkov trhu s plynom, ktorí zabezpečujú alebo využívajú služby PLDS. Prevádzkový poriadok sa stáva záväzným pre PLDS a ostatných účastníkov trhu s plynom.

1.2 Oblasť použitia

Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na LDS zemného plynu, ktorú prevádzkuje Novácka Energetika, a.s., so sídlom M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 44 203 454.

1.3 Charakteristika LDS

LDS zemného plynu pozostáva z vysokotlakovej plynovej prípojky, regulačnej stanice RS 9000 a z vonkajších a vnútorných vysokotlakových rozvodov zemného plynu za redukciou.

Zemný plyn je do regulačnej stanice vedený od hlavného potrubia vysokotlakovou plynovou prípojkou DN 100. Vysokotlaková regulačná stanica zemného plynu (ďalej len „RS“) slúži na znižovanie tlaku zemného plynu v LDS. Je umiestnená v samostatnej budove.

Parametre strojného zariadenia RS:

Výkon zariadenia: max. 9000 Nm³/h, prev. 7500 Nm³/h

Vstupný tlak: max 2,5 MPa, min. 1,8 MPa

Výstupný tlak: max. 0,9 MPa, prev. 0,85 MPa, min. 0,8 MPa

Zariadenie je jednostupňové, dvojrádové.

Vonkajšie vysokotlakové potrubia DN 100, DN 80, DN 65, DN 50 o celkovej dĺžke 2 230 m sú napojené z výstupu RS a uložené na potrubných mostoch.

2. DEFINÍCIE

Základné pojmy a definície sú pre oblasť plynárenstva uvedené v zákone o energetike a v pravidlách trhu s plynom. Na účely tohto prevádzkového poriadku je:

„**distribúciou plynu**“ doprava plynu LDS,

„**distribučnou kapacitou**“ najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú jednotku do odberného miesta,

„**dodávkou plynu**“ predaj zemného plynu odberateľom,

„**lokálnou distribučnou sieťou**“ alebo „**LDS**“ plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia PLDS,

„**nadradenou distribučnou sieťou**“ distribučná sieť, ktorú prevádzkuje SPP – distribúcia, a.s., Bratislava,

„**prevádzkovateľom LDS**“ alebo „**PLDS**“ spoločnosť Novácka Energetika, a.s., oprávnená na distribúciu plynu podľa zákona o energetike,

„**odberným miestom**“ miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom,

„**odberateľom plynu**“ fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje plyn na účel ďalšieho predaja alebo na účel vlastnej spotreby,

„**pripojením**“ súbor úkonov a činností vykonaných zo strany PLDS, ktoré sú nevyhnutné za účelom pripojenia odberného plynového zariadenia účastníka trhu s plynom k LDS,

„**technickými podmienkami**“ technické podmienky prístupu a pripojenia k LDS, ktoré vydá a uverejní PLDS v zmysle § 17 zákona o energetike,

„**užívateľom LDS**“ účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii plynu s PLDS,

„**vstupným bodom**“ vstupný bod do LDS z nadradenej distribučnej siete SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, v ktorom sa začína doprava plynu prostredníctvom LDS,

„**výstupným bodom**“ výstupný bod LDS, v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom, a ktorý je vybavený určeným meradlom,

„**bioplynom**“ plyn určený na energetické využitie, vznikajúci z biomasy fermentáciou,

„**biometánom**“ upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu.

3. PRÍSTUP DO LDS

3.1 Všeobecné požiadavky prístupu do LDS

PLDS umožní prístup do LDS každému účastníkovi trhu s plynom, ktorý o prístup do LDS požiada, ak sú splnené obchodné a technické podmienky prístupu do LDS. Výrobca biometánu má právo na prednostný prístup do LDS, ak sú splnené obchodné a technické podmienky prístupu do LDS.

3.2 Žiadosť o prístup do LDS

Prístup do LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do LDS. Žiadateľ o prístup do LDS (ďalej len „žiadateľ o prístup“) predloží PLDS žiadosť o prístup do LDS (ďalej len „žiadosť o prístup“). Žiadosť o prístup obsahuje najmä tieto náležitosti:

- a) identifikačné údaje žiadateľa o prístup,
- b) dátum začatia a skončenia distribúcie plynu,
- c) vstupné body,
- d) výstupné body,
- e) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode,
- f) ročné množstvo distribuovaného plynu do príslušného vstupného bodu,
- g) požadovaný prevádzkový tlak na príslušnom výstupnom bode,

- h) v prípade, že žiadateľ o prístup je dodávateľom plynu, kópiu právoplatného povolenia na dodávku plynu vydaného ÚRSO,
- i) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa o prístup splniť požadované finančné záväzky.

Žiadateľ o prístup, ktorý je súčasne dodávateľom plynu, k žiadosti o prístup prikladá doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich predpokladaný predaj plynu koncovým odberateľom plynu v rozsahu požadovanej distribučnej kapacity.

Žiadateľ o prístup doručí žiadosť o prístup v písomnej forme osobne alebo poštou na adresu PLDS: Novácka Energetika, a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky.

Vzor žiadosti o prístup uverejní PLDS na svojej internetovej stránke.

Účastník trhu s plynom doručí PLDS žiadosť o prístup:

- a) najneskôr 15 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii platnej v predchádzajúcom období,
- b) najneskôr 25 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období, alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

3.3 Vyhodnotenie žiadosti o prístup a uzavretie zmluvy o prístupe do LDS

Po prijatí žiadosti o prístup PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. Pri neúplne alebo nesprávne vyplnenej žiadosti o prístup, PLDS požiada žiadateľa o prístup o opravu a doplnenie žiadosti o prístup.

PLDS po doručení úplnej žiadosti o prístup a po vyhodnotení predložených údajov a dokumentov pošle žiadateľovi o prístup oznámenie o pridelení distribučnej kapacity:

- a) do 10 dní odo dňa prijatia žiadosti o prístup, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
- b) do 20 dní odo dňa prijatia žiadosti o prístup, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu, platnej v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

Pridelenie distribučnej kapacity zo strany PLDS žiadateľovi o prístup predstavuje zo strany PLDS záväzné prijatie návrhu žiadateľa o prístup na uzavretie zmluvy o distribúcii plynu so základnými náležitosťami uvedenými v žiadosti o prístup. PLDS doručí pridelenie distribučnej kapacity v písomnej forme poštou na adresu žiadateľa o prístup, ktorú uviedol v žiadosti o prístup ako adresu na doručovanie.

Žiadateľ o prístup a PLDS uzavrú zmluvu o distribúcii plynu do piatich dní od uzavretia zmluvy o prístupe do LDS. Ak do piatich dní od pridelenia distribučnej kapacity neuzavrie žiadateľ o prístup s PLDS zmluvu o distribúcii plynu, je PLDS oprávnený ponúknuť pridelenú distribučnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom, pokiaľ sa nedohodnú inak.

3.4 Pravidlá na pridelenie kapacity

Distribučná kapacita sa prideliuje pre každé odberné miesto samostatne. V prípade, že súčet distribučných kapacít požadovaných žiadateľmi o prístup je vyšší ako technická kapacita LDS, PLDS po vyhodnotení žiadostí o prístup vyzve žiadateľov o prístup, aby upravili distribučnú kapacitu požadovanú v ich žiadostiach o prístup. Ak technická kapacita LDS bude stále nedostačujúca, rozdelí PLDS zostávajúcu voľnú distribučnú kapacitu nediskriminačne v pomere veľkosti jednotlivých požiadaviek s tým, že ak požiadavka žiadateľa o prístup presahuje výšku zostávajúcej voľnej kapacity, je táto požiadavka pred rozdelením znížená na výšku zostávajúcej voľnej kapacity.

3.5 Odmietnutie prístupu

PLDS môže odmietnuť prístup do LDS v prípade:

- a) nesplnenia technických a obchodných podmienok prístupu k LDS,
- b) nedostatku kapacity LDS,
- c) ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme.

4. PRIPOJENIE K LDS

4.1 Všeobecné požiadavky na pripojenie

PLDS pripojí k LDS každého účastníka trhu s plynom, ktorý o pripojenie požiada, vrátane výrobcu biometánu, ak sú splnené obchodné a technické podmienky pripojenia k LDS. Pripojenie k LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení odberného plynového zariadenia koncového odberateľa plynu k LDS (ďalej len „zmluva o pripojení“).

Uzavretie zmluvy o pripojení sa vyžaduje len pri pripojení nového odberného miesta. Uzavretie zmluvy o pripojení zaručuje odberateľovi plynu rezerváciu distribučnej kapacity na obdobie jedného roka od ukončenia realizácie pripojenia odberného plynového zariadenia. Pokiaľ účastník trhu s plynom do konca tejto doby neuzavrie s PLDS zmluvu o distribúcii plynu, rezervácia distribučnej kapacity zanikne.

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie (ďalej len „OPZ“), rozširovať alebo rekonštruovať existujúce OPZ, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase PLDS, na ktorú je užívateľ LDS pripojený. Vydávanie predchádzajúceho súhlasu je podmienené predovšetkým technickými možnosťami siete (voľná kapacita siete, voľná kapacita regulačnej stanice, dostatočná dimenzia existujúcich potrubných distribučných zariadení a podobne).

OPZ musí zodpovedať všetkým technickým a bezpečnostným požiadavkám, ktoré predpisujú platné normy, smernice a zákony. Pripojené zariadenie nesmie ovplyvňovať bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky LDS. Splnenie uvedených požiadaviek preukáže žiadateľ o pripojenie predložením platných správ o odbornej prehliadke a skúške pripojeného zariadenia. (resp. správa o prvej úradnej skúške vyhradených technických zariadení, kolaudačné rozhodnutie a podobne).

Žiadateľ o pripojenie OPZ môže iba vlastník nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti. Ak žiada o pripojenie osoba, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti, je povinná predložiť predchádzajúci súhlas majiteľa alebo správcu dotknutej nehnuteľnosti s vybudovaním a pripojením OPZ.

Technické podmienky pripojenia k LDS zverejní PLDS na svojej internetovej stránke.

Podmienky pripojenia OPZ k LDS sú stanovené v článkoch 4.1 až 4.6 tohto prevádzkového poriadku a PLDS ich zverejní na svojej internetovej stránke.

4.2 Žiadosť o pripojenie OPZ k LDS

Žiadateľ o pripojenie OPZ k LDS (ďalej len „žiadateľ o pripojenie“) predloží PLDS žiadosť o pripojenie OPZ k LDS (ďalej len „žiadosť o pripojenie“). Žiadosť o pripojenie obsahuje najmä tieto náležitosti:

- a) identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie,
- b) identifikačné údaje budúceho odberného miesta,
- c) charakteristika budúceho odberného miesta,
- d) účel využitia plynu,
- e) požadovaný dátum pripojenia,
- f) predpokladaný ročný odber plynu,
- g) požadovanú dennú distribučnú kapacitu,
- h) požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode,
- i) situačný náčrt s vyznačením polohy budúceho odberného miesta, vrátane vyznačenia hraníc predmetného pozemku a verejného priestranstva,
- j) list vlastníctva alebo kópiu iného dokumentu preukazujúceho vzťah žiadateľa o pripojenie k nehnuteľnosti,
- k) súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej pripojením do LDS v prípade, že žiadateľ o pripojenie nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

Žiadateľ o pripojenie doručí žiadosť o pripojenie v písomnej forme osobne alebo poštou na adresu: Novácka Energetika, a.s., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky.

Vzor žiadosti o pripojenie uverejní PLDS na svojej internetovej stránke.

4.3 Vyhodnotenie žiadosti o pripojenie a uzavretie zmluvy o pripojení

Po obdržaní žiadosti o pripojenie PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. Ak bola žiadateľom o pripojenie predložená nesprávne vyplnená alebo neúplná žiadosť o pripojenie, PLDS je oprávnený od žiadateľa o pripojenie požadovať doplňujúce alebo chýbajúce údaje a dokumenty.

Lehoty stanovené v tomto prevádzkovom poriadku, ak súvisia so žiadosťou o pripojenie, začínajú plynúť až odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie PLDS a to buď úplnej alebo dodatočne doplnenej žiadateľom o pripojenie.

PLDS po prijatí žiadosti o pripojenie určí technické a obchodné podmienky pripojenia a žiadateľovi o pripojenie predloží návrh zmluvy o pripojení. Zmluva o pripojení sa uzatvára do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie.

4.4 Zložité prípady pripojenia a oprávnenie odstúpiť od zmluvy o pripojení

Vo zvlášť zložitých prípadoch PLDS môže lehotu na uzatvorenie zmluvy o pripojení predĺžiť najdlhšie na 90 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie.

Ak žiadateľ o pripojenie nesúhlasí s technickými a obchodnými podmienkami pripojenia k LDS, je oprávnený od zmluvy o pripojení odstúpiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia podpísanej zmluvy o pripojení.

4.5 Stanovenie nákladov na pripojenie k LDS

Súčasťou zmluvy o pripojení sú aj ustanovenia o spôsobe financovania vybudovania prípadného predĺženia LDS a termín realizácie pripojenia. Cena za pripojenie k LDS pre žiadateľa o pripojenie sa určí rozhodnutím ÚRSO na základe plánovaných priemerných nákladov na pripojenie v zmysle platného výnosu ÚRSO. Výrobca biometánu znáša všetky náklady spojené s pripojením k LDS.

PLDS na svojej internetovej stránke uverejní v zmysle § 8 pravidiel trhu s plynom spôsob určenia nákladov na pripojenie k LDS.

Spôsob úhrady poplatku za pripojenie OPZ, lehoty na pripojenie k LDS, ako aj všetky nevyhnutné podmienky realizácie pripojenia stanoví zmluva o pripojení.

Ak žiadateľ o pripojenie neuhradí poplatok za pripojenie, PLDS má právo odstúpiť od zmluvy o pripojení.

4.6 Realizácia pripojenia žiadateľa o pripojenie

Za účelom realizácie pripojenia OPZ žiadateľa o pripojenie, predloží žiadateľ o pripojenie PLDS žiadosť o realizáciu pripojenia. Podmienky predkladania žiadosti o realizáciu pripojenia a všetky nevyhnutné podmienky realizácie pripojenia stanoví zmluva o pripojení.

Lehoty na pripojenie k LDS určuje PLDS individuálne v závislosti od technických podmienok odberu plynu požadovaných odberateľom plynu a sú stanovené v zmluve o pripojení.

5. PODMIENKY DISTRIBÚCIE PLYNU

5.1 Všeobecné podmienky distribúcie plynu

Distribúcia plynu je poskytovaná zo strany PLDS na základe zmluvy o distribúcii plynu. PLDS uzatvorí zmluvu o distribúcii plynu s účastníkom trhu s plynom len v prípade, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k LDS a technické podmienky

distribúcie plynu. Po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu vykonáva PLDS distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia trvania distribúcie plynu do výšky dohodnutej dennej distribučnej kapacity.

Výrobca biometánu zabezpečí, aby biometán dodávaný do LDS zodpovedal kvalite zemného plynu a aby pri príprave biometánu neprekročila maximálna emisia metánu do vzdušia hodnotu 1 %.

Výrobca biometánu bez zbytočného odkladu písomne oznámi PLDS uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu a každú zmenu odberateľa plynu.

5.2 Zmluva o distribúcii plynu

Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako

- a) dlhodobá zmluva,
- b) ročná zmluva,
- c) krátkodobá zmluva.

Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na obdobie trvania distribúcie plynu zodpovedajúce celým násobkom rokov, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušné odberné miesto.

Ročná zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu mesiaca, pričom v zmluve o distribúcii plynu sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy o distribúcii plynu. Výstupným bodom je odberné miesto koncového odberateľa plynu. PLDS zmení výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa LDS do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to aj počas trvania zmluvy o distribúcii plynu uzatvorenej na jeden rok. Prílohou k žiadosti sú doklady, ktoré preukazujú, že odberateľ plynu vlastnou činnosťou nezavinil prípady odôvodňujúce žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity. Žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity je možné podať v týchto prípadoch:

- a) závažná priemyselná havária (§ 2 písm. h) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- b) porucha OPZ, ktorá má vplyv na schopnosť OPZ odoberať plyn,
- c) vážne ekonomické dôvody, ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik spoločnosti alebo vyhlásenie konkurzu.

Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na obdobie trvania distribúcie plynu kratšie ako jeden kalendárny rok, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Maximálna dĺžka platnosti zmluvy o distribúcii plynu je 11 mesiacov. PLDS môže s užívateľom LDS uzatvoriť zmluvu o distribúcii plynu aj na obdobie kratšie ako jeden mesiac, pričom zmluvu o distribúcii plynu je možné uzatvoriť aj k inému dňu ako k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

Tento prevádzkový poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o distribúcii plynu.

5.3 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu

PLDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením PLDS, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade:

- a) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
- b) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
- c) stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
- d) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
- e) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
- f) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- g) neoprávneného odberu plynu,
- h) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- i) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu.

V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení, PLDS písomne oznámi užívateľom LDS začiatok a koniec obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred. Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení vznikla škoda, má užívateľ LDS právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak PLDS oznamovaciu povinnosť nesplnil.

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, je PLDS povinný bezodkladne obnoviť distribúciu plynu.

5.4 Meranie množstiev plynu v odberných miestach

PLDS meria kvantitatívne parametre distribuovaného plynu vo výstupných bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým § 54 zákona o energetike a zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. PLDS meria kvalitatívne parametre a tlak distribuovaného plynu podľa zmluvy o distribúcii plynu. PLDS stanoví podrobnejšie technické požiadavky a podmienky merania množstiev plynu v technických podmienkach.

Koncový odberateľ plynu:

- a) umožní PLDS montáž určeného meradla na meracom mieste,
- b) umožní PLDS na jeho žiadosť prístup k určenému meradlu, predovšetkým na účely odpočtu meradla,
- c) prevádzkuje svoje OPZ takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu určeného meradla.

PLDS uskutočňuje odpočet nameraných údajov vo výstupných bodoch:

- a) najmenej raz za mesiac,
- b) v prípade skončenia dodávky plynu do určitého výstupného bodu,
- c) v ostatných prípadoch stanovených v zmluve o distribúcii plynu.

V prípade pochybností užívateľa LDS o správnosti merania, alebo ak užívateľ LDS zistí chybu na určenom meradle, doručí PLDS písomnú žiadosť o preskúšanie určeného meradla. PLDS je povinný predložiť určené meradlo na preskúšanie do 15 dní od doručenia žiadosti užívateľa LDS. Meranie distribuovaného plynu počas preskúšavania uskutočňuje PLDS pomocou náhradného určeného meradla alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.

Výrobca biometánu zabezpečí meranie množstva biometánu a meranie kvality biometánu vstupujúceho do LDS vrátane vyhodnocovania a odovzdávanie týchto údajov PLDS. Výrobca biometánu umožní PLDS montáž určeného meradla a umožní prístup k určenému meradlu na vykonanie kontroly, odpočtu, výmeny alebo odobratia meracieho zariadenia. PLDS vydá výrobcovi biometánu bezodplatne na požiadanie potvrdenie o množstve biometánu distribuovaného LDS za každý kalendárny mesiac. Množstvo biometánu sa určí na základe skutočne dodaného biometánu do LDS a koeficientu závisiacom od podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde použitej na výrobu bioplynu.

5.5 Kvalita plynu

Plyn distribuovaný LDS a odovzdávaný vo výstupných bodoch musí spĺňať fyzikálne a chemické parametre stanovené v technických podmienkach PLDS podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 337/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete.

5.6 Skúšobná prevádzka

Skúšobnou prevádzkou je overenie technických parametrov, prevádzkových hodnôt a preukázanie prevádzkyschopnosti nového alebo rekonštruovaného plynového zariadenia odberateľa plynu.

Užívateľ LDS je zaradený do skúšobnej prevádzky, ak je preukázaná inštalácia nového OPZ alebo rekonštrukcia podstatnej časti OPZ. Skúšobnú prevádzku je možné prerušiť len jedenkrát, a to najviac na obdobie troch mesiacov a len zo závažných, žiadateľom preukázaných technických dôvodov, ktoré sa týkajú OPZ.

Skúšobná prevádzka sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca. Počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje zľava z poplatku za prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity, ak

- a) užívateľ LDS preukáže ukončenú inštaláciu a prevádzkyschopnosť OPZ,
- b) je pre dané odberné miesto zmluvne dohodnutá denná distribučná kapacita,
- c) sa distribúcia plynu do daného odberného miesta uskutočňuje na základe zmluvy o distribúcii plynu,
- d) sa skúšobná prevádzka na jednom odbernom mieste uskutoční najviac jedenkrát za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Zľava počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje najviac za obdobie troch mesiacov. Užívateľ LDS požiada PLDS o zľavu na základe vzájomnej dohody v termíne, ktorý umožní PLDS požiadať o zľavu prevádzkovateľa nadradenej distribučnej siete:

- a) najneskôr do 15 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
- b) najneskôr do 25 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

Výška dennej distribučnej kapacity a množstvo distribuovaného plynu sa na základe žiadosti užívateľa LDS predloženej v lehote podľa bodu 3.2 upraví v zmluve o distribúcii plynu do dvoch mesiacov po ukončení skúšobnej prevádzky.

6. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

PLDS vykonáva fakturáciu na základe skutočne distribuovaného množstva plynu podľa podmienok dohodnutých v zmluve o distribúcii plynu. Cenu za prístup do LDS a distribúciu plynu určuje ÚRSO cenovým rozhodnutím

7. NEOPRÁVNENÝ ODBER PLYNU

Neoprávneným odberom plynu v zmysle § 59 zákona o energetike je odber:

- a) bez uzavretej zmluvy o distribúcii plynu alebo v rozpore s uzavretou zmluvou o distribúcii plynu,
- b) nemeraného plynu,
- c) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa plynu nesprávne zaznamenáva odber plynu,
- d) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované PLDS alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii,
- e) ak odberateľ plynu neumožnil prerušenie dodávky plynu; takýto odber sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď odberateľ plynu neumožnil prerušenie dodávky plynu,
- f) ak odberateľ plynu nedodrжал obmedzenia určené dodávateľom plynu alebo PLDS,
- g) ak odberateľ plynu nedodrжал zmluvne dohodnuté platobné podmienky.

Odberateľ plynu, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť PLDS skutočne vzniknutú škodu, ktorá týmto neoprávneným odberom vznikla spolu aj s ušlým ziskom v zmysle § 59 ods. 2 zákona o energetike. Spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu stanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 155/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Ukončenie zmluvných vzťahov

PLDS má právo odstúpiť od zmluvy o distribúcii plynu s okamžitou platnosťou a účinnosťou a následne odpojiť OPZ užívateľa LDS pripojeného k LDS v prípade, ak:

- a) užívateľ LDS aj po predchádzajúcej výzve závažne alebo pravidelne porušuje povinnosti zo zmluvy o distribúcii plynu alebo z príslušných právnych predpisov,
- b) finančná situácia užívateľa LDS sa zhorší do takého rozsahu, ktorý ohrozuje uspokojenie prípadných finančných nárokov PLDS zo zmluvy o distribúcii plynu. Táto podmienka sa považuje za splnenú už v prípade, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok užívateľa LDS alebo na vyrovnanie v zmysle slovenského konkurzného práva alebo na exekúciu podstatného majetku užívateľa LDS,
- c) úkony užívateľa LDS ohrozujú alebo by mohli ohroziť bezpečnosť LDS, životného prostredia, zdravia alebo životov ľudí,
- d) užívateľ LDS vedome poskytol PLDS nepravdivé informácie alebo dokumenty pri predkladaní žiadosti alebo kedykoľvek následne počas platnosti zmluvy o distribúcii plynu.

Odstúpenie od zmluvy o distribúcii plynu zo strany PLDS je platné a účinné v deň, kedy oznámenie o odstúpení odoslané PLDS je doručené užívateľovi LDS.

8.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Ak ktorákoľvek zo strán nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností Vyššej moci (t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť ako sú definované v § 374 Obchodného zákonníka), táto strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o distribúcii plynu.

Mimoriadne udalosti označované ako Vyššia moc musia nastať po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu, sú nepredvídateľné a príslušná strana im nemôže zabrániť. Okolnosti Vyššej moci zahŕňajú predovšetkým prírodné katastrofy, záplavy, zemetrasenia, zosuvy pôdy, vojnu, požiar, výbuch, teroristické útoky a štrajky. Okolnosti vyplývajúce zo subjektívnych, osobitných ekonomických podmienok príslušnej strany a prekážky, ktoré mohli byť stranou prekonané alebo im mohlo byť zabránené, nemôžu sa považovať za Vyššiu moc. Strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná informovať okamžite druhú stranu o akýchkoľvek okolnostiach Vyššej moci a preukázať ich primeraným spôsobom.

8.3 Mlčanlivosť

Informácie zdieľané medzi PLDS a užívateľom LDS, týkajúce sa zmluvy o distribúcii plynu, sú považované za dôverné a žiadna zo zmluvných strán ich nesmie sprístupniť tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu druhej strany.

PLDS a užívateľ LDS smú sprístupniť dôverné informácie svojim poradcom alebo iným poskytovateľom služieb, ako aj orgánom, ktoré požadujú dané informácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi. PLDS a užívateľ LDS zabezpečia, aby osoby a orgány, ktoré získali dôverné informácie podľa tohto článku boli viazané povinnosťou mlčanlivosti v rovnakom rozsahu, ako sa táto povinnosť vzťahuje na PLDS a užívateľa LDS.

Porušenie povinnosti mlčanlivosti nenastáva v prípade, keď poskytnutie informácie strane ukladá všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak o poskytnutie dôvernej informácie požiada orgán štátnej správy, alebo iný orgán štátnej moci podľa právnych predpisov, ktoré povinnosť poskytnutia informácií týmto orgánom stanovujú.

8.4 Zmeny prevádzkového poriadku

Zmeny v tomto prevádzkovom poriadku môžu byť vykonané len po schválení ÚRSO.

8.5 Účinnosť prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO o jeho schválení.

Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie ÚRSO č. 0031/2010/P-PP zo dňa 30.12.2010, ktorým bol schválený doteraz platný prevádzkový poriadok.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 11.02.2011 doručený pod podacím číslom úradu 3293/2011/BA návrh na schválenie prevádzkového poriadku (ďalej len „prevádzkový poriadok“) prevádzkovateľa distribučnej siete plynu Novácka Energetika, a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 44 203 454 (ďalej len „účastník konania“).

Dňom 11.02.2011 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu prevádzkového poriadku.

Úrad vzhľadom na rozsah agendy a zložitnosť správneho konania listom č. 4602/2011/BA zo dňa 28.02.2011 oznámil účastníkovi konania, že v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku vo veci rozhodne najneskôr do 60 dní od začatia konania.

Úrad vykonal všetky procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával s účastníkom konania svoje pripomienky k návrhu prevádzkového poriadku, ktoré boli následne do prevádzkového poriadku zapracované.

Listom zn. NOEN - 273/2011, ktorý bol úradu doručený dňa 16.03.2011 a zaevidovaný pod podacím číslom úradu 6271/2011/BA účastník konania oznámil úradu, že návrh prevádzkového poriadku v znení odkonzultovaných zmien a doplnení, ktorý mu úrad zaslal elektronickou poštou na odsúhlasenie dňa 10.03.2011, je spracovaný v súlade s jeho potrebami a nemá k nemu ďalšie pripomienky. Účastník konania súčasne oznámil, že sa vzdáva možnosti nahliadnutia do spisu a oboznámenia sa s podkladmi pred vydaním rozhodnutia.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 276/2001 Z. z.

o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z. a zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu

Rozhodnutie sa doručí:

Novácka Energetika, a. s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky