

ROZHODNUTIE

Číslo: 0006/2005/04/PP

Bratislava 04.10.2005

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. ee) v spojení s § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z.z.

s c h v a ľ u j e

prevádzkový poriadok regulovaného subjektu **POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky, IČO: 31 435 688**, ako prevádzkovateľa podzemného zásobníka zemného plynu v znení:

**Prevádzkový poriadok
prevádzkovateľa
podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba**

Prevádzkovateľ zásobníka:

**POZAGAS a. s.
Malé námestie 1
901 01 Malacky
Slovenská republika
(ďalej len „POZAGAS“)**

Spoločnosť POZAGAS a.s., Malacky je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1271/B

OBSAH

Článok 1	Preambula
Článok 2	Všeobecné ustanovenia
Článok 3	Vymedzenie základných pojmov
Článok 4	Žiadosť o prístup do zásobníka
Článok 5	Posúdenie žiadosti o prístup do zásobníka
Článok 6	Riadenie pridelenia uskladňovacej kapacity, poskytované služby
Článok 7	Zmluva o skladovaní plynu
Článok 8	Povinnosti prevádzkovateľa zásobníka a povinnosti zákazníka
Článok 9	Obmedzenie alebo prerušenie uskladňovania
Článok 10	Zverejňované informácie a dokumenty
Článok 11	Kvalita zemného plynu
Článok 12	Nominácie a renominácie
Článok 13	Meranie
Článok 14	Vstupno-výstupné (odovzdávaco-preberacie) body zásobníka
Článok 15	Účet uskladneného plynu zákazníka
Článok 16	Cena
Článok 17	Fakturačné a platobné podmienky
Článok 18	Ručenie
Článok 19	Ukončenie zmluvných vzťahov
Článok 20	Vyššia moc
Článok 21	Dôverné informácie
Článok 22	Prenechanie práv a povinností
Článok 23	Právo
Článok 24	Oddeliteľnosť záväzkov
Článok 25	Forma a jazyk
Článok 26	Rozhodcovské konanie
Článok 27	Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa
Článok 28	Záverečné ustanovenia
Príloha	Geografické umiestnenie PZZP Láb 4. stavba

Článok 1

Preambula

- (1.1) Spoločnosť POZAGAS a. s., IČO: 31 435 688, so sídlom Malé námestie 1, 901 01 Malacky, Slovenská republika je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1271/B (ďalej tiež „POZAGAS“ alebo tiež „prevádzkovateľ zásobníka“).
- (1.2) POZAGAS je vlastníkom a prevádzkovateľom Podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba (ďalej tiež „PZZP Láb 4. stavba“ alebo tiež „podzemný zásobník“ alebo „zásobník“).
- (1.3) POZAGAS je povinný zabezpečiť transparentný a nediskriminačný prístup voči účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na bezpečnosť dodávok plynu, vyvažovanie siete, dodávky plynu domácnostiam ako aj s prihliadnutím na ekonomicky efektívne využívanie zásobníka, jeho dlhodobý a ekonomický rozvoj.
- (1.4) POZAGAS vypracoval tento dokument pod názvom Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba (ďalej tiež „Prevádzkový poriadok“) a predložil ho v tejto forme a obsahu na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, nakoľko:
 - (a) prevádzkovateľ zásobníka je povinný zapracovať nariadenie vlády č. 123/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom (ďalej len „Pravidlá trhu s plynom“) do Prevádzkového poriadku a predložiť ho na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12a odsek 6 zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 - (b) prevádzkovateľ zásobníka je povinný určiť obchodné podmienky pre prístup a využívanie zásobníka v rozsahu Pravidiel trhu s plynom a zverejňovať ich podľa § 17 odsek 7, § 18 odsek 10 a podľa § 46 odsek 6, písm. i) zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v platnom znení.

Článok 2

Všeobecné ustanovenia

- (2.1) Prevádzkový poriadok predstavuje obchodné podmienky, za ktorých spoločnosť POZAGAS realizuje prístup do podzemného zásobníka k voľnej uskladňovacej kapacite a poskytuje služby pri uskladňovaní plynu v podzemnom zásobníku pre svojich zákazníkov v súlade so Zmluvou o skladovaní plynu.
- (2.2) POZAGAS uzatvára Zmluvy o skladovaní plynu na základe podmienok Prevádzkového poriadku a v súlade s platnou legislatívou SR.
- (2.3) Prevádzkový poriadok je založený na všeobecných princípoch vedúcich k vytvoreniu jednotného trhu s plynom a je v súlade s ustanovením § 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich vykonávacích právnych predpisov.

Článok 3 Vymedzenie základných pojmov

(3.1) Pojmy použité v Prevádzkovom poriadku, v Žiadosti o prístup do zásobníka, v Zmluve o skladovaní plynu, resp. v korešpondencii a počas komunikácie so žiadateľom, resp. zákazníkom sú definované nasledovne:

1. „**Cena**“, resp. „**Poplatok**“ – označuje odplatu v Sk alebo v inej dohodnutej mene, ktorú zaplatí zákazník spoločnosti POZAGAS za poskytnuté služby pri uskladňovaní plynu.
2. „**EUR**“ – zákonné platidlo niektorých členských krajín Európskej únie.
3. „**Krátkodobá zmluva**“ – zmluva uzavretá na dobu kratšiu alebo rovnú ako 1 rok avšak minimálne v trvaní 1 plynárenského dňa.
4. „**MPa**“ – znamená násobok základnej jednotky tlaku t.j. 1 000 000 Pa. Takto označený tlak znamená pretlak, t.j. absolútny tlak znížený o tlak barometrický.
5. „**MPa abs.**“ – znamená násobok základnej jednotky tlaku t.j. 1 000 000 Pa. Takto označený tlak znamená tlak absolútny, t.j. pretlak zvýšený o tlak barometrický.
6. „**Nominácia**“ – znamená požiadavku zákazníka na vtláčny výkon alebo ťažobný výkon do alebo zo zásobníka s definovaním vstupno-výstupného (odovzdávaco-preberacieho) bodu do alebo zo zásobníka.
7. „**Odstávky**“ – označujú obdobia, ktoré sú nevyhnutné najmä pre vykonávanie rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízie podzemných ako aj povrchových zariadení PZZP Láb 4.stavba a s ním súvisiacich technológií.
8. „**Pevná uskladňovacia kapacita**“ – uskladňovacia kapacita, ktorou môže zákazník disponovať na základe podmienok dohodnutých v Zmluve o skladovaní plynu počas celej doby jej trvania. Je uskladňovacou kapacitou, ktorú POZAGAS nemôže prerušiť alebo znížiť.
9. „**Prevádzkový dohovor**“ – predstavuje dohovor, v ktorom sú uvedené podrobné postupy technického charakteru pri vtláčaní a/alebo ťažbe zemného plynu do/zo zásobníka. Je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o skladovaní plynu.
10. „**Plyn**“, resp. „**zemný plyn**“ – znamená zmes plyných uhlíkovodíkov upravenú pre dopravu plynovodom, ktorej garantované akostné znaky pre zásobník sú špecifikované v Technických podmienkach.
11. „**Plynárenský deň**“ – časové obdobie pozostávajúce spravidla z 24 po sebe idúcich hodín, ktoré sa začína o 8,00 hodine stredo európskeho času a končí sa o 8,00 hodine stredo európskeho času nasledujúceho dňa.
12. „**Pracovný objem plynu**“ – objem plynu v zásobníku nad úroveň základnej náplne, ktorý môže byť vtláčený alebo vyťažený.

13. **„Prerušiteľná uskladňovacia kapacita“** – uskladňovacia kapacita, ktorá môže byť prerušená alebo znížená zo strany prevádzkovateľa zásobníka za vopred stanovených zmluvných podmienok.
14. **„Renominácia“** – znamená zmenu nominácie so stanoveným časovým predstihom podľa dohodnutých podmienok Zmluvy o skladovaní plynu.
15. **„Prevádzkovateľ siete“** – znamená: prevádzkovateľa prepravnej siete, prevádzkovateľa distribučnej siete a prevádzkovateľa zásobníka.
16. **„Sk“** – zákonné platidlo Slovenskej republiky.
17. **„Sm³“** – znamená štandardný meter kubický. Pre účely uskladňovania plynu v zásobníku je to množstvo plynu, ktoré pri teplote 15° C, pri tlaku 0,101325 MPa a pri relatívnej vlhkosti $\varphi = 0$, zaberá objem jedného metra kubického.
18. **„Technická kapacita zásobníka“** – maximálny pracovný objem, maximálny vlačný výkon a maximálny ťažobný výkon, ktoré môže prevádzkovateľ zásobníka poskytnúť účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na infraštruktúru a prevádzkové podmienky zásobníka, a ktoré sú určené fyzickou charakteristikou zásobníka a plynárenským zariadením nadväzujúcim na zásobník.
19. **„Technické podmienky“** – technické podmienky prístupu a pripojenia do zásobníka a technické pravidlá v zmysle § 17 zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v platnom znení.
20. **„Ťažobná krivka“** – krivka, ktorá vyjadruje disponibilný maximálny ťažobný výkon, ktorý má zákazník počas daného dňa k dispozícii na základe dohodnutých podmienok v Zmluve o skladovaní plynu, pričom tento maximálny ťažobný výkon závisí od aktuálneho objemu plynu uskladneného pre zákazníka v zásobníku (od stavu účtu uskladneného plynu zákazníka).
21. **„Ťažobný výkon“** – predstavuje množstvo plynu, ktoré môže byť vytiažené prevádzkovateľom zásobníka zo zásobníka za časovú jednotku; ťažobný výkon sa mení najmä v závislosti od objemu plynu uskladneného v zásobníku zákazníkom (pracovný objem plynu), v závislosti od tlaku plynu v zásobníku a technických, geologických možností zásobníka a plynárenského zariadenia nadväzujúceho na zásobník.
22. **„Uskladňovacia kapacita“** – predstavuje kapacitu zásobníka, ktorú tvorí pracovný objem plynu vyjadrený v Sm³ alebo MWh, vlačný výkon v Sm³/deň alebo MWh/deň a ťažobný výkon v Sm³/deň alebo MWh/deň.
23. **„Voľná uskladňovacia kapacita“** – rozdiel medzi technickou kapacitou zásobníka a súčtom všetkých pridelených uskladňovacích kapacít, ktoré sú predmetom Zmlúv o skladovaní plynu.
24. **„Voľný ťažobný výkon“** – ťažobný výkon, ktorý nie je predmetom Zmlúv o skladovaní plynu.

25. **„Volný vtláčny výkon“** – vtláčny výkon, ktorý nie je predmetom Zmlúv o skladovaní plynu.
26. **„Vstupno–výstupné (odovzdávaco–preberacie) body“** znamenajú body v zmysle definícii podľa Článku 14, v ktorých dochádza k fyzickému odovzdaniu a prevzatíu zemného plynu medzi prevádzkovateľom zásobníka a zákazníkom, resp. prevádzkovateľom nadväzujúcej siete a naopak za účelom jeho uskladňovania v podzemnom zásobníku a/alebo vyskladňovania z podzemného zásobníka, ktoré sú bližšie špecifikované v Zmluve o skladovaní plynu.
27. **„Vtláčny výkon“** - predstavuje množstvo plynu, ktoré môže byť vtláčené prevádzkovateľom zásobníka do zásobníka za časovú jednotku; vtláčny výkon sa mení najmä v závislosti od objemu plynu uskladneného v zásobníku zákazníkom (pracovný objem plynu), v závislosti od tlaku v zásobníkoch a technických, geologických možností zásobníka a plynárenského zariadenia nadväzujúceho na zásobník.
28. **„Vtláčna krivka“** – krivka, ktorá vyjadruje disponibilný maximálny vtláčny výkon, ktorý má zákazník počas daného dňa k dispozícii na základe dohodnutých podmienok v Zmluve o skladovaní plynu, pričom tento maximálny vtláčny výkon závisí od aktuálneho objemu plynu uskladneného pre zákazníka v zásobníku (od stavu účtu uskladneného plynu zákazníka).
29. **„Zákazník“** – fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila Zmluvu o skladovaní plynu so spoločnosťou POZAGAS.
30. **„Zásobník“** – zariadenie a súvisiace zariadenie používané na uskladňovanie zemného plynu a skvapalneného zemného plynu vrátane doplnkových služieb týkajúcich sa vtláčania do zásobníka, ťažby zo zásobníka, úpravy a dopravy plynu do alebo zo siete s výnimkou tých zásobníkov, ktoré sa používajú na zabezpečenie ťažobných činností alebo ktoré sú výlučne vyhradené pre prevádzkovateľov prepravnej siete alebo pre prevádzkovateľov distribučnej siete na účely zabezpečenia ich činnosti.
31. **„Zmluva o prepojení sietí“** rozumie sa tým zmluva uzavretá medzi prevádzkovateľom zásobníka a prevádzkovateľom nadväzujúcej siete, ktorej obsahom je úprava najmä vyvažovania príslušnej siete prostredníctvom zásobníka a zabezpečenie povinností a iných činností prevádzkovateľa nadväzujúcej siete. Zmluva o prepojení sietí bude uzatvorená medzi prevádzkovateľom zásobníka a prevádzkovateľom nadväzujúcej siete výlučne pre vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod A a výstupný (odovzdávaco-preberací) bod B.
32. **„Zmluva o uskladňovaní plynu“** sa rozumie zmluva o uskladňovaní plynu v zmysle § 46 odsek 6 písm. d) Zákona o energetike, na základe ktorej prevádzkovateľ zásobníka zabezpečuje uskladňovanie plynu v zmysle § 21 odsek 1 Pravidiel trhu s plynom.
33. **„Zmluva o prístupe do zásobníka“** sa rozumie zmluva o prístupe do zásobníka v zmysle § 46 odsek 6 písm. f) Zákona o energetike, na základe ktorej sa uskutočňuje prístup do zásobníka v zmysle § 7 odsek 1 Pravidiel trhu s plynom.

34. „Zmluva o skladovaní plynu“ – rozumie sa tým Zmluva o uskladňovaní plynu v zmysle § 46 odsek 6 písm. d) Zákona o energetike a Zmluva o prístupe do zásobníka v zmysle § 46 odsek 6 písm. f) Zákona o energetike, ktorú uzatvára prevádzkovateľ zásobníka so zákazníkom, a ktoré sú zahrnuté do jednej listiny podľa § 275 odsek 1 Obchodného zákonníka ako aj podľa § 491 odsek 3 Občianskeho zákonníka, pričom na základe tejto listiny (Zmluvy o skladovaní plynu) sa uskutočňuje prístup do zásobníka a poskytovanie služieb spojených s uskladňovaním plynu ako aj postupy technického charakteru pri vtláčaní a/alebo ťažbe zemného plynu do/zo zásobníka.

Článok 4

Žiadosť o prístup do zásobníka

- (4.1) Prístup do zásobníka sa uskutočňuje na základe Zmluvy o skladovaní plynu, ktorej predchádza pridelenie voľnej uskladňovacej kapacity na základe žiadosti žiadateľa o prístup do zásobníka. Žiadosť o prístup do zásobníka predstavuje záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy o skladovaní plynu.
- (4.2) Zákazník môže žiadať o prístup do zásobníka v prípade, že spĺňa nasledovné podmienky:
- a) má preukázateľne zabezpečenú v súlade s Technickými podmienkami logistiku dopravy plynu do a zo zásobníka s prevádzkovateľom siete,
 - b) spĺňa podmienky finančnej spôsobilosti pre zabezpečenie požadovanej bankovej záruky,
 - c) je schopný zaistiť nepretržitý operatívny kontakt so spoločnosťou POZAGAS počas celej doby trvania Zmluvy o skladovaní plynu,
 - d) jeho požiadavka je v rozsahu technických možností zásobníka.
- (4.3) Vzor formuláru žiadosti o prístup do zásobníka je uverejnený na internetovej stránke spoločnosti POZAGAS.
- (4.4) Žiadosť o prístup do zásobníka musí byť doručená v písomnej forme a na formulári podľa vzoru, nie však elektronickou formou.
- (4.5) Žiadosť o prístup do zásobníka musí obsahovať najmä nasledovné údaje a dokumenty:
- a) identifikačné údaje žiadateľa (meno a priezvisko/ obchodné meno, adresa/sídlo, IČ, DIČ, kontaktné osoby, telefón, fax, e-mail), vrátane údajov pre zaistenie 24 – hodinového kontaktu s prevádzkovateľom zásobníka,
 - b) originál alebo notárom overenú kópiu výpisu z obchodného registra nie staršiu ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o prístup do zásobníka. V prípade zahraničných žiadateľov sa vyžaduje ekvivalent výpisu z obchodného registra. U žiadateľov-fyzických osôb sa vyžaduje overená kópia živnostenského listu,
 - c) doklad o vydaní povolenia na podnikanie v energetike (plynárstvo),
 - d) prehlásenie o tom, na aký účel bude použitá pridelená uskladňovacia kapacita (najmä vyvažovanie siete a bezpečnosť dodávky plynu, dodávka plynu pre domácnosti),
 - e) doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť (výkaz ziskov a strát, súvaha za posledné 3 po sebe nasledujúce účtovné obdobia),
 - f) potvrdenie, že žiadateľ nie je v likvidácii a nebolo začaté ani nie je voči nemu vedené konkurzné alebo vyrovnacie konanie,

- g) doklady, resp. vyhlásenie potvrdené zodpovednými zástupcami prevádzkovateľov nadväzujúcich sietí preukazujúce, že zabezpečia dopravu plynu do zásobníka a zo zásobníka,
 - h) dátum začatia uskladňovania a jeho skončenia,
 - i) požadovanú uskladňovaciu kapacitu (pevnú alebo prerušiteľnú),
 - j) bod dodania plynu spoločnosti POZAGAS (vstupný bod) a obchodné meno prevádzkovateľa siete, ktorý dopraví plyn,
 - k) bod spätného dodania plynu spoločnosťou POZAGAS zákazníkovi (výstupný bod) a obchodné meno prevádzkovateľa siete, ktorý prijme plyn,
 - l) požadovanú výšku vŕačného a ŕažobného výkonu (na pevnej báze v zmysle bodu 6.10),
 - m) kvalita a tlak plynu vo vstupno-výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode pri vstupe do zásobníka,
 - n) kvalita a tlak plynu vo vstupno-výstupnom (odovzdávaco-preberacom) bode na výstupe zo zásobníka,
 - o) prehlásenie o colnom štatúte plynu,
 - p) prehlásenie o akceptácii tohto Prevádzkového poriadku.
- (4.6) V prípade, že žiadosť o prístup do zásobníka nebude obsahovať všetky stanovené náležitosti a informácie poskytnuté v rámci žiadosti o prístup do zásobníka podľa bodu (4.5) budú neúplné k riadnemu posúdeniu žiadosti, POZAGAS vyzve žiadateľa na ich doplnenie. Na žiadosť o prístup do zásobníka nebude POZAGAS prihliadať do doby, pokiaľ nebudú doplnené príslušné údaje, resp. dodané chýbajúce listiny. Ak žiadateľ nedoplní žiadosť v primeranej lehote určenej spoločnosťou POZAGAS, POZAGAS takúto žiadosť odmietne. Žiadateľ je oprávnený doplniť chýbajúce údaje, resp. listiny najneskôr v posledný deň lehoty určenej prevádzkovateľom zásobníka na prijímanie žiadostí o prístupe do zásobníka.
- (4.7) Žiadosť o prístupe do zásobníka musí byť doručená spoločnosti POZAGAS najneskôr štyridsať (40) dní pred začiatkom požadovaného uskladňovania.
- (4.8) Prevádzkovateľ zásobníka zverejní na svojej internetovej stránke počiatočný a konečný termín prijímania žiadostí o prístup do zásobníka.

Článok 5

Posúdenie žiadostí o prístup do zásobníka

- (5.1) POZAGAS posúdi žiadosť o prístup do zásobníka po obdržaní všetkých informácií k riadnemu posúdeniu žiadosti podľa článku 4 tohto Prevádzkového poriadku.
- (5.2) POZAGAS môže odmietnuť žiadosť o prístup do zásobníka najmä z nasledovných dôvodov:
- a) z dôvodu nedostatku kapacity zásobníka, a nadväzujúcich technologických zariadení,
 - b) z dôvodu, ak prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme,
 - c) ak dodávka plynu je zo štátu, ktorý neuplatňuje princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými účastníkmi trhu,
 - d) ak spoločnosti POZAGAS ako prevádzkovateľovi zásobníka bola udelená dočasná výnimka z povinnosti zabezpečiť prístup do zásobníka,

- e) ak požiadavka nie je v rozsahu technických možností zásobníka a v súlade s týmto Prevádzkovým poriadkom,
- f) prevádzkovateľ zásobníka neposkytuje a neponúka požadovanú službu,
- g) ak žiadosť nespĺňa obsahové náležitosti podľa bodu 4.5 a žiadosť nebola žiadateľom doplnená v primeranej lehote stanovenej spoločnosťou POZAGAS.

Článok 6

Riadenie pridelovania uskladňovacej kapacity, poskytované služby

- (6.1) POZAGAS po vyhodnotení žiadosti o prístup do zásobníka podľa článku 4 a článku 5 pridelí žiadateľovi voľnú uskladňovaciu kapacitu, jednotlivé služby na pevnej báze písomným oznámením zaslaným faxom a následne doporučené poštou.
- (6.2) POZAGAS po obdržaní žiadostí o prístup do zásobníka tieto žiadosti zoradí a vyhodnotí podľa stupňa priority nasledovne:
 - a) žiadosť o uskladňovaciu kapacitu potrebnú na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti dodávok plynu a vyvažovanie siete,
 - b) žiadosť o uskladňovaciu kapacitu určenú pre dodávku plynu odberateľom plynu v domácnosti,
 - c) ostatné žiadosti.
- (6.3) Žiadosti o prístup do zásobníka s rovnakým stupňom priority budú vyhodnocované podľa poradia, v ktorom boli kompletne a v požadovanom rozsahu doručené.
- (6.4) POZAGAS má právo pred pridelením uskladňovacej kapacity vyzvať žiadateľa na rokovanie o cene na základe cenového návrhu zo strany POZAGAS.
- (6.5) POZAGAS v súlade s týmto Prevádzkovým poriadkom, Technickými podmienkami s rešpektovaním technických parametrov zásobníka ponúka nasledovné služby:
 - a) uskladňovaciu kapacitu, ktorá sa prideluje ako:
 - aa) pevná uskladňovacia kapacita alebo
 - ab) prerušiteľná uskladňovacia kapacita,
 - b) jednotlivé služby vo forme voľného vtláčného výkonu a/alebo voľného ťažobného výkonu na pevnej báze,
 - c) jednotlivé služby vo forme voľného (nenominovaného) vtláčného výkonu a/alebo voľného (nenominovaného) ťažobného výkonu na prerušiteľnej báze,
 - d) služby vyrovnávania tlaku a kvality plynu.
- (6.6) Pevná uskladňovacia kapacita bude ponúknutá zo strany prevádzkovateľa zásobníka len v prípade, že bude súčasne voľný pracovný objem plynu, vtláčny výkon a ťažobný výkon.
- (6.7) Prerušiteľná uskladňovacia kapacita bude ponúknutá zo strany prevádzkovateľa zásobníka iba v prípade, ak nie je voľná pevná uskladňovacia kapacita.
- (6.8) Prerušiteľná uskladňovacia kapacita predstavuje uskladňovaciu kapacitu, ktorá môže byť znížená alebo prerušená, na základe vopred zmluvne dohodnutých podmienok v Zmluve o skladovaní plynu.

- (6.9) Zmluva o skladovaní plynu s pevnou alebo prerusiteľnou uskladňovacou kapacitou sa uzatvára spravidla k prvému dňu mesiaca na dvanásť (12) po sebe nasledujúcich mesiacov, resp. na obdobie, ktoré je ich celým násobkom.
- (6.10) Jednotlivé služby vo forme voľného vtlačného výkonu a/alebo voľného ťažobného výkonu na pevnej báze, prevádzkovateľ zásobníka poskytne zákazníkovi, s ktorými má uzatvorenú Zmluvu o skladovaní plynu najmä v tom prípade, ak technologické a geologické podmienky zásobníka umožňujú prevádzkovateľovi zásobníka, aby takéto jednotlivé služby poskytol bez práva ich prerušenia alebo obmedzenia.
Prevádzkovateľ zásobníka prideliť tieto služby na základe žiadosti o prístup do zásobníka pri zohľadnení článku 4 tohto Prevádzkového poriadku.
V prípade súbežných požiadaviek na voľný vtlačný výkon a/alebo voľný ťažobný výkon na pevnej báze bude prevádzkovateľ zásobníka postupovať v zmysle bodov 6.2 a 6.3 tohto Prevádzkového poriadku.
- (6.11) Jednotlivé služby vo forme voľného (nenominovaného) vtlačného výkonu a/alebo voľného (nenominovaného) ťažobného výkonu na prerušiteľnej báze umožní prevádzkovateľ zásobníka využiť zákazníkovi, s ktorými má uzatvorenú Zmluvu o skladovaní plynu, pričom tieto jednotlivé služby predstavujú najmä nevyužitý, nenominovaný vtlačný výkon a/alebo ťažobný výkon iných zákazníkov. Prevádzkovateľ zásobníka poskytne informácie o aktuálnom disponibilnom dennom vtlačnom výkone a/alebo ťažobnom výkone na prerušiteľnej báze na požiadanie zákazníka na základe jeho aktuálnej potreby deň pred zamýšľaným využitím voľného vtlačného výkonu a/alebo ťažobného výkonu na prerušiteľnej báze. Prevádzkovateľ zásobníka a zákazník si podmienky využitia vtlačného výkonu a ťažobného výkonu na prerušiteľnej báze vopred dohodnú v Zmluve o skladovaní plynu.
- (6.12) V prípade súbežných požiadaviek na jednotlivé služby v zmysle bodu 6.11 nad ich voľný rámec, bude použitý rovnaký podiel zvýšenia, vypočítaný na základe práv jednotlivých zákazníkov, t.j. v závislosti od ich aktuálnych stavov pracovného objemu plynu na ich účtoch uskladneného plynu, nie na základe ich nominácií na využitie vtlačného výkonu a/alebo ťažobného výkonu na prerušiteľnej báze.
- (6.13) Služby vyrovnávania tlaku a kvality plynu na pevnej alebo prerušiteľnej báze poskytuje prevádzkovateľ zásobníka v súlade s Technickými podmienkami len svojim zákazníkovi, s ktorými má uzatvorené Zmluvy o skladovaní plynu, na základe podmienok dohodnutých v týchto zmluvách.
- (6.14) Služby v zmysle bodu 6.5 tohto Prevádzkového poriadku poskytuje prevádzkovateľ zásobníka svojim zákazníkovi za odplatu, ktorá je dohodnutá v Zmluve o skladovaní plynu.

Článok 7

Zmluva o skladovaní plynu

- (7.1) Zmluva o skladovaní plynu sa uzatvára po pridelení voľnej uskladňovacej kapacity za podmienok stanovených týmto Prevádzkovým poriadkom. POZAGAS doručí žiadateľovi návrh Zmluvy o skladovaní plynu súčasne s písomným oznámením o pridelení voľnej uskladňovacej kapacity poštou, pričom za deň pridelenia voľnej uskladňovacej kapacity sa považuje deň doručenia zásielky žiadateľovi poštou. Platnosť návrhu Zmluvy o skladovaní plynu je desať (10) dní od dňa pridelenia kapacity.

- (7.2) Žiadateľ a POZAGAS uzavrujú Zmluvu o skladovaní plynu v zmysle bodu 7.1 tohto Prevádzkového poriadku najneskôr do desiatich (10.) dní odo dňa pridelenia voľnej uskladňovacej kapacity alebo jej časti. V prípade, že 10. deň je dňom pracovného pokoja, zákazník doručí podpísanú Zmluvu o skladovaní plynu v najbližší pracovný deň.
- (7.3) V prípade, že POZAGAS a žiadateľ neuzavrú Zmluvu o skladovaní plynu podpísanú zo strany žiadateľa v lehote stanovenej v bode 7.2, POZAGAS je oprávnený túto voľnú uskladňovaciu kapacitu alebo jej časť opätovne prideliť iným žiadateľom.

Článok 8

Povinnosti prevádzkovateľa zásobníka a povinnosti zákazníka

- (8.1) Povinnosti prevádzkovateľa zásobníka predstavujú najmä:
- preberanie objemov plynu dodaných zákazníkom vo vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodoch, jeho uskladňovanie a spätné dodanie uvedených objemov zákazníkovi vo vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodoch za podmienok dohodnutých v Zmluve o skladovaní plynu,
 - dodržiavať ukazovatele kvality plynu na vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodoch na výstupe zo zásobníka,
 - dodržiavať ťažobný výkon až do hodnoty tlaku podľa Prevádzkového dohovoru vo vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodoch na výstupe zo zásobníka,
 - zabezpečiť meranie plynu,
 - oznamovať v dostatočnom časovom predstihu rozsah a termín odstávok,
 - vedenie účtu uskladneného plynu zákazníka,
 - poskytnúť účastníkom trhu s plynom informácie potrebné pre prístup do zásobníka,
 - zabezpečiť dlhodobý a ekonomicky efektívny rozvoj zásobníka s prihliadnutím na ochranu životného prostredia,
 - poskytovať prevádzkovateľovi nadväzujúcej siete pre vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod A a výstupný (odovzdávaco-preberací) bod B informácie a súčinnosť nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti prepojenej siete na základe Zmluvy o prepojení sietí
 - poskytovať prevádzkovateľovi nadväzujúcej siete pre vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod C informácie a súčinnosť nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti prepojenej siete.
- (8.2) Povinnosti zákazníka predstavujú najmä:
- dodať a odobrať objemy plynu určené k uskladňovaniu/vyskladneniu za podmienok dohodnutých v Zmluve o skladovaní plynu,
 - dodržiavať ukazovatele kvality plynu vo vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodoch na vstupe do zásobníka,
 - dodržiavať hodnotu tlaku podľa Prevádzkového dohovoru vo vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodoch na vstupe do zásobníka,
 - dodržiavať dohodnutú uskladňovaciu kapacitu,
 - zaplatiť dohodnutú cenu za poskytnuté služby na základe uzavretej Zmluvy o skladovaní plynu,
 - zabezpečiť si dopravu plynu určeného na uskladňovanie do resp. zo zásobníka s prevádzkovateľom nadväzujúcej siete,

- g) poskytovať prevádzkovateľovi zásobníka všetky požadované informácie a podklady potrebné k výkonu jeho činnosti,
- h) preukazovať colný štatút vtláčaného plynu do zásobníka,
- i) zabezpečiť nepretržitý kontakt (prostredníctvom dispečingu alebo inak) s prevádzkovateľom zásobníka počas trvania Zmluvy o skladovaní plynu,
- j) v prípade stavu núdze sa riadiť opatreniami dispečingu nadväzujúcej siete pre vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod A a výstupný (odovzdávaco-preberací) bod B,
- k) v prípade stavu núdze sa riadiť opatreniami prepravného dispečingu nadväzujúcej siete pre vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod C.

Článok 9

Obmedzenie alebo prerušenie uskladňovania

- (9.1) Prevádzkovateľ zásobníka má právo obmedziť alebo prerušiť uskladňovanie plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, pričom ustanovenie bodu 6.14 nie je dotknuté, v týchto prípadoch:
- a) pri bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
 - b) pri stavoch núdze a predchádzaní stavu núdze,
 - c) pri haváriách alebo poruchách na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
 - d) pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
 - e) pri nedodržaní zmluvných podmienok zo strany zákazníka,
 - f) ak je uzatvorená Zmluva o skladovaní plynu s právom prerušenia,
 - g) ak nastane vyššia moc.
- (9.2) V prípade obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania plynu z dôvodov uvedených v bode 9.1 písm. d) je prevádzkovateľ zásobníka povinný písomne oznámiť zákazníkovi začiatok, ukončenie obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania plynu najneskôr pätnásť (15) dní vopred. Bližšie podmienky budú dohodnuté so zákazníkovi v Zmluve o skladovaní plynu.
- (9.3) Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania plynu v prípadoch uvedených v bode 9.1 vznikla škoda, má dotknutý zákazník právo uplatniť nárok na náhradu skutočnej škody a ušlého zisku len vtedy, ak si prevádzkovateľ zásobníka nesplní oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 9.2.
- (9.4) Po odstránení dôvodov, pre ktoré bolo obmedzené alebo prerušené uskladňovanie plynu, je prevádzkovateľ zásobníka povinný bezodkladne obnoviť uskladňovanie plynu. POZAGAS vyvinie úsilie, aby dĺžku trvania obmedzenia alebo prerušenia uskladňovania plynu minimalizoval.

Článok 10

Zverejňované informácie a dokumenty

- (10.1) POZAGAS uverejňuje na svojej internetovej stránke informácie:

- a) o voľnej uskladňovacej kapacite (pevnej alebo prerušiteľnej) zásobníka v členení na:
 - aa) maximálny vtláčny výkon v $\text{Sm}^3/\text{deň}$ v závislosti od vtláčnej krivky,
 - ab) maximálny ťažobný výkon v $\text{Sm}^3/\text{deň}$ v závislosti od ťažobnej krivky,
 - ac) pracovný objem zásobníka v Sm^3 ,
- b) o voľnom vtláčnom výkone a/alebo ťažobnom výkone na pevnej báze v $\text{Sm}^3/\text{deň}$,
- c) o ročnom pláne odstávok zásobníka a pláne údržby zásobníka, ktorý môže mať vplyv na veľkosť uskladňovacej kapacity a na kvalitu poskytovaných služieb,
- d) o pláne úpravy veľkosti uskladňovacích kapacít,
- e) o počiatočný a konečný termín prijímania žiadostí o prístup do zásobníka.

(10.2) POZAGAS uverejňuje na svojej internetovej stránke nasledovné dokumenty:

- a) Prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien a doplnení,
- b) Technické podmienky,
- c) Vzor žiadosti o prístup do zásobníka,
- d) Vzor Zmluvy o skladovaní plynu,
- e) Vzor žiadosti na prevod práv a povinností,
- f) Vstupno – výstupné (odovzdávaco-preberacie) body - umiestnenie.

Článok 11

Kvalita a tlak zemného plynu

- (11.1) Zemný plyn, ktorý zákazník vo vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodoch dodá spoločnosti POZAGAS ako aj zemný plyn, ktorý POZAGAS spätne dodá zákazníkovi, musí v ktoromkoľvek čase vyhovovať špecifikáciám uvedeným v technických podmienkach, ktoré sú súčasťou Zmluvy o skladovaní plynu.
- (11.2) Zákazník je povinný dodať vo vstupno-výstupnom (odovzdávaco – preberacom) bode plyn pri kvalite a tlaku (bod 14.6), ktorý umožní spoločnosti POZAGAS bez akýchkoľvek dodatočných opatrení prijať plyn do zásobníka (podmienka kompatibility zákazníkom dodávaného zemného plynu).
- (11.3) Plyn zákazníka sa považuje za kompatibilný pokiaľ zákazník dodá plyn v zmysle bodu 11.1 a 11.2.
- (11.4) V prípade chýbajúcej kompatibility posúdi spoločnosť POZAGAS možnosť ponúknuť zákazníkovi služby pri úprave alebo transformácii plynu, aby sa umožnilo jeho uskladnenie. Tieto služby sa rovnako považujú za služby poskytované za odplatu pri uskladňovaní zemného plynu a sú tiež obsahom Zmluvy o skladovaní plynu.

Článok 12

Nominácie a Renominácie

- (12.1) Počas trvania Zmluvy o skladovaní plynu zákazník oznámi prevádzkovateľovi zásobníka prostredníctvom nominácií svoje požiadavky na vtláčanie resp. ťažbu pracovného objemu plynu v zmysle podmienok dohodnutých vo vyššie uvedenej zmluve.

- (12.2) Nominácie musia byť v súlade s vlačnou krivkou alebo ťažobnou krivkou a aktuálnym stavom účtu uskladneného plynu zákazníka. Nominácia, ktorá nebude spĺňať tieto podmienky, nebude potvrdená prevádzkovateľom zásobníka. Zákazník je povinný nominovať pracovné objemy plynu tak, aby zodpovedali nomináciám, ktoré poskytol prevádzkovateľovi nadväzujúcej siete na základe uzatvorenej zmluvy. V prípade, že tomu tak nie je, nominácia zákazníka bude upravená prevádzkovateľom zásobníka tak, aby nedošlo k nesúladu so sieťou prevádzkovateľa nadväzujúcej siete, pokiaľ takýto nesúlad prevádzkovateľ zásobníka zistí.
- (12.3) Zákazník oznámi svoje týždenné nominácie na nasledujúci týždeň, ktorý sa začína v pondelok, najneskôr do 13,00 hod. piatka v dennom rozpise, ktorý bezprostredne predchádza danému pondelku, kedy začína plnenie požiadaviek zákazníka v zmysle predložených nominácií.
- (12.4) Zákazník je oprávnený zmeniť svoje nominácie na základe renominácii zaslaných prevádzkovateľovi zásobníka minimálne 4 hodiny pred začiatkom daného plynárenského dňa. Detailnejšie podmienky budú zadané v Zmluve o skladovaní plynu.

Článok 13

Meranie

- (13.1) Meranie objemu plynu pre obchodné účely v zásobníku spĺňa metrologické predpisy podľa zákona o metrológii č. 142/2000 Z.z. v platnom znení. Meradlá podliehajú kontrole štátnej metrológie – Slovenskému metrologickému úradu (SMÚ).
- (13.2) Zloženie plynu sa stanovuje pomocou procesných, resp. laboratórnych chromatografov podľa normy ISO 6974 a výpočet hodnôt spalného tepla, relatívnej hustoty a Wobbeho čísla sa vykonáva podľa normy ISO 6974.
- (13.3) Kvalitatívne parametre plynu a spôsob ich určovania a kontroly sú definované v Technických podmienkach.
- (13.4) POZAGAS umožní zákazníkovi, s ktorým má uzatvorenú Zmluvu o skladovaní plynu alebo jeho oprávnenému zástupcovi, účasť na kontrole meraných kvantitatívnych alebo kvalitatívnych parametrov plynu ako aj na kontrole meracích zariadení.

Článok 14

Vstupno – výstupné (odovzdávaco-preberacie) body zásobníka

- (14.1) Vstupno – výstupný (odovzdávaco-preberací) bod A znamená bod, v ktorom dochádza k fyzickému odovzdaniu a prevzatiu zemného plynu medzi prevádzkovateľom zásobníka a zákazníkom, resp. prevádzkovateľom nadväzujúcej siete, pričom miesto vstupno-výstupného merania množstva a kvality zemného plynu je umiestnené v Plaveckom Štvrtku na príslušných meracích tratiach, ktoré sú bližšie špecifikované v Zmluve o skladovaní plynu a v Technických podmienkach.
- (14.2) Výstupný (odovzdávaco-preberací) bod B znamená bod, v ktorom dochádza k fyzickému odovzdaniu a prevzatiu zemného plynu medzi prevádzkovateľom zásobníka a zákazníkom,

resp. prevádzkovateľom nadväzujúcej siete, pričom miesto výstupného merania množstva a kvality zemného plynu umiestnené v Malackách na meracej trati je bližšie špecifikované v Zmluve o skladovaní plynu a v Technických podmienkach.

- (14.3) Vstupno – výstupný (odovzdávaco-preberací) bod C znamená bod, v ktorom dochádza k fyzickému odovzdaniu a prevzatiu zemného plynu medzi prevádzkovateľom zásobníka a zákazníkom, resp. prevádzkovateľom nadväzujúcej siete, pričom vstupno-výstupné meranie množstva a kvality zemného plynu do/zo zásobníka je umiestnené v Plaveckom Štvrtku na príslušných meracích tratiach, ktoré sú bližšie špecifikované v Zmluve o skladovaní plynu a v Technických podmienkach.
- (14.4) Umiestnenie vstupno – výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodov POZAGAS uverejňuje na svojej internetovej stránke.
- (14.5) Vstup a výstup do/z podzemného zásobníka je možný len prostredníctvom prevádzkovateľov nadväzujúcich sietí, pričom zodpovednosť prevádzkovateľa zásobníka za množstvo, kvalitu a tlak plynu fyzicky vyťaženého zo zásobníka končí v momente jeho fyzického prechodu do nadväzujúcej siete, resp. momentom prevzatia prevádzkovateľom nadväzujúcej siete.
- (14.6) Zákazník je povinný dodržať minimálne tlaky pri dodávke plynu do jednotlivých vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodov, ktoré sú nasledovné:
Vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod A – 4,5 MPa
Vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod C – 4,6 MPa abs.
- (14.7) Zákazník je povinný rešpektovať minimálne vlačné a ťažobné výkony vyplývajúce z technických možností zariadení zásobníka, ktoré sú nasledovné:
- pri vtláčaní – 40.000 Sm³/hod
 - pri ťažbe – 20.000 Sm³/hod

Článok 15

Účet uskladneného plynu zákazníka

- (15.1) POZAGAS vedie pre potreby zákazníka účet uskladneného plynu. Účet je vedený v jednotkách objemu (v Sm³) resp. energie (MWh).
- (15.2) Množstvo plynu prevzaté spoločnosťou POZAGAS od zákazníka vo vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodoch je pripísané na účet uskladneného plynu zákazníka podľa alokácie množstva zemného plynu na príslušných vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodoch pri vstupe do zásobníka.
- (15.3) Množstvo plynu odovzdané spoločnosťou POZAGAS zákazníkovi vo vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodoch je odpočítané z účtu uskladneného plynu zákazníka podľa alokácie množstva zemného plynu na príslušných bodoch pri výstupe zo zásobníka.
- (15.4) POZAGAS predloží zákazníkovi do ôsmeho (8.) dňa každého mesiaca prehľad množstva vtláčeného a vyťaženého zemného plynu za predchádzajúci mesiac a zároveň súhrnný prehľad o množstve vtláčeného a vyťaženého plynu v súlade so stavom účtu na konci daného mesiaca – stav mesačného účtu uskladneného plynu zákazníka.

Článok 16

Cena

- (16.1) Cena za služby poskytované prevádzkovateľom zásobníka v zmysle bodu 6.5 je dohodnutá v súlade so Zmluvou o skladovaní plynu.
- (16.2) Výška poplatku, ktorú zákazník zaplatí spoločnosti POZAGAS za služby pri uskladňovaní plynu a služby súvisiace s konverziou kvality a tlaku plynu (článok 11) - napr. vyrovnanie tlaku a úprava kvality plynu, je určovaná individuálne a závisí od rozsahu poskytovaných služieb v zmysle Zmluvy o skladovaní plynu.
- (16.3) Náklady na plyn pre vlastnú spotrebu súvisiacich zariadení je zahrnutý v cene.
- (16.4) K dohodnutej cene bude pripočítaná DPH v súlade s platnou legislatívou SR.

Článok 17

Fakturačné a platobné podmienky

- (17.1) POZAGAS vystaví a zašle zákazníkovi faktúru najneskôr do pätnásteho (15.) kalendárneho dňa, vrátane, každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.
- (17.2) Faktúra a úrok z omeškania sú splatné do štrnástich dní (14) po jej doručení zákazníkovi. Ak zákazník považuje fakturovanú sumu za nesprávnu, je povinný napriek tomu zaplatiť faktúru a má právo následne zaslať POZAGASU reklamáciu. Ak POZAGAS uzná reklamáciu za oprávnenú, vráti zákazníkovi príslušnú sumu spolu s opravenou faktúrou. POZAGAS je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej obdržania.
- (17.3) Pri omeškaní zákazníka so zaplatením faktúry v lehote jej splatnosti, POZAGAS si uplatní úrok z omeškania z dlžnej sumy vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- (17.4) V prípade, že štrnásty (14.) deň po prijatí faktúry nie je pracovným dňom, dňom splatnosti faktúry je nasledujúci pracovný deň.
- (17.5) Podrobnejšiu úpravu fakturačných a platobných podmienok ako aj doručovania faktúr obsahuje Zmluva o skladovaní plynu.

Článok 18

Ručenie

- (18.1) Zákazník je povinný v súlade so Zmluvou o skladovaní plynu zabezpečiť bankovú záruku v prospech spoločnosti POZAGAS, ktorou bude ručiť za svoje platobné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o skladovaní plynu. Bankovú záruku je zákazník povinný predložiť spoločnosti POZAGAS pred začiatkom výkonu služieb pri uskladňovaní zo strany prevádzkovateľa zásobníka. V prípade, že tak neurobí, POZAGAS nie je povinný poskytovať uskladňovacie služby zákazníkovi a má právo vypovedať Zmluvu o skladovaní plynu.

(18.2) Atribúty bankovej záruky:

- a) výška bankovej záruky musí byť minimálne vo výške trojmesačného platobného záväzku zákazníka voči spoločnosti POZAGAS v zmysle Zmluvy o skladovaní plynu,
- b) banková záruka je platná a účinná odo dňa podpisu Zmluvy o skladovaní plynu.
- c) banková záruka musí byť platná najmenej do konca druhého mesiaca po ukončení platnosti Zmluvy o skladovaní plynu,
- d) banková záruka je vystavená v prospech spoločnosti POZAGAS
- e) banková záruka je vyplatiteľná na bankový účet spoločnosti POZAGAS bez námietok do piatich (5) pracovných dní po obdržaní výzvy zo strany POZAGAS a bez predchádzajúcej výzvy zo strany POZAGAS na splnenie povinnosti zákazníka,
- f) banková záruka je neodvolateľná.

(18.3) POZAGAS má právo na uplatnenie bankovej záruky najskôr 15 dní po uplynutí lehoty splatnosti faktúry vystavenej v súlade so Zmluvou o skladovaní plynu.

(18.4) Ak sa vyčerpá minimálne jedna tretina z výšky bankovej záruky, POZAGAS má právo požiadať o jej doplnenie na pôvodnú výšku. Doplnenie výšky bankovej záruky musí byť zrealizované do 15 dní od požiadania spoločnosti POZAGAS. Ak zákazník v stanovenej lehote nedoplní bankovú záruku do výšky podľa bodu 18.2 písm. a), POZAGAS bude postupovať v zmysle bodu 18.1.

(18.5) Na zabezpečenie svojich nárokov voči zákazníkovi má prevádzkovateľ zásobníka zádržné právo na uskladnený plyn zákazníka.

(18.6) Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené pred dňom účinnosti tohto Prevádzkového poriadku.

Článok 19

Ukončenie zmluvných vzťahov

(19.1) Zákazník je povinný ku dňu skončenia platnosti Zmluvy o skladovaní plynu vyťažiť celý objem plynu, ak sa nedohodne so spoločnosťou POZAGAS inak.

(19.2) V prípade, že nedôjde k dohode medzi POZAGAS a zákazníkom v zmysle bodu 19.1 a zákazník nevyužije ani možnosť prevodu vlastníctva plynu uskladneného v zásobníku na iného zákazníka v zmysle bodu 22.9, POZAGAS je oprávnený takto nevyťažený plyn predať a je povinný previesť výnos z tohto predaja na účet zákazníka po odpočítaní oprávnených nárokov prevádzkovateľa zásobníka.

(19.3) Oprávnené nároky prevádzkovateľa zásobníka v zmysle bodu 19.2 tohto Prevádzkového poriadku predstavujú:

- a) cenu za uskladnenie tohto plynu v zásobníku, ktorá zodpovedá cene za uskladňovanie plynu podľa Zmluvy o skladovaní plynu, ktorej platnosť a účinnosť sa skončila, a to za obdobie od skončenia platnosti a účinnosti Zmluvy o skladovaní plynu do dňa predaja nevyťaženého plynu,
- b) vynaložené náklady spojené s predajom plynu alebo iné pohľadávky alebo nároky prevádzkovateľa zásobníka voči zákazníkovi týkajúce sa alebo vyplývajúce zo Zmluvy o skladovaní plynu,

- c) prípadné škody utrpené v dôsledku nevyťaženia plynu v zmysle Zmluvy o skladovaní plynu,
 - d) 10% z výťažku predaja nevyťaženeho plynu.
- (19.4) V prípade, že zákazník je v omeškaní s platením svojich peňažných záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o skladovaní plynu po dobu dlhšiu ako 1 mesiac, POZAGAS má právo zastaviť poskytovanie uskladňovacích služieb a vypovedať Zmluvu o skladovaní plynu s výpovednou lehotou v dĺžke dvadsať (20) dní. Výpovedná lehota začína plynúť nasledujúci deň po dni doručenia výpovede zákazníkovi.
- (19.5) Právo vypovedať Zmluvu o skladovaní plynu s rovnakou (vyššie uvedenou) výpovednou lehotou patrí prevádzkovateľovi zásobníka i v prípade, ak zákazník po dobu dlhšiu ako šesť (6) po sebe idúcich mesiacov nevyužíva služby spojené s uskladňovaním v zmysle Zmluvy o skladovaní plynu v dohodnutom rozsahu, vzhľadom na potrebu cyklického využívania zásobníka formou vtlačania a ťažby, udržať geologické pomery zásobníka.
- (19.6) Právo vypovedať Zmluvu o skladovaní plynu s rovnakou (vyššie uvedenou) výpovednou lehotou patrí prevádzkovateľovi zásobníka i v prípade, ak zákazník bol vyhlásený za úpadcu, voči jeho majetku sa začalo akékoľvek konkurzné alebo vyrovnacie konanie alebo žiadosť na vyhlásenie konkurzu zákazníka bola zamietnutá pre nedostatok majetku zákazníka.

Článok 20

Vyššia moc

- (20.1) Za vyššiu moc sa považujú prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle povinnej strany (napríklad prírodné vplyvy, záplavy, zemetrasenie, zosúvanie pôdy, vojna alebo situácie podobné vojne, požiar, explózie, teroristické útoky a podobne), a bránia jej v splnení povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
- (20.2) Zmluvná strana dotknutá okolnosťami vyššej moci bez zbytočného odkladu písomne oznámi druhej zmluvnej strane detailne všetky podrobnosti vyššej moci spolu s odhadovaným rozsahom a dobou trvania nemožnosti plniť si svoje záväzky spolu s prehlásením o vykonaných opatreniach nevyhnutne potrebných na zmiernenie alebo odstránenie účinkov a následkov vyvolaných vyššou mocou.
- (20.3) V prípade, že trvanie vyššej moci bude dlhšie ako šesť (6) mesiacov, zmluvné strany sa zídu a prerokujú lehoty a podmienky možného ukončenia Zmluvy o skladovaní plynu, v prípade, že sa nedohodnú inak.

Článok 21

Dôverné informácie

- (21.1) Obsah všetkých zmluvných podmienok a ustanovení uvedených v Zmluve o skladovaní plynu je prísne dôverný a takéto informácie je neprípustné zverejňovať žiadnej tretej strane.

- (21.2) Zmluvná strana je oprávnená odovzdať dôverné informácie svojím zástupcom, splnomocneným osobám alebo zamestnancom, ktorí o tejto dôvernej informácii musia vedieť za účelom plnenia podmienok Zmluvy o skladovaní plynu. Takíto zástupcovia a zamestnanci však musia súhlasiť s tým, že budú zaviazaní mlčanlivosťou i v prípade, že prestanú vystupovať ako zástupcovia alebo zamestnanci príslušnej zmluvnej strany.
- (21.3) Povinnosť zachovania mlčanlivosti zostáva v účinnosti po dobu piatich (5) rokov od ukončenia Zmluvy o skladovaní plynu.
- (21.4) Obsah ustanovenia v bode 21.1 sa nevzťahuje na poskytnutie dôverných informácií na požiadanie orgánu verejnej moci a prípad, kedy je
- a) poskytnutie dôvernej informácie uložené všeobecne záväzným právnym predpisom
 - b) a taktiež sa nevzťahuje na poskytnutie dôverných informácií poradcom zmluvnej strany (napr. audítorom, právnikom) za predpokladu, že uvedení poradcovia budú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Článok 22

Prenechanie práv a povinností

- (22.1) Zákazník, ktorý nevyužíva uskladňovaciu kapacitu dohodnutú v zmysle Zmluvy o skladovaní plynu, je oprávnený umožniť využitie takejto kapacity tretej strane na základe:
- a) prevodu práv a povinností zo Zmluvy o skladovaní plynu alebo
 - b) prenechania práv a povinností zo Zmluvy o skladovaní plynu.
- (22.2.) Prevod práv a povinností zo Zmluvy o skladovaní plynu zo zákazníka na tretiu osobu podlieha písomnému súhlasu prevádzkovateľa zásobníka.
- (22.3) Prevod práv a povinností sa uskutoční na základe spoločnej žiadosti zákazníka a tretej osoby (vzor spoločnej žiadosti bude zverejnený na internetovej stránke) adresovanej prevádzkovateľovi zásobníka s presne definovanými parametrami predmetu prevodu. Spoločná žiadosť musí byť doručená prevádzkovateľovi zásobníka poštou najneskôr dva (2) mesiace pred začiatkom mesiaca, počnúc ktorým má byť prevod účinný.
- (22.4.) Prevod práv a povinností je účinný len na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa zásobníka.
- (22.5) V prípade, že tretia osoba nemá s prevádzkovateľom zásobníka uzatvorenú Zmluvu o skladovaní plynu, je povinná spolu so žiadosťou v zmysle bodu 22.3 tohto Prevádzkového poriadku predložiť všetky dokumenty v zmysle článku 4 tohto Prevádzkového poriadku. V prípade, že požadované dokumenty nie sú úplné, resp. chýbajú celkom, POZAGAS bude postupovať tak, ako je uvedené v bode 4.6 tohto Prevádzkového poriadku.
- (22.6) POZAGAS po posúdení žiadosti v zmysle bodu 22.3 a dokumentov v zmysle bodu 22.5 najneskôr jeden (1) mesiac pred začiatkom mesiaca, od ktorého má byť prevod účinný, písomne oznámi svoje stanovisko k prevodu práv a povinností medzi zákazníkom a treťou osobou (postupníkom). Zároveň POZAGAS predloží postupníkovi návrh Zmluvy o skladovaní plynu v rozsahu prevedených práv a povinností zo zákazníka na tretiu osobu v zmysle parametrov spoločnej žiadosti tak, ako je uvedené v bode 22.3 tohto Prevádzkového poriadku.

- (22.7) Zákazníkovi, ktorý vykonal prevod práv a povinností zo Zmluvy o skladovaní plynu, ktorú má uzatvorenú s prevádzkovateľom zásobníka, bude upravená táto Zmluva o práva a povinnosti, ktoré boli prevedené na postupníka, s účinnosťou, kedy do týchto práv a povinností nastúpil postupník.
- (22.8) V prípade, že zákazník nevyužíva uskladňovaciu kapacitu v zmysle uzatvorenej Zmluvy o skladovaní plynu, je oprávnený prenechať túto uskladňovaciu kapacitu tretej osobe. Práva a povinnosti zákazníka voči prevádzkovateľovi zásobníka na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu sa týmto nemenia a tretia strana týmto nezískava právny nárok na práva a povinnosti, ktoré má zákazník na základe Zmluvy o skladovaní plynu. Zákazník uplatňuje nominácie, resp. renominácie za tretiu osobu.
- (22.9) Zákazník má právo previesť vlastníctvo k plynu uskladnenému v zásobníku na iného zákazníka. Takýto prevod bude podliehať podmienkam vopred dohodnutým s prevádzkovateľom zásobníka.

Článok 23

Právo

- (23.1) Určujúcim právom pre tento Prevádzkový poriadok, Zmluvu o skladovaní plynu, ktoré sú a v budúcnosti budú uzatvorené na základe princípov tohto Prevádzkového poriadku, je právo Slovenskej republiky.

Článok 24

Oddeliteľnosť záväzkov

- (24.1) V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy o skladovaní plynu je alebo sa stane právne neúčinným, ostatné ustanovenia tým nebudú ovplyvnené.
- (24.2) Zmluvné strany podniknú opatrenia k nahradeniu neúčinného ustanovenia novým ustanovením, ktorého právne a ekonomické dôsledky sa budú čo najviac približovať predchádzajúcemu ustanoveniu.

Článok 25

Forma a jazyk

- (25.1) Zmluvy o skladovaní plynu a súvisiace dokumenty sú spracované v slovenskom alebo anglickom jazyku v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva (2) rovnopisy, pričom určujúcim jazykom je slovenský jazyk.
- (25.2) Akékoľvek zmeny ustanovení Zmluvy o skladovaní plynu musia byť vykonané v písomnej forme a dohodnuté oboma zmluvnými stranami.

Článok 26

Rozhodcovské konanie

- (26.1) Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z titulu nedodržania podmienok dohodnutých zmluvnými stranami v Zmluve o skladovaní plynu a ktoré nebudú vyriešené priateľsky vzájomným dohovorom budú riešené prostredníctvom rozhodcovského konania vymenovaním troch (3) arbitrov.
- (26.2) Každá zo zmluvných strán si určí jedného arbitra a obaja vymenovaní arbitri vymenujú tretieho arbitra, ktorý bude pôsobiť ako predseda.
- (26.3) Rozhodcovské konanie sa bude riadiť pravidlami rozhodcovského súdu Medzinárodnej obchodnej komory, pričom miestom rozhodcovského konania je Zürich.
- (26.4) Rozhodnutie, ktoré bude výsledkom arbitrážneho konania bude konečné a záväzné pre obe zmluvné strany.

Článok 27

Zmena Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa



- (27.1) POZAGAS je oprávnený meniť ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, v prípade, že
 - a) takáto zmena vyplynula zo zmeny, resp. potreby zosúladenia so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - b) takáto zmena vyplynula zo skúseností prevádzkovateľa zásobníka s prevádzkou zásobníka a zo všeobecných obchodných zvyklostí daného odvetvia.
- (27.2) Akékoľvek zmeny tohto Prevádzkového poriadku podliehajú schváleniu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. POZAGAS takéto zmeny zverejní na svojej internetovej stránke najneskôr pätnásť (15) dní pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny a zároveň túto skutočnosť oznámi svojim zákazníkom prostredníctvom doporučenej listovej zásielky.

Článok 28

Záverečné ustanovenia

- (28.1) Úpravy Zmlúv o skladovaní plynu na základe tohto Prevádzkového poriadku je možné vykonať len v písomnej forme.
- (28.2) Tento Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť po jeho schválení Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a následnom zverejnení spoločnosťou POZAGAS. Takto zverejnený Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých účastníkov trhu s plynom.

Geografické umiestnenie PZZP Láb 4. stavba



Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 8. 6. 2005 doručený návrh „Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa podzemného zásobníka zemného plynu Láb 4. stavba“ (ďalej len „prevádzkový poriadok“). Návrh predložila úradu na schválenie v zmysle § 13 ods. 2 písm. c) zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosť **POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky, IČO: 31 435 688.**

Týmto dňom začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu prevádzkového poriadku.

Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával svoje pripomienky s predkladateľom návrhu prevádzkového poriadku, ktoré boli následne regulovaným subjektom do návrhu zapracované.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so:

- zákonom č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov,
- zákonom č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z.z.,
- nariadením vlády č. 123/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom,

dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, P. O. Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Alojz Marek
riaditeľ odboru regulácie plynárenstva

Rozhodnutie sa doručí: POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky