

ROZHODNUTIE

Číslo: 0007/2011/P-PP
Číslo spisu: 1582-2011-BA

Bratislava 05.05.2011

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci schválenia návrhu prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete TATRAMAT, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad, IČO: 00 152 421

r o z h o d o l

podľa § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že prevádzkovateľovi distribučnej siete TATRAMAT, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad, IČO: 00 152 421 s c h v a ľ u j e prevádzkový poriadok v tomto znení:

**Prevádzkový poriadok
distribučnej siete zemného plynu
TATRAMAT, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad.**

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Dôvody vypracovania prevádzkového poriadku

Spoločnosť TATRAMAT, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad je prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete (ďalej len „PLDS“) na vymedzenom území v zmysle zákonov č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a č. 276/2001 Z. z. o regulácii

v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“).

Prevádzkový poriadok lokálnej distribučnej siete prevádzkovej spoločnosťou TATRAMAT, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad (ďalej len „prevádzkový poriadok“) rozpracováva ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z. (ďalej len „pravidlá trhu s plynom“). Povinnosť zapracovať pravidlá trhu s plynom do prevádzkového poriadku a predložiť tento prevádzkový poriadok na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vyplýva z § 12a ods. 6 zákona o regulácii.

Prevádzkový poriadok je vypracovaný v záujme zabezpečenia transparentného a nediskriminačného prístupu voči účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na bezpečnosť dodávok plynu a na ekonomicky efektívne využívanie lokálnej distribučnej siete (ďalej len „LDS“). Prevádzkový poriadok určuje podmienky pripojenia k LDS, prístupu do LDS a distribúcie plynu, ako aj povinnosti PLDS a všetkých účastníkov trhu s plynom, ktorí zabezpečujú alebo využívajú služby PLDS. Prevádzkový poriadok sa stáva záväzným pre PLDS a ostatných účastníkov trhu s plynom.

1.2 Charakteristika LDS

Prívod do LDS je realizovaný STL prípojkou DN 200 „PN 100 kPa“ z VTL plynovodu SPP - distribúcia, a.s. Bratislava cez RS v areáli firmy Whirlpool s.r.o. Poprad. Prípojka je oceľová, vedená v zemi, ukončená pred vstupom do plynomerne šupákom DN 200 (hlavný uzáver plynu), ktorý tvorí hranicu medzi distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s. Bratislava a LDS. Prípojka vstupuje do samostatnej miestnosti, kde je umiestnené fakturačné meranie spotreby plynu pre celú LDS. Z miestnosti je zo samostatnej regulačnej rady za meraním spotreby vedené výstupné nadzemné potrubie DN 200, ktoré napája celú LDS. Rozvod je vedený samostatne po potrubných mostoch.

2. DEFINÍCIE

Základné pojmy a definície sú pre oblasť plynárenstva uvedené v zákone o energetike a v pravidlách trhu s plynom. Na účely tohto prevádzkového poriadku je:

„**distribúciou plynu**“ doprava plynu LDS,

„**distribučnou kapacitou**“ najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú jednotku do odberného miesta,

„**dodávkou plynu**“ predaj zemného plynu odberateľom,

„**lokálnou distribučnou sieťou**“ alebo „**LDS**“ plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia PLDS,

„**nadradenou distribučnou sieťou**“ distribučná sieť prevádzkovateľa SPP – distribúcia, a.s. Bratislava,

„**pripojením**“ súbor úkonov a činností vykonaných PLDS, ktoré sú nevyhnutné za účelom pripojenia odberného plynového zariadenia účastníka trhu s plynom k LDS,

„**technickými podmienkami**“ technické podmienky prístupu a pripojenia k LDS, ktoré vydá a uverejní PLDS v zmysle § 17 zákona o energetike,

„**užívateľom LDS**“ účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii plynu s PLDS,

„**vstupným bodom**“ vstupný bod do LDS z nadradenej distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, v ktorom sa začína doprava plynu prostredníctvom LDS,

„**vymedzeným územím**“ územie PLDS, v ktorom je povinný zabezpečiť distribúciu plynu,

„**výstupným bodom**“ výstupný bod LDS, v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom a ktorý je vybavený určeným meradlom,

„**bioplynom**“ plyn určený na energetické využitie, vznikajúci z biomasy fermentáciou,

„**biometánom**“ upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu,

„**úradom**“ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

3. PRIPOJENIE K LDS

3.1 Všeobecné požiadavky na pripojenie

PLDS pripojí k LDS každého účastníka trhu s plynom, ktorý o pripojenie požiada, ak sú splnené obchodné a technické podmienky pripojenia k LDS. Pripojenie k LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení odberného plynového zariadenia koncového odberateľa plynu k LDS (ďalej len „zmluva o pripojení“). PLDS je na základe písomnej žiadosti povinný prednostne pripojiť k LDS výrobcu biometánu.

Uzavretie zmluvy o pripojení sa vyžaduje len pri pripojení nového odberného miesta. Uzavretie zmluvy o pripojení zaručuje účastníkovi trhu s plynom rezerváciu distribučnej kapacity na obdobie jedného roka od ukončenia realizácie pripojenia odberného plynového zariadenia. Pokiaľ účastník trhu s plynom do konca tejto doby neuzavrie s PLDS zmluvu o distribúcii plynu, rezervácia distribučnej kapacity zanikne.

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie (ďalej len „OPZ“), rozširovať alebo rekonštruovať existujúce OPZ, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase PLDS, na ktorú je užívateľ pripojený. Vydávanie predchádzajúceho súhlasu je podmienené predovšetkým technickými možnosťami siete (voľná kapacita siete, voľná kapacita regulačnej stanice, dostatočná dimenzia existujúcich potrubných distribučných zariadení a podobne).

OPZ musí zodpovedať všetkým technickým a bezpečnostným požiadavkám, ktoré predpisujú platné normy, smernice a zákony. Pripojené zariadenie nesmie ovplyvňovať bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky LDS. Splnenie uvedených požiadaviek preukáže žiadateľ o pripojenie predložením platných správ o odbornej prehliadke a skúške pripojeného zariadenia (resp. správa o prvej úradnej skúške vyhradených technických zariadení, kolaudačné rozhodnutie a podobne).

Žiadať o pripojenie OPZ môže iba vlastník nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti. Ak žiada o pripojenie osoba, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti, je povinná predložiť

predchádzajúci súhlas majiteľa alebo správcu dotknutej nehnuteľnosti s vybudovaním a pripojením OPZ.

Technické a obchodné podmienky pripojenia k LDS zverejní PLDS na svojej internetovej stránke.

3.2 Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia k LDS

Žiadateľ o pripojenie OPZ k LDS (ďalej len „žiadateľ o pripojenie“) predloží PLDS žiadosť o pripojenie OPZ k LDS (ďalej len „žiadosť o pripojenie“). Žiadosť o pripojenie obsahuje najmä tieto náležitosti:

- a) identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie,
- b) charakteristika budúceho odberného miesta,
- c) účel využitia plynu,
- d) požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom vstupnom bode,
- e) predpokladané ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného vstupného bodu,
- f) požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom výstupnom bode,
- g) predpokladané ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného výstupného bodu,
- h) požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode z LDS,
- i) predpokladaný termín začatia odberu plynu,
- j) situačný náčrt s vyznačením polohy budúceho odberného miesta,
- k) list vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci právo žiadateľa o pripojenie k nehnuteľnosti,
- l) súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej pripojením k LDS v prípade, že žiadateľ o pripojenie nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

Žiadateľ o pripojenie doručí žiadosť o pripojenie v písomnej forme osobne alebo poštou na adresu PLDS: TATRAMAT, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad.

PLDS zverejní vzor žiadosti o pripojenie na svojej internetovej stránke. Vzor žiadosti o pripojenie je záväzný pre všetkých žiadateľov o pripojenie.

3.3 Vyhodnotenie žiadosti o pripojenie a uzavretie zmluvy o pripojení k LDS

Po doručení žiadosti o pripojenie PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. Ak bola žiadateľom o pripojenie predložená nesprávne vyplnená alebo neúplná žiadosť o pripojenie, PLDS je oprávnený od žiadateľa o pripojenie požadovať doplňujúce alebo chýbajúce údaje a dokumenty.

V prípade kladného posúdenia žiadosti o pripojenie vypracuje PLDS v spolupráci so žiadateľom o pripojenie do 10 dní po prijatí žiadosti o pripojenie návrh zmluvy o pripojení. Zmluva o pripojení sa stáva platnou dňom uzavretia zmluvy medzi PLDS a žiadateľom o pripojenie k LDS.

Zmluvu o pripojení uzatvorí PLDS a žiadateľ o pripojenie do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie. Vo zvlášť zložitých prípadoch môže PLDS túto lehotu predĺžiť, najdlhšie na 90 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie.

Ak žiadateľ o pripojenie nesúhlasí s technickými a obchodnými podmienkami pripojenia k LDS, je oprávnený od zmluvy odstúpiť do päť pracovných dní odo dňa doručenia podpísanej zmluvy o pripojení k LDS.

PLDS môže odmietnuť vyhovieť žiadosti o pripojenie len ak nie sú splnené technické a obchodné podmienky pripojenia k LDS.

PLDS nemôže odmietnuť pripojenie výrobcu biometánu k LDS z dôvodu nedostatku kapacity siete, ak to umožňujú technické podmienky pripojenia podľa § 11a ods. 8 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.“).

3.4 Stanovenie nákladov na pripojenie k LDS

Súčasťou zmluvy o pripojení k LDS sú aj ustanovenia o spôsobe financovania vybudovania prípadného predĺženia distribučnej siete a termín realizácie pripojenia. Cena za pripojenie k LDS pre žiadateľa o pripojenie sa určí podľa rozhodnutia úradu v zmysle platného výnosu úradu. Výrobca biometánu znáša náklady spojené s pripojením k LDS v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z.

PLDS na svojej internetovej stránke uverejní v zmysle § 8 ods. 2 písm. g) pravidiel trhu s plynom spôsob určenia nákladov na pripojenie k LDS.

3.5 Realizácia pripojenia

Na základe zmluvy o pripojení a po ukončení výstavby OPZ predkladá žiadateľ o pripojenie žiadosť o realizáciu pripojenia prevádzkovateľovi LDS.

Žiadosť o realizáciu pripojenia obsahuje najmä:

- a) evidenčné číslo zmluvy o pripojení,
- b) identifikačné údaje žiadateľa,
- c) identifikačné údaje odberného miesta,
- d) údaje týkajúce sa OPZ žiadateľa (označenie projektovej dokumentácie, dátum vydania stavebného povolenia a správy o odbornej prehliadke a skúške OPZ),
- e) správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ nie staršiu ako päť mesiacov.

Vzor žiadosti o realizáciu pripojenia uverejňuje PLDS na svojej internetovej stránke.

Podmienky realizácie pripojenia žiadateľa ustanoví zmluva o pripojení a to najmä:

- a) požadovaný termín realizácie pripojenia OPZ k plynovodu PLDS,
- b) nevyhnutné dokumenty oprávňujúce PLDS vykonať práce potrebné na pripojenie OPZ,
- c) požadovaný termín montáže meracieho zariadenia.

4. PRÍSTUP DO LDS

4.1 Všeobecné požiadavky prístupu do LDS

PLDS umožní prístup do LDS každému účastníkovi trhu s plynom, ktorý o prístup do LDS požiada, ak sú splnené obchodné a technické podmienky prístupu do LDS. Výrobca biometánu má právo na prednostný prístup do LDS, ak sú splnené obchodné a technické podmienky prístupu do LDS.

4.2 Žiadosť o prístup do LDS

Prístup do LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do LDS. Žiadateľ o prístup do LDS (ďalej len „žiadateľ o prístup“) predloží PLDS žiadosť o prístup do LDS (ďalej len „žiadosť o prístup“). Vzor žiadosti o prístup je záväzný pre všetkých žiadateľov o prístup. PLDS zverejní vzor žiadosti o prístup na svojej internetovej stránke.

Žiadosť o prístup do LDS obsahuje najmä tieto náležitosti:

- a) identifikačné údaje žiadateľa o prístup,
- b) dátum začatia a skončenia distribúcie plynu,
- c) vstupné body do LDS,
- d) výstupné body z LDS,
- e) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode,
- f) množstvo distribuovaného plynu do príslušného vstupného bodu,
- g) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,
- h) množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu,
- i) požadovaný prevádzkový tlak na príslušnom výstupnom bode,
- j) v prípade, že žiadateľ o prístup je dodávateľom plynu, kópiu právoplatného povolenia na dodávku plynu vydaného úradom,
- k) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záväzky.

Žiadateľ o prístup doručí žiadosť o prístup v písomnej forme osobne alebo poštou na adresu PLDS: TATRAMAT, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad.

Účastník trhu s plynom doručí PLDS žiadosť o prístup:

- a) najneskôr 15 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii platnej v predchádzajúcom období,
- b) najneskôr 25 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období, alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

4.3 Vyhodnotenie žiadosti o prístup a uzavretie zmluvy o prístupe do LDS

Po prijatí žiadosti o prístup PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. Pri neúplne alebo nesprávne vyplnenej žiadosti PLDS požiada o opravu a doplnenie žiadosti.

PLDS po doručení úplnej žiadosti o prístup a po vyhodnotení predložených údajov a dokumentov pošle žiadateľovi o prístup oznámenie o pridelení distribučnej kapacity (ďalej len „pridelenie kapacity“):

- a) do 10 dní od dátumu prijatia žiadosti o prístup, ak požadovaná distribučná kapacita neprekračuje hodnotu dohodnutú v predchádzajúcej zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
- b) do 20 dní od dátumu prijatia žiadosti o prístup, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje distribučnú kapacitu v predchádzajúcej zmluve o distribúcii plynu alebo v prípade, ak ide o žiadosť na pridelenie novej distribučnej kapacity (t.j. žiadateľom, ktorý nemal žiadnu predchádzajúcu zmluvu o distribúcii).

Pridelenie distribučnej kapacity prevádzkovateľom LDS žiadateľovi o prístup predstavuje zo strany PLDS záväzné prijatie návrhu žiadateľa o prístup na uzavretie zmluvy o distribúcii plynu so základnými náležitosťami uvedenými v žiadosti o prístup. PLDS doručí pridelenie distribučnej kapacity v písomnej forme poštou na adresu žiadateľa o prístup, ktorú uviedol v žiadosti o prístup ako adresu na doručovanie.

Ak do piatich dní od pridelenia distribučnej kapacity neuzavrie žiadateľ o prístup s PLDS zmluvu o distribúcii plynu, je PLDS oprávnený ponúknuť pridelenú distribučnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom, pokiaľ sa nedohodnú inak.

4.4 Pravidlá na pridelenie kapacity

Distribučná kapacita sa prideľuje pre každé odberné miesto samostatne. V prípade, že súčet požadovaných distribučných kapacít je vyšší ako technická kapacita LDS, PLDS po vyhodnotení žiadostí o prístup vyzve žiadateľov o prístup do LDS, aby upravili distribučnú kapacitu požadovanú v ich žiadostiach o prístup do LDS.

Ak súčet požadovaných distribučných kapacít v žiadostiach o prístup do LDS bude stále vyšší ako technická kapacita LDS, rozdelí PLDS zostávajúcu voľnú distribučnú kapacitu nediskriminačne v pomere veľkosti jednotlivých požiadaviek s tým, že ak požiadavka žiadateľa presahuje výšku zostávajúcej voľnej kapacity, je táto požiadavka pred rozdelením znížená na výšku zostávajúcej voľnej kapacity.

4.5 Odmietnutie prístupu

PLDS môže odmietnuť prístup do LDS v prípade:

- a) nesplnenia technických a obchodných podmienok prístupu do LDS,
- b) nedostatku kapacity LDS,
- c) ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme.

5. PODMIENKY DISTRIBÚCIE PLYNU

5.1 Všeobecné podmienky distribúcie plynu

Distribúcia plynu je poskytovaná zo strany PLDS na základe zmluvy o distribúcii plynu. PLDS uzatvorí zmluvu o distribúcii plynu so žiadateľom o prístup len v prípade, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k LDS a technické podmienky distribúcie plynu. Po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu PLDS vykonáva distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia trvania distribúcie plynu do výšky dohodnutej dennej distribučnej kapacity.

PLDS uzavrie prednostne s výrobcou biometánu zmluvu o distribúcii, pokiaľ výrobca predloží potvrdenie o pôvode biometánu a ak sú splnené obchodné a technické podmienky prístupu a pripojenia k LDS a obchodné a technické podmienky distribúcie plynu.

Výrobca biometánu zabezpečí, aby biometán dodávaný do LDS zodpovedal kvalite zemného plynu a aby pri príprave biometánu neprekročila maximálna emisia metánu do ovzdušia hodnotu 1 %.

Výrobca biometánu bez zbytočného odkladu písomne oznámi PLDS uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu a taktiež každú zmenu odberateľa plynu.

Tento prevádzkový poriadok v znení jeho prípadných zmien a doplnení tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o distribúcii plynu.

5.2 Zmluva o distribúcii plynu

Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako

- a) dlhodobá zmluva,
- b) ročná zmluva,
- c) krátkodobá zmluva.

Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie trvania distribúcie plynu zodpovedajúce celým násobkom rokov, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušné odberné miesto.

Ročná zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu mesiaca, pričom v zmluve sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy.

Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie trvania distribúcie plynu kratšie ako jeden kalendárny rok, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Maximálna dĺžka platnosti zmluvy je 11 mesiacov. PLDS môže s užívateľom LDS uzatvoriť zmluvu o distribúcii plynu aj na obdobie kratšie ako jeden mesiac, pričom zmluvu je možné uzatvoriť aj k inému dňu ako k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

PLDS zmení výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to aj počas trvania zmluvy o distribúcii plynu uzatvorenej na jeden rok. Prílohou k žiadosti sú doklady, ktoré preukazujú,

že odberateľ plynu vlastnou činnosťou nezavinil prípady odôvodňujúce žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity. Žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity je možné podať v týchto prípadoch:

- a) závažná priemyselná havária, (§ 2 písm. h) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- b) porucha odberného plynového zariadenia, ktorá má vplyv na schopnosť odberného plynového zariadenia odoberať plyn,
- c) vážne ekonomické dôvody, ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik spoločnosti alebo vyhlásenie konkurzu.

5.3 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu

PLDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením PLDS, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade:

- a) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
- b) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
- c) stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
- d) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
- e) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
- f) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- g) neoprávneného odberu plynu,
- h) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- i) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu.

V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení, PLDS písomne oznámi užívateľom LDS začiatok a koniec obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred. Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení vznikla škoda, má užívateľ LDS právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak PLDS oznamovaciu povinnosť nesplnil. Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, PLDS bezodkladne obnoví distribúciu plynu.

5.4. Skúšobná prevádzka

Skúšobnou prevádzkou je overenie technických parametrov, prevádzkových hodnôt a preukázania prevádzkyschopnosti nového alebo rekonštruovaného plynového zariadenia odberateľa plynu.

Užívateľ LDS je zaradený do skúšobnej prevádzky, ak je preukázaná inštalácia nového OPZ alebo rekonštrukcia podstatnej časti OPZ. Skúšobnú prevádzku je možné prerušiť len jedenkrát, a to najviac na obdobie troch mesiacov a len zo závažných, žiadateľom preukázaných technických dôvodov, ktoré sa týkajú odberného plynového zariadenia.

Skúšobná prevádzka sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca. Počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje zľava z poplatku za prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity, ak

- a) užívateľ LDS preukáže ukončenú inštaláciu a prevádzkyschopnosť odberného plynového zariadenia,
- b) je pre dané odberné miesto zmluvne dohodnutá denná distribučná kapacita,
- c) sa distribúcia plynu do daného odberného miesta uskutočňuje na základe zmluvy o distribúcii plynu,
- d) sa skúšobná prevádzka na jednom odbernom mieste uskutoční najviac jedenkrát za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Zľava počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje najviac za obdobie troch mesiacov. Užívateľ LDS požiada PLDS o zľavu na základe vzájomnej dohody v termíne, ktorý umožní PLDS požiadať o zľavu prevádzkovateľa nadradenej distribučnej siete:

- a) najneskôr do 15 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
- b) najneskôr do 25 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období, alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

Výška dennej distribučnej kapacity a množstvo distribuovaného plynu sa na žiadosť užívateľa LDS upraví v zmluve o distribúcii plynu do dvoch mesiacov po ukončení skúšobnej prevádzky.

5.5. Meranie množstiev plynu v odberných miestach

PLDS meria kvantitatívne parametre distribuovaného plynu vo výstupných bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým § 54 zákona o energetike a zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“). PLDS meria kvalitatívne parametre a tlak distribuovaného plynu podľa zmluvy o distribúcii plynu. PLDS stanoví podrobnejšie technické požiadavky a podmienky merania množstiev plynu v technických podmienkach.

Koncový odberateľ plynu:

- a) umožní PLDS montáž určeného meradla na meracom mieste,
- b) umožní PLDS prístup k určenému meradlu, predovšetkým na účely odpočtu meradla,
- c) prevádzkuje svoje odberné plynové zariadenie takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu určeného meradla.

PLDS uskutočňuje odpočet nameraných údajov vo výstupných bodoch LDS:

- a) najmenej raz za mesiac,
- b) v prípade skončenia dodávky plynu do určitého výstupného bodu,
- c) v ostatných prípadoch stanovených v zmluve o distribúcii plynu.

V prípade pochybností užívateľa LDS o správnosti merania, alebo ak užívateľ LDS zistí chybu na určenom meradle, doručí PLDS písomnú žiadosť o preskúšanie určeného meradla. PLDS predloží určené meradlo na preskúšanie do 15 dní od doručenia žiadosti užívateľa LDS. Meranie distribuovaného plynu počas preskúšavania uskutočňuje PLDS pomocou náhradného určeného meradla alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.

Výrobca biometánu zabezpečí meranie množstva biometánu a meranie kvality biometánu vstupujúceho do LDS vrátane vyhodnocovania a odovzdávanie týchto údajov PLDS. Výrobca biometánu umožní PLDS montáž určeného meradla a umožní prístup k určenému meradlu na vykonanie kontroly, odpočtu, výmeny alebo odobratia meracieho zariadenia. PLDS vydá výrobcovi biometánu bezodplatne na požiadanie potvrdenie o množstve biometánu distribuovaného LDS za každý kalendárny mesiac. Množstvo biometánu sa určí na základe skutočne dodaného biometánu do LDS a koeficientu závisiacom od podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde použitej na výrobu bioplynu.

5.6 Kvalita plynu

Plyn distribuovaný LDS a odovzdávaný vo výstupných bodoch z LDS musí spĺňať fyzikálne a chemické parametre stanovené v technických podmienkach PLDS podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 337/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete.

6. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

PLDS vykonáva fakturáciu na základe skutočne distribuovaného množstva plynu podľa podmienok dohodnutých v zmluve o distribúcii plynu. Cenu za prístup do LDS a distribúciu plynu určuje úrad cenovým rozhodnutím.

7. NEOPRÁVNENÝ ODBER PLYNU

Neoprávneným odberom plynu je odber:

- a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou,
- b) nameraného plynu,
- c) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa nesprávne zaznamenáva odber plynu,
- d) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované PLDS alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii,
- e) ak odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu; takýto odber sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu,
- f) ak odberateľ nedodržel obmedzenia určené dodávateľom plynu alebo PLDS,
- g) ak odberateľ nedodržel zmluvne dohodnuté platobné podmienky.

Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť PLDS skutočne vzniknutú škodu, ktorá týmto neoprávneným odberom vznikla spolu aj s ušlým ziskom v zmysle § 59 ods. 2 zákona o energetike. Spôsob výpočtu škody neoprávneným odberom plynu stanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 155/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Ukončenie zmluvných vzťahov

PLDS má právo odstúpiť od zmluvy o distribúcii plynu s okamžitou platnosťou a účinnosťou a následne odpojiť odberné plynové zariadenie užívateľa pripojeného k LDS v prípade, ak:

- a) užívateľ LDS aj po predchádzajúcej výzve závažne alebo pravidelne porušuje povinnosti zo zmluvy o distribúcii plynu alebo z príslušných právnych predpisov,
- b) finančná situácia užívateľa LDS sa zhorší do takého rozsahu, ktorý ohrozuje uspokojenie prípadných finančných nárokov PLDS zo zmluvy o distribúcii plynu. Táto podmienka sa považuje za splnenú už v prípade, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok užívateľa LDS alebo na vyrovnanie v zmysle slovenského konkurzného práva alebo na exekúciu podstatného majetku užívateľa LDS,
- c) úkony užívateľa LDS ohrozujú, alebo by mohli ohroziť bezpečnosť LDS, životného prostredia, zdravia alebo životov ľudí,
- d) užívateľ LDS vedome poskytol PLDS nepravdivé informácie alebo dokumenty pri predkladaní žiadosti alebo kedykoľvek následne počas platnosti zmluvy o distribúcii plynu.

Odstúpenie od zmluvy o distribúcii plynu zo strany PLDS je platné a účinné v deň, kedy oznámenie o odstúpení odoslané PLDS je doručené užívateľovi LDS.

8.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Ak ktorákoľvek zo strán nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností Vyššej moci (t.j. okolnosti vylučujúcich zodpovednosť ako sú definované v § 374 Obchodného zákonníka), táto strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o distribúcii plynu.

Mimoriadne udalosti označované ako Vyššia moc sú udalosti, ktoré by mohli nastať po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu, sú nepredvídateľné a príslušná strana im nemôže zabrániť. Okolnosti Vyššej moci zahŕňajú predovšetkým prírodné katastrofy, záplavy, zemetrasenia, zosuvy pôdy, vojnu, požiar, výbuch, teroristické útoky a štrajky.

Okolnosti vyplývajúce zo subjektívnych, osobitných ekonomických podmienok príslušnej strany a prekážky, ktoré mohli byť stranou prekonané alebo im mohlo byť zabránené, nemôžu sa považovať za Vyššiu moc. Strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná informovať okamžite druhú stranu o akýchkoľvek okolnostiach Vyššej moci a preukázať ich primeraným spôsobom.

8.3 Mlčanlivosť

Informácie zdieľané medzi PLDS a užívateľom LDS, týkajúce sa zmluvy o distribúcii plynu sú považované za dôverné a žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená na ich sprístupnenie tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany.

Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je, ak poskytnutie informácie ukladá všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak o poskytnutie dôvernej informácie požiada orgán štátnej správy, alebo iný orgán štátnej moci podľa právnych predpisov, ktoré povinnosť poskytnutia informácií týmto orgánom stanovujú.

8.4 Účinnosť a zmeny prevádzkového poriadku

Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o jeho schválení. Akékoľvek zmeny prevádzkového poriadku podliehajú schváleniu úradu.

Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie úradu č. 0003/2006/04/PP zo dňa 2. marca 2006, ktorým bol schválený doteraz platný prevádzkový poriadok PLDS.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 07.03.2011 doručený pod podacím číslom úradu 5520/2011/BA návrh na schválenie prevádzkového poriadku (ďalej len „prevádzkový poriadok“) prevádzkovateľa distribučnej siete TATRAMAT, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad, IČO: 00 152 421 (ďalej len „účastník konania“).

Dňom 07.03.2011 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu prevádzkového poriadku. Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával s účastníkom konania svoje pripomienky k návrhu prevádzkového poriadku, ktoré boli následne do prevádzkového poriadku zapracované.

Úrad, vzhľadom na rozsah agendy a zložitosť správneho konania, listom č. 7647/2011/BA zo dňa 07.04.2011 oznámil účastníkovi konania, že v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku vo veci rozhodne najneskôr do 60 dní od začatia konania.

Úrad v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku dal účastníkovi konania listom č. 8257/2011/BA zo dňa 20.04.2011 možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia vo veci schválenia prevádzkového poriadku mohol vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Účastník konania listom zo dňa 26.04.2011 úradu oznámil, že nemá k návrhu prevádzkového poriadku žiadne pripomienky a doplnky a nezúčastní sa oboznámenia s podkladmi pred vydaním rozhodnutia.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom č. 656/2004 Z. z.

o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z., zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu

Rozhodnutie sa doručí:

TATRAMAT, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad