

## ROZHODNUTIE

Číslo: 0008/2008/04/PP

Bratislava 07.08.2008

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) v spojení s § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### s c h v a ľ u j e

prevádzkový poriadok regulovaného subjektu ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, IČO: 36 315 117 ako prevádzkovateľa distribučnej siete v znení:

### **Prevádzkový poriadok distribučnej siete zemného plynu ENERGOSAM, s.r.o. MYJAVA**

#### PREAMBULA

Spoločnosť ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, IČO: 36 315 117 (ďalej len „ENERGOSAM, s.r.o.“) je prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete (ďalej len „PLDS“) na vymedzenom území v zmysle zákonov č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“). Spoločnosť ENERGOSAM, s.r.o., ako účastník trhu s plynom v zmysle zákona o energetike, je pre účely tohto prevádzkového

poriadku ponímaný aj ako dodávateľ zemného plynu. Tieto činnosti vykonáva na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) č. 2005P 0023.

Prevádzkový poriadok podrobnejšie rozpracováva ustanovenia Nariadenia vlády č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom (ďalej len „pravidlá trhu s plynom“). Povinnosť vypracovania prevádzkového poriadku vyplýva z § 12a, ods. 6 zákona o regulácii.

PLDS a účastníci trhu s plynom pripojení k lokálnej distribučnej sieti (ďalej len „LDS“) PLDS sa okrem pravidiel stanovených týmto prevádzkovým poriadkom riadia aj ostatnými platnými normami súvisiacimi s distribúciou a dodávkou zemného plynu.

## **1. ÚVODNÉ USTANOVENIE**

### **1.1. Prevádzkový poriadok PLDS**

Prevádzkový poriadok lokálnej distribučnej siete prevádzkovej spoločnosťou ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, IČO: 36 315 117 (ďalej len „prevádzkový poriadok“) je vypracovaný v záujme zabezpečenia transparentného a nediskriminačného prístupu voči všetkým účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na bezpečnosť dodávok plynu a na ekonomicky efektívne využívanie LDS. Prevádzkový poriadok určuje podmienky prístupu do distribučnej siete, pripojenia do distribučnej siete a distribúcie plynu, ako aj povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete a všetkých účastníkov trhu s plynom, ktorí zabezpečujú alebo využívajú služby PLDS.

### **1.2. Oblasť použitia**

Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na vymedzené územie LDS, ktorú prevádzkuje ENERGOSAM, s.r.o..

### **1.3 Charakteristika LDS ENERGOSAM, s.r.o.**

LDS, pozostáva z oceľového potrubia vedeného na potrubnom moste a z časti v zemi sa nachádza v areáli bývalej Slovenskej armatúrky Myjava. Na distribučnú sieť SPP- distribúcia, a.s. je napojená cez VTL regulačnú stanicu plynu RS 5000/2/2-440. STL plynový priemyselný rozvod je prevádzkovaný tlakom plynu 280 kPa.

Trasa priemyselného plynovodu je zhotovená z oceľových rúr nasledovne:

Oceľové potrubie vedené v zemi:	DN 200 -	21,5 m
	DN 150 -	273,5 m
	DN 100 -	7,0 m

Oceľové potrubie vedené na potrubnom moste a budovách:	DN 150 -	1246,9 m
	DN 125 -	116,6 m


DN 100	-	72,5 m
DN 65	-	48,0 m
DN 50	-	201,0 m
DN 40	-	76,0 m
DN 32	-	11,0 m
DN 25	-	102,0 m

#### 1.4. Parametre regulačnej stanice

Vysokotlaková regulačná stanica plynu, typ RS 5000/2/2-440 je umiestnená v samostatnej budove FEAL, v objekte Tepelného zdroja bývalej Slovenskej armatúry Myjava.

Počet regulačných rád :	2
Počet stupňov :	2
Vstupný pretlak ZP :	do 2,5 MPa
Pretlak ZP na medzistupni :	350 kPa
Výstupný prevádzkový pretlak ZP :	280 kPa
Výkon regulačnej stanice $Q_{\max}$ :	1600 m <sup>3</sup> / h pri pretlaku 350 kPa
Ohrev ZP v regulačnej stanici :	systémom výmenníkov tepla
Regulačná rada ZP pre kotolňu ohrevu :	jednoradová, jednostupňová 280 kPa / 2 kPa
Odorizačné zariadenie :	odkvapkávacie
Výrobca :	SČA – Ústí nad Labem

## 1.5 SCHÉMA LDS ENERGOSAM, s.r.o.



## ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Základné pojmy a definície sú pre oblasť plynárenstva uvedené v zákone o energetike a v pravidlách trhu s plynom. Na účely prevádzkového poriadku sú vtypované nasledujúce definície:

„**distribúciou plynu**“ doprava plynu LDS,

„**distribučnou kapacitou**“ najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú jednotku,

„**lokálnou distribučnou sieťou**“ alebo „**LDS**“ plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia PLDS,

„**nadradená distribučná sieť**“ distribučná sieť, ktorú prevádzkuje SPP – distribúcia a.s.,

„**prevádzkovateľom LDS**“ alebo „**PLDS**“ spoločnosť ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava oprávnená na distribúciu plynu podľa zákona o energetike,

„**užívateľom LDS**“ účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii plynu s PLDS,

„**odberné miesto**“ miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom,

**odberateľ plynu**“ fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje plyn na účel ďalšieho predaja alebo na účel vlastnej spotreby,

„**oprávnený odberateľ plynu**“ fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa plynu,

„**pro-rata metódou**“ metóda, použitím ktorej PLDS priraduje množstvá plynu jednotlivým užívateľom v rovnakom pomere, ako je pomer žiadanej distribučnej kapacity užívateľmi,

„**vstupným bodom**“ vstupný bod do LDS je miesto, do ktorého účastník trhu s plynom dodáva plyn určený na distribúciu a z ktorého sa začína distribúcia plynu sieťou PLDS a ktoré je charakterizované najmä umiestnením a kapacitou,

„**výstupným bodom**“ alebo „**odberným miestom**“ výstupný bod LDS, v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom a ktoré je vybavené určeným meradlom,

„**ZP**“ zemný plyn,

„**ÚRSO**“ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

## 2. PRÍSTUP DO LDS

### 2.1. Všeobecné ustanovenia

Pre prístup do LDS sa primeraným spôsobom vzťahuje § 5 pravidiel trhu s plynom. Prístup do LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe. PLDS uzatvorí zmluvu o prístupe do LDS s každým, kto o to požiadá, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia.

### 2.2. Žiadosť o prístup do LDS

Žiadosť o prístup do LDS obsahuje predovšetkým:

- a) identifikačné údaje žiadateľa,
- b) dátum začatia a skončenia distribúcie,
- c) vstupné body do distribučnej siete,
- d) výstupné body z distribučnej siete,
- e) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na výstupnom bode,

- f) ročné množstvo distribuovaného plynu do výstupného bodu,
- g) požadovaný tlak na príslušnom výstupe z distribučnej siete,
- h) očakávaný denný diagram odberu plynu,
- i) doklady preukazujúce uzatvorenie zmluvy na dodávku plynu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete,
- j) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť finančné záväzky.

Žiadateľ o prístup do LDS doručí žiadosť na adresu:

ENERGOSAM, s.r.o.  
Ul. kpt. M. Uhra 57/3  
907 01 Myjava

### **2.3. Vyhodnotenie žiadosti o prístup a uzavretie zmluvy o prístupe do LDS**

- 2.3.1. Po obdržaní žiadosti o prístup, PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. Ak bola žiadateľom o prístup predložená nesprávne vyplnená alebo neúplná žiadosť o prístup, PLDS je oprávnený od žiadateľa požadovať doplňujúce alebo chýbajúce údaje a dokumenty.
- 2.3.2. PLDS, po doručení úplnej žiadosti o prístup a po vyhodnotení predložených údajov a dokumentov, pošle žiadateľovi oznámenie o pridelení distribučnej kapacity.

Účastník trhu s plynom doručí PLDS žiadosť o prístup do LDS:

- a) najneskôr 15 dní pred začatím distribúcie plynu ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii platnej v predchádzajúcom období,
- b) najneskôr 25 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období, alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

PLDS pridelí účastníkovi trhu s plynom distribučnú kapacitu po vyhodnotení údajov uvedených v žiadosti:

- a) do desiatich dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
- b) do 20 dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu, alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

Distribučná kapacita sa prideluje pre každé odberné miesto samostatne. Pridelenie distribučnej kapacity predstavuje zo strany PLDS záväzné prijatie návrhu žiadateľa na uzatvorenie zmluvy o distribúcii plynu. Žiadateľ uzatvorí s PLDS zmluvu o distribúcii plynu do piatich dní od pridelenia distribučnej kapacity. Ak do piatich dní od pridelenia distribučnej kapacity neuzatvorí účastník trhu s plynom zmluvu o distribúcii s PLDS, PLDS je oprávnený

ponúknuť pridelenú distribučnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom, ak sa strany nedohodnú inak.

Vzor žiadosti o prístup do distribučnej siete je uvedený v prílohe č. 1

### **2.3.3 Pravidlá na pridelenie distribučnej kapacity**

Pri pridelovaní distribučnej kapacity PLDS postupuje nasledovne:

- PLDS vyhodnocuje žiadosti o prístup do LDS, predložené údaje a dokumenty.
- a) ak je súčet požadovaných distribučných kapacít vyšší ako technická kapacita distribučnej siete, PLDS písomne alebo e-mailom vyzve účastníkov trhu s plynom na úpravu výšky požadovanej kapacity v žiadosti o prístup do LDS.
  - a) účastník trhu s plynom prehodnotí svoju žiadosť o prístup LDS a do piatich kalendárnych dní od obdržania výzvy postúpi upravenú žiadosť PLDS (poštou, elektronickou poštou alebo faxom).
  - b) ak technická kapacita distribučnej siete bude stále nedostačujúca, pridelí PLDS kapacitu podľa § 25 ods. 4 pravidiel trhu s plynom.

### **2.4. Odmietnutie prístupu**

PLDS môže odmietnuť prístup do LDS v prípade:

- a) nesplnenia technických a obchodných podmienok prístupu k LDS,
- b) nedostatku kapacity LDS,
- c) ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme.

## **3. PRIPOJENIE K LDS**

### **3.1 Všeobecné ustanovenia**

PLDS pripojí k LDS každého účastníka trhu s plynom, ktorý o pripojenie požiada, ak sú splnené obchodné a technické podmienky pripojenia k LDS tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky LDS.

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase PLDS. Nové odberné plynové zariadenie zriaďuje odberateľ plynu na vlastné náklady v zmysle platných technických a legislatívnych predpisov.

Pripojenie k distribučnej sieti sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení k distribučnej sieti podľa § 43 ods. 6 písm. g) zákona o energetike.

Vzor žiadosti o pripojenie je uvedený v prílohe č. 2 prevádzkového poriadku.

PLDS uplatňuje rovnaké požiadavky a štandardy pripojenia pre všetkých užívateľov siete na základe reálnych možností svojej siete.

## **3.2. Postup a podmienky pripojenia.**

### **3.2.1. Predloženie žiadosti o pripojenie do LDS.**

Odberateľ doručí žiadosť, v ktorej špecifikuje miesto pripojenia, veľkosť a typ požadovaného odberu, s predpokladaným vývojom do budúcnosti. Ak žiada o pripojenie osoba, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti, je povinná požiadať vlastníka nehnuteľnosti alebo správcu nehnuteľnosti o predchádzajúci písomný súhlas s vybudovaním a pripojením odberného plynového zariadenia.

### **3.2.2. Zaslanie vyjadrenia zo strany PLDS.**

PLDS spracuje pripojovacie podmienky a spôsob pripojenia odberného miesta k distribučnej sieti. Tieto do desiatich kalendárnych dní písomnou formou poskytne žiadateľovi. Súčasťou vyjadrenia je aj návrh zmluvy o pripojení do LDS.

Návrh zmluvy o pripojení obsahuje:

- miesto a spôsob pripojenia odberného miesta do distribučnej siete,
- plynovodná prípojka ( DN, PN, predpokladaná dĺžka v m ),
- špecifikácia zariadenia slúžiaceho na zmenu tlaku plynu,
- špecifikácia meradla a podmienky jeho inštalácie,
- zriaďovateľa plynovej prípojky,
- zriaďovateľa zariadenia slúžiaceho na zmenu tlaku,
- zriaďovateľa meradla.

### **3.2.3. Uzatvorenie zmluvy o pripojení do LDS.**

Po uzatvorení zmluvy prevádzkovateľ siete a odberateľ plynu uskutočňujú kroky definované v zmluve a vykonávajú nevyhnutné úpravy na odbernom plynovom zariadení pri zriaďovaní, montáži, rekonštrukcii plynárenského zariadenia alebo pri montáži určeného meradla. Žiadateľ o pripojenie sa podieľa na úhrade oprávnených nákladov PLDS, ktoré sú spojené s pripojením užívateľa do LDS.

### **3.2.4. Pripojenie do LDS.**

PLDS po splnení technických a obchodných podmienok, na základe žiadosti a predložení príslušných dokladov vydá súhlas k realizácii pripojenia odberateľa do LDS.

## **4. DISTRIBÚCIA ZEMNÉHO PLYNU.**

### **4.1 Zmluva o distribúcii plynu**

Distribúciu plynu uskutočňuje PLDS na základe zmluvy o distribúcii plynu v zmysle § 43 ods. 6 písm. f) zákona o energetike. PLDS uzatvorí zmluvu o distribúcii plynu s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k LDS a technické podmienky distribúcie plynu.



Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako:

- Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým násobkom rokov, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušné odberné miesto.
- Ročná zmluva o distribúcii, sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu mesiaca, pričom v zmluve sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy.
- Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie kratšie ako rok, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Maximálna dĺžka platnosti zmluvy je 11 mesiacov. Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa môže uzatvoriť aj na obdobie kratšie ako jeden mesiac v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete a vtedy je možné uzatvoriť ju aj k inému dňu ako k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

Pre podmienky zmluvy o distribúcii sa primerane vzťahuje § 14 pravidiel trhu s plynom. Po uzatvorení zmluvy o distribúcii plynu je PLDS povinný vykonávať distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia trvania distribúcie plynu do výšky dohodnutej dennej distribučnej kapacity. Cena za distribúciu plynu je stanovená na základe rozhodnutia ÚRSO v zmluve a uverejňovaná v cenových hláseniach.

## **5. OBMEDZENIE ALEBO PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE**

- 5.1** PLDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla jeho zavinením, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v prípade vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení.
- 5.2** PLDS písomne oznámi užívateľom LDS začiatok a koniec obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred. Bližšie podmienky budú dohodnuté s užívateľom v zmluve o distribúcii plynu.
- 5.3** Ak v dôsledku obmedzenia distribúcie plynu alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu uvedeného v tomto odseku vznikla škoda, má užívateľ právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak prevádzkovateľ distribučnej siete nesplnil oznamovaciu povinnosť. Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, PLDS bezodkladne obnoví distribúciu plynu.
- 5.4** PLDS je oprávnený prerušiť alebo obmedziť distribúciu plynu okamžite po tom, ako sa dozvedel o príslušných skutočnostiach v prípade:
  - a) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
  - b) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,

- c) stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
- d) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
- e) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
- f) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- g) pri neoprávnenom odbere plynu,
- h) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- i) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu.

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, PLDS bezodkladne obnoví distribúciu plynu.

## **5.5 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie pri poruchách a havarijných stavoch**

Pri vznikoch vážnych stavov, resp. pri vyhlasovanom stave núdze sa postupuje podľa Vyhlášky MH SR č. 206/2005 Z. z. Pri vzniku havárií a porúch na zariadeniach LDS postupuje PLDS a dotknuté subjekty podľa havarijných plánov vypracovaných PLDS. PLDS pri haváriách a neplánovaných opravách, počas ktorých je prerušená distribúcia plynu, vyvinie maximálne úsilie na urýchlené odstránenie príčin zapríčínujúcich daný stav.

Odberateľ plynu je povinný udržiavať pripojené odberné plynové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave a umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete kontrolu odberného plynového zariadenia a určeného meradla.

## **6 KVALITA PLYNU**

Plyn distribuovaný LDS a odovzdávaný na výstupoch z LDS musí spĺňať fyzikálne a chemické parametre stanovené v technických podmienkach PLDS podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 337/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete.

## **7. MERANIE PLYNU**

### **7.1 Základné pravidlá merania distribuovaného množstva plynu**

Dodávku množstva plynu vyhodnocuje PLDS určeným meradlom podľa prílohy k zmluve na dodávku plynu.

Odberateľ plynu je povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nepoškodil určené meradlo. Akýkoľvek zásah do určeného meradla inou osobou ako PLDS je zakázaný.

Pre meranie množstva plynu na účely distribúcie, resp. dodávky plynu platia ustanovenia § 54 zákona o energetike. PLDS meria množstvo distribuovaného plynu vo vstupných bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým § 54 zákona o energetike a zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. PLDS zabezpečí meranie kvalitatívnych parametrov a tlaku distribuovaného plynu podľa uzavretej zmluvy o distribúcii plynu.

Užívateľ LDS umožní PLDS:

- a) montáž určeného meradla na meracom mieste,
- b) prístup k určenému meradlu na jeho žiadosť, predovšetkým na účely odpočtu meradla.

Užívateľ LDS zabezpečí prevádzkovanie svojho odberného plynového zariadenia takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu určeného meradla.

V prípade pochybností užívateľa LDS o správnosti merania, alebo ak užívateľ zistí chybu na určenom meradle, odberateľ za spolupráce dodávateľa zemného plynu predložia určené meradlo na preskúšanie do 15 dní od zistenia predpokladanej pochybnosti.

Meranie distribúcie plynu počas preskúšavania uskutočňuje PLDS pomocou náhradného určeného meradla alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.

## **7.2 Obchodná jednotka distribuovaného množstva plynu**

PLDS vykoná prepočet nameraných množstiev plynu na obchodnú jednotku PLDS:

- a) prepočítavačmi prietoku, ktoré sú určenými meradlami, alebo
- b) prepočtom zo strany PLDS vykonanom v súlade s technickou normou a technickými podmienkami PLDS.

## **7.3 Odpočet nameraných údajov vo výstupných bodoch**

Odpočet nameraných a prepočítaných hodnôt určených meradiel ZP slúžiacich k prepočtu na obchodnú jednotku PLDS sa uskutočňuje 1. pracovný deň po skončení príslušného mesiaca. Kontrolné odpočty pre potreby PLDS, prípadne odôvodnené potreby užívateľa LDS budú uskutočňované podľa potrieb a reálnych možností PLDS.

## **7.4 Postup pri poruche obchodného merania - iný spôsob určenia množstva plynu**

V prípade poruchy určeného meradla meracieho zariadenia alebo z iného dôvodu, ktorý spôsobil nemožnosť odpočtu množstva plynu meraného určeným meradlom, sa použijú nasledovné metódy určenia náhradných hodnôt:

7.4.1. Výpočtom množstva plynu podľa priemeru množstva plynu nameraného za zrovnateľný mesiac v nadväznosti na priemernú vonkajšiu teplotu u odberateľa vykurovacieho charakteru, u odberateľa technologickej spotreby z priemeru za posledné tri kalendárne mesiace prerátané na pracovný deň.

7.4.2. Dohodou zmluvných strán.

## **8. NEOPRÁVNENÝ ODBER**

Neoprávnеныm odberom plynu v zmysle § 59 zákona o energetike je odber:

- a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou,
- b) nemeraného plynu,
- c) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávnеного zásahu odberateľa nesprávne zaznamenáva odber plynu,
- d) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované PLDS alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnеной manipulácii,
- e) ak odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu; takýto odber sa za neoprávnеный odber považuje odo dňa, keď odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu,
- f) ak odberateľ nedodržel obmedzenia určené dodávateľom plynu alebo PLDS,
- g) ak odberateľ nedodržel zmluvne dohodnuté platobné podmienky.

Odberateľ, ktorý neoprávnено odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu škodu, ak vznikla. Spôsob výpočtu škody neoprávnеныm odberom plynu ustanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 155/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávnеныm odberom plynu.

## **9. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY**

Fakturácia sa uskutočňuje na základe skutočne distribuovaného množstva plynu. Fakturačné obdobie je mesačné.

Pre vykonávanie regulovaných činností používa PLDS ceny, ktoré sú schválené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Faktúru vystavuje prevádzkovateľ LDS do 3 pracovných dní nasledujúceho mesiaca. Jedno potvrdené vyhotovenie faktúry doručí PLDS užívateľom LDS osobne alebo poštovou zásielkou. Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu vystavenia.

Ak užívateľ LDS nedodrží zmluvne dohodnuté platobné podmienky, bude jeho odber požadovaný za neoprávnеный a PLDS má právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu. Platobné a fakturačné podmienky sa podrobne stanovujú v zmluve o distribúcii plynu.

## **10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

### **10.1 Ukončenie zmluvných vzťahov**

PLDS má právo odstúpiť od zmluvy o distribúcii plynu s okamžitou platnosťou a následne odpojiť odberné plynové zariadenia užívateľa ak:

- a) užívateľ aj po predchádzajúcej výzve závažne porušuje povinnosti zo zmluvy o distribúcii plynu, alebo príslušných právnych predpisov,
- b) úkony užívateľa distribučnej siete ohrozujú, alebo by mohli ohroziť bezpečnosť distribučnej siete, životného prostredia, zdravia alebo životy ľudí,

- c) užívateľ vedome poskytol nepravdivé údaje alebo dokumenty v žiadosti o distribúciu plynu, alebo v priebehu platnosti zmluvy o distribúcii plynu,
- d) neplnení zmluvne dohodnuté finančné podmienky za distribúciu alebo dodávku plynu.

Odstúpenie od zmluvy o distribúcii plynu je platné a účinné v deň doručenia užívateľovi distribučnej siete.

## **10.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť**

Ak ktorákoľvek zo strán nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností Vyššej moci (t.j. okolnosti vylučujúcej zodpovednosť ako sú definované v § 374 Obchodného zákonníka), táto strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o distribúcii plynu.

Mimoriadne udalosti označené ako Vyššia moc musia nastať po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu, sú nepredvídateľné a príslušná strana im nemôže zabrániť. Okolnosti vyplývajúce zo subjektívnych, osobitných ekonomických podmienok príslušnej strany a prekážky, ktoré mohli byť stranou prekonané alebo im mohlo byť zabránené, sa nemôžu považovať za Vyššiu moc.

Strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná informovať okamžite druhú stranu o akýchkoľvek okolnostiach Vyššej moci a preukázať ich primeraným spôsobom.

## **10.3 Mlčanlivosť**

Užívateľia sa zaväzujú k mlčanlivosti k následným zmluvným a ostatným dokumentom vyplývajúcim z tohto prevádzkového poriadku LDS.

Informácie zdieľané medzi PLDS a užívateľom LDS, resp. odberateľom, týkajúce sa zmluvy o distribúcii (dodávke) plynu sú považované za dôverné a žiadna zo zmluvných strán ich nesmie sprístupniť tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu druhej strany.

PDLS a užívateľ LDS (resp. odberateľ plynu) smú sprístupniť dôverné informácie svojim poradcom alebo iným poskytovateľom služieb, ako aj orgánom, ktoré požadujú dané informácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

PDLS a užívateľ LDS (resp. odberateľ plynu) zabezpečia, aby osoby a orgány, ktoré získali dôverné informácie podľa tohto článku boli viazané povinnosťou mlčanlivosti v rovnakom rozsahu, ako sa táto povinnosť vzťahuje na PDLS a užívateľa LDS (resp. odberateľa plynu). Porušením povinnosti mlčanlivosti nenastáva v prípade, keď poskytnutie informácie strane ukladá všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak o poskytnutie dôvernej informácie požiadala orgán štátnej správy, alebo iný orgán štátnej moci podľa právnych predpisov, ktoré povinnosť poskytnutia informácií týmto orgánom stanovujú.

## **10.4 Zmeny prevádzkového poriadku**

Zmeny v tomto prevádzkovom poriadku môžu byť vykonané len po schválení ÚRSO.

## **10.5 Účinnosť Prevádzkového poriadku**

Prevádzkový poriadok PLDS ENERGOSAM, s.r.o., nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO o jeho schválení.

## **11. PRÍLOHY PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU**

1. Žiadosť o prístup do distribučnej siete
2. Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti







**Odôvodnenie:**

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol listom číslo 6896/2008/BA dňa 09.07.2008 doručený návrh na schválenie „Prevádzkového poriadku distribučnej siete plynu“ (ďalej len „prevádzkový poriadok“), v nadväznosti na list číslo 5892/2008/BA zo dňa 13.06.2008.

Návrh prevádzkového poriadku predložila úradu na schválenie v zmysle § 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosť ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, IČO: 36 315 117.

Týmto dňom začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu prevádzkového poriadku.

Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával svoje pripomienky s predkladateľom návrhu prevádzkového poriadku, ktoré boli následne do návrhu zapracované.

Predkladateľ ENERGOSAM, s.r.o., na základe e-mailovej komunikácie s úradom návrh prevádzkového poriadku priebežne upravoval a doplňal.

Predkladateľ ENERGOSAM, s.r.o., listom číslo 7359/2008/BA zo dňa 22.07.2008 predložil doplnený opravený návrh prevádzkového poriadku a listom číslo 7814/2008/BA zo dňa 05.08.2008 opäť predložil opravený návrh prevádzkového poriadku so žiadosťou o jeho schválenie.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so:

- zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nariadením vlády č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom,

dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Prevádzkový poriadok bude platný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie č. 0028/2005/04/ PP zo dňa 29.11.2005, ktorým bol schválený Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, P. O. Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík  
predseda Rady pre reguláciu  
vykonávajúci pôsobnosť  
predsedu úradu

**Rozhodnutie sa doručí:**

ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava