

ROZHODNUTIE

Číslo: 0009/2006/04/PP

Bratislava 18.8.2006

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. ee) a § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z.z.

s c h v a ľ u j e

prevádzkový poriadok regulovaného subjektu Energy Snina a.s., Strojárska 4435, 069 01 Snina, ako prevádzkovateľa distribučnej siete v znení:

Prevádzkový poriadok distribučnej siete zemného plynu

Preambula

Spoločnosť Energy Snina, a.s., Strojárska 4435, 069 01 Snina (ďalej len „Energy Snina, a.s.“) je prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete (ďalej len „PLDS“) na vymedzenom území v zmysle zákonov 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 656/2004 Z.z.“) a 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z.z. (ďalej len „zákon č. 276/2001 Z.z.“). Energy Snina, a.s., ako účastník trhu s plynom je pre účely prevádzkového poriadku lokálnej distribučnej siete zemného plynu (ďalej len „Prevádzkový poriadok“) ďalej ponímaná aj ako dodávateľ zemného plynu. Tieto činnosti vykonáva na základe licencie č. 2005 P 0013.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Dôvody vypracovania a ciele Prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok rozpracováva nariadenie vlády SR č. 123/2005 Z.z. z 30. marca 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom (ďalej len „nariadenie

č. 123/2005 Z.z.“) a stanovuje základné pravidlá pre zmluvné vzťahy účastníkov trhu s plynom pripojených na lokálnu distribučnú sieť (ďalej len „LDS“) prevádzkovateľa a to najmä podmienky pripojenia a prístupu do LDS a distribúcie plynu. Prevádzkový poriadok je vypracovaný v záujme zabezpečenia transparentného a nediskriminačného prístupu voči všetkým účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na bezpečnosť dodávok plynu a na ekonomicky efektívne využívanie LDS.

Povinnosť zapracovať pravidlá trhu do prevádzkového poriadku a predložiť tento prevádzkový poriadok na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo strany PLDS vyplýva z § 12 a ods. 6, zákona č. 658/2004 Z.z.

PLDS a účastníci trhu s plynom pripojení do LDS prevádzkovateľa sa riadia okrem pravidiel stanovených týmto prevádzkovým poriadkom aj ostatnými platnými právnymi normami súvisiacimi s distribúciou a dodávkou zemného plynu, vnútornými predpismi a smernicami PLDS.

1.2 Charakteristika LDS Energy Snina, a.s.

Odberné miesto PLDS

Odberné miesto PLDS je napojené na distribučnú sieť SPP, a.s.. Je umiestnené na pozemku PLDS a je vybavené dvomi určenými meradlami na STL – 300 kPa, 1x 109 Premagas G650, stavový prepočítavač, typ 972 ROMET, na NTL – 50 kPa (ohrev RS 10 000) 1x 2YDActaris G25, stavový prepočítavač, typ UNIFLO 1000 TCE.

PLDS poskytuje pripojovacie miesta užívateľom LDS s pretlakom na výstupných bodoch 300 kPa.

1.3 Základné pojmy a skratky

Základné pojmy a definície uvedené v zákone č. 656/2004 Z.z. a v nariadení č. 123/2004 Z.z. sú používané aj v tomto Prevádzkovom poriadku. Pre účely tohto Prevádzkového poriadku:

Distribučná kapacita je najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú jednotku.

Lokálna distribučná sieť je plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia. Pre účely tohto prevádzkového poriadku sú to distribučné zariadenia prevádzkované spoločnosťou Energy Snina, a.s.

Distribúcia plynu je doprava plynu LDS.

Dodávateľ plynu je plynárenský podnik oprávnený na dodávku plynu podľa zákona č. 656/2004 Z.z.

Dodávka plynu je predaj plynu vrátane ďalšieho predaja, ako aj predaj skvapalneného zemného plynu odberateľom.

Odberné miesto je miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom.

Odborné plynové zariadenie je zariadenie odberateľa plynu určené na odber plynu.

Oprávnený odberateľ plynu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa plynu.

Plynárenský deň je časové obdobie trvajúce 24 po sebe nasledujúcich hodín, ktoré sa začína o 8,00 hodine stredoeurópskeho času..

Plynové zariadenie je plynárenské zariadenie alebo odborné plynové zariadenie.

Pravidlo pro-rata je metóda, použitím ktorej PLDS priraduje množstvá plynu jednotlivým užívateľom v rovnakom pomere, ako je pomer žiadanej distribučnej kapacity užívateľmi.

Prevádzkovateľ lokálnej distribučnej siete je Energy Snina, a.s. oprávnená na distribúciu plynu podľa zákona č. 656/2004 Z.z.

Technické podmienky (ďalej len „TP“) sú technické podmienky prístupu, pripojenia a distribúcie vypracované podľa technických pravidiel v zmysle § 17 zákona č. 656/2004 Z.z..

Užívateľ distribučnej siete je účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii s PLDS.

ÚRSO je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Vstupný bod je miestom siete, do ktorého účastník trhu s plynom dodáva plyn určený na dopravu a z ktorého sa začína doprava plynu sieťou PLDS a ktoré sa charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou.

Vymedzené územie je územie PLDS, v ktorom je povinný zabezpečiť distribúciu plynu.

Výstupný bod je miesto siete, v ktorom sa končí doprava plynu sieťou PLDS a v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom a ktoré sa charakterizuje najmä umiestnením a kapacitou.

2. PRÍSTUP DO LDS

Pre prístup do LDS sa primeraným spôsobom vzťahuje § 5 nariadenia č. 123/2005 Z.z. Prístup do LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do LDS. PLDS uplatňuje rovnaké požiadavky a podmienky pre všetkých žiadateľov o prístup do LDS. PLDS vydáva rozhodnutie o pridelení distribučnej kapacity na základe reálnych technických možností LDS uvedených v TP.

2.1 Žiadosť o prístup do siete

Žiadateľ o prístup do LDS, predloží PLDS žiadosť o prístup do LDS, pričom obsah tejto žiadosti je zároveň záväzným návrhom žiadateľa na uzavretie zmluvy o distribúcii. Žiadosť žiadateľ predkladá:

- A/ najmenej 30 dní pred začatím distribúcie, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v doteraz platnej zmluve o distribúcii plynu vzťahujúcej sa na predchádzajúce obdobie,

- B/ najmenej 45 dní pred začatím distribúcie, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v doteraz platnej zmluve o distribúcii plynu vzťahujúcej sa na predchádzajúce obdobie, alebo ak ide o jeho novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

Žiadateľ o prístup do LDS podá písomnú žiadosť o prístup pre každé odberné miesto samostatne. V žiadosti o prístup uvedie predovšetkým:

- 1/ identifikačné údaje žiadateľa,
- 2/ charakteristiku budúceho odberného miesta a dostupnosť k LDS,
- 3/ dátum začatia distribúcie a dátum jej skončenia,
- 4/ vstupné a výstupné body z LDS,
- 5/ požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,
- 6/ ročné množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu,
- 7/ požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode z LDS,
- 8/ doklady preukazujúce jeho právne postavenie, občiansky preukaz, výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra,
- 9/ doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa plniť si budúce finančné zväzky,
- 10/ doklady preukazujúce udelenie povolenia na dodávku plynu v súlade s podmienkami PLDS.

Vzor žiadosti o prístup do LDS je uvedený v prílohe č. 9.1. Ten istý vzor žiadosti možno uplatniť aj pri žiadaní o zvýšenie distribučnej kapacity, pričom sa uvedená skutočnosť vyjadrí v záhlaví žiadosti. Žiadosť o prístup žiadateľ doručí na adresu:

Energy Snina, a.s., Strojárska 4435, 069 01 Snina

2.2 Vyjadrenie PLDS k žiadosti o prístup do siete

V prípade, že žiadosť o prístup do siete nevyhovuje technickým a prevádzkovým možnostiam PLDS, alebo neobsahuje dostatočné údaje v zmysle bodu 2.1 tohto prevádzkového poriadku, PLDS o tom ihneď upovedomí žiadateľa, pričom proces vybavovania žiadosti sa na čas do vyriešenia daného problému pozastaví. PLDS po vyhodnotení žiadosti prideli žiadateľovi distribučnú kapacitu do:

- 1/ 10 dní od dátumu prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v doteraz platnej zmluve o distribúcii plynu vzťahujúcej sa na predchádzajúce obdobie,
- 2/ 20 dní od dátumu prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v doteraz platnej zmluve o distribúcii plynu vzťahujúcej sa na predchádzajúce obdobie, alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

PLDS spolu s písomným oznámením o pridelení distribučnej kapacity priloží návrh na uzavretie zmluvy o distribúcii v zmysle žiadosti o prístup do siete a znenia bodu 2.1 tohto prevádzkového poriadku. V prípade zamietnutia žiadosti o prístup do LDS, PLDS uvedie v písomnom oznámení dôvody nepridelenia distribučnej kapacity.

V prípade, že žiadateľ neuzavrie s PLDS zmluvu o distribúcii do 20 dní od pridelenia distribučnej kapacity, je PLDS oprávnený ponúknuť pridelenú distribučnú kapacitu v zmysle bodu 2.1 tohto Prevádzkového poriadku inému účastníkovi trhu s plynom.

2.3 Pravidlá pre pridelenie distribučnej kapacity

Distribučná kapacita je pridelená pre každý výstupný bod osobitne.

To platí aj pri zvýšení výšky distribučnej kapacity pre rok nasledujúci po roku, v ktorom už užívateľ LDS mal uzatvorenú zmluvu o distribúcii s PLDS.

Nedostatok distribučnej kapacity je charakterizovaný stavom, kedy súčet distribučných kapacít požadovaných žiadateľmi na to isté časové obdobie je vyšší ako technická kapacita LDS, čím by došlo k preťaženiu LDS. PLDS predchádza takému stavu uplatňovaním pravidiel uvedených v § 20 nariadenia č. 123/2005 Z.z.

V prípade, že žiadatelia, ktorí majú rovnakú prioritu, požadujú distribučné kapacity, ktoré prevyšujú technickú kapacitu LDS, PLDS rozdelí kapacitu pravidlom pro-rata medzi žiadateľov, ktorí majú rovnakú prioritu.

2.4 Odmietnutie prístupu

Prevádzkovateľ LDS môže odmietnuť prístup do distribučnej siete z dôvodov stanovených v § 43 ods. 1 písm. c), d) a e), Zákona č. 656/2004 Z.z.

3. PRIPOJENIE K LDS

Pre pripojenie do LDS sa primeraným spôsobom vzťahuje § 8 nariadenia č. 123/2005 Z.z. Pripojenie k LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení k LDS. PLDS pripojí k LDS každého, kto o pripojenie požiadava, ak sú splnené technické a obchodné podmienky pripojenia k LDS v zmysle § 43 ods. 6 písm. g) zákona č. 656/2004 Z.z..

3.1 Žiadosť o pripojenie k LDS

Žiadateľ o pripojenie k LDS, podá písomnú žiadosť o pripojenie k LDS pre každé nové odberné miesto. V predloženej žiadosti uvedie najmä:

- 1/ identifikačné údaje žiadateľa,
- 2/ charakteristiku budúceho odberného miesta a dostupnosť k LDS,
- 3/ druh odberu (domácnosť, oprávnený odberateľ),
- 4/ účel využitia plynu,
- 5/ predpokladaný termín začatia odberu plynu,
- 6/ požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,
- 7/ ročné množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu,
- 8/ doklady preukazujúce jeho právne postavenie, občiansky preukaz, výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra,
- 9/ situačný náčrt, prípadne kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením polohy budúceho miesta odberu plynu,
- 10/ požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode a ostatné technické podmienky pripojenia,

- 11/ predpokladanú výšku investícií na vybudovanie odberného meracieho zariadenia a časti rozvodov medzi existujúcimi rozvodmi LDS a budúcim výstupným bodom a návrh na spôsob ich úhrady,
- 12/ list vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci vzťah, resp. právo užívať nehnuteľnosť.

Vzor žiadosti o pripojenie k LDS je uvedený v prílohe č. 9.2. Žiadosť o pripojenie žiadateľ doručí na adresu:

Energy Snina, a.s., Strojárska 4435, 069 01 Snina

3.2 Vyjadrenie PLDS k žiadosti o pripojenie k sieti

PLDS vyhodnotí predloženú žiadosť o pripojenie. Ak v žiadosti nie sú uvedené požadované údaje, PLDS o tom ihneď upovedomí žiadateľa o pripojenie, pričom proces vybavovania žiadosti sa na čas do vyriešenia daného problému pozastaví. PLDS je oprávnený žiadať doplňujúce údaje k žiadosti predloženej žiadateľom.

PLDS sa k úplnej žiadosti o pripojenie vyjadří do 30 dní od dátumu prijatia žiadosti, v závislosti od technických podmienok odberu plynu požadovaných žiadateľom o pripojenie. PLDS sa tiež vyjadří k navrhovanej výške investície na vybudovanie nového odberného miesta. Cena za pripojenie do LDS pre žiadateľa sa určí na základe plánovaných priemerných nákladov na pripojenie v zmysle platného výnosu ÚRSO, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v plynárenstve.

3.3 Zmluva o pripojení k LDS

V prípade kladného vyjadrenia k žiadosti o pripojenie vypracuje PLDS v spolupráci so žiadateľom do 30 dní po prijatí žiadosti o pripojenie návrh zmluvy o pripojení.

Zmluva o pripojení sa stáva platnou dňom uzavretia zmluvy medzi PLDS a žiadateľom o pripojenie.

Spôsob stanovenia a úhrady nákladov na pripojenie odberného plynového zariadenia, lehoty na pripojenie k LDS, ako aj všetky nevyhnutné podmienky realizácie pripojenia stanoví zmluva o pripojení.

4. PODMIENKY DISTRIBÚCIE PLYNU

PLDS uskutočňuje distribúciu plynu na základe zmluvy o distribúcii plynu v zmysle § 43 ods. 6 písm. f) zákona č. 656/2004 Z.z. Pre distribúciu plynu sa primerane vzťahuje § 13 nariadenia č. 123/2005 Z.z.

Po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu PLDS vykonáva distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia trvania distribúcie plynu do výšky dohodnutej distribučnej kapacity.

4.1 Zmluva o distribúcii plynu.

Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako:

- 1/ ročná zmluva,
- 2/ krátkodobá zmluva,
- 3/ dlhodobá zmluva.

Ročná zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca, pričom v zmluve sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy.

Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie kratšie ako jeden kalendárny rok, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Maximálna dĺžka platnosti zmluvy je 11 mesiacov a minimálna dĺžka platnosti zmluvy je jeden kalendárny mesiac. Zmluva sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým násobkom mesiacov. PLDS si v individuálnych prípadoch vyhradzuje právo na uzatvorenie zmluvy na obdobie kratšie ako 1 kalendárny mesiac.

Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým násobkom rokov, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušné odberné miesto.

4.2 Zmluva o združenej dodávke plynu

V prípade, že PLDS zabezpečuje združenú službu vrátane dodávky plynu pre účastníkov trhu na vymedzenom území LDS, jedná sa o službu „Združená dodávka plynu“.

Pre zabezpečenie poskytovania združenej služby uzatvárajú účastníci trhu „Zmluvu o združenej dodávke plynu“.

4.3 Postup pri zmene dodávateľa plynu

Ustanovenia tejto časti sa vzťahujú na zmenu dodávateľa plynu.

Podmienkou na zmenu dodávateľa plynu je vypovedanie zmluvy o dodávke plynu účastníkom trhu s plynom doterajšiemu dodávateľovi plynu a uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu s novým dodávateľom plynu.

Dodávateľ plynu, s ktorým účastník trhu s plynom uzatvoril zmluvu o dodávke plynu, oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi sústavy, ku ktorému je odberné miesto účastníka trhu s plynom pripojené.

PLDS preverí úplnosť a správnosť údajov oznámených dodávateľom plynu a to aj u doterajšieho dodávateľa, a uskutočnenie zmeny oznámi príslušným dodávateľom plynu. Ak zistí nedostatky, vyzve príslušných dodávateľov plynu na ich odstránenie. Ak príslušní dodávatelia plynu neodstránia nedostatky v lehote určenej PLDS, PLDS zmenu nevykoná.

5. MERANIE V LDS

5.1 Podmienky na zriadenie obchodného merania

PLDS meria distribuovaný plyn vo výstupných bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým s § 54 zákona č. 656/2004 Z.z. a zákonom č. 142/2000 Z.z. o metrológii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“).

Odpočty nameraných hodnôt získané fyzickým alebo automatickým zberom nameraných hodnôt ukladá v elektronickej forme PLDS. Tieto údaje spravuje PLDS a na základe dohody s užívateľmi LDS ich sprístupňuje.

PLDS zabezpečuje odpočet obchodného merania v pravidelných intervaloch pre každého užívateľa LDS. PLDS uskutočňuje odpočet nameraných údajov mesačne alebo štvrtročne pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Užívateľ LDS má právo požadovať odpočet meraných hodnôt nad rámec definovaný v Prevádzkovom poriadku, prípadne v zmluve o distribúcii. Náklady spojené s odpočtom údajov nad rámec zmluvne dohodnutých podmienok hradí užívateľ LDS.

5.2 Technické podmienky obchodného merania

Odberným miestom užívateľa LDS je výstupný bod LDS vybavený určeným meradlom. Určené meradlo je meradlo v súlade so zákonom o metrológii.

Užívateľ LDS predloží PLDS pred pripojením jeho spotrebičov k LDS vo výstupných bodoch LDS a tým aj k určenému meradlu platnú správu o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia s osvedčením technickej a prevádzkovej spôsobilosti vlastných distribučných a spotrebných zariadení pripojených k LDS.

V prípade, že určené meradlo je na pozemku oprávneného odberateľa, je oprávnený odberateľ povinný prevádzkovať odberné plynové zariadenie tak, aby nepoškodil určené meradlo. Akýkoľvek zásah do určeného meradla inou osobou ako PLDS je zakázaný. Prípadné nedostatky vo funkčnosti meradla alebo porušenie zariadení súvisiacich s odberným miestom ohlási telefonicky alebo aj písomne ihneď PLDS.

5.3 Porucha obchodného merania – iný spôsob určenia množstva plynu

PLDS kontroluje funkčnosť určeného meradla v pravidelných intervaloch v zmysle zákona o metrológii. Prípadné zistené nedostatky na meracom zariadení PLDS odstráni do 7 pracovných dní, resp. podľa lehôt a dohody so svojimi zmluvnými partnermi.

PLDS na základe písomnej žiadosti o preskúšanie meradla podanej užívateľom LDS zabezpečí výmenu určeného meradla a predloží ho na preskúšanie do 15 dní od doručenia tejto žiadosti. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhradza náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla PLDS. Ak sa na meradle nezistila chyba, uhradza náklady spojené s preskúšaním a výmenou ten, kto o to požiada.

V prípade poruchy určeného meradla meracieho zariadenia alebo z iného dôvodu, ktorý spôsobuje nemožnosť odpočtu množstva plynu meraného určeným meradlom, sa určí spotreba dohodou medzi PLDS a užívateľom LDS. Ak k dohode nedôjde, určí sa odber

1/ výpočtom množstva plynu podľa priemeru množstva plynu nameraného za

- posledný polrok, kedy určené meradlo, resp. odpočet údajov prebehol bez nežiadúcich vplyvov a teda pracoval správne,
- 2/ podľa spotreby rovnakého obdobia predchádzajúceho rok a s prihliadnutím na prípadné zmeny v počte a príkone spotrebičov.

6. OBMEDZENIE ALEBO PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE PLYNU

6.1 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas

PLDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením PLDS, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade:

- 1/ vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
- 2/ bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
- 3/ stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
- 4/ havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
- 5/ nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
- 6/ odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- 7/ neoprávneného odberu plynu,
- 8/ dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- 9/ zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu.

6.2 Postup pri rekonštrukciách a opravách zariadení LDS

V prípade, že PLDS pri výkone plánovanej rekonštrukcie, modernizácii, oprave, údržbe a revízii plynárenských zariadení obmedzí alebo preruší distribúciu plynu, PLDS písomne oznámi dotknutým užívateľom LDS, pre ktorých distribúciu plynu uskutočňuje, začiatok obmedzenia, ukončenie obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu, 15 dní vopred. Táto lehota môže byť kratšia, ak sa na tom dohodne PLDS s užívateľmi LDS.

6.3 Havárie a poruchy na zariadeniach LDS

Pri vznikoch vážnych stavov, resp. pri vyhlasovanom stave núdze sa postupuje podľa Vyhlášky MH SR č. 206/2005 Z.z. Pri vzniku havárií a porúch na zariadeniach LDS postupuje PLDS a dotknuté subjekty podľa havarijných plánov vypracovaných PLDS. PLDS pri haváriách a neplánovaných opravách, počas ktorých je prerušená distribúcia plynu, vyvinie maximálne úsilie na urýchlené odstránenie príčin zapríčiňujúcich daný stav.

6.4 Neoprávnený odber plynu

Neoprávneným odberom plynu je odber:

- 1/ bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou,
- 2/ nemeraného plynu,
- 3/ bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa nesprávne zaznamenáva odber plynu,
- 4/ bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované PLDS alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii,
- 5/ ak odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu; takýto odber sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu,
- 6/ ak odberateľ nedodrжал obmedzenia určené dodávateľom plynu, prevádzkovateľom prepravnej siete alebo PLDS.

Pri neoprávnenom odbere je užívateľ LDS, ktorý odoberal plyn neoprávnene, povinný uhradiť vzniknutú škodu a ušlý zisk PLDS. Spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu je stanovený vo vyhláske Ministerstva hospodárstva SR č. 155/2005 Z.z.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

Fakturácia sa uskutočňuje na základe skutočne distribuovaného množstva plynu podľa podmienok dohodnutých v zmluve o distribúcii. Užívateľ LDS zaplatí za prístup do LDS a distribúciu plynu ako aj za ostatné poskytované služby PLDS v súlade s týmto Prevádzkovým poriadkom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Cenu za prístup do LDS a distribúciu plynu určuje ÚRSO cenovým rozhodnutím.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Ak PLDS alebo užívateľ LDS nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť – „vyššej moci“, (t.j. okolností definovaných v § 374 Obchodného zákonníka), tak ani PLDS ani užívateľ nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených v zmysle tohto prevádzkového poriadku. Mimoriadne udalosti označované ako vyššia moc musia nastať po uzavretí zmluvy v zmysle tohto prevádzkového poriadku sú nepredvídateľné a príslušná strana im nemôže zabrániť. Strana odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť je povinná informovať okamžite druhú stranu o okolnostiach vyššej moci a preukázať ich primeraným spôsobom.

8.2 Mlčanlivosť

Informácie zdieľané medzi PLDS a užívateľom LDS týkajúce sa zmluvy o distribúcii plynu, resp. zmluvy o združenej dodávke plynu sú považované za dôverné a žiadna zo

zmluvných strán nie je oprávnená na ich prístupenie tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany.

Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je, ak poskytnutie informácie ukladá všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak o poskytnutie dôvernej informácie požiada orgán štátnej správy, regulátor trhu alebo iný orgán štátnej moci podľa právnych predpisov, ktoré povinnosť poskytnutia informácií týmto orgánom stanovujú.

8.3 Účinnosť Prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO, ktorým bol Prevádzkový poriadok schválený. Akékoľvek zmeny Prevádzkového poriadku podliehajú schváleniu ÚRSO.

Prevádzkový poriadok je neoddeliteľnou súčasťou každého zmluvného vzťahu súvisiaceho s distribúciou plynu, resp. združenou dodávkou plynu, ktorý bol uzavretý medzi užívateľom LDS a PLDS.

9. PRÍLOHY

9.1 Žiadosť o prístup do LDS.

9.2 Žiadosť o pripojenie k LDS.

ŽIADOSŤ o prístup do lokálnej distribučnej siete.

<p>1. Identifikačné údaje žiadateľa: Obchodné meno žiadateľa: Sídlo: Štatutárny zástupca žiadateľa: Zodpovedný zástupca: IČO: DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: Číslo účtu: Zápis v OR:</p> <p>Adresa pre doručovanie pošty: Telefón: Fax: E-mail:</p>
<p>2. Charakteristika budúceho odberného miesta: Druh odberu (domácnosť/oprávnený odberateľ): Typ odberu (krátkodobý, ročný, dlhodobý): Prístup PLDS k určenému meradlu (bezproblémový, obmedzený, žiadny + popis):</p>
<p>3. Dátum začatia distribúcie: 4. Dátum ukončenia distribúcie:</p>
<p>5. Vstupné/Výstupné body (počet, označenie/specifikácia):</p>
<p>6. Požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom výstupnom bode:</p>
<p>7. Ročné množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu:</p>
<p>8. Požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode:</p>
<p>9. Doklady preukazujúce právne postavenie žiadateľa.</p> <p>Príloha žiadosti má obsahovať doklady preukazujúce právne postavenie žiadateľa: overené údaje z občianskeho preukazu, výpis so živnostenského registra, výpis z obchodného registra, prípadne iný doklad v originálnom vyhotovení alebo notárom overenú kópiu originálu, pričom originál nesmie byť starší ako tri mesiace.</p>
<p>10. Doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa plniť si budúce finančné záväzky.</p> <p>Prílohou žiadosti má byť vyhlásenie žiadateľa o tom, že si bude plniť svoje finančné záväzky vyplývajúce z pridelenia distribučnej kapacity na základe kladného vyjadrenia k žiadosti o prístup.</p>
<p>11. Doklady preukazujúce uzavretie zmluvy na dodávku plynu v súlade s podmienkami PLDS (iba ak dodávku plynu nezabezpečuje PLDS).</p> <p>Zmluvu na dodávku plynu, resp. iný právny dokument o dodávke plynu iným dodávateľom plynu preukazuje žiadateľ, ktorý je pripojený k LDS, má zmluvne zabezpečenú dodávku plynu s iným dodávateľom plynu a žiada o prístup do LDS, bez toho aby mu PLDS plyn dodával. Uvedené dokumenty majú byť v súlade s Prevádzkovým poriadkom a technickými podmienkami PLDS.</p>

ŽIADOSŤ o pripojenie k lokálnej distribučnej sieti.
Poradové číslo pripojenia/celkový počet pripojení *1: ... z ...

Strana 1 z 2

1. Identifikačné údaje žiadateľa:

Obchodné meno žiadateľa: Sídlo:

Štatutárny zástupca žiadateľa:

Zodpovedný zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zápis v OR:

Adresa pre doručovanie pošty:

Telefón:

Fax:

E-mail:

2. Identifikácia miesta odberu

Popis, prípadne označenie miesta, kópia z katastra, situačný náčrt:

3. Charakteristika budúceho odberného miesta:

Druh odberu (domácnosť/oprávnený odberateľ):

Prístup PLDS k určenému meradlu (bezproblémový, obmedzený, žiadny + popis):

Účel využitia plynu:

Zoznam odberných plynových zariadení žiadateľa s technickými parametrami – počet ks, hodinový odber plynu, ročný odber plynu, tlak plynu na vstupe(možno doložiť v prílohe):

4. Predpokladaný termín začatia odberu plynu:

5. Predpokladaný termín ukončenia odberu plynu:

6. Požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode a ostatné technické podmienky pripojenia

(označenie/specifikácia, tlak a iné vlastnosti na výstupnom bode):

7. Požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom výstupnom bode:

8. Ročné množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu:

9. Technické podmienky pripojenia (iba ak vlastníkom miesta odberu nie je PLDS):

Materiál prípojky:

Umiestnenie HÚP, regulátora tlaku, meradla (možno nahradiť predložením projektovej dokumentácie):

Prílohou žiadosti bude tiež projektová dokumentácia schválená dotknutými orgánmi štátnej správy a správa o odbornej prehliadke a skúške rozvodov a zariadení pripájaných k odbernému miestu.

10. Doklady preukazujúce právne postavenie žiadateľa o pripojenie.

Príloha žiadosti má obsahovať doklady preukazujúce právne postavenie žiadateľa: overené údaje z občianskeho preukazu, výpis so živnostenského registra, výpis z obchodného registra, prípadne iný doklad v originálnom vyhotovení alebo notárom overenú kópiu originálu, pričom originál nesmie byť starší ako tri mesiace.

11. Doklady preukazujúce uzavretie zmluvy na dodávku plynu v súlade s podmienkami PLDS (iba ak dodávku plynu nezabezpečuje PLDS).

Zmluvu na dodávku plynu, resp. iný právny dokument o dodávke plynu iným dodávateľom plynu preukazuje žiadateľ, ktorý je pripojený k LDS, má zmluvne zabezpečenú dodávku plynu s iným dodávateľom plynu a žiada o prístup do LDS bez toho, aby mu PLDS plyn dodával.

Uvedené dokumenty majú byť v súlade s prevádzkovým poriadkom a technickými podmienkami PLDS.

12. Vybudovanie nových výstupných bodov.

V prípade, že žiadateľ o pripojenie nemá možnosť využitia existujúceho odberného miesta, bodu pripojenia a LDS ešte umožňuje zvýšenie počtu výstupných bodov, žiadateľ uvedie svoj návrh na ich vybudovanie. V návrhu uvedie technické riešenie, investičné krytie a spôsob vyriešenia vlastníckych vzťahov k vybudovanému miestu po jeho vybudovaní alebo po ukončení zmluvných vzťahov s PLDS:

13. List vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci vzťah, resp. právo užívať nehnuteľnosť, týkajúce sa pripojenia k LDS.

Žiadateľ predloží list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu so súhlasom vlastníka s pripojením k LDS.

*1 ak žiadateľ žiada o viac výstupných bodov alebo už má s PLDS uzatvorenú zmluvu o pripojení, tu uvedie o koľké pripojenie ide/ z koľkých pripojení. V prípade, že žiadateľ má viac pripojení, predkladá PLDS aj sumár za všetky pripojenia. V sumárnej žiadosti vyplní položky: 1,3 – účel, 4 - prvý dátum, 5 - posledný dátum, 6 – celkový počet, 7- súčet všetkých, pričom v takom prípade doklady v zmysle bodu 9, 10 prikladá iba raz.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) bol dňa 7.8.2006 doručený návrh prevádzkového poriadku lokálnej distribučnej siete plynu (ďalej len „Prevádzkový poriadok“). Návrh predložila ÚRSO na schválenie v zmysle § 12a ods. 6 zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z.z. (ďalej len „Zákon o regulácii“) spoločnosť Energy Snina, a.s., Strojárska 4435, 069 01 Snina (ďalej len „žiadateľ“).

Dňom 7.8.2006 začalo podľa § 18 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu Prevádzkového poriadku. ÚRSO vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo zákona č. 71/1967 Zb., preskúmal predložený návrh Prevádzkového poriadku. Na základe pripomienok, vznesených zo strany ÚRSO, žiadateľ predložil upravený návrh Prevádzkového poriadku listom zo dňa 14.8.2006. Tento návrh Prevádzkového poriadku sa stal základom pre predmetné rozhodnutie.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu Prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými predpismi, osobitne so:

- zákonom č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov ,
- Zákonom o regulácii,
- nariadením vlády SR č. 123/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom

dospel k záveru, že konečné znenie návrhu prevádzkového poriadku lokálnej distribučnej siete žiadateľa spĺňa požiadavky na schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Prevádzkový poriadok bude platný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 53 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, P. O. Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Alojz Marek
riaditeľ odboru regulácie plynárenstva

Rozhodnutie sa doručí:

Energy Snina, a.s.
Strojárska 4435
069 01 Snina