

## ROZHODNUTIE

Číslo: 0009/2009/P-PP  
Číslo spisu: 4130-2009-BA

Bratislava 07.12.2009

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) v spojení s § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### s c h v a ľ u j e

prevádzkový poriadok regulovaného subjektu Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141, ako prevádzkovateľa distribučnej siete v znení:

### **Prevádzkový poriadok distribučnej siete zemného plynu Železiarne Podbrezová a.s.**

#### **1. ÚVODNÉ USTANOVENIA**

##### **1.1 Dôvody vypracovania prevádzkového poriadku**

1.1.1 Prevádzkový poriadok Železiární Podbrezová a.s., ako prevádzkovateľa lokálnej distribučnej siete (ďalej len „prevádzkovateľ LDS“), bol vypracovaný na základe § 12a, odseku 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“), § 18 odseku 3 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom (ďalej len „nariadenie vlády SR č. 409/2007“), a jeho schválením Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) sa stáva záväzným pre prevádzkovateľa LDS a účastníkov trhu s plynom.

- 1.1.2 Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa LDS je vypracovaný v záujme zabezpečenia nediskriminačného a transparentného prístupu voči účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na bezpečnosť dodávok plynu a na ekonomicky efektívne využívanie lokálnej distribučnej siete Železiarní Podbrezová a.s. (ďalej len „LDS“).
- 1.1.3 Prevádzkový poriadok určuje obchodné podmienky pripojenia do LDS, prístupu do LDS, prevádzkovania LDS a distribúcie plynu.
- 1.1.4 Pojmy používané v tomto prevádzkovom poriadku sú používané a vykladané v súlade so zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe.
- 1.1.5 Prevádzkový poriadok sa stáva záväzným pre prevádzkovateľa LDS a ostatných účastníkov trhu s plynom.

## 1.2 Popis LDS Železiarní Podbrezová, a.s.

Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na LDS, ktorú prevádzkujú Železiarne Podbrezová a.s. LDS je napojená na nadradenú distribučnú sieť SPP – distribúcia, a.s. v dvoch bodoch, t.j. pozostáva z dvoch častí:

- starý závod Železiarní Podbrezová a.s.,
- nový závod Železiarní Podbrezová a.s.

LDS pozostáva z vysokotlakových prípojok pre obidve časti, ktoré sú zaústené do hlavnej regulačnej stanice zemného plynu starý závod – HRSZP SZ a hlavnej regulačnej stanice zemného plynu nový závod – HRSZP NZ. Výstupným tlakom z HRSZP SZ je tlak 0,3 MPa. HRSZP NZ pozostáva z troch častí:

- HRSZP NZ - stará časť s výstupným tlakom 0,06 MPa,
- HRSZP NZ - nová časť s výstupným tlakom 0,04 MPa,
- HRSZP NZ - časť pre KGJ s výstupným tlakom 1,6 MPa.


Následne LDS pozostáva z vonkajších a vnútorných stredotlakových regulačných staníc zemného plynu. Z LDS je napojená interná spotreba plynu Železiarní Podbrezová a.s. a externí koncoví odberatelia plynu.

Hlavné parametre hlavných regulačných staníc zemného plynu HRSZP SZ a HRSZP NZ sú:

	<b>HRSZP SZ</b>	<b>HRSZP NZ stará časť</b>	<b>HRSZP NZ nová časť</b>	<b>HRSZP NZ časť pre KGJ</b>
Počet regulačných stupňov	1	2	2	1
Počet regulačných radov	2	2	2	2
Vstupný tlak	2,0–2,5 MPa	2,45 MPa	2,45 MPa	2,4 MPa
Tlak na medzistupni		0,3 MPa	0,3 MPa	
Výstupný tlak	0,3 MPa	0,06 MPa	0,04 MPa	1,6 MPa
Výkon	7 000 Nm <sup>3</sup> /h	7 000 Nm <sup>3</sup> /h	12 000 Nm <sup>3</sup> /h	1 800 Nm <sup>3</sup> /h
Rozvod zemného plynu	nadzemný	nadzemný	nadzemný	nadzemný

Materiál rozvodu	oceľové rúry	oceľové rúry	oceľové rúry	oceľové rúry
Uloženie	energomost	energomost	energomost	energomost
Menovitý tlak rozvodu	0,3 MPa	0,06 MPa	0,04 MPa	1,6 MPa
Priemer na výstupe	DN 200	DN 300	DN 500	DN 50

### 1.3 Schéma LDS Železiarní Podbrezová, a.s.



## 2. ZÁKLADNÉ POJMY

Základné pojmy a definície sú pre oblasť plynárenstva uvedené v zákone o energetike a v nariadení vlády SR č. 409/2007. Na účely tohto prevádzkového poriadku je:

- distribučnou kapacitou** - najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú jednotku do odberného miesta,
- distribúciou plynu** - doprava plynu LDS,
- lokálnou distribučnou sieťou** (ďalej len „LDS“) - plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa LDS,
- prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete** (ďalej len „prevádzkovateľ LDS“) - spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. oprávnená na distribúciu plynu podľa zákona o energetike,

- e) **užívateľom lokálnej distribučnej siete** - účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii plynu s prevádzkovateľom LDS,
- f)  **dodávkou plynu** - predaj zemného plynu odberateľom,
- g) **pripojením** - súbor úkonov a činností vykonaných prevádzkovateľom LDS, ktoré sú nevyhnutné za účelom pripojenia odberného plynového zariadenia účastníka trhu s plynom do LDS,
- h) **technickými podmienkami** - technické podmienky prístupu a pripojenia do LDS podľa § 17 zákona o energetike,
- i) **vstupným bodom** - vstupný bod do LDS z nadradenej distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s.,
- j) **vymedzeným územím** - územie prevádzkovateľa LDS, v ktorom je povinný zabezpečiť distribúciu plynu,
- k) **výstupným bodom** - výstupný bod LDS, v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom a ktoré je vybavené určeným meradlom,
- l) **úradom** - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
- m) **bioplynom** - plyn určený na energetické využitie, vznikajúci z biomasy fermentáciou,
- n) **biometánom** - upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu.

### 3. PRIPOJENIE DO LDS

#### 3.1 Všeobecné požiadavky na pripojenie

- 3.1.1 Prevádzkovateľ LDS pripojí do LDS každého účastníka trhu s plynom, ktorý o pripojenie požiadava, ak sú splnené obchodné a technické podmienky pripojenia do LDS. Na všetkých účastníkoch trhu s plynom sa vzťahujú rovnaké požiadavky na pripojenie do LDS.
- 3.1.2 Pripojenie do LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení odberného plynového zariadenia koncového odberateľa plynu do LDS (ďalej len „zmluva o pripojení“). Uzavretie zmluvy o pripojení sa vyžaduje len pri pripojení nového odberného miesta.
- 3.1.3 Uzatvorenie zmluvy o pripojení zaručuje účastníkovi trhu s plynom rezerváciu distribučnej kapacity na obdobie jedného roka od ukončenia realizácie pripojenia odberného plynového zariadenia. Pokiaľ účastník trhu s plynom do konca tejto doby neuzavrie s prevádzkovateľom LDS zmluvu o distribúcii plynu, rezervácia distribučnej kapacity zanikne.
- 3.1.4 Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa LDS.
- 3.1.5 Podmienky pripojenia do LDS:
  - a) podanie žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do LDS (bod 3.2),
  - b) odberné plynové zariadenie pripojené do LDS musí zodpovedať všetkým technickým a bezpečnostným požiadavkám, ktoré predpisujú platné normy, smernice a zákony. Pripojené zariadenie nesmie v žiadnom prípade ohrozovať bezpečnosť

a spoľahlivosť prevádzky LDS. Splnenie uvedených požiadaviek preukáže žiadateľ o pripojenie predložením platných správ o odbornej prehliadke a skúške pripojeného zariadenia. (resp. správa o prvej úradnej skúške VTZ, kolaudačné rozhodnutie a iné),

- c) uzatvorenie zmluvy o pripojení (bod 3.3),
- d) uhradenie poplatku za pripojenie (bod 3.4).

3.1.6 Prevádzkovateľ LDS pripojí do LDS výrobcu biometánu, ktorý o pripojenie požiada, ak sú splnené obchodné a technické podmienky pripojenia do LDS. Na pripojenie výrobcu biometánu do LDS sa adekvátne vzťahujú ustanovenia bodov 3.2 až 3.5.

## **3.2 Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia do LDS**

3.2.1 Žiadateľ o pripojenie odberného plynového zariadenia do LDS (ďalej len „žiadateľ o pripojenie“) predloží prevádzkovateľovi LDS žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia do LDS (ďalej len „žiadosť o pripojenie“). Žiadať o pripojenie môže iba účastník trhu s plynom, ktorý je vlastníkom alebo správcom nehnuteľnosti. Ak účastník trhu nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo správcou nehnuteľnosti, je povinný požiadať vlastníka nehnuteľnosti alebo správcu nehnuteľnosti o predchádzajúci súhlas s vybudovaním a pripojením odberného plynového zariadenia.

3.2.2 Žiadosť o pripojenie obsahuje najmä tieto náležitosti:

- a) identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie,
- b) charakteristiku budúceho odberného miesta,
- c) účel využitia plynu,
- d) predpokladané ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného vstupného bodu,
- e) predpokladané ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného výstupného bodu,
- f) predpokladaný termín začatia odberu plynu,
- g) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode,
- h) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,
- i) požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode z LDS,
- j) situačný náčrt s vyznačením polohy budúceho odberného miesta,
- k) list vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci právo žiadateľa o pripojenie k nehnuteľnosti.

3.2.3 Vzor žiadosti o pripojenie je uvedený v prílohe č.1 prevádzkového poriadku. Žiadateľ o pripojenie doručí žiadosť o pripojenie v písomnej forme osobne alebo poštou na adresu: Železiarne Podbrezová a.s., prevádzkareň energetika, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

3.2.4 Vzor žiadosti o pripojenie je záväzný pre všetkých žiadateľov o pripojenie.

## **3.3 Uzatvorenie zmluvy o pripojení**

3.3.1 Po doručení žiadosti o pripojenie prevádzkovateľ LDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. Ak bola žiadateľom o pripojenie predložená nesprávne vyplnená alebo

neúplná žiadosť o pripojenie, prevádzkovateľ LDS ho bezodkladne požiada o chýbajúce alebo správne údaje a/alebo dokumenty.

- 3.3.2 V prípade kladného posúdenia žiadosti o pripojenie, vypracuje prevádzkovateľ LDS v spolupráci so žiadateľom o pripojenie do 30 dní po prijatí žiadosti o pripojenie návrh zmluvy o pripojení. Zmluva o pripojení sa stáva platnou dňom uzavretia zmluvy medzi prevádzkovateľom LDS a žiadateľom o pripojenie.
- 3.3.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o pripojení je žiadosť o pripojenie a podmienky pripojenia žiadateľa určené prevádzkovateľom LDS.

#### **3.4 Platobné podmienky pripojenia žiadateľa**

- 3.4.1 Žiadateľ o pripojenie sa podieľa na úhrade oprávnených nákladov prevádzkovateľa LDS, ktoré sú spojené s pripojením odberného plynového zariadenia do LDS. Výrobca biometánu znáša všetky náklady spojené s pripojením k LDS.
- 3.4.2 Spôsob stanovenia a úhrady nákladov na pripojenie odberného plynového zariadenia stanoví zmluva o pripojení.
- 3.4.3 Ak žiadateľ o pripojenie neuhradí poplatok za pripojenie, prevádzkovateľ LDS má právo odstúpiť od zmluvy o pripojení.

#### **3.5 Realizácia pripojenia žiadateľa**

Podmienky realizácie pripojenia žiadateľa ustanoví zmluva o pripojení a to najmä:

- a) požadovaný termín realizácie pripojenia plynovodu zo strany prevádzkovateľa LDS k odbernému plynovému zariadeniu,
- b) údaje týkajúce sa odberného plynového zariadenia žiadateľa (označenie projektovej dokumentácie, stavebné povolenie, správa o odbornej prehliadke a skúške zariadenia),
- c) nevyhnutné správne rozhodnutia a/alebo vyjadrenia oprávňujúce prevádzkovateľa LDS vykonať práce potrebné na pripojenie odberného plynového zariadenia,
- d) požadovaný termín montáže meracieho zariadenia.

### **4. PRÍSTUP DO LDS**

#### **4.1 Všeobecné požiadavky prístupu do LDS**

- 4.1.1 Prevádzkovateľ LDS umožní prístup do LDS každému účastníkovi trhu s plynom, ktorý o prístup do LDS požiada, ak sú splnené obchodné a technické podmienky prístupu do LDS. Na všetkých účastníkoch trhu s plynom sa vzťahujú rovnaké požiadavky na prístup do LDS.
- 4.1.2 Prístup do LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do LDS a o distribúcii plynu (ďalej len „zmluva o distribúcii plynu“).

- 4.1.3 LDS má nasledujúce vstupné body (body prepojenia s nadradenou distribučnou sieťou SPP – distribúcia, a.s.):
- starý závod Železiarní Podbrezová a.s.,
  - nový závod Železiarní Podbrezová a.s.
- 4.1.4 Podmienky prístupu do LDS:
- a) podanie žiadosti o prístup do LDS (bod 4.2),
  - b) vyhodnotenie žiadosti o prístup prevádzkovateľom LDS (bod 4.3),
  - c) pridelenie distribučnej kapacity žiadateľovi o prístup do LDS (bod 4.4),
  - d) uzavretie zmluvy o distribúcii plynu (bod 5).
- 4.1.5 Výrobca biometánu má právo na prednostný prístup do LDS, ak sú splnené obchodné a technické podmienky prístupu do LDS. Na prístup výrobcu biometánu do LDS sa adekvátne vzťahujú ustanovenia bodov 4.2 až 4.5.

## **4.2 Žiadosť o prístup do LDS**

- 4.2.1 Žiadateľ o prístup do distribučnej siete (ďalej len „žiadateľ o prístup“) predloží prevádzkovateľovi LDS žiadosť o prístup do LDS (ďalej len „žiadosť o prístup“). Žiadosť o prístup predstavuje záväzný návrh žiadateľa o prístup prevádzkovateľovi LDS na uzavretie zmluvy o distribúcii plynu.
- 4.2.2 Žiadosť o prístup obsahuje najmä tieto náležitosti:
- a) identifikačné údaje žiadateľa o prístup,
  - b) dátum začatia a skončenia distribúcie plynu,
  - c) vstupné a výstupné body LDS,
  - d) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom vstupnom a výstupnom bode,
  - e) ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného vstupného a výstupného bodu,
  - f) požadovaný prevádzkový tlak na príslušnom výstupnom bode,
  - g) pri veľkoodbere očakávaný denný diagram odberu plynu.
- 4.2.3 Vzor žiadosti o prístup je uvedený v prílohe č.2 prevádzkového poriadku. Žiadateľ o prístup doručí žiadosť o prístup v písomnej forme osobne alebo poštou na adresu: Železiarne Podbrezová a.s., prevádzkareň energetika, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
- a) najneskôr do 15 dní pred začatím distribúcie, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
  - b) najneskôr do 25 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.
- 4.2.4 Vzor žiadosti o prístup je záväzný pre všetkých žiadateľov o prístup do LDS.
- 4.2.5 Dodávateľ plynu k žiadosti o prístup do distribučnej siete prikladá kópiu povolenia na podnikanie v plynárenstve a kópiu zmluvy medzi dodávateľom a koncovým odberateľom

plynu preukazujúcich predpokladaný predaj plynu koncovým odberateľom plynu v rozsahu požadovanej distribučnej kapacity v súlade s podmienkami prevádzkovateľa LDS. Súčasťou týchto dokladov je aj identifikácia jednotlivých koncových odberateľov plynu.

#### **4.3 Vyhodnotenie žiadosti o prístup**

4.3.1 Po doručení žiadosti o prístup, prevádzkovateľ LDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. Ak bola žiadateľom o prístup predložená nesprávne vyplnená alebo neúplná žiadosť o prístup, prevádzkovateľ LDS bezodkladne požiadava o chýbajúce alebo správne údaje a/alebo dokumenty. Prevádzkovateľ LDS po doručení úplnej žiadosti o prístup a po vyhodnotení predložených údajov a dokumentov pošle žiadateľovi o prístup oznámenie o pridelení distribučnej kapacity (ďalej len „pridelenie kapacity“):

- a) do 10 dní od dátumu prijatia žiadosti o prístup, ak požadovaná distribučná kapacita neprekračuje hodnotu dohodnutú v predchádzajúcej zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
- b) do 20 dní od dátumu prijatia žiadosti o prístup, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje distribučnú kapacitu v predchádzajúcej zmluve o distribúcii plynu alebo v prípade, ak ide o žiadosť na pridelenie novej distribučnej kapacity (t.j. žiadateľom, ktorý nemal žiadnu predchádzajúcu zmluvu o distribúcii).

4.3.2 Pridelenie distribučnej kapacity prevádzkovateľom LDS žiadateľovi o prístup predstavuje zo strany prevádzkovateľa LDS záväzné prijatie návrhu žiadateľa o prístup na uzavretie zmluvy o distribúcii plynu so základnými náležitosťami uvedenými v žiadosti o prístup.

4.3.3 Prevádzkovateľ LDS doručí pridelenie distribučnej kapacity v písomnej forme poštou, na adresu žiadateľa, ktorú uviedol v žiadosti o prístup ako adresu na doručovanie.

#### **4.4 Pravidlá na pridelenie distribučnej kapacity**

Distribučná kapacita sa prideľuje pre každé odberné miesto samostatne. V prípade, že súčet distribučných kapacít požadovaných žiadateľmi je vyšší ako technická kapacita LDS, prevádzkovateľ LDS po vyhodnotení žiadostí o prístup vyzve žiadateľov, aby upravili distribučnú kapacitu požadovanú v ich žiadostiach o prístup. Ak technická kapacita LDS bude stále nedostačujúca, pridelí prevádzkovateľ LDS distribučnú kapacitu podľa § 25 odsek 4 Nariadenia vlády SR č. 409/2007.

#### **4.5 Odmietnutie prístupu do LDS**

Prístup do LDS môže prevádzkovateľ LDS odmietnuť:

- a) z dôvodu nedostatku distribučnej kapacity,
- b) v prípade nesplnenia technických a obchodných podmienok prístupu do LDS,



- c) ak tento prístup do LDS zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme.

## **5. PODMIENKY DISTRIBÚCIE PLYNU**

### **5.1 Všeobecné podmienky distribúcie plynu**

- 5.1.1 Distribúciu plynu uskutočňuje prevádzkovateľ LDS na základe zmluvy o distribúcii plynu. Prevádzkovateľ LDS je povinný uzatvoriť zmluvu o distribúcii plynu s každým, kto o to požiadá, po splnení technických a obchodných podmienok prístupu a pripojenia do LDS a technických a obchodných podmienok distribúcie plynu.
- 5.1.2 Žiadateľ o prístup do LDS podľa bodu 4 uzavrie do 5 dní od doručenia pridelenia distribučnej kapacity s prevádzkovateľom LDS zmluvu o distribúcii plynu. Ak do 5 dní od pridelenia distribučnej kapacity neuzavrie účastník trhu s plynom zmluvu o distribúcii plynu s prevádzkovateľom LDS, je prevádzkovateľ LDS oprávnený ponúknuť pridelenú distribučnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom.
- 5.1.3 Po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu prevádzkovateľ LDS vykonáva distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia trvania distribúcie plynu do výšky dohodnutej dennej distribučnej kapacity.
- 5.1.4 Tento prevádzkový poriadok, v znení jeho nasledujúcich zmien a doplnení, tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o distribúcii plynu. Práva a povinnosti prevádzkovateľa LDS a užívateľa sú upravené v zákone o energetike.
- 5.1.5 Prevádzkovateľ LDS prednostne uzavrie s výrobcou biometánu na základe predloženia potvrdenia o pôvode biometánu zmluvu o distribúcii biometánu, ak sú splnené obchodné a technické podmienky prístupu a pripojenia do LDS a obchodné a technické podmienky distribúcie plynu.
- 5.1.6 Výrobca biometánu zabezpečí, aby biometán dodávaný do LDS zodpovedal kvalite zemného plynu a aby pri príprave biometánu neprekročila maximálna emisia metánu do ovzdušia hodnotu 1%.
- 5.1.7 Výrobca biometánu bez zbytočného odkladu písomne oznámi prevádzkovateľovi LDS uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu a každú zmenu odberateľa plynu.

### **5.2 Druhy zmlúv o distribúcii plynu**

- 5.2.1 Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako
- a) dlhodobá zmluva,
  - b) ročná zmluva,
  - c) krátkodobá zmluva.
- 5.2.2 Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie trvania distribúcie plynu

zodpovedajúce celým násobkom rokov, k prvému dňu kalendárneho mesiaca, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod.

- 5.2.3 Ročná zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov trvania distribúcie plynu, k prvému dňu kalendárneho mesiaca, pričom sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy o distribúcii plynu.
- 5.2.4 Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie trvania distribúcie plynu kratšie ako jeden kalendárny rok k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Maximálna dĺžka platnosti zmluvy o distribúcii plynu je 11 mesiacov. Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa môže uzatvoriť aj na obdobie kratšie ako jeden mesiac v súlade s podmienkami prevádzkovateľa LDS a vtedy je možné uzatvoriť ju aj k inému dňu ako k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

### **5.3 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu**

- 5.3.1 Prevádzkovateľ LDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením prevádzkovateľa LDS, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade:
- vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
  - bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
  - stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
  - haváriách alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
  - nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
  - odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
  - pri neoprávnenom odbere plynu,
  - dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
  - zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu.
- 5.3.2 Prevádzkovateľ LDS v prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu uvedeného v bode 5.3.1, písm. a) písomne oznámi užívateľom LDS začiatok a koniec obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred. Bližšie podmienky budú dohodnuté s užívateľom LDS v zmluve o distribúcii plynu. Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu uvedeného v tomto odseku vznikla škoda, má užívateľ právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak prevádzkovateľ LDS nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa tohto odseku.
- 5.3.3 Prevádzkovateľ LDS je oprávnený prerušiť alebo obmedziť distribúciu plynu

v prípadoch stanovených v bode 5.3.1, písm. b) až i) okamžite po tom, ako sa dozvedel o týchto príslušných skutočnostiach.

5.3.4 Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, prevádzkovateľ LDS bezodkladne obnoví distribúciu plynu.

#### **5.4 Meranie množstiev plynu v odberných miestach**

5.4.1 Prevádzkovateľ nadradenej siete (SPP - distribúcia, a.s.) meria kvantitatívne parametre distribuovaného plynu v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrologii v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o metrologii“). Prevádzkovateľ LDS preberá kvantitatívne parametre a tlak distribuovaného plynu od prevádzkovateľa nadradenej siete (SPP - distribúcia, a.s.). Prevádzkovateľ LDS stanoví podrobnejšie technické požiadavky a podmienky merania množstiev plynu v technických podmienkach.

5.4.2 Koncový odberateľ plynu:

- a) umožní prevádzkovateľovi LDS montáž určeného meradla na meracom mieste,
- b) umožní prevádzkovateľovi LDS na jeho žiadosť prístup k určenému meradlu, predovšetkým na účely kontroly, odpočtu, údržby, výmeny alebo odobratia meracieho zariadenia,
- c) prevádzkuje svoje odberné plynové zariadenie takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu určeného meradla a telemetrického zariadenia.

5.4.3 Prevádzkovateľ LDS uskutočňuje odpočet nameraných údajov vo výstupných bodoch distribučnej siete:

- a) najmenej raz za každých 12 mesiacov,
- b) po skončení predmetného mesiaca z dôvodu fakturácie,
- c) v prípade skončenia dodávky plynu do určitého výstupného bodu,
- d) v ostatných prípadoch stanovených v zmluve o distribúcii plynu.

5.4.4 V prípade, že prevádzkovateľ LDS nemôže vykonať odpočet meradla, prevádzkovateľ LDS je oprávnený požiadať koncových odberateľov plynu o predloženie nameraných údajov (samoodpočet).

5.4.5 Ak má užívateľ LDS pochybnosti o správnosti merania alebo o odbere plynu určeným meradlom alebo ak zistí na určenom meradle chybu, doručí prevádzkovateľovi LDS písomnú žiadosť o preskúšanie určeného meradla. Prevádzkovateľ LDS do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti predloží určené meradlo na preskúšanie. Meranie distribuovaného plynu počas preskúšavania určeného meradla sa uskutočňuje pomocou náhradného určeného meradla alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.

5.4.6 V prípade zistenia chyby určeného meradla náklady spojené s preskúšaním a výmenou hradí prevádzkovateľ LDS. V prípade, ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou ten, kto o to požiadal.

- 5.4.7 V prípade poruchy určeného meradla alebo iného dôvodu, kedy nie je možné stanoviť množstvo zemného plynu a nie sú k dispozícii iné určené meradlá, určia sa náhradné hodnoty nasledovne:
- výpočtom množstva zemného plynu podľa priemeru množstva plynu nameraného za porovnateľné obdobie, kedy určené meradlo, resp. odpočet údajov prebehol bez nežiaducich vplyvov, alebo
  - dohodou zmluvných strán.
- 5.4.8 Akýkoľvek zásah do určeného meradla inou osobou ako prevádzkovateľom LDS je zakázaný.
- 5.4.9 Výrobca biometánu zabezpečí meranie množstva biometánu a meranie kvality biometánu vstupujúceho do LDS vrátane vyhodnocovania a odovzdávanie týchto údajov prevádzkovateľovi LDS.
- 5.4.10 Výrobca biometánu umožní prevádzkovateľovi LDS montáž určeného meradla a umožní prístup k určenému meradlu na vykonanie kontroly, odpočtu, výmeny alebo odobratia meracieho zariadenia.
- 5.4.11 Prevádzkovateľ LDS vydá výrobcovi biometánu bezodplatne na požiadanie potvrdenie o množstve biometánu distribuovaného LDS za každý kalendárny mesiac. Množstvo biometánu sa určí na základe skutočne dodaného biometánu do LDS a koeficientu závisiacom od podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde použitej na výrobu bioplynu.

## **6. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY**

### **6.1 Cenové podmienky**

- 6.1.1 Užívateľ LDS je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi LDS cenu za prístup do LDS a cenu za distribúciu plynu (ďalej len „cena za distribúciu plynu“). Cenu za distribúciu plynu určuje úrad cenovým rozhodnutím.
- 6.1.2 V prípade zmeny rozhodnutia úradu počas účinnosti zmluvy o distribúcii plynu bude prevádzkovateľ LDS fakturovať užívateľom LDS novú cenu za distribúciu plynu odo dňa účinnosti rozhodnutia úradu, ktorým došlo k úprave ceny. Cenu za distribúciu plynu uverejňuje prevádzkovateľ LDS na svojej internetovej stránke.

### **6.2 Fakturačné podmienky**

- 6.2.1 Fakturácia a platenie za predmet plnenia podľa bodu 6.1 sa uskutočňuje na základe skutočne distribuovaného množstva plynu. Fakturácia je mesačná. Faktúru vystavuje prevádzkovateľ LDS do 5 pracovných dní nasledujúceho mesiaca. Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu doručenia.
- 6.2.2 Platobné a fakturačné podmienky sa podrobnejšie stanovujú v zmluve o distribúcii plynu.

## **7. NEOPRÁVNENÝ ODBER PLYNU**

- 7.1 Neoprávneným odberom plynu je odber
- a) bez uzavretej zmluvy o distribúcii plynu alebo v rozpore s uzavretou zmluvou o distribúcii plynu,
  - b) nemeraného plynu,
  - c) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa plynu nesprávne zaznamenáva odber plynu,
  - d) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom LDS, alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii,
  - e) ak odberateľ plynu neumožnil prerušenie dodávky plynu; takýto odber sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď odberateľ plynu neumožnil prerušenie dodávky plynu,
  - f) ak odberateľ plynu nedodržiaval obmedzenia určené dodávateľom plynu alebo prevádzkovateľom LDS,
  - g) ak odberateľ plynu nedodržiaval zmluvne dohodnuté platobné podmienky,
- 7.2 Odberateľ, ktorý neoprávnené odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu a prevádzkovateľovi LDS skutočne vzniknutú škodu. Odberateľ, ktorý neoprávnené odoberal plyn, je povinný uhradiť spolu so škodou aj ušlý zisk dodávateľovi plynu a prevádzkovateľovi LDS.
- 7.3 Ak nie je možné vyčíslieť skutočne vzniknutú škodu na základe objektívnych a spoľahlivých podkladov, použije sa spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 155/2005 Z. z. zo 6. apríla 2005, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu.

## **8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

### **8.1 Všeobecné podmienky**

- 8.1.1 Právny vzťah založený jednotlivými zmluvami podľa tohto prevádzkového poriadku sa riadi a spravuje Obchodným zákonníkom, zákonom o energetike, príslušnými vyhláškami Ministerstva hospodárstva SR, výnosmi a rozhodnutiami úradu, nariadením vlády SR č. 409/2007, a tiež ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8.1.2 Všetky údaje a informácie obchodného charakteru, ktoré vyplývajú z jednotlivých uzatvorených zmlúv podľa tohto prevádzkového poriadku alebo pri činnostiach zabezpečujúcich naplnenie týchto zmlúv, budú považovať zmluvné strany za dôverné. Prevádzkovateľ LDS a užívateľ LDS sa zaväzujú, že tieto dôverné informácie budú chrániť a utajovať pred tretími osobami.

### **8.2 Ukončenie zmluvy o distribúcii plynu**

- 8.2.1 Prevádzkovateľ LDS má právo odstúpiť od zmluvy o distribúcii plynu s okamžitou platnosťou a účinnosťou a následne odpojiť odberné plynové zariadenie užívateľa pripojeného k LDS najmä v prípade, ak:
- a) užívateľ LDS aj po predchádzajúcej výzve podstatne alebo opakovane závažne alebo pravidelne porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o distribúcii plynu alebo zo všeobecne záväzných príslušných právnych predpisov,
  - b) finančná situácia užívateľa LDS sa zhorší do rozsahu ohrozujúceho uspokojenie prípadných finančných nárokov prevádzkovateľa LDS zo zmluvy o distribúcii plynu. Táto podmienka sa považuje za splnenú už v prípade, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok užívateľa alebo na vyrovnanie v zmysle slovenského konkurzného práva alebo na exekúciu podstatného majetku užívateľa,
  - c) úkony užívateľa LDS ohrozujú, alebo by mohli ohroziť bezpečnosť prevádzky LDS, životného prostredia, zdravia alebo životov ľudí,
  - d) užívateľ LDS úmyselne poskytol prevádzkovateľovi LDS nepravdivé informácie alebo dokumenty pri predkladaní žiadosti o prístup, alebo kedykoľvek následne počas platnosti zmluvy o distribúcii plynu.
- 8.2.2 Prevádzkovateľ LDS má právo okamžite odpojiť odberné plynové zariadenie pripojené k LDS, najmä v prípade, ak:
- a) prevádzkovateľ LDS odstúpi od zmluvy o distribúcii plynu s užívateľom LDS
  - b) užívateľ LDS koná v rozpore s právnymi predpismi, pričom toto konanie má negatívny dopad na LDS, alebo na prevádzkovateľa LDS, predovšetkým v prípade neoprávneného odberu plynu.
- 8.2.3 Odstúpenie od zmluvy o distribúcii plynu zo strany prevádzkovateľa LDS je platné a účinné dňom, keď oznámenie o odstúpení odoslané prevádzkovateľom LDS je doručené užívateľovi LDS.

### **8.3 Vylúčenie zodpovednosti**

- 8.3.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o distribúcii plynu, a to v prípadoch, keď toto neplnenie bolo výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka, alebo za podmienok vyplývajúcich z platných právnych predpisov.
- 8.3.2 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť je považovaná prekážka, ktorá nastala po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu nezávisle na vôli jednej zo zmluvných strán a bráni jej v plnení povinností, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky odvrátila. Strana dotknutá okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu a vyzvať ju k rokovaniu. Na požiadanie predloží zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, druhej zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, pokračujú po vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy o distribúcii plynu, pokiaľ je to rozumne možné a budú hľadať iné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy o distribúcii plynu, ktorým nebránia okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

#### **8.4 Zmeny prevádzkového poriadku**

Akékoľvek zmeny prevádzkového poriadku podliehajú schváleniu úradu.

#### **8.5 Účinnosť prevádzkového poriadku**

Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým tento prevádzkový poriadok schváli. Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia končí účinnosť prevádzkového poriadku prevádzkovateľa LDS schváleného rozhodnutím úradu č. 0010/2008/04/PP zo dňa 25.08.2008.

## PRÍLOHA č.1 - VZOR ŽIADOSTI O PRIPOJENIE DO LDS



Železiarne Podbrezová a.s., Prevádzkareň Energetika, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová  
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č.69/S  
IČO 31 562 141, DIČ 2020458704, IČ DPH SK2020458704

### ŽIADOSŤ

o pripojenie do lokálnej distribučnej siete Železiarní Podbrezová a.s.

#### Identifikácia žiadateľa:

Obchodné meno			
Právna forma			
Adresa			
Označenie registra			
IČO	DIČ	IČ DPH	
Bankové spojenie			
Kontaktná osoba			
Telefón		Mobil	
Fax		E-mail	
Adresa pre poštový styk			

#### Špecifikácia vstupného bodu:

Vstupný bod do distribučnej siete	
Požadovaná denná distribučná kapacita	
Predpokladané ročné množstvo distribuovaného plynu	

#### Špecifikácia výstupného bodu:

Adresa výstupného bodu (odberného miesta)	
Názov odberného miesta	
Popis umiestnenia stavby <sup>1)</sup>	
Účel využitia plynu	
Typ odberu (krátkodobý, ročný, dlhodobý)	
Predpokladaný termín začatia odberu	
Predpokladané ročné množstvo distribuovaného plynu	
Požadovaná denná distribučná kapacita	
Požadovaný tlak v mieste pripojenia	
Parametre odberného zariadenia	

1) Do popisu umiestnenia stavby sa uvedie číslo pozemku podľa katastra nehnuteľnosti, súpisné číslo a druh stavby podľa zápisu na liste vlastníctva, prípadne iná identifikácia dotknutej nehnuteľnosti.

#### Zoznam príloh:

1. Správa o odbornej prehliadke a skúške odberného zariadenia.
2. Situačný náčrt s vyznačením polohy budúceho odberného miesta
3. List vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci právo žiadateľa o pripojenie k nehnuteľnosti.
4. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s pripojením do lokálnej distribučnej siete, v prípade, že žiadateľ o pripojenie nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

#### Prehlásenie žiadateľa:

Žiadateľ prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú pripojenie k lokálnej distribučnej sieti Železiarní Podbrezová a.s.

V .....  
Dňa .....

.....  
Meno a podpis žiadateľa



## PRÍLOHA č.2 - VZOR ŽIADOSTI O PRÍSTUP DO LDS



Železiarne Podbrezová a.s., Prevádzkareň Energetika, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová  
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sa, vložka č.69/S  
IČO 31 562 141, DIČ 2020458704, IČ DPH SK2020458704

### ŽIADOSŤ

o prístup do lokálnej distribučnej siete Železiarní Podbrezová a.s.

#### Identifikácia žiadateľa:

Obchodné meno			
Právna forma			
Adresa			
Označenie registra			
IČO	DIČ	IČ DPH	
Bankové spojenie			
Kontaktná osoba			
Telefón		Mobil	
Fax		E-mail	
Adresa pre poštový styk			

#### Špecifikácia distribúcie a vstupného bodu:

Dátum začatia distribúcie	
Dátum ukončenia distribúcie	
Vstupný bod do distribučnej siete	
Požadovaná denná distribučná kapacita	
Ročné množstvo distribuovaného plynu	

#### Špecifikácia výstupného bodu:

Adresa výstupného bodu (odberného miesta)	
Požadovaná denná distribučná kapacita	
Ročné množstvo distribuovaného plynu	
Požadovaný tlak na výstupe z distribučnej siete	

#### Zoznam príloh:

1. Kópiu dokladu o udelení príslušného povolenia na podnikanie v energetike a kópiu zmluvy medzi dodávateľom a koncovým odberateľom plynu preukazujúcich predpokladaný predaj plynu koncovým odberateľom plynu v rozsahu požadovanej distribučnej kapacity s identifikáciou jednotlivých koncových odberateľov plynu, ak je žiadateľom dodávateľ plynu alebo prevádzkovateľ distribučnej siete.
2. Očakávaný denný diagram odberu plynu pri veľkoodbere.

#### Prehlásenie žiadateľa:

Žiadateľ prehlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú prístup a distribúciu zemného plynu lokálnou distribučnou sieťou Železiarní Podbrezová a.s.

V.....  
Dňa .....

.....  
Meno a podpis žiadateľa

## **Odôvodnenie:**

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 02.11.2009 doručený pod podacím číslom úradu č. 13096/2009/BA návrh na schválenie „Prevádzkového poriadku distribučnej siete zemného plynu“ (ďalej len „prevádzkový poriadok“). Návrh prevádzkového poriadku predložila úradu na schválenie v zmysle § 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141.

Týmto dňom začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu prevádzkového poriadku.

Úrad vykonal všetky procesné úkony vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával svoje pripomienky s predkladateľom návrhu prevádzkového poriadku, ktoré boli následne do návrhu zapracované.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadením vlády č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Prevádzkový poriadok bude platný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

## **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, P. O. Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík  
predseda Rady pre reguláciu  
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu

**Rozhodnutie sa doručí:** Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová