

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0010/2009/P-PP
Číslo spisu: 4837-2009-BA

Bratislava 23.12.2009

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) v spojení s § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

prevádzkový poriadok regulovaného subjektu PRAKOENERG, spol. s r.o., 055 62 Prakovce č.13, IČO: 31 663 672 ako prevádzkovateľa distribučnej siete v znení:

Prevádzkový poriadok distribučnej siete zemného plynu PRAKOENERG, spol. s r.o.

PREAMBULA

Spoločnosť PRAKOENERG, spol. s r.o. , IČO: 31 663 672, so sídlom Prakovce 13, 055 62 Prakovce (ďalej len „PRAKOENERG, spol. s r.o.“) je prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete na časti vymedzeného územia v zmysle zákonov č.656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“). Túto činnosť vykonáva na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2005P 0029 vydaného dňa 25. novembra 2005.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

Prevádzkový poriadok podrobnejšie rozpracováva ustanovenia Nariadenia vlády SR č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom (ďalej len „pravidlá trhu s plynom“). Povinnosť vypracovania prevádzkového poriadku vyplýva z § 12a ods. 6 zákona o regulácii.

1.1 Dôvody vypracovania prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok lokálnej distribučnej siete, PRAKOENERG, spol. s r.o. (ďalej len „LDS“) je vypracovaný v záujme zabezpečenia transparentného a nediskriminačného prístupu voči účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na bezpečnosť dodávok plynu a na ekonomicky efektívne využívanie LDS. Prevádzkový poriadok určuje podmienky pripojenia do LDS, prístupu do LDS a distribúcie plynu.

Spoločnosť PRAKOENERG, spol. s r.o. vystupuje v tomto prevádzkovom poriadku ako prevádzkovateľ LDS (ďalej len „PLDS“) na časti vymedzeného územia. Ustanovenia prevádzkového poriadku, ako i ostatné platné právne normy súvisiace s distribúciou a dodávkou zemného plynu, sú záväzné pre PLDS a účastníkov trhu s plynom.

1.2 Charakteristika LDS

LDS je napojená k nadradenej distribučnej sieti SPP- distribúcia, a.s. cez regulačné stanice RS – 1 starý závod a RS – 2 nový závod.

Regulačná stanica RS – 1 :

Vysokotlaká typická RS 1200/2/2 440 inštalovaná v samostatnej murovanej budove, výrobca SIGMA Ústí nad Labem,

- dvojradová, dvojstupňová
- vstupný pretlak 3 MPa
- výkon 1200 m³/hod
- výstupný tlak : 50 kPa - medzistupeň , pripojený odberateľ Prakon s.r.o.
10 kPa – pripojený odberateľ Lemakor s.r.o., Vamax-x s.r.o.

Regulačná stanica RS – 2 :


Vysokotlaká atypická, namontovaná z jednotlivých strojných zariadení v samostatnej murovanej budove. Dodávateľ strojných častí SIGMA Ústí nad Labem,

- dvojradová, dvojstupňová
- vstupný pretlak 3 MPa
- výkon 5000 m³/hod
- výstupný tlak : 200 kPa - medzistupeň – pripojený odberateľ Unex a.s.
15 kPa – pripojený odberateľ Prakoenerg s.r.o.
9 kPa – pripojený odberateľ Kováčňa s.r.o., Prakoenerg s.r.o.

1.3 Schéma LDS PRAKOENERG, spol. s. r. o.

1.3.1 LDS PRAKOENERG, spol. s. r. o. - Priemyselná zóna Prakovce – nový závod


Nadradená distribučná sieť SPP- distribúcia, a.s. Košice (1,5 – 4,0 MPa)



UNEX a.s. – Unex Slovakia a.s. závod Prakovce
ČOM – číslo odberného miesta

1.3.2 LDS PRAKOENERG, spol. s. r. o. - Priemyselná zóna Prakovce – starý závod

Nadradená distribučná sieť SPP- distribúcia, a.s. Košice (1,5 – 4,0 MPa)



HUP - hlavný uzáver plynu

VTL - vysokotlaký rozvod plynu

STL - stredotlaký rozvod plynu,

RS - regulačná stanica,

⊘ - určené meradlo (plynomer)

1. DEFINÍCIE

Základné pojmy a definície sú pre oblasť plynárenstva uvedené v zákone o energetike a v pravidlách trhu s plynom. Na účely tohto prevádzkového poriadku je:

„**distribúciou plynu**“ doprava plynu LDS,

„**lokálnou distribučnou sieťou**“ alebo „**LDS**“ plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia PLDS,

„**nadradenou distribučnou sieťou**“ distribučná sieť, ktorú prevádzkuje SPP- distribúcia a.s.,

„**distribučnou kapacitou**“ najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú jednotku,

„**dodávkou plynu**“ predaj zemného plynu odberateľom plynu,

„**prevádzkovateľom LDS**“ alebo „**PLDS**“ spoločnosť PRAKOENERG, spol. s r.o. Prakovce, oprávnená na distribúciu plynu podľa zákona o energetike,

„**užívateľom LDS**“ účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii plynu s PLDS,

„**prístup**“ podmienky pripojenia PLDS sa na LDS, technické a kapacitné možnosti PLDS poskytovať distribúciu plynu účastníkom trhu,

„**pripojením**“ súbor úkonov a činností vykonaných PLDS, ktoré sú nevyhnutné za účelom pripojenia odberného plynového zariadenia účastníka trhu s plynom k LDS,

„**odberným miestom**“ miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom, alebo viacerými určenými meradlami,

„**hlavným uzáverom plynu**“ zariadenie PLDS, ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku,

„**technickými podmienkami**“ technické podmienky prístupu a pripojenia do LDS podľa § 17 zákona o energetike,

„**vstupným bodom**“ vstupný bod do LDS z nadradenej distribučnej siete SPP-distribúcia, a.s.

- a) VTL prípojka RS-2 – nový závod
- b) VTL prípojka RS-1 – starý závod

„**výstupným bodom**“ výstupný bod LDS, v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom a ktoré je vybavené určeným meradlom,

„**vymedzeným územím**“ územie PLDS, v ktorom je povinný zabezpečiť distribúciu plynu,

„plynárenský deň“ časové obdobie trvajúce 24 po sebe nasledujúcich hodín, ktoré sa začína o 8,00 hodine stredo európskeho času príslušného kalendárneho dňa,

„ÚRSO“ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

2. PRÍSTUP DO LDS

2.1 Všeobecné požiadavky prístupu do LDS

PLDS umožní prístup do LDS každému účastníkovi trhu s plynom, ktorý o prístup do LDS požiada, ak sú splnené obchodné podmienky a technické podmienky prístupu do LDS podľa § 43 ods. 6 písm. g.) zákona o energetike a § 5 pravidiel trhu s plynom.

2.2 Žiadosť o prístup do LDS

Prístup do LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do LDS.

Žiadateľ o prístup do LDS (ďalej len „žiadateľ o prístup“) predloží PLDS žiadosť o prístup do LDS (ďalej len „žiadosť o prístup“). Žiadosť o prístup predstavuje záväzný návrh žiadateľa PLDS na uzavretie zmluvy o prístupe do LDS.

Žiadosť o prístup obsahuje najmä tieto náležitosti:

- a) identifikačné údaje žiadateľa o prístup,
- b) dátum začatia a skončenia distribúcie plynu,
- c) vstupné body do LDS,
- d) výstupné body z LDS,
- e) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode,
- f) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,
- g) množstvo distribuovaného plynu do príslušného vstupného bodu,
- h) množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu,
- i) požadovaný prevádzkový tlak na príslušnom výstupnom bode,

Vzor žiadosti o prístup je uvedený v **prílohe č.1** prevádzkového poriadku. Vzor žiadosti o prístup je záväzný pre všetkých žiadateľov o prístup.

Žiadateľ doručí žiadosť o prístup v písomnej forme, osobne alebo poštou na adresu PLDS:
PRAKOENERG spol. s r.o. Prakovce, 055 62 Prakovce č.13

Účastník trhu s plynom doručí PLDS žiadosť o prístup do LDS:

- a) najneskôr 15 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii platnej v predchádzajúcom období,
- b) najneskôr 25 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ide o novú požiadavku o pridelenie distribučnej kapacity.

2.3 Vyhodnotenie žiadosti o prístup a uzavretie zmluvy o prístupe do LDS

Po prijatí žiadosti o prístup PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. Pri neúplnej alebo nesprávne vyplnenej žiadosti PLDS požiada o opravu a upresnenie dokumentov, pričom proces vybavovania žiadosti sa na čas do odstránenia nedostatkov žiadosti pozastaví.

PLDS po doručení úplnej žiadosti o prístup a po vyhodnotení predložených údajov a dokumentov pošle žiadateľovi o prístup oznámenie o pridelení distribučnej kapacity (ďalej len „pridelenie kapacity“):

- a) do 10 dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
- b) do 20 dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ide o novú požiadavku o pridelenie distribučnej kapacity.

Pridelenie distribučnej kapacity PLDS žiadateľovi o prístup do LDS predstavuje zo strany PLDS záväzné prijatie návrhu žiadateľa o prístup do LDS na uzavretie zmluvy o distribúcii plynu so základnými náležitosťami uvedenými v žiadosti o prístup. PLDS doručí pridelenie distribučnej kapacity v písomnej forme poštou na adresu žiadateľa o prístup do LDS, ktorú uviedol v žiadosti o prístup do LDS ako adresu na doručovanie.

2.4 Pravidlá na pridelenie kapacity

Distribučná kapacita sa prideliuje pre každé odberné miesto samostatne. V prípade, že súčet distribučných kapacít požadovaných žiadateľmi o prístup je vyšší ako technická kapacita LDS, PLDS po vyhodnotení žiadostí o prístupe do LDS vyzve žiadateľov o prístup do LDS, aby upravili distribučnú kapacitu požadovanú v ich žiadostiach o prístup do distribučnej siete. Ak technická kapacita LDS bude stále nedostačujúca, pridelí PLDS distribučnú kapacitu podľa § 25 ods. 4 pravidiel trhu s plynom.

2.5 Odmietnutie prístupu

PLDS môže odmietnuť prístup do LDS v prípade:

- a) nesplnenia obchodných a technických podmienok prístupu do LDS,
- b) nedostatku kapacity LDS,
- c) ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme.

3. PRIPOJENIE DO LDS

3.1 Všeobecné požiadavky na pripojenie

PLDS pripojí do LDS každého účastníka trhu s plynom, ktorý o pripojenie požiadá, ak sú splnené obchodné podmienky a technické podmienky pripojenia do LDS.

Uzavretie zmluvy o pripojení odberného plynového zariadenia koncového odberateľa plynu do LDS sa vyžaduje len pri pripojení nového odberného miesta.

Uzavretie zmluvy o pripojení zaručuje odberateľovi plynu rezerváciu distribučnej kapacity na obdobie jedného roka od ukončenia realizácie pripojenia odberného plynového zariadenia.

Pokiaľ účastník trhu s plynom do konca tejto doby neuzavrie s PLDS zmluvu o distribúcii plynu, rezervácia distribučnej kapacity zanikne.

3.2 Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia do LDS

Žiadateľ o pripojenie odberného plynového zariadenia do LDS (ďalej len „žiadateľ o pripojenie“) predloží PLDS žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia do LDS (ďalej len „žiadosť o pripojenie“).

Žiadosť o pripojenie obsahuje najmä tieto náležitosti:

- a) identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie,
- b) charakteristika budúceho odberného miesta,
- c) účel využitia plynu,
- d) požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom vstupnom bode,
- e) predpokladané ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného vstupného bodu,
- f) požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom výstupnom bode,
- g) požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom výstupnom bode,
- h) predpokladané ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného výstupného bodu,
- i) požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode z LDS,
- j) predpokladaný termín začatia odberu plynu,
- k) situačný náčrt s vyznačením polohy budúceho odberného miesta,
- l) list vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci právo žiadateľa o pripojenie k nehnuteľnosti,
- m) súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej pripojením do LDS v prípade, že žiadateľ o pripojenie nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

Vzor žiadosti o pripojenie je uvedený v **prílohe č.2** prevádzkového poriadku. Vzor žiadosti o pripojenie je záväzný pre všetkých žiadateľov o pripojenie.

Žiadateľ o pripojenie doručí žiadosť o pripojenie do LDS v písomnej forme, osobne alebo poštou na adresu PLDS: PRAKOENERG, spol. s r.o. Prakovce, 055 62 PRAKOVCE č.13.

3.3 Vyhodnotenie žiadosti o pripojenie a uzavretie zmluvy o pripojení k LDS

Po doručení žiadosti o pripojenie, PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. Ak bola žiadateľom o pripojenie predložená nesprávne vyplnená alebo neúplná žiadosť

o pripojenie, PLDS je oprávnený od žiadateľa o pripojenie požadovať doplňujúce alebo chýbajúce údaje a dokumenty.

V prípade kladného posúdenia žiadosti o pripojenie, vypracuje PLDS v spolupráci so žiadateľom o pripojenie do 20 dní po prijatí žiadosti o pripojenie návrh zmluvy o pripojení.

Zmluva o pripojení sa stáva platnou dňom uzavretia zmluvy medzi PLDS a žiadateľom o pripojenie.

3.4 Stanovenie nákladov na pripojenie do LDS

Žiadateľ o pripojenie sa podieľa na úhrade oprávnených nákladov PLDS, ktoré sú spojené s pripojením odberného plynového zariadenia do LDS.

Spôsob stanovenia úhrady nákladov na pripojenie odberného plynového zariadenia, lehoty na pripojenie k LDS, ako aj všetky nevyhnutné podmienky realizácie pripojenia stanoví zmluva o pripojení.

4. PODMIENKY DISTRIBÚCIE PLYNU

4.1 Všeobecné podmienky distribúcie plynu

Distribúcia plynu je poskytovaná zo strany PLDS na základe zmluvy o distribúcii plynu. PLDS uzatvorí zmluvu o distribúcii plynu s užívateľom len v prípade, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k LDS a technické podmienky distribúcie plynu.

Po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu PLDS vykonáva distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia trvania distribúcie plynu do výšky dohodnutej dennej distribučnej kapacity.

Tento prevádzkový poriadok, v znení jeho nasledujúcich zmien a doplnení, tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o distribúcii plynu.

4.2 Druhy zmlúv o distribúcii plynu

Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako

- a) dlhodobá zmluva,
- b) ročná zmluva,
- c) krátkodobá zmluva.

Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na obdobie trvania distribúcie plynu zodpovedajúce celým násobkom rokov, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušné odberné miesto.

Ročná zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu mesiaca, pričom v zmluve sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy.

Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na obdobie trvania distribúcie plynu kratšie ako jeden kalendárny rok, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Maximálna dĺžka platnosti zmluvy je 11 mesiacov. PLDS môže s užívateľom LDS uzatvoriť zmluvu o distribúcii plynu aj na obdobie kratšie ako jeden mesiac, pričom zmluvu je možné uzatvoriť aj k inému dňu ako k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

4.3 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu

PLDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením PLDS, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade:

- a) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
- b) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
- c) stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
- d) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
- e) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
- f) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- g) pri neoprávnenom odbere plynu,
- h) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- i) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu.

V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení, PLDS písomne oznámi užívateľom LDS začiatok a koniec obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred. Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení vznikla škoda, má užívateľ LDS právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak PLDS nesplnil oznamovaciu povinnosť.

PLDS vyvinie všetko možné úsilie o koordináciu uskutočňovania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a kontrol plynárenských zariadení s užívateľom LDS.

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, PLDS bezodkladne obnoví distribúciu plynu.

4.4 Meranie množstiev plynu v odberných miestach

PLDS meria kvantitatívne parametre distribuovaného plynu vo výstupných bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým § 54 zákona o energetike a zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon

o metrológii“). PLDS meria kvalitatívne parametre a tlak distribuovaného plynu podľa zmluvy o distribúcii plynu. PLDS stanoví podrobnejšie technické požiadavky a podmienky merania množstiev plynu v technických podmienkach.

Koncový odberateľ plynu :

- a) umožní PLDS montáž určeného meradla na odbernom mieste,
- b) umožní PLDS na jeho žiadosť prístup k určenému meradlu, predovšetkým na účely odpočtu meradla,
- c) prevádzkuje svoje odberné plynové zariadenie takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu určeného meradla.

PLDS uskutočňuje odpočet nameraných údajov vo výstupných bodoch distribučnej siete:

- a) jedenkrát za 24 hodín, vždy o 8,00 hod., u vybraných odberateľov plynu najmenej raz za každých 12 mesiacov
- b) v prípade skončenia dodávky plynu do určitého výstupného bodu,
- c) v ostatných prípadoch stanovených v zmluve o distribúcii plynu.

V prípade pochybností užívateľa LDS o správnosti merania, alebo ak užívateľ LDS zistí chybu na určenom meradle, doručí PLDS písomnú žiadosť o preskúšanie určeného meradla. Meranie distribuovaného plynu počas preskúšavania uskutočňuje PLDS pomocou náhradného určeného meradla alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.

V prípade poruchy určeného meradla, ktorá spôsobuje nemožnosť odpočtu množstva plynu meraného určeným meradlom, sa použijú nasledovné metódy (spôsoby):

- rozdiel spotrieb hlavného merania v regulačnej stanici a jednotlivých podružných meraní ostatných odberateľov,
- podľa odberov zemného plynu za porovnateľné obdobie mesiaca predchádzajúceho roka s prihliadnutím na zmeny v počte prevádzkovaných plynových spotrebičov,
- podľa odberov zemného plynu pred a po poruche za dostatočne porovnateľné obdobie.

5. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

PLDS vykonáva fakturáciu na základe skutočne distribuovaného množstva plynu podľa podmienok dohodnutých v zmluve o distribúcii plynu. Cenu za prístup do LDS a distribúciu plynu určuje ÚRSO cenovým rozhodnutím.

6. NEOPRÁVNENÝ ODBER PLYNU

Neoprávneným odberom plynu v zmysle § 59 zákona o energetike je odber:

- a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou,
- b) nameraného plynu,
- c) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa nesprávne zaznamenáva odber plynu,
- d) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované PLDS alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii,

- e) ak odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu, takýto odber sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu,
- f) ak odberateľ nedodržiaval obmedzenia určené dodávateľom plynu alebo PLDS,
- g) ak odberateľ nedodržiaval zmluvne dohodnuté platobné podmienky.

Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu a PLDS skutočne vzniknutú škodu, ktorá týmto neoprávneným odberom vznikla spolu aj s ušlým ziskom v zmysle § 59 ods. 2 zákona o energetike. Spôsob výpočtu škody neoprávneným odberom plynu ustanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 155/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škôd spôsobenej neoprávneným odberom plynu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Ukončenie zmluvných vzťahov

PLDS má právo odstúpiť od zmluvy o distribúcii plynu s okamžitou platnosťou a účinnosťou a následne odpojiť odberné plynové zariadenie užívateľa pripojeného k LDS v prípade, ak:

- a) užívateľ LDS aj po predchádzajúcej výzve závažne alebo pravidelne porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o distribúcii plynu alebo z príslušných právnych predpisov,
- b) finančná situácia užívateľa LDS sa zhorší do rozsahu ohrozujúceho uspokojenie prípadných finančných nárokov prevádzkovateľa LDS zo zmluvy o distribúcii plynu. Táto podmienka sa považuje za splnenú už v prípade, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok užívateľa alebo na vyrovnanie v zmysle slovenského konkurzného práva alebo na exekúciu podstatného majetku užívateľa LDS,
- c) úkony užívateľa LDS ohrozujú, alebo by mohli ohroziť bezpečnosť prevádzky LDS, životného prostredia, zdravia alebo životov ľudí,
- d) užívateľ LDS úmyselne poskytol PLDS nepravdivé informácie alebo dokumenty pri predkladaní žiadosti o prístup, alebo kedykoľvek následne počas platnosti zmluvy o distribúcii plynu.

Odstúpenie od zmluvy o distribúcii plynu zo strany PLDS je platné a účinné dňom, keď oznámenie o odstúpení odoslané PLDS je doručené užívateľovi LDS.

7.2 Vyššia moc

Ak ktorákoľvek zo strán nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností „Vyššej moci“, (t.j. okolností vylučujúcich zodpovednosť ako sú definované v § 374 Obchodného zákonníka), táto strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o distribúcii plynu. Mimoriadne udalosti označované ako Vyššia moc musia

nastať po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu, sú nepredvídateľné a príslušná strana im nemôže zabrániť.

Okolnosti Vyššej moci zahŕňajú predovšetkým, prírodné katastrofy, záplavy, zemetrasenia, zosuvy pôdy, vojnu, požiar, výbuch, teroristické útoky a štrajky. Okolnosti vyplývajúce zo subjektívnych, osobitných ekonomických podmienok príslušnej strany a prekážky, ktoré mohli byť stranou prekonané alebo im mohlo byť zabránené, nemôžu sa považovať za Vyššiu moc. Strana odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť je povinná informovať okamžite druhú stranu o akýchkoľvek okolnostiach Vyššej moci a preukázať ich primeraným spôsobom.

7.3 Prevod práv a povinností

Prevod práv a povinností strán podľa zmluvy o distribúcii plynu je možný výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom PLDS.

7.4 Zmeny prevádzkového poriadku

Akékoľvek zmeny prevádzkového poriadku podliehajú schváleniu ÚRSO. PLDS túto skutočnosť oznámi svojim užívateľom prostredníctvom doporučenej listovej zásielky.

7.5 Účinnosť prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO o jeho schválení.

8. PRÍLOHY PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU

8.1 Vzor žiadosti o prístup do LDS PRAKOENERG, spol. s. r.o.

PRÍLOHA č. 1

1.) Identifikačné údaje žiadateľa:

Obchodné meno:

Právna forma:

Označenie registra:

Adresa:

Zastúpený /meno/ :

/funkcia/:

IČO:

IČDPH:

Adresa pre poštový styk:

E-mail kontaktnej osoby:

Kontaktná osoba:

2.) Dátum začatia a skončenia distribúcie plynu.

3.) Vstupné body do LDS.

4.) Výstupné body z LDS.

5.) Požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom vstupnom bode.

6.) Požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom výstupnom bode.

7.) Množstvo distribuovaného plynu do príslušného vstupného bodu.

8.) Množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu.

9.) Požadovaný prevádzkový tlak na príslušnom výstupnom bode.

10.) V prípade, že žiadateľ je dodávateľom plynu, kópiu platného a účinného povolenia na podnikanie v energetike vydaného ÚRSO a kópiu zmluvy medzi dodávateľom a koncovým odberateľom plynu preukazujúcu predpokladaný predaj plynu koncovým odberateľom plynu v rozsahu požadovanej distribučnej kapacity s identifikáciou jednotlivých odberateľov plynu.

Dátum:.....

podpis a pečiatka žiadateľa

8.2 Vzor žiadosti o pripojenie k LDS PRAKOENERG, spol. s. r.o.

PRÍLOHA č. 2

1.) Identifikačné údaje žiadateľa:

Obchodné meno:

Právna forma:

Označenie registra:

Adresa:

Zastúpený /meno/ :

/funkcia/:

IČO:

IČDPH:

Adresa pre poštový styk:

E-mail kontaktnej osoby:

Kontaktná osoba:

2.) Charakteristika budúceho odberného miesta.

3.) Účel využitia plynu.

4.) Predpokladané ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného vstupného bodu.

5.) Predpokladané ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného výstupného bodu

6.) Požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom vstupnom bode.

7.) Požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom výstupnom bode.

8.) Požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode z LDS.

9.) Predpokladaný termín začatia odberu plynu.

10.) Situačný výkres s vyznačením polohy budúceho odberného miesta.

11.) List vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci právo žiadateľa o pripojenie nehnuteľnosti.

12.) Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej pripojením do LDS, v prípade, že žiadateľ o pripojenie nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

13.) Dodávateľom plynu bude: a) PRAKOENERG, s.r.o. Prakovce
b) iný dodávateľ

Poznámka: podčiarknuť vybranú možnosť.

V prílohe odovzdá žiadateľ: a) Správy o odbornej prehliadke a skúške OZ,
b) doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, respektívne súhlas majiteľa alebo správcu nehnuteľnosti s vybudovaním a pripojením OPZ.

Dátum:.....

popis a pečiatka žiadateľa

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol listom zo dňa 11.12.2009 pod podacím číslom úradu 16508/2009/BA dňa 14.12.2009 doručená žiadosť o schválenie nového „Prevádzkového poriadku distribučnej siete plynu“(ďalej len „prevádzkový poriadok“).

Návrh prevádzkového poriadku predložila úradu na schválenie v zmysle § 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosť PRAKOENERG, spol. s.r.o., 055 62 Prakovce č.13, IČO: 31 663 672.

Týmto dňom začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu prevádzkového poriadku.

Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával svoje pripomienky s predkladateľom návrhu prevádzkového poriadku, ktoré boli následne do návrhu zapracované.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so:

- zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nariadením vlády č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom,

dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Prevádzkový poriadok bude platný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie č. 0011/2008/04/ PP zo dňa 05.09.2008, ktorým bol schválený Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu PRAKOENERG, spol. s.r.o..

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, P. O. Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť
predsedu úradu

Rozhodnutie sa doručí:

PRAKOENERG, spol. s.r.o., 055 62 Prakovce č.13