

ROZHODNUTIE

Číslo: 0010/2010/P-PP
Číslo spisu: 3566-2010-BA

Bratislava 11.10.2010

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci schválenia návrhu prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete **PRAKOENERG, spol. s r.o., 055 62 Prakovce č. 13, IČO: 31 663 672**

rozhodol

podľa § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že prevádzkovateľovi distribučnej siete **PRAKOENERG, spol. s r.o., 055 62 Prakovce č. 13, IČO: 31 663 672** **schvaľuje** prevádzkový poriadok v tomto znení:

Prevádzkový poriadok spoločnosti PRAKOENERG, spol. s r.o. , 055 62 Prakovce č. 13 ako prevádzkovateľa distribučnej siete

PREAMBULA

Spoločnosť PRAKOENERG, spol. s r.o. , 055 62 Prakovce č. 13, IČO: 31 663 672, (ďalej len „PRAKOENERG, spol. s r.o.“) je prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete na časti vymedzeného územia v zmysle zákonov č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“). Túto činnosť vykonáva na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2005P 0029 - 1. zmena vydaného dňa 29. júla 2010.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Prevádzkový poriadok podrobnejšie rozpracováva ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z. (ďalej len „pravidlá trhu s plynom“). Povinnosť vypracovania prevádzkového poriadku vyplýva z § 12a ods. 6 zákona o regulácii.

1.1 Dôvody vypracovania prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok lokálnej distribučnej siete spoločnosti PRAKOENERG, spol. s r.o. je vypracovaný v záujme zabezpečenia transparentného a nediskriminačného prístupu voči účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na bezpečnosť dodávok plynu a na ekonomicky efektívne využívanie lokálnej distribučnej siete (ďalej len „LDS“). Prevádzkový poriadok určuje podmienky pripojenia k LDS, prístupu do LDS a distribúcie plynu.

Spoločnosť PRAKOENERG, spol. s r.o. vystupuje v tomto prevádzkovom poriadku ako prevádzkovateľ LDS (ďalej len „PLDS“) na časti vymedzeného územia. Ustanovenia prevádzkového poriadku, ako i ostatné platné právne normy súvisiace s distribúciou a dodávkou zemného plynu, sú záväzné pre PLDS a účastníkov trhu s plynom.

1.2 Charakteristika LDS

LDS je napojená k nadradenej distribučnej sieti SPP- distribúcia, a.s. cez regulačné stanice RS - 1 starý závod a RS - 2 nový závod.

Regulačná stanica RS - 1:

Vysokotlaká typická RS 1200/2/2 440 inštalovaná v samostatnej murovanej budove, výrobca SIGMA Ústi nad Labem,

- dvojradová, dvojstupňová
- vstupný pretlak 3 MPa
- výkon 1200 m³/hod
- výstupný tlak: 50 kPa - medzistupeň , pripojený odberateľ Prakon s.r.o.
10 kPa - pripojený odberateľ Lemakor s.r.o., Vamax-x s.r.o.

Regulačná stanica RS - 2:


Vysokotlaká atypická, namontovaná z jednotlivých strojných zariadení v samostatnej murovanej budove. Dodávateľ strojných častí SIGMA Ústi nad Labem,

- dvojradová, dvojstupňová
- vstupný pretlak 3 MPa
- výkon 5000 m³/hod
- výstupný tlak: 200 kPa - medzistupeň - pripojený odberateľ Unex a.s.
15 kPa - pripojený odberateľ Prakoenerg s.r.o.
9 kPa - pripojený odberateľ TREVA s.r.o., Prakoenerg s.r.o.

1.3 Schéma LDS PRAKOENERG, spol. s r.o.

1.3.1 LDS PRAKOENERG, spol. s r.o. - Priemyselná zóna Prakovce - nový závod


Nadradená distribučná sieť SPP- distribúcia, a.s. (1,5 - 4,0 MPa)



UNEX a.s. – Unex Slovakia a.s. závod Prakovce
ČOM – číslo odberného miesta

1.3.2 LDS PRAKOENERG, spol. s r.o. - Priemyselná zóna Prakovce - starý závod

Nadradená distribučná sieť SPP- distribúcia, a.s. (1,5 - 4,0 MPa)



HUP - hlavný uzáver plynu

VTL - vysokotlaký rozvod plynu

STL - stredotlaký rozvod plynu

RS - regulačná stanica

⊗ - určené meradlo (plynomer)

1.4 DEFINÍCIE

Základné pojmy a definície sú pre oblasť plynárenstva uvedené v zákone o energetike a v pravidlách trhu s plynom. Na účely tohto prevádzkového poriadku je:

„**distribúciou plynu**“ doprava plynu LDS,

„**lokálnou distribučnou sieťou**“ alebo „**LDS**“ plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia PLDS,

„**nadradenou distribučnou sieťou**“ distribučná sieť, ktorú prevádzkuje SPP- distribúcia a.s.,

„**distribučnou kapacitou**“ najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú jednotku,

„**dodávkou plynu**“ predaj zemného plynu odberateľom plynu,

„**prevádzkovateľom LDS**“ alebo „**PLDS**“ spoločnosť PRAKOENERG spol. s r.o. Prakovce, oprávnená na distribúciu plynu podľa zákona o energetike,

„**užívateľom LDS**“ účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii plynu s PLDS,

„**prístup**“ podmienky pripojenia PLDS na LDS, technické a kapacitné možnosti PLDS poskytovať distribúciu plynu účastníkom trhu,

„**pripojením**“ súbor úkonov a činností vykonaných PLDS, ktoré sú nevyhnutné za účelom pripojenia odberného plynového zariadenia účastníka trhu s plynom k LDS,

„**odberným miestom**“ miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom, alebo viacerými určenými meradlami,

„**hlavným uzáverom plynu**“ zariadenie PLDS, ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku,

„**technickými podmienkami**“ technické podmienky prístupu a pripojenia do LDS podľa § 17 zákona o energetike,

„**vstupným bodom**“ vstupný bod do LDS z nadradenej distribučnej siete SPP-distribúcia, a.s.

- a) VTL prípojka RS-2 – nový závod
- b) VTL prípojka RS-1 – starý závod

„**výstupným bodom**“ výstupný bod LDS, v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom a ktoré je vybavené určeným meradlom,

„**vymedzeným územím**“ územie PLDS, v ktorom je povinný zabezpečiť distribúciu plynu,

„**skúšobná prevádzka**“ overenie technických parametrov, prevádzkových hodnôt a preukázanie prevádzkyschopnosti nového alebo rekonštruovaného plynového zariadenia odberateľa plynu,

„**bioplyn**“ plyn určený na energetické využitie, vznikajúci z biomasy fermentáciou,

„**biometán**“ upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu,

„**ÚRSO**“ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,

„**PZ**“ plynové zariadenie,

„**OPZ**“ odberné plynové zariadenie.

2. PRÍSTUP DO LDS

2.1 Všeobecné požiadavky prístupu do LDS

PLDS umožní prístup do LDS každému účastníkovi trhu s plynom, ktorý o prístup do LDS požiada, ak sú splnené obchodné podmienky a technické podmienky prístupu do LDS.

Výrobca biometánu má právo na prednostný prístup do LDS, ak sú splnené obchodné a technické podmienky prístupu do LDS.

2.2 Žiadosť o prístup do LDS

Prístup do LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do LDS. Žiadateľ o prístup do LDS predloží PLDS žiadosť o prístup do LDS (ďalej len „žiadosť o prístup“). Žiadosť o prístup predstavuje záväzný návrh žiadateľa na uzavretie zmluvy o prístupe do LDS.

Žiadosť o prístup obsahuje najmä:

- a) identifikačné údaje žiadateľa,
- b) dátum začatia distribúcie a dátum jej skončenia,
- c) vstupné body do LDS,
- d) výstupné body z LDS,
- e) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode,
- f) množstvo distribuovaného plynu do príslušného vstupného bodu,
- g) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,
- h) množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu,
- i) požadovaný tlak na príslušnom výstupe z LDS,
- j) povolenie na dodávku plynu,
- k) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záväzky v súlade s podmienkami PLDS uvedenými v prevádzkovom poriadku PLDS

Vzor žiadosti o prístup je uvedený v **prílohe č.1** prevádzkového poriadku. Vzor žiadosti o prístup je záväzný pre všetkých žiadateľov o prístup do LDS.

Žiadateľ doručí žiadosť o prístup do LDS v písomnej forme osobne alebo poštou na adresu PLDS: PRAKOENERG spol. s r.o. Prakovce, 055 62 Prakovce č.13.

Účastník trhu s plynom doručí PLDS žiadosť o prístup do LDS:

- a) najneskôr do 15 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii platnej v predchádzajúcom období,
- b) najneskôr do 25 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú požiadavku o pridelenie distribučnej kapacity.

Lehoty podľa písm. a) a b) sa vzťahujú aj na dodávateľa plynu, ktorý podáva žiadosť o prístup do LDS za svojich odberateľov plynu pre viac odberných miest.

2.3 Vyhodnotenie žiadosti o prístup a uzavretie zmluvy o prístupe do LDS

Po prijatí žiadosti o prístup PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. Pri neúplnej alebo nesprávne vyplnenej žiadosti PLDS požiada o opravu a upresnenie dokumentov, pričom proces vybavovania žiadosti sa na čas do odstránenia nedostatkov žiadosti pozastaví.

PLDS po doručení úplnej žiadosti o prístup a po vyhodnotení predložených údajov a dokumentov pošle žiadateľovi o prístup do LDS oznámenie o pridelení distribučnej kapacity (ďalej len „pridelenie kapacity“):

- a) do desiatich dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
- b) do 20 dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ide o novú požiadavku o pridelenie distribučnej kapacity.

Lehoty podľa písm. a) a b) sa vzťahujú aj na dodávateľa plynu, ktorý podáva žiadosť o prístup do LDS za svojich odberateľov plynu pre viac odberných miest.

Pridelenie distribučnej kapacity PLDS žiadateľovi o prístup do LDS predstavuje zo strany PLDS záväzné prijatie návrhu žiadateľa o prístup do LDS na uzavretie zmluvy o distribúcii plynu so základnými náležitosťami uvedenými v žiadosti o prístup. PLDS doručí pridelenie distribučnej kapacity v písomnej forme poštou na adresu žiadateľa o prístup do LDS, ktorú uviedol v žiadosti o prístup do LDS ako adresu na doručovanie.

2.4 Pravidlá na pridelenie kapacity

Distribučná kapacita sa prideluje pre každé odberné miesto samostatne. V prípade, že súčet distribučných kapacít požadovaných žiadateľmi o prístup je vyšší ako technická kapacita LDS, PLDS po vyhodnotení žiadostí o prístupe do LDS vyzve žiadateľov o prístup do LDS, aby upravili distribučnú kapacitu požadovanú v ich žiadostiach o prístup do LDS.

Ak technická kapacita LDS bude stále nedostačujúca, rozdelí PLDS zostávajúcu voľnú distribučnú kapacitu nediskriminačne v pomere veľkosti jednotlivých požiadaviek s tým, že ak požiadavka žiadateľa presahuje výšku zostávajúcej voľnej kapacity, je táto požiadavka pred rozdelením znížená na výšku zostávajúcej voľnej kapacity .

2.5 Odmietnutie prístupu

PLDS môže odmietnuť prístup do LDS v prípade:

- a) nesplnenia obchodných a technických podmienok prístupu do LDS,
- b) nedostatku kapacity LDS,
- c) ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme.

3. PRIPOJENIE K LDS

3.1 Všeobecné požiadavky na pripojenie

PLDS pripojí k LDS každého účastníka trhu s plynom, ktorý o pripojenie požiadava, ak sú splnené obchodné podmienky a technické podmienky pripojenia k LDS.

PLDS pripojí k LDS výrobcu biometánu, ktorý o pripojenie požiadava, ak sú splnené obchodné a technické podmienky pripojenia k LDS.

Uzavretie zmluvy o pripojení OPZ koncového odberateľa plynu k LDS sa vyžaduje len pri pripojení nového odberného miesta.

Uzavretie zmluvy o pripojení zaručuje odberateľovi plynu rezerváciu distribučnej kapacity na obdobie jedného roka od ukončenia realizácie pripojenia OPZ.

Pokiaľ účastník trhu s plynom do konca tejto doby neuzavrie s PLDS zmluvu o distribúcii plynu, rezervácia distribučnej kapacity zanikne.

3.2 Podmienky pripojenia k LDS

Podmienky pripojenia k LDS uverejňuje PLDS na svojej internetovej stránke, a to najmä

- a) všeobecné obchodné podmienky pripojenia k LDS,
- b) všeobecné technické podmienky pripojenia k LDS,
- c) vzor žiadosti o pripojenie k LDS,
- d) vzor žiadosti o realizáciu pripojenia k LDS,
- e) vzor zmluvy o pripojení k LDS,
- f) postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení k LDS,
- g) spôsob určenia nákladov na pripojenie k LDS,
- h) lehoty na pripojenie k LDS, ak nie sú PLDS určované individuálne v závislosti od technických podmienok odberu plynu požadovaných odberateľom plynu.

3.3 Žiadosť o pripojenie OPZ k LDS

Žiadateľ o pripojenie OPZ k LDS (ďalej len „žiadateľ o pripojenie“) predloží PLDS žiadosť o pripojenie OPZ k LDS (ďalej len „žiadosť o pripojenie“).

Žiadosť o pripojenie obsahuje najmä tieto náležitosti:

- a) identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie,
- b) charakteristika budúceho odberného miesta,
- c) účel využitia plynu,
- d) požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom vstupnom bode,

- e) predpokladané ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného vstupného bodu,
- f) požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom výstupnom bode,
- g) predpokladané ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného výstupného bodu,
- h) požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode z LDS,
- i) predpokladaný termín začatia odberu plynu,
- j) situačný náčrt s vyznačením polohy budúceho odberného miesta,
- k) list vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci právo žiadateľa o pripojenie k nehnuteľnosti,
- l) súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej pripojením k LDS v prípade, že žiadateľ o pripojenie nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

Vzor žiadosti o pripojenie je uvedený v **prílohe č.2** prevádzkového poriadku. Vzor žiadosti o pripojenie je záväzný pre všetkých žiadateľov o pripojenie k LDS.

Žiadateľ o pripojenie doručí žiadosť o pripojenie k LDS v písomnej forme osobne alebo poštou na adresu PLDS: PRAKOENERG, spol. s r.o. Prakovce, 055 62 PRAKOVCE č.13.

3.4 Vyhodnotenie žiadosti o pripojenie a uzavretie zmluvy o pripojení k LDS

PLDS po prijatí žiadosti o pripojenie určí technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia a žiadateľovi o pripojenie predloží návrh zmluvy o pripojení k LDS. Zmluva o pripojení k LDS sa uzatvára do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie.

Na základe zmluvy o pripojení k LDS a po ukončení výstavby OPZ predkladá žiadateľ o pripojenie k LDS žiadosť o realizáciu pripojenia PLDS.

Vzor žiadosti o realizáciu pripojenia k LDS je uvedený v **prílohe č.3** prevádzkového poriadku. Vzor žiadosti o realizáciu pripojenia k LDS je záväzný pre všetkých žiadateľov o pripojenie do LDS.

Žiadateľ o pripojenie doručí žiadosť o realizáciu pripojenia k LDS v písomnej forme osobne alebo poštou na adresu PLDS: PRAKOENERG, spol. s r.o. Prakovce, 055 62 PRAKOVCE č.13.

3.5 Zložité prípady pripojenia o oprávnenie odstúpiť od zmluvy o pripojení k LDS

Vo zvlášť zložitých prípadoch môže PLDS lehotu na uzatvorenie zmluvy o pripojení k LDS predĺžiť najdlhšie na 90 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie.

Ak žiadateľ o pripojenie nesúhlasí s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami pripojenia k LDS, je oprávnený od zmluvy odstúpiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia podpísanej zmluvy o pripojení k LDS.

3.6 Stanovenie nákladov na pripojenie do LDS

Žiadateľ o pripojenie sa podieľa na úhrade oprávnených nákladov PLDS, ktoré sú spojené s pripojením OPZ k LDS. Výrobca biometánu znáša všetky náklady spojené s pripojením k LDS.

Spôsob úhrady nákladov na pripojenie OPZ, lehoty na pripojenie k LDS, ako aj všetky nevyhnutné podmienky realizácie pripojenia stanoví zmluva o pripojení.

Pripojenie k LDS podlieha v zmysle zákona o regulácii cenovej regulácii.

Výška poplatku za pripojenie bude určená rozhodnutím ÚRSO. Ak žiadateľ o pripojenie neuhradí poplatok za pripojenie, PLDS má právo odstúpiť od zmluvy o pripojení.

Poplatok za pripojenie nesmie prekročiť náklady PLDS vyvolané pripojením k LDS.

4. PODMIENKY DISTRIBÚCIE PLYNU

4.1 Všeobecné podmienky distribúcie plynu

Distribúcia plynu je poskytovaná zo strany PLDS na základe zmluvy o distribúcii plynu. PLDS uzatvorí zmluvu o distribúcii plynu s užívateľom len v prípade, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k LDS a technické podmienky distribúcie plynu.

PLDS prednostne uzavrie zmluvu o distribúcii s výrobcom biometánu na základe predloženia potvrdenia o pôvode biometánu, ak sú splnené obchodné a technické podmienky prístupu a pripojenia do LDS a obchodné a technické podmienky distribúcie plynu.

Výrobca biometánu zabezpečí, aby biometán dodávaný do LDS zodpovedal kvalite zemného plynu a aby pri príprave biometánu neprekročila maximálna emisia metánu do ovzdušia hodnotu 1%.

Výrobca biometánu bez zbytočného odkladu písomne oznámi PLDS uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu a každú zmenu odberateľa plynu.

Po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu PLDS vykonáva distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia trvania distribúcie plynu do výšky dohodnutej dennej distribučnej kapacity.

Neoddeliteľnú súčasť zmluvy o distribúcii plynu tvorí prevádzkový poriadok v znení jeho zmien a doplnení.

4.2 Druhy zmlúv o distribúcii plynu

Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako

- a) dlhodobá zmluva,
- b) ročná zmluva,
- c) krátkodobá zmluva.

Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým násobkom rokov, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušné odberné miesto.

Ročná zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu mesiaca, pričom v zmluve sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy. PLDS zmení výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa LDS do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to aj počas trvania zmluvy o distribúcii plynu uzavretej na jeden rok. Prílohou k žiadosti sú doklady, ktoré preukazujú, že odberateľ plynu vlastnou činnosťou nezavinil prípady odôvodňujúce žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity.

Žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity je možné podať v týchto prípadoch:

- a) závažná priemyselná havária (§ 2 písm. h) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- b) porucha OPZ, ktorá má vplyv na schopnosť OPZ odoberať plyn,
- c) vážne ekonomické dôvody, ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik spoločnosti alebo vyhlásenie konkurzu.

Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie kratšie ako jeden rok, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Maximálna dĺžka platnosti zmluvy je 11 mesiacov. Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa môže uzatvoriť aj na obdobie kratšie ako jeden mesiac v súlade s podmienkami PLDS a vtedy je možné uzatvoriť ju aj k inému dňu ako k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

4.3 Skúšobná prevádzka

Užívateľ LDS je zaradený do skúšobnej prevádzky, ak je preukázaná inštalácia nového OPZ alebo rekonštrukcia podstatnej časti OPZ. Skúšobnú prevádzku je možné prerušiť len jedenkrát, a to najviac na obdobie troch mesiacov a len zo závažných, žiadateľom preukázaných technických dôvodov, ktoré sa týkajú OPZ.

Skúšobná prevádzka sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca. Počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje zľava z poplatku za prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity, ak:

- a) užívateľ LDS preukáže ukončenú inštaláciu a prevádzkyschopnosť OPZ,
- b) je pre dané odberné miesto zmluvne dohodnutá denná distribučná kapacita,
- c) sa distribúcia plynu do daného odberného miesta uskutočňuje na základe zmluvy o distribúcii plynu,
- d) sa skúšobná prevádzka na jednom odbernom mieste uskutočňuje najviac jedenkrát za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Zľava počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje najviac za obdobie troch mesiacov. Užívateľ LDS žiada o zľavu na základe vzájomnej dohody v termíne, ktorý umožní PLDS požiadať o zľavu prevádzkovateľa nadradenej distribučnej siete v lehotách podľa bodu 2.2.

Výška dennej distribučnej kapacity a množstvo distribuovaného plynu sa na žiadosť užívateľa LDS upraví v zmluve o distribúcii plynu do dvoch mesiacov po ukončení skúšobnej prevádzky.

4.4 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu

PLDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením PLDS, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií PZ.

V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií PZ, PLDS písomne oznámi užívateľom LDS začiatok a koniec obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred. Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií PZ vznikla škoda, má užívateľ LDS právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak PLDS nespĺnil oznamovaciu povinnosť.

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, PLDS bezodkladne obnoví distribúciu plynu.

PLDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením PLDS, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade:

- a) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií PZ,
- b) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
- c) stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
- d) havárií alebo porúch na PZ a pri odstraňovaní ich následkov,
- e) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
- f) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- g) pri neoprávnenom odbere plynu,
- h) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- i) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu.

PLDS vyvinie všetko možné úsilie o koordináciu uskutočňovania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a kontrol PZ s užívateľom LDS.

4.5 Meranie množstiev plynu v odberných miestach

PLDS meria kvantitatívne parametre distribuovaného plynu vo výstupných bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým § 54 zákona o energetike a zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“). PLDS meria kvalitatívne parametre a tlak distribuovaného plynu podľa zmluvy o distribúcii plynu. PLDS stanoví podrobnejšie technické požiadavky a podmienky merania množstiev plynu v technických podmienkach.

Koncový odberateľ plynu :

- a) umožní PLDS montáž určeného meradla na meracom mieste,
- b) umožní PLDS na jeho žiadosť prístup k určenému meradlu, predovšetkým na účely odpočtu meradla,
- c) prevádzkuje svoje OPZ takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu určeného meradla.

PLDS uskutočňuje odpočet nameraných údajov vo výstupných bodoch distribučnej siete:

- a) jedenkrát za 24 hodín, vždy o 8,00 hod., u vybraných odberateľov plynu najmenej

- raz za každých 12 mesiacov,
- b) v prípade skončenia dodávky plynu do určitého výstupného bodu,
- c) v ostatných prípadoch stanovených v zmluve o distribúcii plynu.

V prípade pochybností užívateľa LDS o správnosti merania, alebo ak užívateľ LDS zistí chybu na určenom meradle, doručí PLDS písomnú žiadosť o preskúšanie určeného meradla. Meranie distribuovaného plynu počas preskúšavania uskutočňuje PLDS pomocou náhradného určeného meradla alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.

V prípade poruchy určeného meradla, ktorá spôsobuje nemožnosť odpočtu množstva plynu meraného určeným meradlom, sa použijú nasledovné metódy (spôsoby):

- rozdiel spotrieb hlavného merania v regulačnej stanici a jednotlivých podružných meraní ostatných odberateľov,
- podľa odberov zemného plynu za porovnateľné obdobie mesiaca predchádzajúceho roka s prihliadnutím na zmeny v počte prevádzkovaných plynových spotrebičov,
- podľa odberov zemného plynu pred a po poruche za dostatočne porovnateľné obdobie.

Výrobca biometánu zabezpečí meranie množstva biometánu a meranie kvality biometánu vstupujúceho do LDS vrátane vyhodnocovania a odovzdávania týchto údajov PLDS.

Výrobca biometánu umožní PLDS montáž určeného meradla a umožní prístup k určenému meradlu na vykonanie kontroly, odpočtu, výmeny alebo odobratia meracieho zariadenia.

PLDS vydá výrobcovi biometánu bezodplatne na požiadanie potvrdenie o množstve biometánu distribuovaného LDS za každý kalendárny mesiac. Množstvo biometánu sa určí na základe skutočne dodaného biometánu do LDS a koeficientu závisiacom od podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde použitej na výrobu bioplynu.

5. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

PLDS vykonáva fakturáciu na základe skutočne distribuovaného množstva plynu podľa podmienok dohodnutých v zmluve o distribúcii plynu. Cenu za prístup do LDS a distribúciu plynu určuje ÚRSO cenovým rozhodnutím.

6. NEOPRÁVNENÝ ODBER PLYNU

Neoprávneným odberom plynu je odber:

- a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou,
- b) nemeraného plynu,
- c) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa nesprávne zaznamenáva odber plynu,
- d) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované PLDS alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii,
- e) ak odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu, takýto odber sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu,
- f) ak odberateľ nedodržiaval obmedzenia určené dodávateľom plynu alebo PLDS,
- g) ak odberateľ nedodržiaval zmluvne dohodnuté platobné podmienky.

Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu a PLDS skutočne vzniknutú škodu, ktorá týmto neoprávneným odberom vznikla spolu aj s ušlým ziskom v zmysle § 59 ods. 2 zákona o energetike. Spôsob výpočtu škody neoprávneným odberom plynu ustanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 155/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škôd spôsobenej neoprávneným odberom plynu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Ukončenie zmluvných vzťahov

PLDS má právo odstúpiť od zmluvy o distribúcii plynu s okamžitou platnosťou a účinnosťou a následne odpojiť OPZ užívateľa pripojeného k LDS v prípade, ak:

- a) užívateľ LDS aj po predchádzajúcej výzve závažne alebo pravidelne porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o distribúcii plynu alebo z príslušných právnych predpisov,
- b) finančná situácia užívateľa LDS sa zhorší do rozsahu ohrozujúceho uspokojenie prípadných finančných nárokov PLDS zo zmluvy o distribúcii plynu.
Táto podmienka sa považuje za splnenú už v prípade, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok užívateľa alebo na vyrovnanie v zmysle slovenského konkurzného práva alebo na exekúciu podstatného majetku užívateľa LDS,
- c) úkony užívateľa LDS ohrozujú, alebo by mohli ohroziť bezpečnosť prevádzky LDS, životného prostredia, zdravia alebo životov ľudí,
- d) užívateľ LDS úmyselne poskytol PLDS nepravdivé informácie alebo dokumenty pri predkladaní žiadosti o prístup, alebo kedykoľvek následne počas platnosti zmluvy o distribúcii plynu.

Odstúpenie od zmluvy o distribúcii plynu zo strany PLDS je platné a účinné dňom, keď oznámenie o odstúpení odoslané PLDS je doručené užívateľovi LDS.

7.2 Vyššia moc

Ak ktorákoľvek zo strán nespĺní svoje záväzky v dôsledku okolností „Vyššej moci“, (t.j. okolností vylučujúcich zodpovednosť ako sú definované v § 374 Obchodného zákonníka), táto strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o distribúcii plynu. Mimoriadne udalosti označované ako Vyššia moc musia nastať po uzavretí Zmluvy o distribúcii plynu, sú nepredvídateľné a príslušná strana im nemôže zabrániť.

Okolnosti Vyššej moci zahŕňajú predovšetkým, prírodné katastrofy, záplavy, zemetrasenia, zosuvy pôdy, vojnu, požiar, výbuch, teroristické útoky a štrajky. Okolnosti vyplývajúce zo subjektívnych, osobitných ekonomických podmienok príslušnej strany a prekážky, ktoré mohli byť stranou prekonané alebo im mohlo byť zabránené, nemôžu sa považovať za Vyššiu moc. Strana odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť je povinná informovať

okamžite druhú stranu o akýchkoľvek okolnostiach Vyššej moci a preukázať ich primeraným spôsobom.

7.3 Prevod práv a povinností

Prevod práv a povinností strán podľa zmluvy o distribúcii plynu je možný výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom PLDS.

7.4 Zmeny prevádzkového poriadku

Akékoľvek zmeny prevádzkového poriadku podliehajú schváleniu ÚRSO.

7.5 Účinnosť prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO, ktorým bol schválený, okrem bodu 3.5, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie č. 0010/2009/P-PP zo dňa 23.12.2009, ktorým bol schválený doteraz platný prevádzkový poriadok prevádzkovateľovi distribučnej siete.

8. PRÍLOHY PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU

8.1 Vzor žiadosti o prístup do LDS PRAKOENERG, spol. s r.o.

8.2 Vzor žiadosti o pripojenie k LDS PRAKOENERG, spol. s r.o.

8.3 Vzor žiadosti o realizáciu pripojenia k LDS PRAKOENERG, spol. s r.o.

8.1 Vzor žiadosti o prístup do LDS PRAKOENERG, spol. s r.o.

PRÍLOHA č. 1

1.) Identifikačné údaje žiadateľa:

Obchodné meno:

Právna forma:

Označenie registra:

Adresa:

Zastúpený /meno/ :

/funkcia/:

IČO:

IČDPH:

Adresa pre poštový styk:

E-mail kontaktnej osoby:

Kontaktná osoba:

2.) Dátum začatia a skončenia distribúcie plynu.

3.) Vstupné body do LDS.

4.) Výstupné body z LDS.

5.) Požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom vstupnom bode.

6.) Požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom výstupnom bode.

7.) Množstvo distribuovaného plynu do príslušného vstupného bodu.

8.) Množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu.

9.) Požadovaný prevádzkový tlak na príslušnom výstupnom bode.

10.) V prípade, že žiadateľ je dodávateľom plynu, kópiu platného a účinného povolenia na podnikanie v energetike vydaného ÚRSO a kópiu zmluvy medzi dodávateľom a koncovým odberateľom plynu preukazujúcu predpokladaný predaj plynu koncovým odberateľom plynu v rozsahu požadovanej distribučnej kapacity s identifikáciou jednotlivých odberateľov plynu.

Dátum:.....

podpis a pečiatka žiadateľa

8.2 Vzor žiadosti o pripojenie k LDS PRAKOENERG, spol. s r.o.

PRÍLOHA č. 2

1.) Identifikačné údaje žiadateľa:

Obchodné meno:

Právna forma:

Označenie registra:

Adresa:

Zastúpený /meno/ :

/funkcia/:

IČO:

IČDPH:

Adresa pre poštový styk:

E-mail kontaktnej osoby:

Kontaktná osoba:

2.) Charakteristika budúceho odberného miesta.

3.) Účel využitia plynu.

4.) Predpokladané ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného vstupného bodu.

5.) Predpokladané ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného výstupného bodu

6.) Požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom vstupnom bode.

7.) Požadovaná denná distribučná kapacita na príslušnom výstupnom bode.

8.) Požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode z LDS.

9.) Predpokladaný termín začatia odberu plynu.

10.) Situačný výkres s vyznačením polohy budúceho odberného miesta.

11.) List vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci právo žiadateľa o pripojenie k nehnuteľnosti.

12.) Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej pripojením k LDS, v prípade, že žiadateľ o pripojenie nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

13.) Dodávateľom plynu bude: a) PRAKOENERG, spol. s r.o. Prakovce
b) iný dodávateľ.

Poznámka: podčiarknuť vybranú možnosť.

V prílohe odovzdá žiadateľ: a) Správy o odbornej prehliadke a skúške OPZ,
b) doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, respektíve súhlas majiteľa alebo správcu nehnuteľnosti s vybudovaním a pripojením OPZ.

Dátum:.....

podpis a pečiatka žiadateľa

8.3 Vzor žiadosti o realizáciu pripojenia k LDS PRAKOENERG, spol. s r.o.

PRÍLOHA č. 3

1.) Identifikačné údaje žiadateľa:

Obchodné meno:

Právna forma:

Označenie registra:

Adresa:

Zastúpený /meno/ :

/funkcia/:

IČO:

IČDPH:

Adresa pre poštový styk:

E-mail kontaktnej osoby:

Kontaktná osoba:

2.) Požadovaný termín pripojenia k LDS (deň/mesiac/rok):

3.) Projektová dokumentácia: Organizácia

Projektant

Dátum

4.) Stavebné povolenie: Ev.č.

Dátum

5.) Správa o odbornej prehliadke a skúške PZ: Ev. č.

Dátum

Dodávateľ

6.) Správa o odbornej prehliadke a skúške OPZ: Ev. č.

Dátum

Dodávateľ

7.) Napustenie plynu do plynovodu k OPZ: Dátum

8.) Montáž určeného meradla: Dátum

Dátum:.....

podpis a pečiatka žiadateľa

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 13.08.2010 doručený pod podacím číslom úradu 11334/2010/BA návrh na schválenie prevádzkového poriadku (ďalej len „prevádzkový poriadok“) prevádzkovateľa distribučnej siete PRAKOENERG, spol. s r.o., 055 62 Prakovce č.13 , IČO: 31 663 672 (ďalej len „účastník konania“).

Dňom 13.08.2010 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu prevádzkového poriadku. Vzhľadom na rozsah agendy a zložitosť správneho konania úrad listom č.12835/2010/BA zo dňa 08.09.2010 v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku predĺžil lehotu pre vydanie rozhodnutia o 30 dní. Regulovaný subjekt, na základe e-mailovej komunikácie s úradom návrh prevádzkového poriadku priebežne upravoval a dopĺňal. Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával svoje pripomienky s účastníkom konania k návrhu prevádzkového poriadku, ktoré boli následne do prevádzkového poriadku zapracované.

Úrad po preskúmaní predloženého prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z., zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na jeho schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu

Rozhodnutie sa doručí:

PRAKOENERG, spol. s r.o., 055 62 Prakovce č.13