

ROZHODNUTIE

Číslo: 0016/2008/04/PP

Bratislava 22.10.2008

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) v spojení s § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

s c h v a ľ u j e

prevádzkový poriadok regulovaného subjektu NCHZ Energetika, s.r.o., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 44 203 454 ako prevádzkovateľa distribučnej siete v znení:

Prevádzkový poriadok distribučnej siete zemného plynu NCHZ Energetika, s.r.o.

PREAMBULA

Spoločnosť NCHZ Energetika, s.r.o., IČO: 44 203 454, so sídlom M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky (ďalej len „NCHZ Energetika, s.r.o.“) je prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete (ďalej len „PLDS“) na vymedzenom území v zmysle zákonov č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“). Túto činnosť vykonáva na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“), č. 2008P 0112 vydaného dňa 20.8.2008.

Tento prevádzkový poriadok podrobnejšie rozpracováva ustanovenia nariadenia vlády SR č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom (ďalej len „pravidlá trhu s plynom“). Povinnosť vypracovania prevádzkového poriadku vyplýva z § 12a, ods. 6 zákona o regulácii.

PLDS a účastníci trhu s plynom pripojení k lokálnej distribučnej sieti (ďalej len „LDS“) PLDS sa okrem pravidiel stanovených týmto prevádzkovým poriadkom riadia aj ostatnými platnými normami súvisiacimi s distribúciou plynu, vnútornými predpismi a smernicami PLDS.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.2 Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej siete

Prevádzkový poriadok LDS prevádzkovej spoločnosťou NCHZ Energetika, s.r.o., IČO: 44 203 454, so sídlom M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky (ďalej len „prevádzkový poriadok“) je vypracovaný v záujme zabezpečenia transparentného a nediskriminačného prístupu voči všetkým účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na bezpečnosť distribúcie plynu a na ekonomicky efektívne využívanie LDS. Prevádzkový poriadok určuje podmienky prístupu do distribučnej siete, pripojenia do distribučnej siete a distribúcie plynu, ako aj povinnosti PLDS a všetkých účastníkov trhu s plynom, ktorí zabezpečujú alebo využívajú služby PLDS.

1.3 Oblasť použitia

Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na LDS zemného plynu, ktorú prevádzkuje NCHZ Energetika, s.r.o., IČO: 44 203 454, so sídlom M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky.

1.4 Charakteristika LDS NCHZ Energetika, s.r.o.

LDS zemného plynu pozostáva z vysokotlakovej plynovej prípojky, regulačnej stanice RS 9000 a z vonkajších a vnútorných vysokotlakových rozvodov zemného plynu za redukciami.

Zemný plyn je do regulačnej stanice vedený od hlavného potrubia vysokotlakovou plynovou prípojkou DN 100. Vysokotlaková regulačná stanica zemného plynu (ďalej len „RS“) slúži na znižovanie tlaku zemného plynu v distribučnej sieti. Je umiestnená v samostatnej budove.

Parametre strojného zariadenia RS:

- Výkon zariadenia: max. 9000 Nm³/h, prev. 7500 Nm³/h
- Vstupný tlak: max 2,5 MPa, min. 1,8 MPa
- Výstupný tlak: max. 0,9 MPa, prev.0,85 MPa, min. 0,8 MPa


Zariadenie je jednostupňové, dvojradové.

Vonkajšie vysokotlakové potrubia DN 100, DN 80, DN 65, DN 50 o celkovej dĺžke 2 230 m je napojené z výstupu RS a uložené na potrubných mostoch.

1.5 Schéma LDS NCHZ Energetika, s.r.o.

Použité skratky:

- RS - regulačná stanica zemného plynu
- VTL - vysokotlaký rozvod plynu
- HUP - hlavný uzáver plynu



1.6 Termíny a definície

Základné pojmy a definície sú pre oblasť plynárenstva uvedené v zákone o energetike a v pravidlách trhu s plynom. Na účely prevádzkového poriadku sú vytypované nasledujúce definície:

„**distribúcia plynu**“ - doprava plynu LDS,

„**distribučná kapacita**“ - najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú jednotku,

„**lokálna distribučná sieť**“ alebo „**LDS**“ - plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia PLDS,

„**nadradená distribučná sieť**“ - distribučná sieť, ktorú prevádzkuje SPP – distribúcia a.s.,

„**prevádzkovateľom LDS**“ alebo „**PLDS**“ - spoločnosť **NCHZ Energetika, s.r.o.**, oprávnená na distribúciu plynu podľa zákona o energetike,

„**užívateľom LDS**“ - účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii plynu s PLDS,

„**odberné miesto**“ - miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom,

odberateľ plynu“ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje plyn na účel ďalšieho predaja alebo na účel vlastnej spotreby,

„**oprávnený odberateľ plynu**“ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená na výber dodávateľa plynu,

„**vstupný bod**“ - vstupný bod do LDS je miesto, do ktorého účastník trhu s plynom dodáva plyn určený na distribúciu a z ktorého sa začína distribúcia plynu sieťou PLDS a ktoré je charakterizované najmä umiestnením a kapacitou,

„**výstupný bod**“ alebo „**odberné miesto**“ - výstupný bod LDS, v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom a ktoré je vybavené určeným meradlom,

„**hlavný uzáver plynu**“ - zariadenie PLDS, ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku,

„**pripojenie**“ - súbor úkonov a činností vykonaných PLDS, ktoré sú nevyhnutné za účelom pripojenia odberného plynového zariadenia účastníka trhu s plynom k LDS,

„**prístup**“ - podmienky pripojenia PLDS sa na LDS; technické a kapacitné možnosti PLDS poskytovať distribúciu plynu účastníkom trhu,

„**technické podmienky**“ - technické podmienky prístupu a pripojenia do LDS podľa §17 zákona o energetike,

„**ZP**“ - zemný plyn,

„**ÚRSO**“ - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

2. PRÍSTUP DO LOKÁLNEJ DISTRIBUČNEJ SIETE

2.1 Všeobecné požiadavky prístupu do LDS

PLDS umožní prístup do LDS každému účastníkovi trhu s plynom, ktorý o prístup do LDS požiadava, ak sú splnené obchodné a technické podmienky prístupu do LDS podľa § 43 ods. 6 písm. g.) zákona o energetike a § 5 pravidiel trhu s plynom.

2.2 Žiadosť o prístup do LDS

Prístup do LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do LDS. Žiadateľ o prístup do LDS predloží PLDS žiadosť o prístup do LDS (ďalej len „žiadosť o prístup“). Žiadosť o prístup obsahuje najmä tieto náležitosti:

- a) identifikačné údaje žiadateľa,
- b) dátum začatia distribúcie a dátum jej skončenia,
- c) vstupné body do LDS,
- d) výstupné body z LDS,
- e) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode,
- f) ročné množstvo distribuovaného plynu do príslušného vstupného bodu,
- g) požadovaný tlak na príslušnom výstupe z LDS,
- h) doklady preukazujúce vydanie povolenia na dodávku plynu v súlade s podmienkami PLDS uvedenými v prevádzkovom poriadku PLDS,
- i) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete

Žiadateľ o prístup do LDS, ktorý je súčasne dodávateľom plynu, k žiadosti o prístup do LDS prikladá doklady o zmluvných záväzkoch preukazujúcich predpokladaný predaj plynu koncovým odberateľom plynu v rozsahu požadovanej distribučnej kapacity.

Vzor žiadosti o prístup do LDS je uvedený v prílohe 8.1 prevádzkového poriadku. Žiadateľ o prístup do LDS doručí žiadosť v písomnej forme osobne alebo poštou na adresu PLDS:

NCHZ Energetika, s.r.o., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky

Účastník trhu s plynom doručí PLDS žiadosť o prístup do LDS:

- a) najneskôr 15 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii platnej v predchádzajúcom období,
- b) najneskôr 25 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

Vzor žiadosti o prístup do LDS uverejní PLDS na svojej internetovej stránke:

www.nchzenergetika.sk.

2.3 Vyhodnotenie žiadosti o prístup a uzavretie zmluvy o prístupe do LDS

Po prijatí žiadosti o prístup PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. Pri neúplne, alebo nesprávne vyplnenej žiadosti PLDS požiada žiadateľa o prístup do LDS o opravu a doplnenie dokumentov.

PLDS po doručení úplnej žiadosti o prístup do LDS a po vyhodnotení predložených údajov a dokumentov pošle žiadateľovi o prístup do LDS oznámenie o pridelení distribučnej kapacity:

- a) do 10 dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,

- b) do 20 dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu, platnej v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

Pridelenie distribučnej kapacity PLDS žiadateľovi o prístup do LDS predstavuje zo strany PLDS záväzné prijatie návrhu žiadateľa o prístup do LDS na uzavretie zmluvy o distribúcii plynu so základnými náležitosťami uvedenými v žiadosti o prístup. PLDS doručí pridelenie distribučnej kapacity v písomnej forme poštou na adresu žiadateľa o prístup do LDS, ktorú uviedol v žiadosti o prístup do LDS ako adresu na doručovanie.

Žiadateľ o prístup do LDS a PLDS uzavrujú zmluvu o distribúcii plynu do piatich dní od uzavretia zmluvy o prístupe do LDS. Ak do piatich dní od pridelenia distribučnej kapacity neuzavrie žiadateľ o prístup do LDS s PLDS zmluvu o distribúcii plynu, je PLDS oprávnený ponúknuť pridelenú distribučnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2.4 Pravidlá na pridelenie kapacity

Distribučná kapacita sa prideľuje pre každé odberné miesto samostatne. V prípade, že súčet distribučných kapacít požadovaných žiadateľmi je vyšší ako technická kapacita LDS, PLDS po vyhodnotení žiadostí o prístup do LDS vyzve žiadateľov o prístup do LDS, aby upravili distribučnú kapacitu požadovanú v ich žiadostiach o prístup do distribučnej siete.

Ak technická kapacita LDS bude stále nedostačujúca, prideliť PLDS distribučnú kapacitu podľa § 25 ods. 4 pravidiel trhu z plynom.

2.5 Odmietnutie prístupu

PLDS môže odmietnuť prístup do LDS v prípade:

- a) nesplnenia technických a obchodných podmienok prístupu k LDS,
- b) nedostatku kapacity LDS,
- c) ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme.

3. PRIPOJENIE DO LDS

3.1 Všeobecné požiadavky na pripojenie

Pripojenie k LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení, ktorá sa uzatvára s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky pripojenia. Uzavretie zmluvy o pripojení nových plynových zariadení konečných odberateľov plynu k LDS sa vyžaduje len pri pripojení nových odberných miest.

Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie (ďalej len „OPZ“), rozširovať alebo rekonštruovať existujúce odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase

PLDS, na ktorú je užívateľ pripojený. Vydávanie predchádzajúceho súhlasu je podmienené predovšetkým technickými možnosťami siete (voľná kapacita siete, voľná kapacita regulačnej stanice, dostatočná dimenzia existujúcich potrubných distribučných zariadení a podobne).

Žiadať o pripojenie OPZ môže iba vlastník nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti. Ak žiada o pripojenie osoba, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti, je povinná predložiť predchádzajúci súhlas majiteľa alebo správcu dotknutej nehnuteľnosti s vybudovaním a pripojením OPZ.

OPZ musí zodpovedať všetkým technickým a bezpečnostným požiadavkám, ktoré predpisujú platné normy, smernice a zákony. Pripojené zariadenie nesmie ovplyvňovať bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky LDS. Splnenie uvedených požiadaviek preukáže žiadateľ o pripojenie predložením platných správ o odbornej prehliadke a skúške pripojeného zariadenia. (resp. správa o prvej úradnej skúške vyhradených technických zariadení, kolaudačné rozhodnutie a podobne).

3.2 Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia k LDS

Žiadateľ o pripojenie odberného plynového zariadenia k LDS (ďalej len „žiadateľ o pripojenie“) predloží PLDS žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia k LDS (ďalej len „žiadosť o pripojenie“). Žiadosť o pripojenie obsahuje najmä tieto náležitosti:

- a) identifikačné údaje žiadateľa,
- b) identifikačné údaje budúceho odberného miesta,
- c) charakteristika budúceho odberného miesta,
- d) účel využitia plynu,
- e) žiadaný dátum pripojenia,
- f) predpokladaný ročný odber plynu,
- g) požadovanú dennú distribučnú kapacitu,
- h) požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode,
- i) situačný náčrt s vyznačením polohy budúceho odberného miesta, vrátane vyznačenia hraníc predmetného pozemku a verejného priestranstva,
- j) list vlastníctva alebo kópiu iného dokumentu preukazujúceho vzťah žiadateľa o pripojenie k nehnuteľnosti, súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej pripojením do LDS v prípade, že žiadateľ o pripojenie nie je vlastníkom nehnuteľnosti,

Vzor žiadosti o pripojenie do LDS je uvedený v prílohe 8.2 prevádzkového poriadku. Žiadateľ o pripojenie do LDS doručí žiadosť v písomnej forme osobne alebo poštou na adresu:

NCHZ Energetika, s.r.o., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky.

Vzor žiadosti o pripojenie do LDS uverejní PLDS na svojej internetovej stránke:

www.nchzenergetika.sk.

3.3 Vyhodnotenie žiadosti o pripojenie a uzavretie zmluvy o pripojení k LDS

PLDS vyhodnocuje žiadosť o pripojenie do 30 dní od dátumu prijatia žiadosti. Ak bola žiadateľom predložená nesprávne vyplnená alebo neúplná žiadosť o pripojenie do LDS, PLDS je oprávnený od žiadateľa o pripojenie požadovať doplňujúce alebo chýbajúce údaje a dokumenty. V prípade kladného posúdenia žiadosti o pripojenie, vypracuje PLDS v spolupráci so žiadateľom o pripojenie návrh zmluvy o pripojení. Zmluva o pripojení sa stáva platnou dňom uzavretia zmluvy medzi PLDS a žiadateľom o pripojenie.

3.4 Stanovenie nákladov na pripojenie do LDS

Žiadateľ o pripojenie sa podieľa na úhrade oprávnených nákladov PLDS, ktoré sú spojené s pripojením odberného plynového zariadenia do LDS. Spôsob stanovenia a úhrady nákladov na pripojenie odberného plynového zariadenia, lehoty na pripojenie k LDS, ako aj všetky nevyhnutné podmienky realizácie pripojenia stanoví zmluva o pripojení.

4. PODMIENKY DISTRIBÚCIE PLYNU

4.1 Všeobecné podmienky distribúcie plynu

Distribúcia plynu je poskytovaná zo strany PLDS na základe zmluvy o distribúcii plynu. PLDS uzatvorí zmluvu o distribúcii plynu s užívateľom len v prípade, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k LDS a technické podmienky distribúcie plynu. Po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu vykonáva PLDS distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia trvania distribúcie plynu do výšky dohodnutej dennej distribučnej kapacity.

4.2 Zmluva o distribúcii plynu

Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako:

- a) Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na obdobie trvania distribúcie plynu zodpovedajúce celým násobkom rokov, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušné odberné miesto.
- b) Ročná zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu mesiaca, pričom v zmluve sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy.
- c) Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na obdobie trvania distribúcie plynu kratšie ako jeden kalendárny rok, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Maximálna dĺžka platnosti zmluvy je 11 mesiacov. PLDS môže s užívateľom LDS uzatvoriť zmluvu o distribúcii plynu aj na obdobie kratšie ako jeden mesiac, pričom zmluvu je možné uzatvoriť aj k inému dňu ako k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

Tento prevádzkový poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o distribúcii plynu.

4.3 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu

PLDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením PLDS, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade:

- a) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
- b) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
- c) stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
- d) haváriách alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
- e) nedodržania zmluvných podmienok distribúcie plynu,
- f) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- g) pri neoprávnenom odbere plynu,
- h) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- i) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu.

V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení, PLDS písomne oznámi užívateľom LDS začiatok a koniec obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred.

Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení vznikla škoda, má užívateľ LDS právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušného zisku len vtedy, ak PLDS oznamovaciu povinnosť nesplnil.

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, je PLDS povinný bezodkladne obnoviť distribúciu plynu.

4.4 Meranie množstiev plynu v odberných miestach

PLDS meria kvantitatívne parametre distribuovaného plynu vo výstupných bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým § 54 zákona o energetike a zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov.

PLDS meria kvalitatívne parametre a tlak distribuovaného plynu podľa zmluvy o distribúcii plynu. PLDS stanoví podrobnejšie technické požiadavky a podmienky merania množstiev plynu v technických podmienkach.

Koncový odberateľ plynu:

- a) umožní PLDS alebo dodávateľovi plynu montáž určeného meradla na meracom mieste,

- b) umožní PLDS alebo dodávateľovi plynu na jeho žiadosť prístup k určenému meradlu, predovšetkým na účely odpočtu meradla,
- c) prevádzkuje svoje odberné plynové zariadenie takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu určeného meradla.

PLDS uskutočňuje odpočet nameraných údajov vo výstupných bodoch LDS:

- a) najmenej raz za mesiac,
- b) v prípade skončenia dodávky plynu do určitého výstupného bodu,
- c) v ostatných prípadoch stanovených v zmluve o distribúcii plynu.

V prípade pochybností užívateľa LDS o správnosti merania, alebo ak užívateľ LDS zistí chybu na určenom meradle, doručí PLDS písomnú žiadosť o preskúšanie určeného meradla. PLDS je povinný predložiť určené meradlo na preskúšanie do 15 dní od doručenia žiadosti užívateľa. Meranie distribuovaného plynu počas preskúšavania uskutočňuje PLDS pomocou náhradného určeného meradla alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.

4.5 Porucha obchodného merania – iný spôsob určenia množstva plynu

Poruchu meradla, poškodenie overovacích alebo zabezpečovacích značiek meradla je dotknutý účastník trhu s plynom povinný oznámiť PLDS neodkladne po tom, ako sa o nich dozvie.

PLDS je povinný poruchu meradla neodkladne odstrániť, alebo vymeniť chybné meradlo za bezchybné, metrologicky zabezpečené. Tam, kde je k dispozícii, použije sa počas odstraňovania poruchy alebo výmeny chybného meradla záložné meracie zariadenie.

Ak meradlo počas poruchy nezaznamenávalo prietok a v prípade ak nebolo počas odstraňovania poruchy alebo výmeny chybného meradla k dispozícii záložné meranie použije sa na dodatočné vyčíslenie odobraného množstva plynu niektorý z nasledovných spôsobov:

- pri poruche meradla na jednom meracom mieste sa odobraté množstvo plynu určí ako rozdiel množstva plynu nameraného na vstupnom bode do LDS a množstva plynu nameraného na ostatných meracích miestach na výstupných bodoch z LDS,
- za časové obdobie od poslednej kontroly určeného meradla zo strany PLDS do odstránenia poruchy alebo výmeny chybného meradla sa použije namerané množstvo dodaného plynu za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka, s prihliadnutím na zmeny v prevádzke plynového spotrebiča,
- odborným odhadom vykonaným v súčinnosti s odberateľom plynu s prihliadnutím na spôsob prevádzkovania plynového spotrebiča,
- podľa odberov zemného plynu pred a po poruche za obdobie dostatočne charakterizujúce spôsob odberu,
- v prípade poruchy časti meracieho systému, ak je to možné podľa dostupných spoľahlivých údajov nahradzujúcich údaje z chybnej časti,

Spôsob dodatočného vyčíslenia odobratého plynu sa určí po dohode PLDS a odberateľa plynu.

4.6 Kvalita plynu

Plyn distribuovaný LDS a odovzdávaný na výstupoch z LDS musí spĺňať fyzikálne a chemické parametre stanovené v technických podmienkach PLDS podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 337/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete.

5. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

5.1 Cena za distribúciu plynu

5.1.1 Užívateľ LDS sa zaväzuje uhradiť PLDS cenu za prístup do LDS a distribúciu plynu (ďalej len „cena za distribúciu“) v súlade s týmito podmienkami a inými príslušnými záväznými dokumentmi.

5.1.2 Cenu za distribúciu pre PLDS určuje ÚRSO cenovým rozhodnutím.

5.2 Platobné a fakturačné podmienky

5.2.1 Užívateľ LDS sa zaväzuje uhradiť PLDS cenu za distribúciu na základe faktúry za distribúciu. Fakturácia sa uskutočňuje na základe skutočne distribuovaného množstva plynu.

5.2.2 Fakturačným obdobím je kalendárny mesiac. PLDS vystaví a pošle faktúru najneskôr do 15 dní od skončenia príslušného kalendárneho mesiaca. Faktúra je splatná do 14 dní od jej vystavenia. Platby za distribúciu plynu sú uhrádzané bezhotovostne na účty uvedené na faktúre. Platba sa považuje za uskutočnenú v deň, kedy je pripísaná na účet PLDS. Každá strana si platí vlastné bankové poplatky, ktoré vzniknú v spojitosti s platením ceny za distribúciu.

5.2.3 Všetky uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. K uvedeným cenám bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov

5.2.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle Zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnkov, vrátane čísla zmluvy o distribúcií plynu. Ak je užívateľ LDS pripojený k LDS viacerými výstupnými bodmi, PLDS vystaví súčtovú faktúru za všetky výstupné body.

6. NEOPRÁVNENÝ ODBER PLYNU

Neoprávneným odberom plynu v zmysle § 59 zákona o energetike je odber:

- a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou,
- b) nemeraného plynu,
- c) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa nesprávne zaznamenáva odber plynu,

- d) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované PLDS alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii,
- e) ak odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu; takýto odber sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu,
- f) ak odberateľ nedodržiaval obmedzenia určené dodávateľom plynu alebo PLDS,
- g) ak odberateľ nedodržiaval zmluvne dohodnuté platobné podmienky.

Odberateľ, ktorý neoprávnené odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu a PLDS skutočne vzniknutú škodu, ktorá týmto neoprávneným odberom vznikla spolu aj s ušlým ziskom v zmysle § 59 ods. 2 zákona o energetike. Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 155/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Ukončenie zmluvných vzťahov

PLDS má právo odstúpiť od zmluvy o distribúcii plynu s okamžitou platnosťou a účinnosťou a následne odpojiť odberné plynové zariadenie užívateľa pripojeného k LDS v prípade, ak:

- a) užívateľ LDS aj po predchádzajúcej výzve závažne alebo pravidelne porušuje povinnosti zo zmluvy o distribúcii plynu alebo z príslušných právnych predpisov,
- b) finančná situácia užívateľa LDS sa zhorší do takého rozsahu, ktorý ohrozuje uspokojenie prípadných finančných nárokov PLDS zo zmluvy o distribúcii plynu. Táto podmienka sa považuje za splnenú už v prípade, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok užívateľa LDS, alebo na vyrovnanie v zmysle slovenského konkurzného práva alebo na exekúciu podstatného majetku užívateľa,
- c) úkony užívateľa LDS ohrozujú, alebo by mohli ohroziť bezpečnosť LDS, životného prostredia, zdravia alebo životov ľudí,
- d) užívateľ LDS vedome poskytol PLDS nepravdivé informácie, alebo dokumenty pri predkladaní žiadosti, alebo kedykoľvek následne počas platnosti zmluvy o distribúcii plynu.

Odstúpenie od zmluvy o distribúcii plynu zo strany PLDS je platné a účinné v deň, kedy oznámenie o odstúpení odoslané PLDS je doručené užívateľovi LDS.

7.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Ak ktorákoľvek zo strán nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností Vyššej moci (t.j. okolnosti vylučujúcich zodpovednosť ako sú definované v § 374 Obchodného zákonníka), táto strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o distribúcii plynu.

Mimoriadne udalosti označované ako Vyššia moc musia nastať po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu, sú nepredvídateľné a príslušná strana im nemôže zabrániť. Okolnosti Vyššej moci zahŕňajú predovšetkým prírodné katastrofy, záplavy, zemetrasenia, zosuvy pôdy, vojnu, požiar, výbuch, teroristické útoky a štrajky.

Okolnosti vyplývajúce zo subjektívnych, osobitných ekonomických podmienok príslušnej strany a prekážky, ktoré mohli byť stranou prekonané, alebo im mohlo byť zabránené, nemôžu sa považovať za Vyššiu moc. Strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná informovať okamžite druhú stranu o akýchkoľvek okolnostiach Vyššej moci a preukázať ich primeraným spôsobom.

7.3 Mlčanlivosť

Informácie zdieľané medzi PLDS a užívateľom LDS, resp. odberateľom, týkajúce sa zmluvy o distribúcii plynu sú považované za dôverné a žiadna zo zmluvných strán ich nesmie sprístupniť tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu druhej strany.

PDLS a užívateľ LDS smú sprístupniť dôverné informácie svojim poradcom alebo iným poskytovateľom služieb, ako aj orgánom, ktoré požadujú dané informácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

PDLS a užívateľ LDS zabezpečia, aby osoby a orgány, ktoré získali dôverné informácie podľa tohto článku boli viazané povinnosťou mlčanlivosti v rovnakom rozsahu, ako sa táto povinnosť vzťahuje na PDLS a užívateľa LDS.

Porušením povinnosti mlčanlivosti nenastáva v prípade, keď poskytnutie informácie strane ukladá všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak o poskytnutie dôvernej informácie požiadala orgán štátnej správy, alebo iný orgán štátnej moci podľa právnych predpisov, ktoré povinnosť poskytnutia informácií týmto orgánom stanovujú.

7.4 Zmeny prevádzkového poriadku

Zmeny v tomto prevádzkovom poriadku môžu byť vykonané len po schválení ÚRSO.

7.5 Účinnosť prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok PLDS NCHZ Energetika, s.r.o. nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO o jeho schválení.

8. PRÍLOHY PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU

8.1. Vzor žiadosti o prístup do LDS NCHZ Energetika, s.r.o.

NCHZ Energetika, s.r.o., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky	
Žiadosť o prístup do distribučnej siete zemného plynu	
1. Identifikačné údaje žiadateľa:	
Obchodné meno:	Právna forma:
Označenie registra:	Adresa:
Zastúpený /titul, meno, priezvisko, funkcia/:	
IČO:	DIČ:
IČ pre DPH:	Adresa pre poštový styk:
E-mail kontaktnej osoby:	Kontaktná osoba:
2. Dátum začatia distribúcie:	3. Dátum skončenia distribúcie:
4. Vstupné body do distribučnej siete:	5. Výstupné body z distribučnej siete:
6. Požadovaná denná distribučná kapacita:	7. Ročné množstvo distribuovaného plynu:
8. Požadovaný tlak na príslušnom výstupe z distribučnej siete:	
V prílohe odovzdá žiadateľ:	
a) doklady preukazujúce vydanie povolenia na dodávku plynu v súlade s podmienkami PLDS uvedenými v prevádzkovom poriadku PLDS	
b) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete	
..... Dátum Podpis a pečiatka žiadateľa

8.2. Vzor žiadosti o pripojenie k LDS NCHZ Energetika, s.r.o.

NCHZ Energetika, s.r.o., M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky	
Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti zemného plynu	
1. Identifikačné údaje žiadateľa:	
Obchodné meno:	Právna forma:
Označenie registra:	Adresa:
Zastúpený /titul, meno, priezvisko, funkcia/:	
IČO:	DIČ:
IČ pre DPH:	Adresa pre poštový styk:
E-mail kontaktnej osoby:	Kontaktná osoba:
2. Názov pripojeného odberného zariadenia:	
3. Parametre odberného plynového zariadenia:	
4. Miesto pripojenia:	5. Žiadaný dátum pripojenia:
6. Denné množstvo odberu plynu:	7. Ročné množstvo odberu plynu:
8. Požadovaný tlak na mieste pripojenia OZ:	9. Očakávaný denný diagram odberu plynu:
10. Dodávateľom plynu bude:	
V prílohe odovzdá žiadateľ :	
a) správy o odbornej prehliadke a skúške OZ	
b) doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, respektíve doklad o súhlase majiteľa alebo správcu nehnuteľnosti s vybudovaním a pripojením OPZ	
..... Dátum Podpis a pečiatka žiadateľa

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol listom číslo 11497/2008/BA dňa 17.10.2008 doručený návrh na schválenie „Prevádzkového poriadku distribučnej siete plynu“(ďalej len „prevádzkový poriadok“).

Návrh prevádzkového poriadku predložila úradu na schválenie v zmysle § 12a ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosť NCHZ Energetika, s.r.o., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 44 203 454.

Týmto dňom začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu prevádzkového poriadku.

Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával svoje pripomienky s predkladateľom návrhu prevádzkového poriadku, ktoré boli následne do návrhu zapracované.

Predkladateľ NCHZ Energetika, s.r.o., na základe e-mailovej komunikácie s úradom návrh prevádzkového poriadku priebežne upravoval a doplňal.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so:

- zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nariadením vlády č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom,

dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Prevádzkový poriadok bude platný odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie plynárenstva, P. O. Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť
predsedu úradu

Rozhodnutie sa doručí:

NCHZ Energetika, s.r.o., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky