

ROZHODNUTIE

Číslo: 0016/2010/P-PP
Číslo spisu: 3680-2010-BA

Bratislava 25.10.2010

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci schválenia návrhu prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete **ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, IČO: 36 315 117**

rozhodol

podľa § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že prevádzkovateľovi distribučnej siete **ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, IČO: 36 315 117** **schvaľuje** prevádzkový poriadok v tomto znení:

**Prevádzkový poriadok
spoločnosti ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava
ako prevádzkovateľa distribučnej siete**

PREAMBULA

Spoločnosť ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, IČO: 36 315 117 (ďalej len „ENERGOSAM, s.r.o.“) je prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete na časti vymedzeného územia v zmysle zákonov č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“). Spoločnosť ENERGOSAM, s.r.o., ako účastník trhu s plynom v zmysle zákona o energetike, je pre účely tohto prevádzkového poriadku ponímaný aj ako dodávateľ zemného plynu. Túto činnosť vykonáva na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2005P 0023 vydaného dňa 21. novembra 2005.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Prevádzkový poriadok podrobnejšie rozpracováva ustanovenia nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z. (ďalej len „pravidlá trhu s plynom“). Povinnosť vypracovania prevádzkového poriadku vyplýva z § 12a ods. 6 zákona o regulácii.

1.1 Dôvody vypracovania prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok lokálnej distribučnej siete spoločnosti ENERGOSAM, s.r.o., je vypracovaný v záujme zabezpečenia transparentného a nediskriminačného prístupu voči účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na bezpečnosť dodávok plynu a na ekonomicky efektívne využívanie lokálnej distribučnej siete (ďalej len „LDS“). Prevádzkový poriadok určuje podmienky prístupu do LDS, pripojenia k LDS a distribúcie plynu.

Ustanovenia prevádzkového poriadku, ako i ostatné platné právne normy súvisiace s distribúciou a dodávkou zemného plynu, sú záväzné pre prevádzkovateľa LDS (ďalej len „PLDS“) a účastníkov trhu s plynom.

1.2 Charakteristika LDS ENERGOSAM, s.r.o.

LDS, pozostávajúca z ocelového potrubia vedeného na potrubnom moste a z časti v zemi sa nachádza v areáli bývalej Slovenskej armatúrky Myjava. Na distribučnú sieť SPP- distribúcia, a.s., je napojená cez VTL regulačnú stanicu plynu RS 5000/2/2-440. STL plynový priemyselný rozvod je prevádzkovaný tlakom plynu 280 kPa.

Trasa priemyselného plynovodu je zhotovená z ocelových rúr nasledovne:

Ocelové potrubie vedené v zemi:	DN 200	-	21,5 m
	DN 150	-	273,5 m
	DN 100	-	7,0 m

Ocelové potrubie vedené na potrubnom moste a budovách:	DN 150	-	1246,9 m
	DN 125	-	116,6 m
	DN 100	-	72,5 m
	DN 65	-	48,0 m
	DN 50	-	201,0 m
	DN 40	-	76,0 m
	DN 32	-	11,0 m
	DN 25	-	102,0 m


1.3 Parametre regulačnej stanice

VTL regulačná stanica plynu, typ RS 5000/2/2-440 je umiestnená v samostatnej budove FEAL, v objekte Tepelného zdroja bývalej Slovenskej armatúrky Myjava.

Počet regulačných rád :	2
Počet stupňov :	2
Vstupný pretlak ZP :	do 2,5 MPa
Pretlak ZP na medzistupni :	350 kPa

Výstupný prevádzkový pretlak ZP : 280 kPa
 Výkon regulačnej stanice Q_{max} : 1600 m³ / h pri pretlaku 350 kPa
 Ohrev ZP v regulačnej stanici : systémom výmenníkov tepla
 Regulačná rada ZP pre kotolňu ohrevu: jednoradová, jednostupňová 280 kPa / 2 kPa
 Odorizačné zariadenie : odkvapkávacie
 Výrobca : SČA – Ústí nad Labem

1.4 Schéma LDS ENERGOSAM, s.r.o.



1.5 ZÁKLADNÉ POJMY A DEFINÍCIE

Základné pojmy a definície sú pre oblasť plynárenstva uvedené v zákone o energetike a v pravidlách trhu s plynom. Na účely tohto prevádzkového poriadku je:

„**distribúciou plynu**“ doprava plynu LDS,

„**lokálnou distribučnou sieťou**“ alebo „**LDS**“ plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia PLDS,

„**nadradenou distribučnou sieťou**“ distribučná sieť, ktorú prevádzkuje SPP- distribúcia a.s.,

„**distribučnou kapacitou**“ najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú jednotku,

„**dodávkou plynu**“ predaj zemného plynu odberateľom plynu,

„**prevádzkovateľom LDS**“ alebo „**PLDS**“ spoločnosť ENERGOSAM, s.r.o., oprávnená na distribúciu plynu podľa zákona o energetike,

„**užívateľom LDS**“ účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii plynu s PLDS,

„**prístup**“, technické a kapacitné možnosti PLDS poskytovať distribúciu plynu účastníkom trhu,

„**pripojením**“ súbor úkonov a činností vykonaných PLDS, ktoré sú nevyhnutné za účelom pripojenia odberného plynového zariadenia účastníka trhu s plynom k LDS,

„**odberným miestom**“ miesto odberu plynu vybavené určeným meradlom alebo viacerými určenými meradlami,

„**hlavným uzáverom plynu**“ zariadenie PLDS, ktoré oddeľuje plynárenské zariadenie od odberného plynového zariadenia alebo od plynárenského zariadenia iného plynárenského podniku,

„**technickými podmienkami**“ technické podmienky prístupu a pripojenia do LDS podľa § 17 zákona o energetike,

„**vstupným bodom**“ vstupný bod do LDS je miesto, do ktorého účastník trhu s plynom dodáva plyn určený na distribúciu, a z ktorého sa začína distribúcia plynu sieťou PLDS, a ktoré je charakterizované najmä umiestnením a kapacitou.

„**výstupným bodom**“ alebo „**odberným miestom**“ výstupný bod LDS, v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom, a ktoré je vybavené určeným meradlom,

„**vymedzeným územím**“ územie PLDS, v ktorom je povinný zabezpečiť distribúciu plynu,

„**skúšobná prevádzka**“ overenie technických parametrov, prevádzkových hodnôt a preukázanie prevádzkyschopnosti nového alebo rekonštruovaného plynového zariadenia odberateľa plynu,

„**bioplyn**“ plyn určený na energetické využitie, vznikajúci z biomasy fermentáciou,

„**biometán**“ upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu,

„**ÚRSO**“ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,

„**PZ**“ plynové zariadenie,

„**OPZ**“ odberné plynové zariadenie.

2. PRÍSTUP DO LDS

2.1 Všeobecné požiadavky prístupu do LDS

PLDS umožní prístup do LDS každému účastníkovi trhu s plynom, ktorý o prístup do LDS požiada, ak sú splnené obchodné podmienky a technické podmienky prístupu do LDS.

Výrobca biometánu má právo na prednostný prístup do LDS, ak sú splnené obchodné a technické podmienky prístupu do LDS.

2.2 Žiadosť o prístup do LDS

Prístup do LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do LDS. Žiadateľ o prístup do LDS predloží PLDS žiadosť o prístup do LDS (ďalej len „žiadosť o prístup“).

Žiadosť o prístup do LDS obsahuje predovšetkým:

- a) identifikačné údaje žiadateľa,
- b) dátum začatia distribúcie a dátum jej skončenia,
- c) vstupné body do LDS,
- d) výstupné body z LDS,
- e) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode,
- f) množstvo distribuovaného plynu do príslušného vstupného bodu,
- g) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,
- h) množstvo distribuovaného plynu do príslušného výstupného bodu,
- i) požadovaný tlak na príslušnom výstupe z LDS,
- j) povolenie na dodávku plynu,
- k) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záväzky v súlade s podmienkami PLDS .

Vzor žiadosti o prístup je uvedený v **prílohe č. 9.1** prevádzkového poriadku. Vzor žiadosti o prístup je záväzný pre všetkých žiadateľov o prístup do LDS.

Žiadateľ doručí žiadosť o prístup do LDS na adresu PLDS:

ENERGOSAM, s.r.o., Ul. Kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava.

Účastník trhu s plynom doručí PLDS žiadosť o prístup do LDS:

- a) najneskôr do 15 dní pred začatím distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii platnej v predchádzajúcom období,
- b) najneskôr do 25 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie plynu, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú požiadavku o pridelenie distribučnej kapacity.

Lehoty podľa písm. a) a b) sa vzťahujú aj na dodávateľa plynu, ktorý podáva žiadosť o prístup do LDS za svojich odberateľov plynu pre viac odberných miest.

2.3 Vyhodnotenie žiadosti o prístup a uzavretie zmluvy o prístupe do LDS

Po prijatí žiadosti o prístup PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty.

PLDS po doručení úplnej žiadosti o prístup a po vyhodnotení predložených údajov a dokumentov pošle žiadateľovi o prístup do LDS oznámenie o pridelení distribučnej kapacity (ďalej len „pridelenie kapacity“):

- a) do desiatich dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období,
- b) do 20 dní odo dňa prijatia žiadosti, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúcii plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ide o novú požiadavku o pridelenie distribučnej kapacity.

Lehoty podľa písm. a) a b) sa vzťahujú aj na dodávateľa plynu, ktorý podáva žiadosť o prístup do LDS za svojich odberateľov plynu pre viac odberných miest.

Pridelenie distribučnej kapacity PLDS žiadateľovi o prístup do LDS predstavuje zo strany PLDS záväzné prijatie návrhu žiadateľa o prístup do LDS na uzavretie zmluvy o distribúcii plynu so základnými náležitosťami uvedenými v žiadosti o prístup. PLDS doručí pridelenie distribučnej kapacity v písomnej forme poštou na adresu žiadateľa o prístup do LDS, ktorú uviedol v žiadosti o prístup do LDS ako adresu na doručovanie.

2.4 Pravidlá na pridelenie kapacity

Distribučná kapacita sa prideliť pre každé odberné miesto samostatne. V prípade, že súčet distribučných kapacít požadovaných žiadateľmi je vyšší ako technická kapacita LDS, PLDS po vyhodnotení žiadostí o prístup do LDS vyzve žiadateľov o prístup do LDS, aby upravili distribučnú kapacitu požadovanú v ich žiadostiach o prístup do LDS. Ak technická kapacita LDS bude stále nedostačujúca, rozdelí PLDS zostávajúcu voľnú distribučnú kapacitu nediskriminačne v pomere veľkosti jednotlivých požiadaviek s tým, že ak požiadavka žiadateľa presahuje výšku zostávajúcej voľnej kapacity, je táto požiadavka pred rozdelením znížená na výšku zostávajúcej voľnej kapacity.

2.5 Odmietnutie prístupu

PLDS môže odmietnuť prístup do LDS v prípade:

- a) nesplnenia obchodných a technických podmienok prístupu do LDS,
- b) nedostatku kapacity LDS,
- c) ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme.

3. PRIPOJENIE K LDS

3.1 Všeobecné požiadavky na pripojenie

PLDS pripojí k LDS každého účastníka trhu s plynom, ktorý o pripojenie požiadava, ak sú splnené obchodné podmienky a technické podmienky pripojenia k LDS, tak aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť a stabilita prevádzky LDS.

Zriaďovať nové OPZ, rozširovať alebo rekonštruovať existujúce OPZ, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase PLDS. Nové OPZ zriaďuje odberateľ plynu na vlastné náklady v zmysle platných technických a legislatívnych predpisov.

Pripojenie k LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení k LDS.

PLDS uplatňuje rovnaké požiadavky a štandardy pripojenia pre všetkých užívateľov siete na základe reálnych možností svojej siete.

PLDS pripojí k LDS výrobcu biometánu, ktorý o pripojenie požiadava, ak sú splnené obchodné a technické podmienky pripojenia k LDS.

Uzavretie zmluvy o pripojení OPZ koncového odberateľa plynu k LDS sa vyžaduje len pri pripojení nového odberného miesta.

Uzavretie zmluvy o pripojení zaručuje odberateľovi plynu rezerváciu distribučnej kapacity na obdobie jedného roka od ukončenia realizácie pripojenia OPZ.

Pokiaľ účastník trhu s plynom do konca tejto doby neuzavrie s PLDS zmluvu o distribúcii plynu, rezervácia distribučnej kapacity zanikne.

3.2 Podmienky pripojenia k LDS

Podmienky pripojenia k LDS uverejňuje PLDS na svojej internetovej stránke, a to najmä

- a) všeobecné obchodné podmienky pripojenia k LDS,
- b) všeobecné technické podmienky pripojenia k LDS,
- c) vzor žiadosti o pripojenie k LDS,
- d) vzor žiadosti o realizáciu pripojenia k LDS,
- e) vzor zmluvy o pripojení k LDS,
- f) postup pri uzatváraní zmluvy o pripojení k LDS,
- g) spôsob určenia nákladov na pripojenie k LDS,
- h) lehoty na pripojenie k LDS, ak nie sú PLDS určované individuálne v závislosti od technických podmienok odberu plynu požadovaných odberateľom plynu.

3.3 Žiadosť o pripojenie OPZ k LDS

Žiadateľ o pripojenie OPZ k LDS (ďalej len „žiadateľ o pripojenie“) predloží PLDS žiadosť o pripojenie OPZ k LDS (ďalej len „žiadosť o pripojenie“).

Žiadosť o pripojenie obsahuje najmä tieto náležitosti:

- a) identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie,
- b) charakteristika budúceho odberného miesta,

- c) účel využitia plynu,
- d) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode,
- e) predpokladané ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného vstupného bodu,
- f) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,
- g) predpokladané ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného výstupného bodu,
- h) požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode z LDS,
- i) predpokladaný termín začatia odberu plynu,
- j) situačný náčrt s vyznačením polohy budúceho odberného miesta,
- k) list vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci právo žiadateľa o pripojenie k nehnuteľnosti,
- l) súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej pripojením k LDS v prípade, že žiadateľ o pripojenie nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

Vzor žiadosti o pripojenie je uvedený v **prílohe č. 9.2** prevádzkového poriadku. Vzor žiadosti o pripojenie je záväzný pre všetkých žiadateľov o pripojenie k LDS.

Žiadateľ o pripojenie doručí žiadosť o pripojenie k LDS na adresu PLDS:
ENERGOSAM, s.r.o., Ul. Kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava.

Vyhodnotenie žiadosti o pripojenie a uzavretie zmluvy o pripojení k LDS

PLDS po prijatí žiadosti o pripojenie určí technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia a žiadateľovi o pripojenie predloží návrh zmluvy o pripojení k LDS. Zmluva o pripojení k LDS sa uzatvára do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie.

Na základe zmluvy o pripojení k LDS a po ukončení výstavby OPZ predkladá žiadateľ o pripojenie k LDS žiadosť o realizáciu pripojenia PLDS.

3.4 Zložité prípady pripojenia o oprávnenie odstúpiť od zmluvy o pripojení k LDS

Vo zvlášť zložitých prípadoch môže PLDS lehotu na uzatvorenie zmluvy o pripojení k LDS predĺžiť najdlhšie na 90 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie.

Ak žiadateľ o pripojenie nesúhlasí s technickými podmienkami a obchodnými podmienkami pripojenia k LDS, je oprávnený od zmluvy odstúpiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia podpísanej zmluvy o pripojení k LDS.

3.5 Stanovenie nákladov na pripojenie do LDS

Žiadateľ o pripojenie sa podieľa na úhrade oprávnených nákladov PLDS, ktoré sú spojené s pripojením OPZ k LDS. Výrobca biometánu znáša všetky náklady spojené s pripojením k LDS.

Spôsob úhrady nákladov na pripojenie OPZ, lehoty na pripojenie k LDS, ako aj všetky nevyhnutné podmienky realizácie pripojenia stanoví zmluva o pripojení.

Pripojenie k LDS podlieha v zmysle zákona o regulácii cenovej regulácii.

Ak žiadateľ o pripojenie neuhradí poplatok za pripojenie, PLDS má právo odstúpiť od zmluvy o pripojení.

Poplatok za pripojenie nesmie prekročiť náklady PLDS vyvolané pripojením k LDS.

4. PODMIENKY DISTRIBÚCIE PLYNU

4.1 Všeobecné podmienky distribúcie plynu

Distribúcia plynu je poskytovaná zo strany PLDS na základe zmluvy o distribúcii plynu. PLDS uzatvorí zmluvu o distribúcii plynu s užívateľom len v prípade, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k LDS a technické podmienky distribúcie plynu.

PLDS prednostne uzavrie zmluvu o distribúcii s výrobcom biometánu na základe predloženia potvrdenia o pôvode biometánu, ak sú splnené obchodné a technické podmienky prístupu a pripojenia do LDS a obchodné a technické podmienky distribúcie plynu.

Výrobca biometánu zabezpečí, aby biometán dodávaný do LDS zodpovedal kvalite zemného plynu a aby pri príprave biometánu neprekročila maximálna emisia metánu do ovzdušia hodnotu 1%.

Výrobca biometánu bez zbytočného odkladu písomne oznámi PLDS uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu a každú zmenu odberateľa plynu.

Po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu PLDS vykonáva distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia trvania distribúcie plynu do výšky dohodnutej dennej distribučnej kapacity.

4.2 Druhy zmlúv o distribúcii plynu

Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako

- a) dlhodobá zmluva,
- b) ročná zmluva,
- c) krátkodobá zmluva.

Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým násobkom rokov, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušné odberné miesto.

Ročná zmluva o distribúcii plynu, ktorá sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu mesiaca, pričom v zmluve sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy. PLDS zmení výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa LDS do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to aj počas trvania zmluvy o distribúcii plynu uzavretej na jeden rok. Prílohou k žiadosti sú doklady, ktoré preukazujú, že odberateľ plynu vlastnou činnosťou nezavinil prípady odôvodňujúce žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity.

Žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity je možné podať v týchto prípadoch:

- a) závažná priemyselná havária (§ 2 písm. h) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- b) porucha OPZ, ktorá má vplyv na schopnosť OPZ odoberať plyn,
- c) vážne ekonomické dôvody, ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik

spoločnosti alebo vyhlásenie konkurzu.

Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie kratšie ako jeden rok, a to k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Maximálna dĺžka platnosti zmluvy je 11 mesiacov. Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa môže uzatvoriť aj na obdobie kratšie ako jeden mesiac v súlade s podmienkami PLDS a vtedy je možné uzatvoriť ju aj k inému dňu ako k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

4.3 Skúšobná prevádzka

Užívateľ LDS je zaradený do skúšobnej prevádzky, ak je preukázaná inštalácia nového OPZ alebo rekonštrukcia podstatnej časti OPZ. Skúšobnú prevádzku je možné prerušiť len jedenkrát, a to najviac na obdobie troch mesiacov a len zo závažných, žiadateľom preukázaných technických dôvodov, ktoré sa týkajú OPZ.

Skúšobná prevádzka sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca. Počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje zľava z poplatku za prekročenie dohodnutej dennej distribučnej kapacity, ak:

- a) užívateľ LDS preukáže ukončenú inštaláciu a prevádzkyschopnosť OPZ,
- b) je pre dané odberné miesto zmluvne dohodnutá denná distribučná kapacita,
- c) sa distribúcia plynu do daného odberného miesta uskutočňuje na základe zmluvy o distribúcii plynu,
- d) sa skúšobná prevádzka na jednom odbernom mieste uskutočňuje najviac jedenkrát za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Zľava počas skúšobnej prevádzky sa uplatňuje najviac za obdobie troch mesiacov. Užívateľ LDS žiada o zľavu na základe vzájomnej dohody v termíne, ktorý umožní PLDS požiadať o zľavu prevádzkovateľa nadradenej distribučnej siete v lehotách podľa bodu 2.2.

Výška dennej distribučnej kapacity a množstvo distribuovaného plynu sa na žiadosť užívateľa LDS upraví v zmluve o distribúcii plynu do dvoch mesiacov po ukončení skúšobnej prevádzky.

4.4 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu

PLDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením PLDS, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade:

- a) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií PZ,
- b) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
- c) stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
- d) havárií alebo porúch na PZ a pri odstraňovaní ich následkov,
- e) nedodržania zmluvných podmienok za distribúciu plynu,
- f) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- g) pri neoprávnenom odbere plynu,

- h) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- i) zabránenia prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu.

V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií PZ, PLDS písomne oznámi užívateľom LDS začiatok a koniec obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred. Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií PZ vznikla škoda, má užívateľ LDS právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak PLDS nespĺnil oznamovaciu povinnosť.

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, PLDS bezodkladne obnoví distribúciu plynu.

PLDS vyvinie všetko možné úsilie o koordináciu uskutočňovania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a kontrol PZ s užívateľom LDS.

4.5 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie pri poruchách a havarijných stavov

Pri vznikoch vážnych stavov, resp. pri vyhlasovanom stave núdze sa postupuje podľa Vyhlášky MH SR č. 206/2005 Z. z. Pri vzniku havárií a porúch na zariadeniach LDS postupuje PLDS a dotknuté subjekty podľa havarijných plánov vypracovaných PLDS. PLDS pri haváriách a neplánovaných opravách, počas ktorých je prerušená distribúcia plynu, vyvinie maximálne úsilie na urýchlené odstránenie príčin zapríčiňujúcich daný stav.

4.6 Kvalita plynu

Plyn distribuovaný LDS a odovzdávaný na výstupoch z LDS musí spĺňať fyzikálne a chemické parametre stanovené v technických podmienkach PLDS podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 337/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidiel prevádzkovania sústavy a siete.

5. MERANIE MNOŽSTIEV PLYNU V ODBERNÝCH MIESTACH

5.1 Základné pravidlá merania distribuovaného množstva plynu

Dodávku množstva plynu vyhodnocuje PLDS určeným meradlom podľa prílohy k zmluve na dodávku plynu.

Odberateľ plynu je povinný prevádzkovať OPZ tak, aby nepoškodil určené meradlo. Akýkoľvek zásah do určeného meradla inou osobou ako PLDS je zakázaný.

Pre meranie množstva plynu na účely distribúcie, resp. dodávky plynu platia ustanovenia § 54 zákona o energetike. PLDS meria množstvo distribuovaného plynu vo vstupných bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým § 54 zákona o energetike a zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. PLDS zabezpečí meranie kvalitatívnych parametrov a tlaku distribuovaného plynu podľa uzavretej zmluvy o distribúcii plynu.

Koncový odberateľ plynu :

- a) umožní PLDS montáž určeného meradla na meracom mieste,
- b) umožní PLDS na jeho žiadosť prístup k určenému meradlu, predovšetkým na účely odpočtu meradla,
- c) prevádzkuje svoje OPZ takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu určeného meradla.

V prípade pochybností užívateľa LDS o správnosti merania, alebo ak užívateľ LDS zistí chybu na určenom meradle, doručí PLDS písomnú žiadosť o preskúšanie určeného meradla do 15 dní od zistenia predpokladanej pochybnosti. Meranie distribuovaného plynu počas preskúšavania uskutočňuje PLDS pomocou náhradného určeného meradla alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.

Výrobca biometánu zabezpečí meranie množstva biometánu a meranie kvality biometánu vstupujúceho do LDS vrátane vyhodnocovania a odovzdávania týchto údajov PLDS.

Výrobca biometánu umožní PLDS montáž určeného meradla a umožní prístup k určenému meradlu na vykonanie kontroly, odpočtu, výmeny alebo odobratia meracieho zariadenia.

PLDS vydá výrobcovi biometánu bezodplatne na požiadanie potvrdenie o množstve biometánu distribuovaného LDS za každý kalendárny mesiac. Množstvo biometánu sa určí na základe skutočne dodaného biometánu do LDS a koeficientu závisiacom od podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde použitej na výrobu bioplynu.

5.2 Obchodná jednotka distribuovaného množstva plynu

PLDS vykoná prepočet nameraných množstiev plynu na obchodnú jednotku PLDS:

- a) prepočítavačmi prietoku, ktoré sú určenými meradlami, alebo
- b) prepočtom zo strany PLDS vykonanom v súlade s technickou normou a technickými podmienkami PLDS.

5.3 Odpočet nameraných údajov vo výstupných bodoch

Odpočet nameraných a prepočítaných hodnôt určených meradiel ZP slúžiacich k prepočtu na obchodnú jednotku PLDS sa uskutočňuje 1. pracovný deň po skončení príslušného mesiaca. Kontrolné odpočty pre potreby PLDS, prípadne odôvodnené potreby užívateľa LDS budú uskutočňované podľa potrieb a reálnych možností PLDS.

5.4 Postup pri poruche obchodného merania - iný spôsob určenia množstva plynu

V prípade poruchy určeného meradla meracieho zariadenia alebo z iného dôvodu, ktorý spôsobil nemožnosť odpočtu množstva plynu meraného určeným meradlom, sa použijú nasledovné metódy určenia náhradných hodnôt:

5.4.1 Výpočtom množstva plynu podľa množstva plynu nameraného za porovnateľný mesiac v nadväznosti na priemernú vonkajšiu teplotu u odberateľa vykurovacieho charakteru, u odberateľa technologickej spotreby z priemeru za posledné tri kalendárne mesiace prerátané na pracovný deň.

5.4.2 Dohodou zmluvných strán.

6. NEOPRÁVNENÝ ODBER PLYNU

Neoprávneným odberom plynu je odber:

- a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou,
- b) nameraného plynu,
- c) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa nesprávne zaznamenáva odber plynu,
- d) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované PLDS alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii,
- e) ak odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu, takýto odber sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu,
- f) ak odberateľ nedodržel obmedzenia určené dodávateľom plynu alebo PLDS,
- g) ak odberateľ nedodržel zmluvne dohodnuté platobné podmienky.

Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť dodávateľovi plynu a PLDS skutočne vzniknutú škodu, ktorá týmto neoprávneným odberom vznikla spolu aj s ušlým ziskom v zmysle § 59 ods. 2 zákona o energetike. Spôsob výpočtu škody neoprávneným odberom plynu ustanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 155/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škôd spôsobenej neoprávneným odberom plynu.

7. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Fakturácia sa uskutočňuje na základe skutočne distribuovaného množstva plynu. Fakturačné obdobie je mesačné.

PLDS vykonáva fakturáciu na základe skutočne distribuovaného množstva plynu podľa podmienok dohodnutých v zmluve o distribúcii plynu. Cenu za prístup do LDS a distribúciu plynu určuje ÚRSO cenovým rozhodnutím.

Faktúru vystavuje prevádzkovateľ LDS do 3 pracovných dní nasledujúceho mesiaca. Jedno potvrdené vyhotovenie faktúry doručí PLDS užívateľom LDS osobne alebo poštovou zásielkou. Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu vystavenia.

Ak užívateľ LDS nedodrží zmluvne dohodnuté platobné podmienky, bude jeho odber považovaný za neoprávnený a PLDS má právo obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu. Platobné a fakturačné podmienky sa podrobne stanovujú v zmluve o distribúcii plynu.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Ukončenie zmluvných vzťahov

PLDS má právo odstúpiť od zmluvy o distribúcii plynu s okamžitou platnosťou a účinnosťou a následne odpojiť OPZ užívateľa pripojeného k LDS v prípade, ak:

- a) užívateľ LDS aj po predchádzajúcej výzve závažne porušuje povinnosti zo zmluvy o distribúcii plynu alebo z príslušných právnych predpisov,

- b) finančná situácia užívateľa LDS sa zhorší do rozsahu ohrozujúceho uspokojenie prípadných finančných nárokov PLDS zo zmluvy o distribúcii plynu. Táto podmienka sa považuje za splnenú už v prípade, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok užívateľa alebo na vyrovnanie v zmysle slovenského konkurzného práva alebo na exekúciu podstatného majetku užívateľa LDS,
- c) úkony užívateľa LDS ohrozujú, alebo by mohli ohroziť bezpečnosť prevádzky LDS, životného prostredia, zdravia alebo životov ľudí,
- d) užívateľ LDS vedome poskytol PLDS nepravdivé údaje alebo dokumenty v žiadosti o distribúcii plynu, alebo v priebehu platnosti zmluvy o distribúcii plynu.

Odstúpenie od zmluvy o distribúcii plynu zo strany PLDS je platné a účinné dňom, keď oznámenie o odstúpení odoslané PLDS je doručené užívateľovi LDS.

8.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Ak ktorákoľvek zo strán nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností Vyššej moci (t.j. okolností vylučujúcich zodpovednosť ako sú definované v § 374 Obchodného zákonníka), táto strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o distribúcii plynu.

Mimoriadne udalosti označené ako Vyššia moc musia nastať po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu, sú nepredvídateľné a príslušná strana im nemôže zabrániť. Okolnosti vyplývajúce zo subjektívnych, osobitných ekonomických podmienok príslušnej strany a prekážky, ktoré mohli byť stranou prekonané alebo im mohlo byť zabránené, sa nemôžu považovať za Vyššiu moc.

Strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je povinná informovať okamžite druhú stranu o akýchkoľvek okolnostiach Vyššej moci a preukázať ich primeraným spôsobom.

8.3 Mlčanlivosť

Užívatelia LDS sa zaväzujú k mlčanlivosti k následným zmluvným a ostatným dokumentom vyplývajúcim z tohto prevádzkového poriadku LDS.

Informácie zdieľané medzi PLDS a užívateľom LDS, resp. odberateľom, týkajúce sa zmluvy o distribúcii (dodávke) plynu sú považované za dôverné a žiadna zo zmluvných strán ich nesmie sprístupniť tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu druhej strany.

PLDS a užívateľ LDS smú sprístupniť dôverné informácie svojim poradcom alebo iným poskytovateľom služieb, ako aj orgánom, ktoré požadujú dané informácie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

PLDS a užívateľ LDS zabezpečia, aby osoby a orgány, ktoré získali dôverné informácie podľa tohto článku boli viazané povinnosťou mlčanlivosti v rovnakom rozsahu, ako sa táto povinnosť vzťahuje na PLDS a užívateľa LDS.

Porušením povinnosti mlčanlivosti nenastáva v prípade, keď poskytnutie informácie strane ukladá všeobecne záväzný právny predpis, alebo ak o poskytnutie dôvernej informácie požiada orgán štátnej správy, alebo iný orgán štátnej moci podľa právnych predpisov, ktoré povinnosť poskytnutia informácií týmto orgánom stanovujú.

8.4 Zmeny prevádzkového poriadku

Akékoľvek zmeny prevádzkového poriadku podliehajú schváleniu ÚRSO.

8.5 Účinnosť prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO, ktorým bol schválený, okrem bodu 3.4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie č. 0008/2008/04/PP zo dňa 07.08.2008, ktorým bol schválený doteraz platný prevádzkový poriadok prevádzkovateľovi distribučnej siete.

9. PRÍLOHY PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU

9.1 Vzor žiadosti o prístup do LDS ENERGOSAM, s.r.o..

9.2 Vzor žiadosti o pripojenie k LDS ENERGOSAM, s.r.o.

ENERGOSAM, s. r. o. , Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava

Žiadosť o prístup do distribučnej siete ENERGOSAM, s. r. o., Myjava

1.) Identifikačné údaje
žiadateľa:

Obchodné meno:
Právna forma:
Označenie registra:
Adresa:
Zastúpený /meno/
/funkcia/
IČO:
DIČ:
Adresa pre poštový styk:
E-mail kontaktnej osoby:
Kontaktná osoba:

- 2.) Žiadaný dátum začatia distribúcie:
- 3.) Dátum skončenia distribúcie:
- 4.) Vstupné body do distribučnej siete:
- 5.) Výstupné body z distribučnej siete:
- 6.) Požadovaná denná distribučná kapacita:
- 7.) Ročné množstvo distribuovaného plynu
do príslušného výstupného bodu:
- 8.) Požadovaný tlak na prísl. výstupe:
- 9.) Očakávaný denný diagram odberu plynu:
(platí pri veľkoodbere plynu)

- 10.) V prílohe odovzdá žiadateľ
- a) doklady preukazujúce uzavretie zmluvy na dodávku plynu v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete
 - b) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete

Dátum:

.....

.....

podpis a pečiatka žiadateľa

ENERGOSAM, s. r. o. , Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava

Žiadosť o pripojenie k distribučnej sieti ENERGOSAM, s. r. o. Myjava

1.) Identifikačné údaje
žiadateľa:

Obchodné meno:
Právna forma:
Označenie registra:
Adresa:
Zastúpený /meno/
/funkcia/
IČO:
DIČ:
Adresa pre poštový styk:
E-mail kontaktnej osoby:
Kontaktná osoba:

- 2.) Názov pripojeného odberného miesta:
- 3.) Parametre odberného plynového zariadenia:
- 4.) Miesto pripojenia:
- 5.) Žiadaný dátum pripojenia:
- 6.) Denné množstvo odberu plynu:
- 7.) Požadovaná denná distribučná kapacita:
- 8.) Ročné množstvo odberu plynu:
- 9.) Požadovaný tlak na mieste pripojenia OZ:
- 10.) Očakávaný denný diagram odberu plynu:
(platí pre veľkoodber plynu)
- 11.) Dodávateľom plynu bude: a) ENERGOSAM, s. r. o., Myjava
b) iný dodávateľ

Poznámka: podčiarknuť vybranú možnosť

V prílohe odovzdá žiadateľ

- a) správy o odbornej prehliadke a skúške OPZ
- b) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa splniť požadované finančné záväzky v súlade s podmienkami prevádzkovateľa distribučnej siete
- c) doklady preukazujúce vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti, respektíve doklad o predchádzajúci súhlas majiteľa alebo správcu nehnuteľnosti s vybudovaním a pripojením OPZ

Dátum:

.....

.....

podpis a pečiatka žiadateľa

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 25.08.2010 doručený pod podacím číslom úradu 11995/2010/BA návrh na schválenie prevádzkového poriadku (ďalej len „prevádzkový poriadok“) prevádzkovateľa distribučnej siete ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, IČO: 36 315 117 (ďalej len „účastník konania“).

Dňom 25.08.2010 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu prevádzkového poriadku. Vzhľadom na rozsah agendy a zložitosť správneho konania úrad listom č.13614/2010/BA zo dňa 21.09.2010 v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku predĺžil lehotu pre vydanie rozhodnutia o 30 dní. Regulovaný subjekt, na základe e-mailovej komunikácie s úradom návrh prevádzkového poriadku priebežne upravoval a dopĺňal. Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával svoje pripomienky s účastníkom konania k návrhu prevádzkového poriadku, ktoré boli následne do prevádzkového poriadku zapracované.

Úrad po preskúmaní predloženého prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z., zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na jeho schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu

Rozhodnutie sa doručí:

ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava