

ROZHODNUTIE

Číslo: 0020/2010/P-PP
Číslo spisu: 3828-2010-BA

Bratislava 02.11.2010

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci schválenia návrhu prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete COMAX – TT, a.s., Coburgova 84, 917 48 Trnava, IČO: 36 238 147

r o z h o d o l

podľa § 15 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že prevádzkovateľovi distribučnej siete COMAX – TT, a.s., Coburgova 84, 917 48 Trnava, IČO: 36 238 147 s c h v a ľ u j e prevádzkový poriadok v tomto znení:

Prevádzkový poriadok spoločnosti COMAX – TT, a.s., Coburgova 84, 917 48 Trnava ako prevádzkovateľa distribučnej siete

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Dôvody vypracovania prevádzkového poriadku

COMAX - TT, a.s. Coburgova 84, 917 48 Trnava, IČO 36 238 147 155 (ďalej len „COMAX - TT, a.s.“) je prevádzkovateľom lokálnej distribučnej siete (ďalej len „PLDS“) na vymedzenom území v zmysle zákonov č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“) a č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“). Túto činnosť vykonáva na základe povolenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) č. 2005P 0034 – 1. zmena vydaného dňa 30.07.2010.

Prevádzkový poriadok lokálnej distribučnej siete prevádzkovej spoločnosťou COMAX-TT, a.s. (ďalej len „prevádzkový poriadok“) rozpracováva ustanovenia nariadenia

vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z., (ďalej len „pravidlá trhu s plynom“). Povinnosť zapracovať pravidlá trhu s plynom do prevádzkového poriadku a predložiť tento prevádzkový poriadok na schválenie ÚRSO vyplýva z § 12a ods. 6 zákona o regulácii.

Prevádzkový poriadok je vypracovaný v záujme zabezpečenia nediskriminačného a transparentného prístupu voči účastníkom trhu s plynom s prihliadnutím na bezpečnosť dodávok plynu a na ekonomicky efektívne využívanie lokálnej distribučnej siete COMAX-TT, a.s. (ďalej len „LDS“). Prevádzkový poriadok určuje obchodné podmienky pripojenia k LDS, prístupu do LDS, prevádzkovania LDS a distribúciu plynu ako aj povinnosti PLDS a všetkých účastníkov trhu s plynom, ktorí zabezpečujú alebo využívajú služby PLDS.

Pojmy používané v tomto prevádzkovom poriadku sú používané a vykladané v súlade so zákonom o energetike a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe.

Prevádzkový poriadok sa stáva záväzným pre PLDS a ostatných účastníkov trhu s plynom.

1.2 Charakteristika LDS

Spoločnosť COMAX - TT, a.s. ako PLDS, je zásobovaná zemným plynom z vysokotlakovej (ďalej len „VTL“) plynovej prípojky DN 150 a tlaku 2,2 MPa. Z jestvujúcej VTL prípojky je prívod plynu dotiahnutý cez uzatváraciu armatúru do regulačnej stanice (ďalej len „RS“) RS 5000/2/2. V nej je umiestnený i fakturačný plynomer G 250 s prepočítavačom ECL. Z RS je vedený potrubný rozvod plynu stredotlakový (ďalej len „STL“) o tlaku 50 kPa cez uzatvárací ventil na jestvujúci energomost, ktorý prechádza celým areálom spoločnosti COMAX-TT, a.s. Z tohto plynového potrubia, nachádzajúceho sa na energomoste, sú osadené odbočky, resp. prípojky rôznych dimenzií (DN -200, 100, 50, 40) pre spoločnosti, ktorým je distribuovaný plyn. Pred vstupom do každého objektu odberateľa plynu je umiestnený plynomer i s regulačnou radou, kde je okrem štyroch spoločností (vstupný tlak 50 kPa) zregulovaný plyn na 5, resp. 2 kPa.

Na každej odbočke z plynového potrubia na energomoste je osadená uzatváracia armatúra, ktorou sa dá v prípade potreby odstaviť plyn do prípojok odberateľov. Odbočky, resp. prípojky odberateľov plynu, sú vedené z hlavného energomostu povrchovo po jestvujúcich oceľových konštrukciách, okrem dvoch spoločností, kde je prípojka z energomostu vedená pod zemou.

Pred každým meracím zariadením pri vstupe do objektov odberateľov plynu je osadený uzatvárací ventil. Na všetkých plynových zariadeniach (RS, plynovod) patriacich do LDS je vykonávaná odborná prehliadka a odborná skúška podľa platných predpisov.

Parametre regulačnej stanice

RS 5000/2/2 440 skriňová, DN 100/200, je umiestnená v areáli spoločnosti a je v ohradenom priestore. RS je dvojradová, dvojstupňová s reguláciou na požadovaný výstupný tlak 50 kPa. Hlavný uzáver plynu (HUP) sa nachádza cca 14 m od RS v zemnej súprave.

Vedľa RS sa nachádza plynová kotolňa (2 kotly 12 kW), ktorá slúži na predohrev plynu.

Regulačná stanica : Skriňová RS5000/2/2 v.č. 2221/80

Vstupný tlak: 2,2 MPa

Výstupný tlak: 50 kPa

Tlak pri meraní: 400 kPa

Menovitý výkon: 5000 Nm³/ hod.


Počet rád: 2

Počet stupňov: 2

Počet meradiel: 2

Prepočítavač plynu: 1

1.3. Schéma LDS.



2. ZÁKLADNÉ POJMY

Základné pojmy a definície sú pre oblasť plynárenstva uvedené v zákone o energetike a v pravidlách trhu s plynom. Na účely tohto prevádzkového poriadku je:

„**distribučnou kapacitou**“ najväčšie množstvo plynu, ktoré možno distribuovať za časovú jednotku do odberného miesta,

„**distribúciou plynu**“ doprava plynu LDS,

„**lokálnou distribučnou sieťou**“ alebo „**LDS**“ plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného územia PLDS,

„**prevádzkovateľom LDS**“ alebo „**PLDS**“ spoločnosť COMAX-TT, a.s. oprávnená na distribúciu plynu podľa zákona o energetike,

„**užívateľom LDS**“ účastník trhu s plynom, ktorý má uzatvorenú zmluvu o distribúcii plynu s PLDS,

„**dodávkou plynu**“ - predaj zemného plynu odberateľom,

„**pripojením**“ súbor úkonov a činností vykonaných PLDS, ktoré sú nevyhnutné za účelom pripojenia odberného plynového zariadenia účastníka trhu s plynom k LDS,

„**technickými podmienkami**“ technické podmienky prístupu a pripojenia do LDS, ktoré vydá a uverejní PLDS podľa § 17 zákona o energetike,

„**vstupným bodom**“ vstupný bod do LDS z nadradenej distribučnej siete SPP- distribúcia, a.s., Bratislava, v ktorom začína doprava plynu prostredníctvom LDS,

„**výstupným bodom**“ výstupný bod LDS, v ktorom sa plyn odovzdáva účastníkovi trhu s plynom, a ktorý je vybavený určeným meradlom,

„**vymedzeným územím**“ územie, v ktorom je PLDS povinný zabezpečiť distribúciu plynu,

„**ÚRSO**“ Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,

„**bioplynom**“ plyn určený na energetické využitie, vznikajúci z biomasy fermentáciou,

„**biometánom**“ upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu.

3. PRIPOJENIE K LDS

3.1 Všeobecné požiadavky na pripojenie

PLDS pripojí k LDS každého účastníka trhu s plynom, ktorý o pripojenie požiadava, vrátane výrobcu biometánu, ak sú splnené obchodné a technické podmienky pripojenia k LDS. Na všetkých účastníkov trhu s plynom sa vzťahujú rovnaké požiadavky na pripojenie k LDS. Pripojenie k LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o pripojení odberného plynového zariadenia koncového odberateľa plynu k LDS (ďalej len „zmluva o pripojení“). Uzavretie zmluvy o pripojení sa vyžaduje len pri pripojení nového odberného miesta.

Uzatvorenie zmluvy o pripojení zaručuje účastníkovi trhu s plynom rezerváciu distribučnej kapacity na obdobie jedného roku od ukončenia realizácie pripojenia odberného plynového zariadenia. Pokiaľ účastník trhu s plynom do konca tejto doby neuzavrie s PLDS zmluvu o distribúcii plynu, rezervácia distribučnej kapacity zanikne. Zriaďovať nové odberné plynové zariadenie, ktorého prevádzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, možno iba po predchádzajúcom súhlase PLDS.

3.2 Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia k LDS

Žiadateľ o pripojenie odberného plynového zariadenia k LDS (ďalej len „žiadateľ o pripojenie“) predloží PLDS žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia k LDS (ďalej len „žiadosť o pripojenie“). Žiadosť o pripojenie obsahuje najmä tieto náležitosti:

- a) identifikačné údaje žiadateľa o pripojenie,
- b) identifikačné údaje budúceho odberného miesta,
- c) charakteristiku budúceho odberného miesta,
- d) účel využitia plynu,
- e) predpokladané ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného výstupného bodu,
- f) predpokladaný termín začatia odberu plynu,
- g) požadovanú distribučnú kapacitu na príslušnom výstupnom bode,
- h) požadovaný tlak na príslušnom výstupnom bode z LDS,
- i) situačný náčrt s vyznačením polohy budúceho odberného miesta,
- j) list vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci vzťah žiadateľa o pripojenie k nehnuteľnosti, súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej pripojením k LDS v prípade, že žiadateľ o pripojenie nie je vlastníkom nehnuteľností.

PLDS uverejní vzor žiadosti o pripojenie k LDS na svojej internetovej stránke.

Žiadateľ o pripojenie k LDS doručí žiadosť v písomnej forme osobne alebo poštou na adresu PLDS.

3.3 Podmienky pripojenia k LDS

- a) Žiadať o pripojenie odberného plynového zariadenia môže iba vlastník nehnuteľnosti alebo správca nehnuteľnosti. Ak žiada o pripojenie osoba, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti, je povinná predložiť predchádzajúci súhlas majiteľa alebo správcu dotknutej nehnuteľnosti s vybudovaním a pripojením odberného plynového zariadenia.
- b) Odberné plynové zariadenie musí zodpovedať všetkým technickým a bezpečnostným požiadavkám, ktoré predpisujú platné normy, smernice a zákony. Pripojené zariadenie nesmie v žiadnom prípade ovplyvňovať bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky LDS. Splnenie uvedených požiadaviek preukáže žiadateľ o pripojenie predložením platných správ o odbornej prehliadke a skúške pripojeného zariadenia (resp. správa o prvej úradnej skúške vyhradených technických zariadení, kolaudačné rozhodnutie a iné).

PLDS môže odmietnuť vyhovieť žiadosti o pripojenie len ak nie sú splnené technické a obchodné podmienky pripojenia k LDS.

3.4 Vyhodnotenie žiadosti o pripojenie a uzavretie zmluvy o pripojení k LDS

Po obdržaní žiadosti o pripojenie PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. Ak bola žiadateľom o pripojenie predložená nesprávne vyplnená alebo neúplná žiadosť o pripojenie, PLDS ho bezodkladne požiada o chýbajúce alebo správne údaje a dokumenty. Lehoty stanovené v tomto prevádzkovom poriadku, ak súvisia so žiadosťou o pripojenie, začínajú plynúť až odo dňa doručenia žiadosti o pripojenie, a to buď úplnej alebo dodatočne doplnenej žiadateľom o pripojenie.

V prípade kladného posúdenia žiadosti o pripojenie PLDS určí technické a obchodné podmienky pripojenia a žiadateľovi o pripojenie predloží do 10 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie návrh zmluvy o pripojení k LDS. Túto zmluvu žiadateľ o pripojenie zašle po podpise späť PLDS. Zmluva o pripojení sa uzatvára do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie.

3.5 Zložité prípady pripojenia a oprávnenie odstúpiť od zmluvy o pripojení k LDS

Vo zvlášť zložitých prípadoch PLDS môže lehotu na uzatvorenie zmluvy o pripojení k LDS predĺžiť najdlhšie na 90 dní odo dňa prijatia žiadosti o pripojenie.

Ak žiadateľ o pripojenie nesúhlasí s technickými a obchodnými podmienkami pripojenia k LDS, je oprávnený od zmluvy odstúpiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia podpísanej zmluvy o pripojení k LDS.

3.6 Stanovenie nákladov na pripojenie k LDS

Súčasťou zmluvy o pripojení k LDS sú aj ustanovenia o spôsobe financovania vybudovania prípadného predĺženia distribučnej siete a termín realizácie pripojenia. Cena za pripojenie k LDS pre žiadateľa o pripojenie sa určí rozhodnutím ÚRSO na základe

plánovaných priemerných nákladov na pripojenie v zmysle platného výnosu ÚRSO. Výrobca biometánu znáša všetky náklady spojené s pripojením k LDS.

PLDS na svojej internetovej stránke uverejní v zmysle § 8 pravidiel trhu s plynom spôsob určenia nákladov na pripojenie k LDS.

Spôsob úhrady poplatku na pripojenie odberného plynového zariadenia, lehoty na pripojenie k LDS, ako aj všetky nevyhnutné podmienky realizácie pripojenia stanoví zmluva o pripojení.

Ak žiadateľ o pripojenie neuhradí poplatok za pripojenie, PLDS má právo odstúpiť od zmluvy o pripojení.

3.7 Realizácia pripojenia žiadateľa

Na základe zmluvy o pripojení a po ukončení výstavby odberného plynového zariadenia predkladá žiadateľ o pripojenie PLDS žiadosť o realizáciu pripojenia.

Žiadosť o realizáciu pripojenia obsahuje najmä:

- a) evidenčné číslo zmluvy o pripojení,
- b) identifikačné údaje žiadateľa,
- c) identifikačné údaje odberného miesta,
- d) údaje týkajúce sa odberného plynového zariadenia žiadateľa (označenie projektovej dokumentácie, vydanie stavebného povolenia, správy o odbornej prehliadke a skúške zariadenia).

Podmienky realizácie pripojenia žiadateľa ustanoví zmluva o pripojení a to najmä:

- a) požadovaný termín realizácie pripojenia plynovodu zo strany PLDS k odbernému plynovému zariadeniu,
- b) nevyhnutné dokumenty oprávňujúce PLDS vykonať práce potrebné na pripojenie odberného plynového zariadenia,
- c) požadovaný termín montáže meracieho zariadenia.

4. PRÍSTUP DO LDS

4.1. Všeobecné požiadavky prístupu do LDS

PLDS umožní prístup do LDS každému účastníkovi trhu s plynom, ktorý o prístup do LDS požiada, ak sú splnené obchodné a technické podmienky prístupu do LDS. Výrobca biometánu má právo na prednostný prístup do LDS, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu do LDS. Prístup do LDS sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe do LDS.

4.2 Žiadosť o prístup do LDS

Žiadateľ o prístup do LDS predloží PLDS žiadosť o prístup do LDS (ďalej len „žiadosť o prístup“).

Žiadosť o prístup obsahuje tieto náležitosti:

- a) identifikačné údaje žiadateľa,
- b) dátum začatia a skončenia distribúcie plynu,
- c) vstupné a výstupné body do LDS
- d) požadovanú dennú distribučnú kapacitu na príslušnom vstupnom bode,
- e) ročné množstvo plynu distribuovaného do príslušného vstupného a výstupného bodu
- f) požadovaný prevádzkový tlak na príslušnom výstupnom bode,
- g) očakávaný denný diagram odberu plynu,
- h) doklady preukazujúce schopnosť žiadateľa plniť požadované finančné záväzky v súlade s podmienkami PLDS,
- i) povolenie na dodávku plynu v súlade s podmienkami PLDS.

PLDS uverejní vzor žiadosti o prístup do LDS na svojej internetovej stránke. Vzor žiadosti o prístup je záväzný pre všetkých žiadateľov o prístup do LDS.

Žiadateľ doručí žiadosť o prístup v písomnej forme osobne alebo poštou na adresu PLDS:

- a) najneskôr do 15 dní pred začatím distribúcie, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúciu plynu platnej v predchádzajúcom období,
- b) najneskôr do 25 dní pred začiatkom požadovanej distribúcie, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu distribučnej kapacity v zmluve o distribúciu plynu platnej v predchádzajúcom období alebo ak ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

4.3. Vyhodnotenie žiadosti o prístup

Po obdržaní žiadosti o prístup PLDS vyhodnotí predložené údaje a dokumenty. Ak bola žiadateľom o prístup predložená nesprávne vyplnená alebo neúplná žiadosť o prístup, PLDS je oprávnený od žiadateľa požadovať doplňujúce alebo chýbajúce údaje a dokumenty.

PLDS po doručení úplnej žiadosti o prístup a po vyhodnotení predložených údajov a dokumentov pošle žiadateľovi o prístup oznámenie o pridelení distribučnej kapacity:

- a) do desiatich dní od dátumu prijatia žiadosti o prístup, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity neprekračuje hodnotu dohodnutú v predchádzajúcej zmluve o distribúciu plynu platnej v predchádzajúcom období,
- b) do 20 dní od dátumu prijatia žiadosti o prístup, ak požadovaná hodnota distribučnej kapacity prekračuje hodnotu dohodnutú v zmluve o distribúciu plynu, platnej v predchádzajúcom období alebo ide o novú požiadavku na pridelenie distribučnej kapacity.

Pridelenie distribučnej kapacity zo strany LDS žiadateľovi o prístup predstavuje zo strany PLDS záväzné prijatie návrhu žiadateľa o prístup na uzavretie zmluvy o distribúciu plynu so základnými náležitosťami uvedenými v žiadosti o prístup. PLDS doručí pridelenie distribučnej kapacity v písomnej forme poštou na adresu žiadateľa, ktorú uviedol v žiadosti o prístup ako adresu na doručovanie.

4.4 Pravidlá na pridelenie distribučnej kapacity

Distribučná kapacita sa prideluje pre každé odberné miesto samostatne. V prípade, že súčet distribučných kapacít požadovaných žiadateľmi je vyšší ako technická kapacita LDS, PLDS po vyhodnotení žiadosti o prístup vyzve žiadateľov o prístup (písomne listom alebo e-mailom), aby upravili distribučnú kapacitu požadovanú v ich žiadosti o prístup do LDS. Ak technická kapacita LDS bude stále nedostačujúca, rozdelí PLDS zostávajúcu voľnú distribučnú kapacitu nediskriminačne v pomere veľkosti jednotlivých požiadaviek s tým, že ak požiadavka žiadateľa presahuje výšku zostávajúcej voľnej kapacity, je táto požiadavka pred rozdelením znížená na výšku zostávajúcej voľnej kapacity.

4.5 Odmietnutie prístupu do LDS

Prístup do LDS môže PLDS odmietnuť v prípade:

- a) nesplnenia technických a obchodných podmienok prístupu do LDS,
- b) nedostatku kapacity LDS,
- c) ak tento prístup zabraňuje plneniu povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme.

5. PODMIENKY DISTRIBÚCIE PLYNU

5.1 Všeobecné podmienky distribúcie plynu

Distribúciu plynu uskutočňuje PLDS na základe zmluvy o distribúcii plynu. PLDS uzatvorí zmluvu o distribúcii plynu s každým, kto o to požiadava, po splnení technických a obchodných podmienok prístupu a pripojenia k LDS a technických a obchodných podmienok distribúcie plynu.

Žiadateľ o prístup do LDS podľa bodu 4. uzavrie do 5 dní od doručenia pridelenia distribučnej kapacity s PLDS zmluvu o distribúcii plynu. Ak do 5 dní od pridelenia distribučnej kapacity neuzavrie účastník trhu s plynom zmluvu o distribúcii plynu s PLDS, je PLDS oprávnený ponúknuť pridelenú distribučnú kapacitu inému účastníkovi trhu s plynom, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu PLDS vykonáva distribúciu plynu zo vstupného bodu do výstupného bodu počas celého zmluvného obdobia trvania distribúcie plynu do výšky dohodnutej dennej distribučnej kapacity.

PLDS prednostne uzavrie s výrobcom biometánu na základe predloženia potvrdenia o pôvode biometánu zmluvu o distribúcii, ak sú splnené obchodné a technické podmienky prístupu a pripojenia do LDS a obchodné a technické podmienky distribúcie plynu.

Výrobca biometánu zabezpečí, aby biometán dodávaný do LDS zodpovedal kvalite zemného plynu a aby pri príprave biometánu neprekročila maximálna emisná hodnota metánu do ovzdušia hodnotu 1%.

Výrobca biometánu bez zbytočného odkladu písomne oznámi PLDS uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu a každú zmenu odberateľa plynu.

5.2. Zmluva o distribúcii plynu

Zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára ako:

- a) ročná zmluva,
- b) krátkodobá zmluva,
- c) dlhodobá zmluva.

Ročná zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a to k prvému dňu mesiaca, pričom sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušný výstupný bod na celé obdobie platnosti zmluvy. PLDS zmení výšku dennej distribučnej kapacity na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a to aj počas trvania zmluvy o distribúcii plynu uzavretej na jeden rok. Prílohou k žiadosti sú doklady, ktoré preukazujú, že odberateľ plynu vlastnou činnosťou nezavinil prípady odôvodňujúce žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity. Žiadosť o zmenu výšky dennej distribučnej kapacity je možné podať v týchto prípadoch:

- a) závažná priemyselná havária (§ 2 písm. h) zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- b) porucha odberného plynového zariadenia, ktorá má vplyv na schopnosť odberného plynového zariadenia odoberať plyn,
- c) vážne ekonomické dôvody, ktoré majú za následok zastavenie výroby, zánik spoločnosti alebo vyhlásenie konkurzu.

Krátkodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie kratšie ako jeden rok, a to k prvému dňu mesiaca. Maximálna dĺžka platnosti zmluvy je 11 mesiacov. PLDS môže s užívateľom LDS uzatvoriť zmluvu o distribúcii plynu aj na obdobie kratšie ako jeden mesiac, pričom zmluvu je možné uzatvoriť aj k inému dňu ako k prvému dňu kalendárneho mesiaca.

Dlhodobá zmluva o distribúcii plynu sa uzatvára na obdobie zodpovedajúce celým násobkom rokov, pričom na každých 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sa dohodne len jedna výška distribučnej kapacity na príslušné odberné miesto.

5.3 Obmedzenie alebo prerušenie distribúcie plynu

PLDS má právo bez nároku na náhradu škody s výnimkou prípadov, keď škoda vznikla zavinením PLDS, obmedziť alebo prerušiť distribúciu plynu v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas len v prípade:

- a) vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení,
- b) bezprostredného ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
- c) stavu núdze a predchádzania stavu núdze,
- d) havárií alebo porúch na plynárenských zariadeniach a pri odstraňovaní ich následkov,
- e) nedodržania zmluvných podmienok distribúcie plynu,

- f) odberu plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak odberateľ plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- g) zabráneniu prístupu k meraciemu zariadeniu odberateľom plynu
- h) dodávky plynu zariadeniami, ktoré ovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky plynu a ak výrobca plynu nezabezpečil obmedzenie týchto vplyvov dostupnými technickými prostriedkami,
- i) pri neoprávnenom odbere plynu.

V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení, PLDS písomne oznámi užívateľom LDS začiatok a koniec obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu 15 dní vopred. Táto lehota môže byť kratšia po vzájomnej dohode PLDS s užívateľmi LDS.

Ak v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií plynárenských zariadení vznikla škoda, má užívateľ LDS právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku len vtedy, ak PLDS oznamovaciu povinnosť nesplnil.

Po odstránení dôvodov, pre ktoré bola obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu, je PLDS povinný bezodkladne obnoviť distribúciu plynu.

5.4 Meranie množstiev plynu v odberných miestach

PLDS preberá kvantitatívne parametre od prevádzkovateľa nadradenej distribučnej siete. PLDS meria kvantitatívne parametre distribuovaného plynu vo výstupných bodoch v súlade s príslušnými právnymi predpismi, predovšetkým § 54 zákona o energetike a zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

PLDS stanoví podrobnejšie technické požiadavky a podmienky merania množstiev plynu v technických podmienkach.

Koncový odberateľ plynu:

- a) umožní PLDS montáž určeného meradla na meracom mieste,
- b) umožní PLDS na jeho žiadosť prístup k určenému meradlu, predovšetkým za účelom kontroly, odpočtu, údržby, výmeny alebo odobratia meracieho zariadenia,
- c) prevádzkuje svoje odberné plynové zariadenie takým spôsobom, aby neprišlo k poškodeniu určeného meradla.

PLDS uskutočňuje odpočet nameraných údajov vo výstupných bodoch LDS:

- a) najmenej raz za každých 12 mesiacov,
- b) po skončení mesiaca z dôvodu fakturácie,
- c) v prípade skončenia dodávky plynu do určitého výstupného bodu,
- d) v ostatných prípadoch stanovených v zmluve o distribúcii plynu.

V prípade, že PLDS nemôže vykonať odpočet meradla, PLDS je oprávnený požiadať koncových odberateľov plynu o predloženie nameraných údajov (samoodpočet).

Ak má užívateľ LDS pochybnosti o správnosti merania alebo o odbere plynu určeným meradlom, doručí PLDS písomnú žiadosť o preskúšanie určeného meradla. PLDS do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti predloží určené meradlo na preskúšanie. Meranie distribuovaného plynu počas preskúšania určeného meradla sa uskutočňuje pomocou náhradného meradla alebo iným vzájomne dohodnutým spôsobom.

V prípade zistenia chyby na určenom meradle náklady spojené s preskúšaním hradí PLDS. V prípade, ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené s preskúšaním ten, kto o to požiadal.

V prípade poruchy určeného meradla alebo iného dôvodu, kedy nie je možné stanoviť množstvo zemného plynu a nie sú k dispozícii iné určené meradlá, určia sa náhradné hodnoty buď výpočtom množstva zemného plynu podľa priemeru množstva plynu nameraného za porovnateľné obdobie, kedy určené meradlo, resp. odpočet údajov prebehol bez nežiaducich vplyvov, alebo dohodou zmluvných strán.

Akýkoľvek zásah do určeného meradla inou osobou ako PLDS je zakázaný.

Výrobca biometánu zabezpečí meranie množstva biometánu a meranie kvality biometánu vstupujúceho do LDS vrátane vyhodnocovania a odovzdávania týchto údajov PLDS.

Výrobca biometánu umožní PLDS montáž určeného meradla a umožní prístup k určenému meradlu na vykonanie kontroly, odpočtu, výmeny alebo odobratie meradla.

PLDS vydá výrobcovi biometánu bezodplatne na požiadanie potvrdenie o množstve biometánu distribuovaného LDS za každý kalendárny mesiac. Množstvo biometánu sa určí na základe skutočne dodaného biometánu do LDS a koeficientu závisiacom od podielu biomasy dopestovanej na ornej pôde použitej na výrobu bioplynu.

6. PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

6.1 Cena za distribúciu plynu

Užívateľ LDS je povinný zaplatiť PLDS cenu za prístup do LDS a za distribúciu plynu, ktorú určuje ÚRSO cenovým rozhodnutím. V prípade zmeny rozhodnutia ÚRSO počas účinnosti zmluvy o distribúcií plynu, bude PLDS fakturovať užívateľovi LDS novú cenu za prístup do LDS a za distribúciu plynu odo dňa účinnosti rozhodnutia ÚRSO, ktorým došlo k úprave ceny.

6.2 Platobné a fakturačné podmienky.

Fakturácia sa uskutočňuje na základe skutočne distribuovaného množstva plynu. Fakturácia je mesačná. Na faktúre sú uvedené jednotlivé položky fakturovanej ceny. Faktúru vystavuje PLDS do 5 pracovných dní nasledujúceho mesiaca. Splatnosť faktúry je 14 dní

od doručenia faktúry. Platobné a fakturačné podmienky sú podrobnejšie stanovené v zmluve o distribúcii plynu.

7. NEOPRÁVNENÝ ODBER PLYNU

Neoprávneným odberom plynu je odber:

- a) bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou,
- b) nemeraného plynu,
- c) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odberateľa plynu nesprávne zaznamenáva odber plynu,
- d) bez určeného meradla alebo s meradlom, ktoré nebolo namontované PLDS alebo na ktorom bolo porušené zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii,
- e) ak odberateľ plynu neumožnil prerušenie dodávky plynu; takýto odber sa za neoprávnený odber považuje odo dňa, keď odberateľ neumožnil prerušenie dodávky plynu,
- f) ak odberateľ nedodrжал obmedzenia určené dodávateľom plynu alebo PLDS,
- g) ak odberateľ nedodrжал zmluvne dohodnuté platobné podmienky.

Odberateľ, ktorý neoprávnene odoberal plyn, je povinný uhradiť PLDS skutočne vzniknutú škodu, ktorá neoprávneným odberom vznikla spolu aj s ušlým ziskom v zmysle § 59 ods. 2 zákona o energetike. Spôsob výpočtu škody neoprávneným odberom plynu stanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 155/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu.

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

8.1 Všeobecné podmienky

Právny vzťah založený jednotlivými zmluvami podľa prevádzkového poriadku sa riadi a spravuje Obchodným zákonníkom, zákonom o energetike, pravidlami trhu s plynom, príslušnými vyhláškami, výnosmi a rozhodnutiami ÚRSO a tiež ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Všetky údaje a informácie obchodného charakteru, ktoré vyplývajú z jednotlivých uzatvorených zmlúv podľa tohto prevádzkového poriadku alebo pri činnostiach zabezpečujúcich naplnenie týchto zmlúv, budú považovať zmluvné strany za dôverné.

8.2. Ukončenie zmluvných vzťahov

PLDS má právo odstúpiť od zmluvy o distribúcii plynu s okamžitou platnosťou a účinnosťou a následne odpojiť odberné plynové zariadenie užívateľa pripojeného k LDS najmä v prípade, ak:

- a) užívateľ LDS aj po predchádzajúcej výzve podstatne alebo opakovane závažne alebo pravidelne porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o distribúcii plynu alebo zo všeobecne záväzných príslušných právnych predpisov,
- b) finančná situácia užívateľa LDS sa zhorší do takej miery, že ohrozuje uspokojenie prípadných finančných nárokov PLDS zo zmluvy o distribúcii plynu. Táto podmienka sa považuje za splnenú už v prípade, že bol podaný návrh

na vyhlásenie konkurzu na majetok užívateľa alebo na vyrovnanie v zmysle slovenského konkurzného práva alebo na exekúciu podstatného majetku užívateľa,

- c) úkony užívateľa LDS ohrozujú, alebo by mohli ohroziť bezpečnosť prevádzky LDS, životného prostredia, zdravia alebo životov ľudí,
- d) užívateľ LDS úmyselne poskytol PLDS nepravdivé informácie alebo dokumenty pri predkladaní žiadosti o prístup alebo kedykoľvek počas platnosti zmluvy o distribúcii plynu.

Odstúpenie od zmluvy o distribúcii plynu zo strany PLDS je platné a účinné dňom, keď oznámenie o odstúpení odoslané PLDS je doručené užívateľovi LDS.

8.3 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Ak ktorákoľvek zo strán nespĺní svoje záväzky v dôsledku okolností Vyššej moci (t.j. okolností vylučujúcich zodpovednosť ako sú definované v § 374 Obchodného zákonníka), táto strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o distribúcii plynu.

Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť je považovaná prekážka, ktorá nastala po uzavretí zmluvy o distribúcii plynu nezávisle na vôli jednej zo zmluvných strán a bráni jej v plnení povinností, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky odvrátila. Strana dotknutá okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu a vyzvať ju k rokovaniu. Na požiadanie predloží zmluvná strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, druhej zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti.

8.4. Zmeny prevádzkového poriadku

Akékoľvek zmeny prevádzkového poriadku podliehajú schváleniu ÚRSO.

8.5 Účinnosť prevádzkového poriadku

Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO, ktorým bol tento prevádzkový poriadok schválený, okrem časti 3.5, ktorá nadobudne účinnosť dňa 1.1.2011.

Týmto rozhodnutím sa ruší rozhodnutie ÚRSO č. 0036/2005/04/PP zo dňa 12. decembra 2005, ktorým bol schválený doteraz platný prevádzkový poriadok.

Odôvodnenie:

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 31.08.2010 doručený pod podacím číslom úradu 12310/2010/BA návrh na schválenie prevádzkového poriadku (ďalej len „prevádzkový poriadok“) prevádzkovateľa distribučnej siete COMAX – TT, a.s., Coburgova 84, 917 48 Trnava, IČO: 36 238 147 (ďalej len „účastník konania“). Dňom 31.08.2010 sa začalo podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny

poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) správne konanie vo veci schválenia predmetného návrhu prevádzkového poriadku.

Úrad vykonal všetky procesné úkony, vyplývajúce zo správneho poriadku, preskúmal predložený návrh prevádzkového poriadku a v priebehu správneho konania priebežne prerokovával s účastníkom konania svoje pripomienky k návrhu prevádzkového poriadku, ktoré boli následne do prevádzkového poriadku zapracované. Úrad vzhľadom na rozsah agendy a zložitosť správneho konania listom č. 14548/2010/BA zo dňa 04.10.2010 v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku predĺžil lehotu pre vydanie rozhodnutia o 30 dní.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu prevádzkového poriadku, jeho súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitne so zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2010 Z. z., zákonom č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku spĺňa požiadavky na schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia, na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu

Rozhodnutie sa doručí:

COMAX – TT, a.s., Coburgova 84, 917 48 Trnava