

**ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ**  
Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

---

**R O Z H O D N U T I E**

Číslo: 0079/2007/E

Bratislava 27.12.2006

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre regulovaný subjekt **BUČINA ZVOLEN, a.s. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen, IČO 36 029 815** takto

**r o z h o d o l:**

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 4 v spojení s § 12 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. a v súlade s výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2006 zo dňa 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny, pre regulovaný subjekt **BUČINA ZVOLEN, a.s. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen, IČO 36 029 815** schvaľuje na obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007 tieto pevné ceny - tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny:

**I. Všeobecné podmienky**

1. Uvedené tarify a určené podmienky platia pre poskytovanie distribučných služieb pre účastníkov trhu s elektrinou pripojených na distribučnú sústavu **BUČINA ZVOLEN, a.s. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen, IČO 36 029 815** (ďalej len „**BUČINA ZVOLEN**“). Tieto tarify za distribúciu elektriny zahŕňajú v sebe aj ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny a straty elektriny pri prenose.

2. Tarifa za distribúciu pre napäťovú hladinu do 1kV je stanovená ako dvojzložková a skladá sa:

- a) z tarify za rezervovaný výkon / rezervovaná kapacita /, ktorá je určená amperickou hodnotou ističa pred elektromerom,
- b) z tarify za nameranú distribuovanú elektrinu v Sk/MWh
  - vysoká tarifa / VT /
  - nízka tarifa / NT /

Tarifa za straty pri distribúcií elektriny v Sk/MWh je určená pre napäťovú úroveň NN.

3. Sadzby uvedené v tomto cenníku sa uplatňujú pre každé odberné miesto zvlášť. Za odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného odberateľa na súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje dodávka elektriny, a ktorého odber je meraný jednou meracou súpravou.

4. Meranie odberu elektriny pre jednotlivého odberateľa sa uskutočňuje podľa požiadaviek obchodníka alebo dodávateľa elektriny, s ktorým má odberateľ uzatvorenú zmluvu na dodávku elektriny. Požiadavky nad rámec Technických podmienok a Obchodných podmienok BUČINA ZVOLEN dohodne obchodník alebo dodávateľ v zmluve za ceny stanovené dohodou.

5. Koncoví odberatelia elektriny z tarifného hľadiska patria do kategórie :  
NN – odberatelia pripojení na sieť nízkeho napätia do 1 kV

6. Tarify uvedené v článku I. tohto rozhodnutia platia pre zapojenie odberného miesta s jedným vedením z jedného napájacieho bodu distribučnej sústavy BUČINA ZVOLEN.

7. Mesačná tarifa za rezervovaný výkon pre odberateľov z distribučnej sústavy BUČINA ZVOLEN z napät'ovej úrovne NN je určená podľa ističov v sadzbách v Sk na hodnotu ističa v A.

8. Tarifa za distribúciu elektriny podľa bodu 9. sa vzťahuje na všetku elektrinu skutočne dodanú do odberného miesta oprávneného odberateľa za podmienok dohodnutých v zmluve o distribúcii.

9. Tarifa za distribúciu elektriny a poplatkov za straty BUČINA ZVOLEN z napät'ovej úrovne NN  
je nasledovná:

Úroveň napätia	Tarifa za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny v Sk/MWh	Tarifa za straty pri distribúcií v Sk/MWh
NN	Podľa jednotlivých sadziieb	340,74

10. V prípade, že sa pripojí nový odberateľ v priebehu kalendárneho mesiaca, hodnota tarify za mesačný rezervovaný výkon sa vydolí počtom dní mesiaca a vynásobí počtom dní odo dňa pripojenia v mesiaci do konca mesiaca.

### **Sadzby pre odberné miesta pripojené na NN – oprávnení odberatelia**

#### **Všeobecné podmienky**

Mesačnou platbou za príkon sa rozumie tarify, ktorá je úmerná menovitej prúdovej hodnote hlavného ističa pred elektromerom a je nezávislá na množstve odobratej elektrickej energie . U ističov s menovitou hodnotou prúdu nad 3 x 16A ( v sadzbách C1 a C17 nad 3 x 63A ) a nad 1 x 25A sa mesačná platba za príkon stanovuje ako súčin tarify za 1A a menovitej prúdovej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom zaokrúhlenej na celé ampéry (A) hore. Každá zmena menovitej prúdovej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom sa považuje za zmenu sadzby a je dôvodom pre zmenu zmluvy pre distribúciu, alebo zmluvy o dodávke a distribúcií elektriny po prejednaní s BUČINA ZVOLEN Hlavný istič pred elektromerom je istiaci prvok odberateľa, ktorý svojou funkciou obmedzuje výšku maximálneho odobratého elektrického výkonu v odbernom mieste- Ako hlavný istič pred elektromerom môže byť

použitý len istič odpovedajúci technickej norme STN EN 60898, STN EN 60947-2 s vypínacou charakteristikou „B“, v prípade odberov so spotrebičom s veľkým záberovým prúdom je možno použiť istič s vypínacou charakteristikou „C“. V prípade použitia ističov s nastaviteľnou tepelnou a skratovou spúšťou musia byť tieto konštrukčne upravené tak, aby bolo možné nastavenie spúšte riadne zaplombovať. Pokiaľ nebude táto úprava konštrukčne možná, bude pre stanovenie mesačnej platby za príkon považovaná maximálna nastaviteľná hodnota ističa. V opodstatnených prípadoch môže BUČINA ZVOLEN povoliť istič s charakteristikou „D“ špecifikovanou podľa vyššie uvedenej normy. Istiaci prvok musí byť opatrený nezameniteľným označením menovitej hodnoty prúdu ( napr. zvláštna farba ovládacej páčky).

Pokiaľ bol hlavný istič pred elektromerom riadne nainštalovaný a registrovaný v prihláške alebo zmluve o dodávke pred dátumom 1.1.2006, môže mať vypínaciu charakteristiku inú než horeuvedenú.

V súlade s § 24 ods. 1 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov je BUČINA ZVOLEN oprávnená prekontrolovať, či hlavný istič pred elektromerom spĺňa podmienky technickej normy.

Hlavný istič pred elektromerom je súčasťou odberného zariadenia odberateľa a je výlučne v jeho vlastníctve. Hlavný istič pred elektromerom nie je zahrnutý do oprávnených nákladov BUČINA ZVOLEN.

**Zmena sadzby** je vzhľadom k spôsobu stanovenia cien v sadzbách uskutočňovaná najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby, pokiaľ sa odberateľ s prevádzkovateľom distribučnej sústavy BUČINA ZVOLEN nedohodnú inak. S výnimkou odberných miest, na ktorých nebol namontovaný hlavný istič, alebo si odberateľ objektivizoval svoj rezervovaný výkon výmenou ističa počas roka 2007.

**Pre meranie a účtovanie** distribuovaného množstva elektriny (MWh) sa nerozlišujú tarifné časové pásma

**Pravidelným odpočtom** sa rozumie odpočet stavu číselníka meracieho zariadenia BUČINA ZVOLEN vykonaný v termíne a spôsobom stanoveným E.S.C a.s., na základe ktorého sa vykonáva pravidelné vyúčtovanie platieb súvisiacich s dodávkou elektriny za fakturačné obdobie stanovené BUČINA ZVOLEN.

**Ak odberné miesto odberateľa nie je vybavené hlavným ističom pred elektromerom,** účtuje mu prevádzkovateľ distribučnej sústavy BUČINA ZVOLEN mesačnú sadzbu za príkon zodpovedajúci menovitej prúdovej hodnote najbližšieho preradeného istiaceho prvku, najmenej však v hodnote ističa 3 x 63 A.

**Pokiaľ odberateľ** v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku zaistí riadnu inštaláciu hlavného ističa pred elektromerom podľa všeobecných podmienok a uzavrie s prevádzkovateľom distribučnej sústavy BUČINA ZVOLEN novú zmluvu, uplatní BUČINA ZVOLEN voči odberateľovi platbu za zaistenie požadovaného príkonu zodpovedajúcu skutočnej hodnote nainštalovaného ističa.

**Sadzby za distribúciu pre odberné miesta pripojené na NN – podnikatelia**

**C37 - Dvojtarifná sadzba s operatívnym riadením - doba platnosti nízkej tarify 8 hodín (pre vyššiu spotrebu vo vysokej tarife)**

**Sadzba sa skladá:**

a.) z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom

istič do 3x10 A a do 1x25 A vrátane.....	166,90 Sk
istič nad 3x10 A do 3x16 A vrátane .....	267,03 Sk
istič nad 3x16 A do 3x20 A vrátane .....	333,79 Sk
istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane .....	417,24 Sk
istič nad 3x25 A do 3x32 A vrátane .....	534,07 Sk
istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane .....	667,58 Sk
istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane .....	834,48 Sk
istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane .....	1051,44 Sk
istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane .....	1335,16 Sk
istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane.....	1668,95 Sk
istič nad 3x100 A do 3x125 A vrátane .....	2086,19 Sk
istič nad 3x125 A do 3x160 A vrátane .....	2670,33 Sk
istič nad 3x160 A za každý 1A .....	16,69 Sk/A
istič nad 1x25 A za každý 1 A .....	6,68 Sk/A,

b.) z platby za distribuované množstvo elektriny za MWh

vo vysokej tarife .....	1217,26 Sk
v nízkej tarife .....	12,19 Sk.

### **Podmienky pre sadzbu C37**

Nízku tarifu poskytuje dodávateľ denne spravidla 8 hodín, v čase od 22:00 do 6:00 hod.

Odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických akumuláčnych spotrebičov v dobe platnosti vysokej tarify.

### **II.Odpočet určených meradiel**

Odpočet určených meradiel vykoná BUČINA ZVOLEN na konci fakturačného obdobia. Pri zmene tarify za distribúciu elektriny na začiatku alebo v priebehu regulačného roka sa nová tarifa bude uplatňovať po vykonaní odpočtu určených meradiel. V prípade, že objem distribuovanej elektriny sa určí iným spôsobom ako fyzickým odpočtom, môže odberateľ elektriny požiadať BUČINA ZVOLEN o preverenie jeho správnosti.

### **III. Ostatné tarify fakturované BUČINA ZVOLEN**

BUČINA ZVOLEN bude pre jednotlivé skupiny odberateľov fakturovať okrem tarify za prístup do distribučnej sústavy a za distribúciu elektriny tieto nasledovné tarify:

1.tarifu za systémové služby pre koncových odberateľov elektriny	322,87 Sk/MWh,
2.tarifu za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy	127,00 Sk/MWh.

Tarifa za systémové služby sa nefakturuje za dodávku elektriny vyrobenej v zariadení pripojenom do distribučnej sústavy BUČINA ZVOLEN a dodanej jednotlivým skupinám odberateľov.

**Všetky uvedené tarify sú bez DPH.**

**Odôvodnenie:**

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 8.11.2006 doručený návrh ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2007 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu BUČINA ZVOLEN, a.s. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen, IČO 36 029 815 (ďalej len „regulovaný subjekt“), týmto dňom sa začalo správne konanie vo veci schválenia návrhu ceny.

Dňa 9.11.2006 úrad oznámil listom č. 5063/ÚRSO/2006/02 regulovanému subjektu, že mu bol doručený návrh ceny. Vzhľadom na to, že regulovaný subjekt je napojený na distribučnú sústavu Stredoslovenskej energetiky, a.s., Žilina (ďalej len „SSE, a.s.“), ktorá v čase doručenia jeho návrhu ceny nemala schválenú cenu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2007, úrad konanie prerušil rozhodnutím č. 095/06/03848/02/PK/C zo dňa 9.11.2006 do doby schválenia návrhu ceny SSE, a.s.

Následne po schválení a vydaní cenového rozhodnutia SSE, a.s., regulovaný subjekt opätovne dňa 14.12.2006 pod podacím číslom úradu 5866/2006 predložil návrh ceny.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je v súlade s výnosom úradu č. 2/2006 zo dňa 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný prostriedok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Karol Dvorák  
predseda

Rozhodnutie sa doručí:

BUČINA ZVOLEN, a.s. Lučenecká cesta 1335/21, 960 96 Zvolen