

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0178/2011/E-PP
Číslo spisu: 2842-2011-BA

Bratislava, 21.07.2011

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. dd) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci zmeny prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy ENERGOŠAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, IČO: 36 315 117, ktorý bol schválený rozhodnutím č. 0143/2010/E-PP zo dňa 24.03.2010,

r o z h o d o l

podľa § 15 ods. 1 a 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, že pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy ENERGOŠAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, IČO: 36 315 117, **s c h v a ľ u j e** zmenu prevádzkového poriadku schváleného rozhodnutím č. 0143/2010/E-PP zo dňa 24.03.2010 takto:

1. V Prílohe č. 2 k PPDS a v Prílohe č.3 k PPDS v častiach 3 sa vkladá nový odsek, ktorý znie:

„ - Ak je distribúcia elektriny u koncového odberateľa meraná na sekundárnej strane transformátora, to znamená na strane nižšieho napätia a odberateľ elektriny má priznanú tarifu za distribúciu na úrovni vyššieho napätia transformátora, pripočítavajú sa k nameraným hodnotám odberu transformačné straty činnej elektriny pre pokrytie strát transformátora takto:
- straty činné (kWh) transformátora vo výške 4 % u odberu z distribučnej sústavy vn, a to z celkovej mesačnej distribúcie elektriny (kWh) nameranej určeným meradlom. Takto upravené množstvo elektriny je základom pre stanovenie platieb za systémové služby, za prevádzkovanie systému, platieb za distribúciu a dodávku elektriny koncovému odberateľovi, za straty pri distribúcii ako aj vyhodnotenie dodržania zmluvnej hodnoty účinníka. Nameraný štvrt' hodinový výkon zvýšený o 4 % u odberov bude použitý pre vyhodnotenie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK), rezervovanej kapacity (RK).“

2. V Prílohe č. 2 k PPDS v časti 2 sa vkladá nový odsek, ktorý znie:

„ - Na zabezpečenie technickej bezpečnosti distribučnej sústavy ENERGOŠAM, s.r.o. všetky odbery sa uskutočňujú pri indukčivnom účinníku 0,95 – 1. Pri nedodržaní uvedenej tolerancie prevádzkovateľ DS účtuje odberateľovi tarifnú prirážku v zmysle rozhodnutia úradu.“

Uvedené odseky prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy ENERGOSAM, s.r.o. nadobúdajú účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Ostatné časti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy ENERGOSAM, s.r.o. schváleného rozhodnutím č. 0143/2010/E-PP zo dňa 24.03.2010 zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva (ďalej len „úrad“) rozhodnutím č. 0143/2010/E-PP zo dňa 24.03.2010 schválil prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava, IČO: 36 315 117 (ďalej len „účastník konania“).

Úradu bol dňa 26.05.2011 pod podacím číslom 10238/2011/BA doručený návrh na schválenie zmeny prevádzkového poriadku zo dňa 23.05.2011 (ďalej len „návrh doplnku“), ktorý predložil účastník konania, týmto dňom sa začalo správne konanie vo veci schválenia zmeny prevádzkového poriadku.

Návrh na zmenu prevádzkového poriadku predložil účastník konania na schválenie úradu podľa § 5 ods. 1 písm. dd) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu upresnenia niektorých jeho častí vyplývajúcich zo zmeny dodávateľa elektriny pre časť odberateľov z miestnej distribučnej sústavy a zmien súvisiacich s meraním spotreby elektriny a jej odpočtov.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu zmeny prevádzkového poriadku, jeho súladu so zákonom č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov, dospel k záveru, že navrhované znenie prevádzkového poriadku účastníka konania spĺňa požiadavky na jeho schválenie a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, odbor regulácie elektroenergetiky a plynárenstva, P. O. Box 12, Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
predseda Rady pre reguláciu
vykonávajúci pôsobnosť
predsedu úradu

Rozhodnutie sa doručí:

ENERGOSAM, s.r.o., Ul. kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava