

# ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27

---

## ROZHODNUTIE

Číslo: 0227/2007/E

Bratislava, 28.6.2007

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 1 písm. d) prvého bodu a písm. f) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre regulovaný subjekt **MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO 36 709 557** takto

### r o z h o d o l:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods. 5 v spojení s § 12 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2006 zo dňa 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny, pre regulovaný subjekt **MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO 36 709 557** schvaľuje na obdobie od 1.7.2007 do 31.12.2007 tieto pevné ceny - tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre jednotlivé skupiny odberateľov regulovaného subjektu v areáli Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov:

### I. Všeobecné podmienky

1. Uvedené tarify a určené podmienky platia pre poskytovanie distribučných služieb pre účastníkov trhu s elektrinou pripojených na distribučnú sústavu **MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO 36 709 557** (ďalej len „**MATADOR RUBBER, s.r.o.**“).
2. Tarifa za distribúciu elektriny pre napäťovú hladinu VN je stanovená ako dvojzložková a skladá sa:
  - a) z pevnej mesačnej tarify za rezervovaný výkon (rezervovaná kapacita) v Sk/MW,
  - b) z tarify za distribúciu elektriny v Sk/MWh.
3. Tarifa za distribúciu elektriny pre napäťovú hladinu do 1kV sa skladá z tarify za nameranú distribuovanú elektrinu v Sk/MWh.
4. Koncoví odberatelia elektriny sa z tarifného hľadiska delia do týchto kategórií:  
  
**M1** - odberatelia pripojení na sieť vysokého napätia od 1 kV do 35 kV,  
**M2** - odberatelia pripojení na sieť nízkeho napätia do 1 kV,
5. Ak je distribúcia elektriny meraná na sekundárnej strane transformátora, t.j. na strane nižšieho napätia (bez ohľadu na vlastníctvo transformátora), pripočítavajú sa k celkovým nameraným mesačným hodnotám elektrickej energie transformačné straty činnej energie (MWh) v transformátore vo veľkosti 6% v odbere zo siete VN. Takto upravené

množstvo elektrickej energie je základom pre vyúčtovanie nákladov na ocenenie systémových služieb, nákladov systému, nákladov za distribúciu elektriny a v prípade, že má oprávnený odberateľ vlastnú zodpovednosť za odchýlky aj podkladom pre vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok. Ďalej slúži pre vyhodnotenie dodržania zmluvnej hodnoty účinníka.

6. Tarify uvedené v článku I. tohto rozhodnutia platia pre zapojenie odberného miesta s jedným vedením z jedného napájacieho bodu distribučnej sústavy MATADOR RUBBER, s.r.o. Ak je odberné miesto napojené z dvoch vzájomne nezávislých napájacích bodov, je potrebné postupovať ešte aj podľa bodu 14., kde je upravené napojenie náhradným prívodom.
7. Pre „novovzniknutých odberateľov“ tj. takých odberateľov, ktorí uzatvoria zmluvou na distribúciu elektriny, resp. zmluvou o dodávke a distribúcii elektriny v priebehu kalendárneho roka, platia osobitné pravidlá pri dojednávaní rezervovaného výkonu.
8. Ročný rezervovaný výkon je možné v priebehu kalendárneho roka zvýšiť, pokiaľ to umožňujú kapacitné možnosti distribučného zariadenia prevádzkovaného MATADOR RUBBER, s.r.o., pričom platba za zvýšený výkon je účtovaná začiatkom kalendárneho mesiaca, pre ktorý bolo zvýšenie rezervovaného výkonu uplatnené. Ročný rezervovaný výkon je možné znížiť po ukončení kalendárneho roka, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmena rezervovaného výkonu sa môže vykonať až po uzatvorení písomného dodatku k zmluve o distribúcii, resp. novou zmluvou o distribúcii. Návrh na zmenu ročného rezervovaného výkonu predkladá oprávnený odberateľ prevádzkovateľovi distribučnej sústavy MATADOR RUBBER, s.r.o. najmenej 30 dní pred jej účinnosťou. Tarifa za rezervovaný výkon je cena za maximálnu hodnotu  $\frac{1}{4}$  hodinového elektrického výkonu, ktorú si zmluvne dojednal odberateľ s MATADOR RUBBER, s.r.o. a ktorú môže odobrať v jednom odbernom mieste zo zariadenia MATADOR RUBBER, s.r.o. Tarifa za rezervovaný výkon pre odberateľov z distribučnej sústavy MATADOR RUBBER, s.r.o. z napäťovej úrovne VN je nasledovná:

| Úroveň napätia | Mesačná tarifa za ročný rezervovaný výkon v Sk/MW a mesiac |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| VN             | 137 162,35                                                 |

9. Pokiaľ na odbernom mieste dôjde v kalendárnom mesiaci k prekročeniu rezervovaného výkonu nad zmluvne dohodnutú hodnotu uhradí odberateľ prevádzkovateľovi distribučnej sústavy MATADOR RUBBER, s.r.o. 1.500.000,- Sk za každý MW najvyššieho prekročenia nad zmluvne dohodnutú hodnotu. Pre určenie hodnoty prekročenia rezervovaného výkonu sa použije najvyššia hodnota nameraného  $\frac{1}{4}$  hodinového elektrického výkonu v danom mesiaci. Pokiaľ nie je rezervovaný výkon v danom mesiaci dohodnutý, základom pre stanovenie tarify za prekročenie rezervovaného výkonu je celá najvyššia hodnota nameraného  $\frac{1}{4}$  hodinového výkonu.
10. Tarifa za distribúciu elektriny podľa bodu 12. sa vzťahuje na všetku elektrinu skutočne dodanú do odberného miesta oprávneného odberateľa, za podmienok dohodnutých v zmluve o distribúcii.
11. Pokiaľ je odberné miesto oprávneného odberateľa pripojené z viacerých napäťových hladín, tarifa za distribúciu elektriny sa uplatňuje za každú napäťovú hladinu samostatne.
12. Tarifa za distribúciu elektriny MATADOR RUBBER, s.r.o. podľa napäťových úrovní je nasledovná:

| Tarifná skupina | Úroveň napätia | Tarifa za distribúciu elektriny v Sk/MWh |
|-----------------|----------------|------------------------------------------|
| M1              | VN             | 465,00                                   |
| M2              | NN             | 815,00                                   |

13. V prípade, že sa pripojí nový odberateľ v priebehu kalendárneho mesiaca, hodnota rezervovaného výkonu sa vydělí počtom dní mesiaca a vynásobí počtom dní odo dňa pripojenia v mesiaci do konca mesiaca.
14. Tarify za distribúciu, uvedené v bodoch 8. a 12., sú kalkulované pri základnom napojení odberného miesta. Ak je odberné miesto napojené z dvoch vzájomne nezávislých napájacích bodov (transformovni alebo rozvodni) a odberateľ pre svoju prevádzku požaduje distribučné pripojenie z dvoch strán, v takom prípade sa cena za rezervovaný výkon na ďalšom vedení osobitne dohodne medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy MATADOR RUBBER, s.r.o. a odberateľom. Takéto vedenie je považované za náhradný prívod.

## II. Tarifa jalovej energie pre oprávnených odberateľov a určené podmienky

- 1) Podmienkou uplatňovania taríf za elektrinu uvedených v tomto rozhodnutí je, že všetky odbery elektriny, s ohľadom na zabezpečenie technickej bezpečnosti prevádzky distribučnej sústavy, sa uskutočnia pri induktívnom účinníku  $\cos \varphi = 0,95$  až 1 a len vo výnimočných prípadoch (poruchy, havárie a podobne), vopred určených alebo povolených MATADOR RUBBER, s.r.o., pri účinníku inom. Ak táto záväzná hodnota účinníka sa odberateľom nedodrží, zaplatí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy MATADOR RUBBER, s.r.o. zvýšenú tarifu za zvýšenie strát v distribučnej sústave svojím odberom jalovej energie zo siete alebo dodávkou kapacitnej jalovej energie, s ktorou sa v distribučnej sústave nepočítalo. Dodržiavanie predpísaného účinníka sa vyhodnocuje ďalej uvedeným postupom.
- 2) **Meranie jalovej energie u oprávnených odberateľov pre hodnotenie účinníka  $\cos \varphi$**   
Pre meranie jalovej energie a pre účely výpočtu účinníka „ $\cos \varphi$ “ sa používajú výsledky merania odberu činnej a jalovej energie v rovnakých časových úsekoch určených MATADOR RUBBER, s.r.o.
- 3) **Vyhodnotenie účinníka a spôsob výpočtu zvýšenej tarify**  
Z mesačne nameraných hodnôt jalovej energie v kvarh a činnej energie v kWh v rovnakej dobe sa vypočíta sa príslušný

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\text{kvarh}}{\text{kWh}}$$

a k tomuto pomeru zodpovedajúci  $\cos \varphi$ .

- 4) K nameraným hodnotám jalovej energie sa pripočítajú jalové straty transformátora naprázdno v kvarh uvedené v tabuľke v časti III. tohto rozhodnutia (v prípade nevykompenzovaných jalových strát straty transformátora naprázdno), k nameraným hodnotám činnej energie sa pripočítajú činné straty transformátora pri umiestnení merania na sekundárnej strane transformátora podľa bodu 4, článku I. tohto rozhodnutia.

Jalová spotreba transformátorov sa nepripočítava, ak sú na sekundárne svorky transformátorov pripojené kompenzačné kondenzátory s výkonom zodpovedajúcim príkonu transformátorov naprázdno, ak tieto kondenzátory nie sú pre poruchu vyradené z prevádzky, pričom platí, že ak odberateľ neoverí raz za dvanásť mesiacov správne fungovanie kondenzátorov a výsledky písomne neoznámia MATADOR RUBBER, s.r.o.,

považujú sa transformátory za nevykompenzované.

Odberateľovi VN pripojenému z trafostanice, ktorej vlastníkom je MATADOR RUBBER, s.r.o. sa jalová spotreba transformátora nepripočítava.

Pre vykompenzovanie jalových príkonov transformátorov (vn/nn) naprázdno sa pre tarifné potreby považujú za vyhovujúce tieto výkony statických kondenzátorov (platia pre všetky primárne napätia transformátorov do 35 kV a obidva druhy vinutia Cu, Al) a tieto namerané kapacitné prúdy (v zátvorke sú uvedené hodnoty kondenzátorov z predtým vyrábanej výkonovej rady kondenzátorov):

**normálne (staré) transformátorové plechy**

| Výkon transformátorov (kVA) | Výkon kompenz. kondenzátora (kVar) | Kapacitný prúd (A) |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 250                         | 14 (15)                            | 17 - 27            |
| 315                         | 16 (20)                            | 22 - 35            |
| 400                         | 24 (25)                            | 27 - 42            |
| 500                         | 30 (30)                            | 41 - 51            |
| 630                         | 40 (40)                            | 37 - 62            |
| 800                         | 44 (45)                            | 55 - 75            |
| 1 000                       | 56 (55)                            | 68 - 89            |
| 1 250                       | 64 (65)                            | 89 - 106           |
| 1 600                       | 72 (70)                            | 81 - 112           |

**orientované transformátorové plechy**

| Výkon transformátorov(kVA) | Výkon kompenz. kondenzátora (kvar) | Kapacitný prúd (A) |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 250 - 400                  | 4 (5)                              | 6 - 11             |
| 630 - 1 000                | 8 (10)                             | 10 - 16            |
| 1 600                      | 14 (15)                            | 16 - 25            |

Pre posúdenie úrovne kompenzácie je rozhodujúca veľkosť kapacitných prúdov. Vo vyššie uvedených tabuľkách sú uvedené hodnoty kapacitných prúdov aj u transformátorov 630 kVA a väčších, pri ktorých by malo byť meranie na strane primárnej. Ak je skutočný nameraný kapacitný prúd kondenzátora v ktorejkoľvek fáze nižší ako spodná hranica predpísaného prúdového rozpätia, považuje sa celý transformátor za nevykompenzovaný a pripočítavajú sa u týchto odberov pri sekundárnom meraní k nameranej spotrebe jalovej energie jalové transformačné straty podľa časti IV. tohto rozhodnutia.

- 5) Ak sa  $\cos \varphi$  pohybuje v záväzných medziach, konečný odberateľ neplatí žiadnu zvýšenú cenu, ale ak nie je indukčný účinník vypočítaný podľa nameraných hodnôt v záväzných medziach, zvýšenú cenu platí. Pri induktívnom účinníku inom ako 0,95 - 1,00 sa zvýšená tarifa určí podľa tabuľky v časti IV. tohto rozhodnutia.
- 6) Zvýšená tarifa za účinník je stanovená ako súčet z nasledovných troch položiek :
  - a) súčin hodnôt najvyššieho nameraného  $\frac{1}{4}$  hod. výkonu za vyhodnocované obdobie, tarify za rezervovaný výkon na príslušnej napäťovej hladine a odpovedajúcej hodnoty prirážky v (%) podľa tabuľky uvedenej v časti IV. tohto rozhodnutia,
  - b) súčin hodnôt distribuovanej elektrickej práce za vyhodnocované obdobie, tarify za distribúciu elektriny na príslušnej napäťovej hladine a odpovedajúcej hodnoty prirážky

v (%) podľa tabuľky uvedenej v časti IV. tohto rozhodnutia,

- c) súčin hodnôt distribuovanej elektrickej práce za vyhodnocované obdobie, tarify za elektrinu pre vyhodnocovanie cenového zvýšenia za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka a odpovedajúcej hodnoty prirážky v (%) podľa tabuľky uvedenej v časti IV. tohto rozhodnutia.

Tarifa za elektrinu pre vyhodnocovanie cenového zvýšenia za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka je **1 500,- Sk/MWh**.

Pri dodávke kapacity jalovej energie do sietí MATADOR RUBBER, s.r.o., tento môže fakturovať zvýšenú tarifu **600,- Sk/Mvarh**.

### III. Transformačné straty jalové (induktívne)

Na účely uplatňovania zvýšenej tarify podľa časti II. tohto rozhodnutia sa určujú transformačné straty jalové (induktívne) za mesiac pri jednotlivých transformátoroch takto:

V tabuľke je uvedená mesačná hodnota jalových transformačných strát v pásme 1 hodiny.

| Menovitý výkon<br>transf. kVA | Staré plechy<br>Kvarh |                | Nové plechy<br>kvarh   |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
|                               | 3 kV<br>6 kV<br>10 kV | 15 kV<br>22 kV | 6 kV<br>10 kV<br>22 kV |
| 63,00                         | -                     | -              | -                      |
| 100,00                        | -                     | -              | -                      |
| 160,00                        | -                     | -              | -                      |
| 250,00                        | 388                   | 449            | 145                    |
| 400,00                        | 682                   | 682            | 183                    |
| 630,00                        | 997                   | 997            | 230                    |
| 1 000                         | 1 461                 | 1 461          | 289                    |
| 1 600                         | 2 143                 | 2 143          | 365                    |
| 2 500                         | -                     | 3 044          | 989                    |
| 4 000                         | -                     | 4 505          | 1 339                  |
| 6 300                         | -                     | 6 712          | 1 918                  |
| 10 000                        | -                     | 10 044         | 2 739                  |
| 16 000                        | -                     | 10 714         | 4 140                  |
| 25 000                        | -                     | 15 219         | 6 088                  |
| 40 000                        | -                     | 21 915         | 7 914                  |
| 63 000                        | -                     | -              | -                      |

Vyššie uvedené hodnoty sa vynásobia počtom hodín merania odberu jalovej energie. Pokiaľ skutočná hodnota menovitého výkonu transformátora nie je uvedená v tabuľke, použije sa hodnota jalových strát transformátora o menovitom výkone najbližšom nižšom.

### IV. Zvýšená tarifa za účinník

Pri odberateľoch kategórie M1 pri znížení úrovne účinníka  $\cos \varphi$  0,95 sa účtuje zvýšená tarifa takto:

| Rozsah<br>tg $\varphi$<br>kvarh/kWh | účinník cos $\varphi$ | Zvýšená tarifa<br>v % | Rozsah<br>tg $\varphi$<br>kvarh/kWh | účinník cos $\varphi$ | Zvýšená tarifa<br>v % |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0,311-0,346                         | 0,95                  | -                     | 1,008-1,034                         | 0,70                  | 37,59                 |
| 0,347-0,379                         | 0,94                  | 1,12                  | 1,035-1,063                         | 0,69                  | 39,66                 |
| 0,380-0,410                         | 0,93                  | 2,26                  | 1,064-1,092                         | 0,68                  | 41,80                 |
| 0,411-0,440                         | 0,92                  | 3,43                  | 1,093-1,123                         | 0,67                  | 43,99                 |
| 0,441-0,470                         | 0,91                  | 4,63                  | 1,124-1,153                         | 0,66                  | 46,25                 |
| 0,471-0,498                         | 0,90                  | 5,85                  | 1,154-1,185                         | 0,65                  | 48,58                 |
| 0,499-0,526                         | 0,89                  | 7,10                  | 1,186-1,216                         | 0,64                  | 50,99                 |
| 0,527-0,553                         | 0,88                  | 8,37                  | 1,217-1,249                         | 0,63                  | 53,47                 |
| 0,554-0,580                         | 0,87                  | 9,68                  | 1,250-1,281                         | 0,62                  | 56,03                 |
| 0,581-0,606                         | 0,86                  | 11,02                 | 1,282-1,316                         | 0,61                  | 58,67                 |
| 0,607-0,632                         | 0,85                  | 12,38                 | 1,317-1,350                         | 0,60                  | 61,40                 |
| 0,633-0,659                         | 0,84                  | 13,79                 | 1,351-1,386                         | 0,59                  | 64,23                 |
| 0,660-0,685                         | 0,83                  | 15,22                 | 1,387-1,423                         | 0,58                  | 67,15                 |
| 0,686-0,710                         | 0,82                  | 16,69                 | 1,424-1,460                         | 0,57                  | 70,18                 |
| 0,711-0,736                         | 0,81                  | 18,19                 | 1,461-1,494                         | 0,56                  | 73,31                 |
| 0,737-0,763                         | 0,80                  | 19,74                 | 1,495-1,532                         | 0,55                  | 76,56                 |
| 0,764-0,789                         | 0,79                  | 21,32                 | 1,533-1,579                         | 0,54                  | 79,92                 |
| 0,790-0,815                         | 0,78                  | 22,94                 | 1,580-1,620                         | 0,53                  | 83,42                 |
| 0,816-0,841                         | 0,77                  | 24,61                 | 1,621-1,663                         | 0,52                  | 87,05                 |
| 0,842-0,868                         | 0,76                  | 26,32                 | 1,664-1,709                         | 0,51                  | 90,82                 |
| 0,869-0,895                         | 0,75                  | 28,07                 | 1,710-1,755                         | 0,50                  | 94,74                 |
| 0,896-0,922                         | 0,74                  | 29,87                 | vyšší ako<br>1,755                  | nižší<br>ako 0,50     | 100                   |
| 0,923-0,949                         | 0,73                  | 31,72                 |                                     |                       |                       |
| 0,950-0,977                         | 0,72                  | 33,63                 |                                     |                       |                       |
| 0,978-1,007                         | 0,71                  | 35,58                 |                                     |                       |                       |

## V. Odpočet určených meradiel

Odpočet určených meradiel vykoná MATADOR RUBBER, s.r.o. na konci fakturačného obdobia. Pri zmene tarify za distribúciu elektriny na začiatku alebo v priebehu regulačného roka sa nová tarifa bude uplatňovať po vykonaní odpočtu určených meradiel. V prípade, že objem distribuovanej elektriny sa určí iným spôsobom ako fyzickým odpočtom, môže odberateľ elektriny požiadať MATADOR RUBBER, s.r.o. o preverenie jeho správnosti.

Tieto tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny zahŕňajú v sebe aj tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny od držiteľa povolenia na distribúciu elektriny, do distribučnej sústavy do ktorej je MATADOR RUBBER, s.r.o. pripojený – Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina a tarify za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny a straty elektriny pri prenose.

MATADOR RUBBER, s.r.o. bude pre jednotlivé skupiny odberateľov fakturovať okrem tarify za distribúciu elektriny tieto nasledovné tarify:

1. tarifu za systémové služby pre koncových odberateľov elektriny 322,87 Sk/MWh
2. tarifu za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy 127,00 Sk/MWh

Tarifa za systémové služby sa nefaktúruje za dodávku elektriny vyrobenej v zariadení pripojenom do distribučnej sústavy MATADOR RUBBER, s.r.o. a dodanú jednotlivým skupinám odberateľov.

**Všetky uvedené tarify sú bez DPH.**

**Odôvodnenie:**

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 1.6.2007 pod podacím číslom úradu č. 1930/2007 doručený návrh ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na obdobie od 1.7.2007 do 31.12.2007 (ďalej len „návrh ceny“) regulovaného subjektu MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO 36 709 557 (ďalej len „regulovaný subjekt“), týmto dňom sa začalo cenové konanie.

Úrad listom č. 1930/URSO/2007/02 zo dňa 15.6.2007 oznámil Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky ako účastníkovi cenového konania začatie cenového konania na návrh regulovaného subjektu.

Úrad podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) predložil listom č. 1930/URSO/2007/02/2 zo dňa 15.6.2007 Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky posúdený návrh ceny na vyjadrenie.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky listom č. 1587/2007-3400 zo dňa 27.6.2007 doručeným na úrad pod podacím číslom úradu č. 2293/2007 zo dňa 27.6.2007 sa vyjadrilo, že k predloženému návrhu ceny nemá pripomienky.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu ceny dospel k záveru, že návrh ceny je v súlade so zákonom o regulácii a prílohou č. 6 k výnosu úradu č. 2/2006 zo dňa 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Cenové rozhodnutie podpisuje v súlade s § 47 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 19a ods. 5 zákona o regulácii ako oprávnená osoba Ing. Jozef Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27. Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Holjenčík  
predseda Rady pre reguláciu  
vykonávajúci pôsobnosť  
predsedu úradu

**Rozhodnutie sa doručí:**

1. MATADOR RUBBER, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
2. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Sekcia energetiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava