

**Úrad pre reguláciu sieťových odvetví**  
**SEKCIA EKONOMIKY A VECNEJ REGULÁCIE**  
**Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27**

---

**Stredoslovenská  
distribučná, a. s.**  
Pri Rajčianke 2927/8  
010 47 Žilina

Váš list číslo/zo dňa:	Naše číslo:	Spis číslo:	Vybavuje/klapka	V Bratislave
	0403/2019/BA	2522–2018-BA	Voda/0258100447	08. 01. 2019

**Vec:**

Oprava rozhodnutia č. 0001/2019/E-EU z 3. januára 2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) Vám oznamuje, že v rozhodnutí úradu č. 0001/2019/E-EU z 3. januára 2019, ktorým rozhodol podľa § 4 ods. 1, § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu, § 15 ods. 4 a § 13 ods. 2 písm. n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s čl. 7 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým úrad zrušil a nahradil rozhodnutie 0016/2018/E-EU zo dňa 02. 11. 2018 spoločnosti **Stredoslovenská distribučná, a. s.**, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 podľa 57 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní spoločnosti sú chyby v texte výrokovej časti rozhodnutia, kde nebol vpísaný bod 32. ktorý znie:

**32. Tlmenie výkonových oscilácií – požiadavka nesynchronne jednotky na typ C, D**

V zmysle článku 21.3 f) Nariadenia EK č.2016/631 - nesynchronne jednotky typu C a D s inštalovaným výkonom 5 MVA a viac musia byť schopné tlmiť výkonové oscilácie minimálne jedným z nasledovných spôsobov:

- zabezpečiť, aby koeficient tlmenia bol menší ako 0,5,
- zabezpečiť, aby modul amplitúdovej frekvenčnej charakteristiky činného výkonu bol pre všetky prenášané frekvencie menší ako jedna.

V ostatných častiach zostáva rozhodnutie nezmenené.

V rozhodnutí bola chyba spôsobená nevpísaním znenia predloženého návrhu.

Podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov chyby v písaní, v počtoch a iné zrejme nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania.

JUDr. Renáta Pisárová  
generálna riaditeľka